

ш 2576

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/10/21г.-24/11/21г.

Адрес: ООО ДСК по району "Битца" Договор N: _____
Тепловычислитель ВКД/сет. N 1 Тип расходомера: _____
Договорные расходы: _____ Пределы измерений: _____
N сет. воды _____ Т.сут Мгвс= _____ Т.сут G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00104520 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ-1 ТЗ=0 КС=0х2112 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
24/10/21	61.33	139.87	21.46	32.20	31.71	32.34	32.10	-0.39	5.20	4.60	0.658	0.000	24	0	
25/10/21	61.37	140.00	21.37	32.12	31.64	32.16	31.92	-0.28	5.20	4.60	0.664	0.000	24	0	
26/10/21	61.43	140.48	20.95	32.59	32.11	32.62	32.38	-0.27	5.20	4.60	0.662	0.000	24	0	
27/10/21	61.29	140.13	21.16	31.84	31.36	31.87	31.63	-0.27	5.20	4.60	0.652	0.000	24	0	
28/10/21	63.25	140.22	23.03	31.09	30.57	31.06	30.82	-0.25	5.20	4.60	0.694	0.000	24	0	
29/10/21	61.32	139.00	22.32	30.61	30.13	30.58	30.34	-0.21	5.20	4.60	0.665	0.000	24	0	
30/10/21	61.85	139.79	22.06	32.00	31.48	32.03	31.79	-0.31	5.20	4.60	0.693	0.000	24	0	
31/10/21	60.74	138.87	21.84	30.59	30.11	30.82	30.58	-0.47	5.20	4.60	0.642	0.000	24	0	
01/11/21	61.70	139.08	22.62	30.25	29.77	30.34	30.10	-0.33	5.20	4.60	0.661	0.000	24	0	
02/11/21	67.42	141.35	26.07	30.82	30.18	30.85	30.61	-0.43	5.20	4.60	0.769	0.000	24	0	
03/11/21	73.60	142.65	31.15	30.06	29.25	29.91	29.67	-0.42	5.20	4.60	0.894	0.000	24	0	
04/11/21	83.19	146.25	36.94	31.25	30.29	31.00	30.76	-0.47	5.20	4.60	1.099	0.000	24	0	
05/11/21	78.36	144.58	33.78	31.36	30.51	31.26	31.02	-0.51	5.20	4.60	1.010	0.000	24	0	
06/11/21	71.17	142.27	28.90	31.66	30.94	31.69	31.45	-0.51	5.20	4.60	0.875	0.000	24	0	
07/11/21	64.34	139.71	24.63	31.15	30.58	31.26	31.02	-0.44	5.20	4.60	0.736	0.000	24	0	
08/11/21	61.19	138.74	22.45	31.64	31.16	31.73	31.49	-0.33	5.20	4.60	0.687	0.000	24	0	
09/11/21	61.37	138.70	22.67	31.38	30.90	31.37	31.13	-0.23	5.20	4.60	0.691	0.000	24	0	
10/11/21	61.11	138.43	22.68	30.90	30.42	30.85	30.61	-0.19	5.20	4.60	0.682	0.000	24	0	
11/11/21	61.25	138.78	22.47	31.24	30.76	31.15	30.91	-0.15	5.20	4.60	0.685	0.000	24	0	
12/11/21	61.96	138.85	23.11	30.69	30.21	30.59	30.35	-0.14	5.20	4.60	0.693	0.000	24	0	
13/11/21	62.54	139.11	23.43	30.50	30.02	30.39	30.15	-0.13	5.20	4.60	0.697	0.000	24	0	
14/11/21	61.54	138.72	22.82	30.63	30.15	30.51	30.27	-0.12	5.20	4.60	0.684	0.000	24	0	
15/11/21	62.96	139.22	23.74	30.54	30.06	30.42	30.18	-0.12	5.20	4.60	0.710	0.000	24	0	
16/11/21	64.51	139.54	24.97	30.47	29.91	30.32	30.08	-0.17	5.20	4.60	0.740	0.000	24	0	
17/11/21	72.41	142.37	30.04	30.97	30.27	30.71	30.47	-0.20	5.20	4.60	0.904	0.000	24	0	
18/11/21	74.66	143.60	31.06	31.27	30.55	31.02	30.78	-0.23	5.20	4.60	0.939	0.000	24	0	
19/11/21	72.76	142.68	30.08	30.92	30.21	30.72	30.48	-0.27	5.20	4.60	0.896	0.000	24	0	
20/11/21	76.59	143.64	32.95	30.81	30.00	30.60	30.36	-0.36	5.20	4.60	0.975	0.000	24	0	
21/11/21	75.86	143.96	31.90	31.46	30.68	31.32	31.08	-0.40	5.20	4.60	0.965	0.000	24	0	
22/11/21	67.48	140.71	26.77	30.64	30.03	30.62	30.38	-0.35	5.20	4.60	0.788	0.000	24	0	
23/11/21	62.16	138.57	23.59	30.53	30.05	30.53	30.29	-0.24	5.20	4.60	0.699	0.000	24	0	
24/11/21	63.21	138.98	24.23	30.51	30.00	30.43	30.19	-0.19	5.20	4.60	0.719	0.000	24	0	

Итого:				994.69	976.01	993.07	935.39	-9.38			124.528	0.000	768	0	
Средние:	66.13	140.59	25.54						5.20	4.60	23,86 Гкал				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/10/21 24:00	16709.44	16340.55	16727.92	16577.17	-236.62	413.836	-0.766	18758	501
24/11/21 24:00	17704.13	17316.56	17720.99	17562.56	-246.00	438.362	-0.766	19526	501
Итого:	994.69	976.01	993.07	985.39	-9.38	24.526	0.000	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20041ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/10/21г.-24/11/21г.

Абонент: ООО ПК "Роснефтегаз" Договор N: _____
 Адрес: г. Пенза, ул. Гагарина, д. 13 Тип расходомера: _____
 Тепловый счетчик ВКТ, ст. N 1, 13 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: _____ G под max= 5.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
 M сег. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
 Tmax= 5.00 Град С

Заводской номер 60104520 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0х2112 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	BHP	BOS	INC
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
24/10/21	31.12	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
25/10/21	31.27	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
26/10/21	31.39	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
27/10/21	31.41	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
28/10/21	31.60	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
29/10/21	31.14	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
30/10/21	31.38	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
31/10/21	30.88	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
01/11/21	31.18	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
02/11/21	33.06	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
03/11/21	33.06	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
04/11/21	33.68	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
05/11/21	37.09	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
06/11/21	34.42	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
07/11/21	31.96	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
08/11/21	30.71	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
09/11/21	30.62	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
10/11/21	30.44	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
11/11/21	30.59	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
12/11/21	30.69	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
13/11/21	31.04	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
14/11/21	30.62	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
15/11/21	31.11	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
16/11/21	31.58	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
17/11/21	34.14	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
18/11/21	35.26	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
19/11/21	34.49	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
20/11/21	35.65	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
21/11/21	35.68	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
22/11/21	32.66	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
23/11/21	30.61	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
24/11/21	30.78	0.00	0.00	5.20	0.000	24	0	
Итого:		0.00	0.00		0.000	768	0	
Средние:	32.45			5.20				

Дата	V1	M1	Qo	BHP	BOS
	м3	т	Гкал	ч	ч
23/10/21 24:00	0.04	0.04	0.001	19015	244
24/11/21 24:00	0.04	0.04	0.001	19783	244
Итого:	0.00	0.00	0.000	768	0

Период нормальной работы 768ч
 Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 20041ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

