

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/09/21г.-25/10/21г.

Абонент: Железнодорожный городской СУД
Адрес: ул. Свердлова 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.05 м3/ч
G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч

Заводской номер 00212166 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хЕ289 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
26/09/21	64.80	41.83	22.97	39.26	37.78	37.56	37.78	0.00	6.50	5.50	0.865	0.000	24	0		0.0000
27/09/21	65.24	50.81	14.43	38.86	37.32	37.11	37.32	0.00	6.50	5.50	0.541	0.000	24	0		0.0000
28/09/21	65.16	51.34	13.82	38.53	37.02	36.81	37.02	0.00	6.50	5.50	0.513	0.000	24	0		0.0000
29/09/21	65.10	50.08	15.02	38.20	36.73	36.54	36.73	0.00	6.50	5.50	0.552	0.000	24	0		0.0000
30/09/21	64.39	48.69	15.70	38.31	36.90	36.72	36.90	0.00	6.50	5.50	0.578	0.000	24	0		0.0000
01/10/21	64.34	51.29	13.05	38.74	37.26	37.13	37.26	0.00	6.50	5.50	0.485	0.000	24	0		0.0000
02/10/21	64.40	43.45	20.95	38.39	36.95	36.70	36.95	0.00	6.50	5.50	0.775	0.000	24	0		0.0000
03/10/21	64.73	42.35	22.38	37.71	36.30	36.02	36.30	0.00	6.50	5.50	0.812	0.000	24	0		0.0000
04/10/21	64.38	50.79	13.59	37.67	36.16	35.96	36.16	0.00	6.50	5.50	0.494	0.000	24	0		0.0000
05/10/21	65.44	50.29	15.15	39.14	37.59	37.34	37.59	0.00	6.50	5.50	0.570	0.000	24	0		0.0000
06/10/21	65.63	50.87	14.76	38.97	37.40	37.16	37.40	0.00	6.50	5.50	0.553	0.000	24	0		0.0000
07/10/21	65.26	52.13	13.13	38.17	36.72	36.60	36.72	0.00	6.50	5.50	0.485	0.000	24	0		0.0000
08/10/21	65.31	47.39	17.92	38.27	36.84	36.66	36.84	0.00	6.50	5.50	0.661	0.000	24	0		0.0000
09/10/21	66.24	40.92	25.32	39.67	38.20	37.87	38.20	0.00	6.50	5.50	0.966	0.000	24	0		0.0000
10/10/21	66.92	45.46	21.46	40.05	38.53	38.21	38.53	0.00	6.50	5.50	0.827	0.000	24	0		0.0000
11/10/21	66.62	52.40	14.22	38.87	37.28	37.05	37.28	0.00	6.50	5.50	0.533	0.000	24	0		0.0000
12/10/21	64.35	49.70	14.65	37.40	35.91	35.66	35.91	0.00	6.50	5.50	0.527	0.000	24	0		0.0000
13/10/21	66.38	54.54	11.84	38.84	37.17	37.01	37.17	0.00	6.50	5.50	0.438	0.000	24	0		0.0000
14/10/21	73.63	55.35	18.28	42.28	40.41	40.22	40.41	0.00	6.50	5.50	0.740	0.000	24	0		0.0000
15/10/21	73.36	53.99	19.37	42.21	40.38	40.20	40.38	0.00	6.50	5.50	0.785	0.000	24	0		0.0000
16/10/21	69.31	44.41	24.90	41.95	40.33	40.16	40.33	0.00	6.50	5.50	1.006	0.000	24	0		0.0000
17/10/21	68.22	42.27	25.95	41.72	40.19	40.06	40.19	0.00	6.50	5.50	1.045	0.000	24	0		0.0000
18/10/21	67.82	53.41	14.41	41.63	40.02	39.90	40.02	0.00	6.50	5.50	0.579	0.000	24	0		0.0000
19/10/21	68.37	53.92	14.45	42.10	40.47	40.42	40.47	0.00	6.50	5.50	0.588	0.000	24	0		0.0000
20/10/21	67.29	51.64	15.65	42.57	41.07	41.12	41.07	0.00	6.50	5.50	0.646	0.000	24	0		0.0000
21/10/21	67.79	53.66	14.13	43.33	41.80	41.93	41.80	0.00	6.50	5.50	0.590	0.000	24	0		0.0000
22/10/21	67.13	52.22	14.91	44.27	42.78	42.88	42.78	0.00	6.50	5.50	0.641	0.000	24	0		0.0000
23/10/21	66.18	43.56	22.62	43.19	41.81	41.85	41.81	0.00	6.50	5.50	0.944	0.000	24	0		0.0000
24/10/21	67.00	44.49	22.51	43.66	42.17	42.20	42.17	0.00	6.50	5.50	0.949	0.000	24	0		0.0000
25/10/21	66.92	53.80	13.12	44.11	42.51	42.53	42.51	0.00	6.50	5.50	0.555	0.000	24	0		0.0000
Итого:				1208.0	1162.00	1157.5	1162.00	0.00			20.243	0.000	720	0		0.0000
Средние:	66.59	49.23	17.35						6.50	5.50						

Дата	v1	m1	v2	m2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	DI
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч	м3
25/09/21 24:00	248.83	239.74	222.96	224.15	15.59	4.010	0.389	1447	0	0.000000
25/10/21 24:00	1456.90	1401.74	1380.54	1386.15	15.59	24.253	0.389	2167	0	0.000000
Итого:	1208.07	1162.00	1157.58	1162.00	0.00	20.243	0.000	720	0	0.000000

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2175ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Инж. КИПиА Шаев А.С. 89082047671