

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения и ГВС
за 04/10/21г.-25/10/21г.

Абонент: Федирков С.В.

Адрес: ул. Северная, 5

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-20

Пределы измерений:

G под max=12.00 м3/ч G под min=0.03 м3/ч

G обр max=12.00 м3/ч G обр min=0.03 м3/ч

Заводской номер 00231928

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x91ED ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч
04/10/21	65.67	33.43	32.24	9.72	9.80	10.13	9.80	0.00	4.85	4.29	0.317	0.000	11	13
05/10/21	66.10	33.85	32.25	21.20	21.22	21.92	21.22	0.00	4.93	4.75	0.684	0.000	24	0
06/10/21	66.24	34.08	32.16	21.54	21.49	22.15	21.49	0.00	4.94	4.75	0.690	0.000	24	0
07/10/21	65.87	33.73	32.14	21.25	21.25	21.88	21.25	0.00	4.97	4.78	0.681	0.000	24	0
08/10/21	66.05	33.70	32.35	21.25	21.19	21.76	21.19	0.00	4.97	4.78	0.685	0.000	24	0
09/10/21	66.90	33.89	33.01	20.69	20.60	21.09	20.60	0.00	4.88	4.70	0.678	0.000	24	0
10/10/21	67.58	34.08	33.50	20.18	20.05	20.52	20.05	0.00	4.84	4.67	0.671	0.000	24	0
11/10/21	67.14	33.91	33.23	19.32	19.15	19.51	19.15	0.00	4.78	4.61	0.636	0.000	23	1
12/10/21	64.71	32.20	32.51	18.61	18.47	18.82	18.47	0.00	4.85	4.71	0.597	0.000	24	0
13/10/21	66.85	31.96	34.89	17.27	17.10	17.42	17.10	0.00	4.61	4.48	0.592	0.000	24	0
14/10/21	74.08	34.87	39.21	20.78	20.37	20.60	20.37	0.00	5.43	5.25	0.798	0.000	24	0
15/10/21	73.51	34.11	39.40	18.57	18.22	18.46	18.22	0.00	5.42	5.28	0.719	0.000	24	0
16/10/21	69.08	32.00	37.08	16.56	16.43	16.72	16.43	0.00	5.49	5.40	0.609	0.000	24	0
17/10/21	68.14	31.78	36.36	16.58	16.47	16.74	16.47	0.00	5.47	5.37	0.599	0.000	24	0
18/10/21	67.68	32.53	35.15	18.18	18.00	18.30	18.00	0.00	5.64	5.51	0.633	0.000	24	0
19/10/21	68.24	33.14	35.10	18.86	18.63	18.99	18.63	0.00	5.87	5.72	0.651	0.000	24	0
20/10/21	67.16	32.80	34.36	18.48	18.26	18.67	18.26	0.00	5.85	5.69	0.624	0.000	24	0
21/10/21	67.76	33.31	34.45	18.72	18.48	18.88	18.48	0.00	5.87	5.72	0.637	0.000	24	0
22/10/21	66.97	33.61	33.36	18.80	18.55	18.91	18.55	0.00	5.89	5.74	0.616	0.000	24	0
23/10/21	66.14	33.20	32.94	18.45	18.25	18.54	18.25	0.00	5.83	5.68	0.599	0.000	24	0
24/10/21	66.97	33.18	33.79	18.64	18.38	18.71	18.38	0.00	5.86	5.71	0.620	0.000	24	0
25/10/21	66.85	33.18	33.67	18.68	18.41	18.72	18.41	0.00	5.90	5.75	0.618	0.000	24	0
Итого:				412.33	408.77	417.44	408.77	0.00			13.954	0.000	514	14
Средние:	67.53	33.30	34.23						5.32	5.15				

Период нормальной работы 514ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 14ч

Время работы прибора после сброса 6336ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

руководитель группы ЭТ Березин О.А.

вс 4,91 ; 0,129

ожида 19,546

по оч. 10 - не было а/мб. на блоках иташи
р-ров в здании.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения - ГВС
за 26/09/21г. - 25/10/21г.

Абонент: Федирков С.В.

Адрес: ул. Северная, 5

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходомера: ВСТ

Пределы измерений:

G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00231928

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x91ED ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
26/09/21	35.26	0.16	0.16	4.80	0.004	24	0
27/09/21	34.51	0.24	0.24	4.80	0.008	24	0
28/09/21	33.87	0.17	0.17	4.80	0.004	24	0
29/09/21	33.49	0.16	0.16	4.80	0.004	24	0
30/09/21	33.89	0.08	0.08	4.80	0.002	24	0
01/10/21	34.44	0.17	0.17	4.80	0.005	24	0
02/10/21	34.76	0.09	0.09	4.80	0.002	24	0
03/10/21	32.25	0.15	0.15	4.80	0.004	24	0
04/10/21	31.29	0.11	0.11	4.80	0.001	24	0
05/10/21	33.55	0.12	0.12	4.80	0.002	24	0
06/10/21	32.94	0.11	0.11	4.80	0.001	24	0
07/10/21	33.30	0.21	0.21	4.80	0.004	24	0
08/10/21	33.26	0.16	0.16	4.80	0.004	24	0
09/10/21	33.54	0.16	0.16	4.80	0.004	24	0
10/10/21	33.52	0.12	0.12	4.80	0.003	24	0
11/10/21	33.38	0.19	0.19	4.80	0.005	24	0
12/10/21	31.67	0.26	0.26	4.80	0.007	24	0
13/10/21	31.68	0.22	0.22	4.80	0.007	24	0
14/10/21	33.83	0.10	0.10	4.80	0.003	24	0
15/10/21	33.24	0.17	0.17	4.80	0.004	24	0
16/10/21	31.72	0.14	0.14	4.80	0.004	24	0
17/10/21	31.77	0.20	0.20	4.80	0.006	24	0
18/10/21	32.15	0.18	0.18	4.80	0.003	24	0
19/10/21	32.63	0.13	0.13	4.80	0.004	24	0
20/10/21	32.37	0.23	0.23	4.80	0.008	24	0
21/10/21	32.97	0.23	0.23	4.80	0.009	24	0
22/10/21	33.17	0.20	0.20	4.80	0.005	24	0
23/10/21	32.56	0.14	0.14	4.80	0.004	24	0
24/10/21	32.90	0.16	0.16	4.80	0.004	24	0
25/10/21	32.90	0.15	0.15	4.80	0.004	24	0
Итого:		4.91	4.91		0.129	720	0
Средние:	33.09			4.80			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
25/09/21 24:00	23.86	23.86	0.461	5606	0
25/10/21 24:00	28.77	28.77	0.590	6326	0
Итого:	4.91	4.91	0.129	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6336ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

руководитель группы ЭТ Березин О.А.

