

ш 216

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Сентябрь 2021 г.

Потребитель : ОАО "Прима Телеком"
Адрес : ул. Ленинградский пр, 3
Договор :

Тип прибора : ТСРВ-033(034)
Номер прибора : 1202823
Режим работы : Аналог А-2
Поверка :

Расчетные формулы : $W_{\text{общ}} = W_4 + W_5 (W_{\text{от}} + W_{\text{гвс}})$

$dt = t_1 - t_2$
 $dG = m_1 - m_2$

Температура холодной воды, °C : 5,00

Дата	n, ч	Отопление							ГВС			Wобщ, Гкал
		m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	dt, °C	dG, т	Wот, Гкал	m3, т	t3, °C	W ГВС, Гкал	
26.08.2021	24,00	0,000	34,19	0,000	31,92	2,27	0,00	0,000	0,052	38,55	0,002	0,002
27.08.2021	24,00	0,000	34,28	0,000	32,00	2,28	0,00	0,000	0,054	38,82	0,003	0,002
28.08.2021	24,00	0,000	34,16	0,000	31,86	2,30	0,00	0,000	0,000	33,23	0,000	0,000
29.08.2021	24,00	0,000	33,98	0,000	31,76	2,22	0,00	0,000	0,000	33,13	0,000	0,000
30.08.2021	24,00	0,000	34,29	0,000	32,01	2,28	0,00	0,000	0,049	39,20	0,002	0,002
31.08.2021	24,00	0,000	34,76	0,000	32,21	2,55	0,00	0,000	0,056	39,93	0,003	0,003
01.09.2021	24,00	0,000	34,32	0,000	32,00	2,32	0,00	0,000	0,041	38,80	0,002	0,002
02.09.2021	24,00	0,000	33,95	0,000	31,76	2,19	0,00	0,000	0,063	39,16	0,003	0,003
03.09.2021	24,00	0,000	33,76	0,000	31,57	2,19	0,00	0,000	0,071	39,49	0,003	0,003
04.09.2021	24,00	0,000	33,93	0,000	31,74	2,19	0,00	0,000	0,000	32,91	0,000	0,000
05.09.2021	24,00	0,000	33,76	0,000	31,52	2,24	0,00	0,000	0,000	32,71	0,000	0,000
06.09.2021	24,00	0,000	33,47	0,000	31,20	2,27	0,00	0,000	0,087	39,67	0,004	0,004
07.09.2021	24,00	0,000	33,01	0,000	30,74	2,27	0,00	0,000	0,062	38,39	0,003	0,003
08.09.2021	24,00	0,000	32,73	0,000	30,57	2,16	0,00	0,000	0,067	38,37	0,003	0,003
09.09.2021	24,00	0,000	31,05	0,000	29,55	1,50	0,00	0,000	0,043	35,24	0,001	0,001
10.09.2021	24,00	0,000	30,88	0,000	29,36	1,52	0,00	0,000	0,071	35,74	0,003	0,003
11.09.2021	24,00	0,000	31,63	0,000	29,49	2,14	0,00	0,000	0,000	30,78	0,000	0,000
12.09.2021	24,00	0,000	31,56	0,000	29,52	2,04	0,00	0,000	0,000	30,75	0,000	0,000
13.09.2021	24,00	0,000	31,84	0,000	29,65	2,19	0,00	0,000	0,140	38,75	0,006	0,006
14.09.2021	24,00	0,000	31,41	0,000	29,30	2,11	0,00	0,000	0,061	35,32	0,002	0,002
15.09.2021	24,00	0,000	31,08	0,000	29,00	2,08	0,00	0,000	0,057	34,38	0,002	0,002
16.09.2021	24,00	0,000	31,09	0,000	29,03	2,06	0,00	0,000	0,055	34,59	0,002	0,002
17.09.2021	24,00	0,000	31,80	0,000	29,40	2,40	0,00	0,000	0,043	36,29	0,002	0,002
18.09.2021	24,00	7,538	67,74	7,432	49,80	17,94	0,11	0,135	0,000	31,47	0,000	0,135
19.09.2021	24,00	20,759	68,29	20,435	51,66	16,63	0,32	0,345	0,000	35,18	0,000	0,345
20.09.2021	24,00	20,630	68,35	20,312	51,94	16,41	0,32	0,339	0,041	40,37	0,002	0,341
21.09.2021	24,00	18,389	67,13	18,084	50,10	17,03	0,31	0,313	0,065	40,66	0,003	0,316
22.09.2021	24,00	16,217	64,92	15,929	47,65	17,27	0,29	0,280	0,147	41,03	0,006	0,286
23.09.2021	24,00	16,185	66,11	15,919	48,49	17,62	0,27	0,285	0,105	40,54	0,004	0,289
24.09.2021	24,00	15,951	64,76	15,697	48,08	16,68	0,25	0,266	0,098	39,83	0,004	0,270
25.09.2021	24,00	15,899	64,95	15,661	48,36	16,59	0,24	0,264	0,000	35,75	0,000	0,264
Среднее		4,244	41,59	4,176	35,59	6,00	0,07	0,072	0,049	36,74	0,002	0,074
Итого	744,00	131,568		129,469			2,099	2,228	1,528		0,064	2,292

Показания счетчиков :

вс 3,627; 0,2 окиси 2,092

Дата и время	m1, т	m2, т	m3, т	W от, Гкал	W ГВС, Гкал	Wобщ, Гкал	Время н.с., ч
25.08.2021 23:00:00	21001,758	21219,399	98,536	486,830	11,022	485,718	0,00
25.09.2021 23:00:00	21133,326	21348,868	100,064	489,058	11,087	488,010	0,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,00

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят « _____ 200 г. _____

/ _____ /

/ _____ /

