

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/21г. - 22/09/21г.

Абонент: Торгтехника
Адрес: Курчатова 58 А
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00290636 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0х759С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/21	24.30	22.67	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
24/08/21	24.35	22.70	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
25/08/21	26.43	24.82	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
26/08/21	29.64	27.95	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
27/08/21	30.56	28.82	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
28/08/21	30.64	28.94	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
29/08/21	31.02	29.30	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
30/08/21	31.70	29.94	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
31/08/21	31.49	29.70	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
01/09/21	32.06	30.30	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
02/09/21	31.46	29.74	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
03/09/21	31.15	29.44	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
04/09/21	31.01	29.17	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
05/09/21	30.75	28.90	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
06/09/21	31.27	29.42	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
07/09/21	30.91	29.16	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
08/09/21	31.49	29.59	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
09/09/21	32.86	31.19	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
10/09/21	30.60	28.66	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
11/09/21	30.55	28.33	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
12/09/21	30.51	28.12	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
13/09/21	30.67	28.19	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
14/09/21	31.56	28.97	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
15/09/21	31.81	29.18	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
16/09/21	31.69	29.14	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
17/09/21	31.49	28.81	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
18/09/21	31.15	28.69	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
19/09/21	31.12	28.73	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
20/09/21	30.66	28.24	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
21/09/21	29.21	26.74	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*
22/09/21	28.47	26.08	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	4.80	0.000	0.000	24	0	*

Итого: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.000 | 0.000 | 744 | 0 | |

Средние: | 30.40 | 28.37 | 2.03 | | | | | | 5.50 | 4.80 | | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/21 24:00	331.35	331.35	349.78	349.68	-18.33	7.701	0.000	12204	0
22/09/21 24:00	331.35	331.35	349.78	349.68	-18.33	7.701	0.000	12948	0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2982ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



сен.21

Потребитель	Теплопункт	Ср. месяч. расход, Гкал/мес	среднее	Отопление Qпотр.-Qгвс Гкал	Договорной расход на горячее водосн. м3/мес. Гкал/мес.	водомер!	Горячая вода по т/сч.		Горячая вода по т/сч.		Q потребл. Гкал. по т/сч.
							м3/мес.	Гкал.	м3/мес.	Гкал.	
000 Торгтехника	1853	116,50	0,01799	2,096	0,000	0,911	0,063	0,911	0,063	0,063	0,063

000 "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

27.10.21