

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г. - 25/02/21г.

Абонент: МКУ "УИК"
Адрес: Матросова 15 АБК
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-32
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00258295

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ОТ=1 ТЗ=0 КС=0х6728 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/01/21	117.36	62.34	55.02	63.99	60.31	55.01	54.21	6.10	6.31	5.70	3.686	0.353	24	0	*
27/01/21	118.19	62.39	55.80	62.86	58.93	53.35	52.82	6.11	6.23	5.69	3.660	0.363	24	0	*
28/01/21	104.76	56.97	47.79	60.92	57.62	52.97	52.76	4.86	6.29	5.67	3.013	0.254	24	0	*
29/01/21	106.37	57.63	48.74	61.27	57.84	53.56	53.33	4.51	6.30	5.68	3.064	0.241	24	0	*
30/01/21	107.43	57.43	50.00	59.25	55.34	54.96	55.15	0.19	6.29	5.67	2.784	0.010	24	0	*
31/01/21	122.10	61.84	60.26	59.66	55.36	53.82	53.61	1.75	6.17	5.70	3.450	0.100	24	0	*
01/02/21	117.34	61.76	55.58	63.26	59.39	54.12	53.58	5.81	6.24	5.67	3.648	0.336	24	0	*
02/02/21	107.89	58.53	49.36	63.61	60.35	55.13	54.48	5.87	6.34	5.65	3.303	0.312	24	0	*
03/02/21	97.32	55.68	41.64	64.56	61.63	56.16	55.67	5.96	6.42	5.63	2.875	0.309	24	0	*
04/02/21	84.87	50.57	34.30	64.96	62.64	56.02	55.56	7.08	6.45	5.59	2.473	0.323	24	0	*
05/02/21	91.36	53.24	38.12	63.90	61.17	55.76	55.44	5.73	6.43	5.62	2.611	0.280	24	0	*
06/02/21	89.67	51.45	38.22	59.92	56.71	56.02	56.41	0.30	6.40	5.64	2.183	0.014	24	0	*
07/02/21	81.03	49.83	31.20	62.61	60.02	55.64	55.72	4.30	6.48	5.64	2.061	0.192	24	0	*
08/02/21	70.76	45.71	25.05	64.64	62.90	52.92	52.69	10.21	6.52	5.65	1.990	0.419	24	0	*
09/02/21	74.77	47.00	27.77	64.90	63.18	53.32	52.89	10.29	6.46	5.61	2.184	0.429	24	0	*
10/02/21	97.33	56.01	41.32	64.08	61.19	53.61	53.26	7.93	6.37	5.65	2.938	0.409	24	0	*
11/02/21	102.31	54.91	47.40	55.15	52.39	45.25	45.01	7.38	6.41	5.99	2.855	0.379	24	0	*
12/02/21	106.29	56.75	49.54	57.55	54.40	48.81	48.55	5.85	6.40	5.91	3.003	0.308	24	0	*
13/02/21	108.20	58.28	49.92	60.25	56.28	55.75	55.81	0.47	6.34	5.69	2.842	0.025	24	0	*
14/02/21	103.57	57.34	46.23	61.74	58.16	55.05	55.00	3.16	6.35	5.66	2.865	0.171	24	0	*
15/02/21	98.49	56.06	42.43	64.52	61.31	53.21	53.04	8.27	6.37	5.66	3.029	0.431	24	0	*
16/02/21	84.41	51.20	33.21	63.95	61.24	55.10	55.15	6.09	6.48	5.66	2.316	0.289	24	0	*
17/02/21	75.62	47.17	28.45	64.42	62.16	55.17	55.26	6.90	6.50	5.63	2.059	0.294	24	0	*
18/02/21	92.48	53.87	38.61	63.98	61.31	54.07	53.66	7.65	6.42	5.67	2.743	0.378	24	0	*
19/02/21	97.66	56.09	41.57	63.58	60.60	54.18	53.86	6.74	6.42	5.69	2.869	0.350	24	0	*
20/02/21	97.23	55.14	42.09	61.86	58.78	54.94	54.87	3.86	6.41	5.69	2.670	0.194	24	0	*
21/02/21	102.78	57.15	45.63	60.64	57.25	55.50	55.36	1.89	6.37	5.67	2.719	0.099	24	0	*
22/02/21	102.49	57.52	44.97	60.75	57.50	55.92	55.62	1.88	6.40	5.69	2.693	0.100	24	0	*
23/02/21	102.42	57.74	44.68	61.82	58.64	54.79	54.41	4.23	6.37	5.67	2.848	0.223	24	0	*
24/02/21	111.72	61.38	50.34	64.85	61.31	54.21	53.51	7.80	6.36	5.71	3.537	0.446	24	0	*
25/02/21	101.62	58.09	43.53	64.19	61.00	55.50	55.03	5.97	6.41	5.66	2.979	0.327	24	0	*

Итого: | | | | 1933.6 | 1836.86 | 1679.8 | 1671.72 | 165.14 | | | 87.955 | 8.358 | 744 | 0 | |

Средние: | 99.22 | 55.71 | 43.50 | | | | | | 6.37 | 5.68 | | | | | |

Итоговые значения на 26/02/21г. 17 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
26/02/21	22615.02	21642.83	20574.78	20564.61	1078.22	761.922	40.681	13525	182

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13707ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г. - 25/02/21г.

Абонент: МКУ "УИК"
Адрес: Матросова 15 АБК
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-32
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00258295

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ОТ=4 ТЗ=0 КС=0х6728 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
------	----	----	----	----	----	-----	-----	----

	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
26/01/21	60.89	4.20	4.14	4.50	0.230	24	0	*
27/01/21	63.14	4.79	4.71	4.50	0.272	24	0	*
28/01/21	56.01	3.92	3.85	4.50	0.194	24	0	*
29/01/21	57.30	3.43	3.39	4.50	0.178	24	0	*
30/01/21	52.30	0.16	0.16	4.50	0.007	24	0	*
31/01/21	59.30	1.17	1.16	4.50	0.062	24	0	*
01/02/21	61.05	4.27	4.19	4.50	0.234	24	0	*
02/02/21	56.74	3.97	3.92	4.50	0.203	24	0	*
03/02/21	55.42	4.27	4.21	4.50	0.212	24	0	*
04/02/21	50.21	5.13	5.09	4.50	0.228	24	0	*
05/02/21	52.83	4.16	4.11	4.50	0.195	24	0	*
06/02/21	45.59	0.25	0.25	4.50	0.010	24	0	*
07/02/21	49.03	3.25	3.22	4.50	0.142	24	0	*
08/02/21	45.92	7.91	7.82	4.50	0.317	24	0	*
09/02/21	46.66	7.61	7.54	4.50	0.314	24	0	*
10/02/21	55.85	6.12	6.03	4.50	0.307	24	0	*
11/02/21	55.79	6.02	5.96	4.50	0.302	24	0	*
12/02/21	56.87	4.66	4.59	4.50	0.239	24	0	*
13/02/21	52.51	0.44	0.44	4.50	0.019	24	0	*
14/02/21	57.70	2.50	2.46	4.50	0.130	24	0	*
15/02/21	56.69	6.93	6.83	4.50	0.352	24	0	*
16/02/21	51.65	5.10	5.03	4.50	0.232	24	0	*
17/02/21	46.91	5.46	5.43	4.50	0.227	24	0	*
18/02/21	53.66	5.62	5.55	4.50	0.268	24	0	*
19/02/21	55.90	5.15	5.08	4.50	0.259	24	0	*
20/02/21	53.94	2.92	2.90	4.50	0.142	24	0	*
21/02/21	54.92	1.15	1.15	4.50	0.056	24	0	*
22/02/21	54.36	0.88	0.88	4.50	0.040	24	0	*
23/02/21	56.97	2.99	2.96	4.50	0.153	24	0	*
24/02/21	61.71	6.06	5.97	4.50	0.339	24	0	*
25/02/21	58.58	4.59	4.53	4.50	0.242	24	0	*

Итого:	125.08	123.55	6.105	744	0	
--------	--------	--------	-------	-----	---	--

Средние:	54.72	4.50				
----------	-------	------	--	--	--	--

Итоговые значения на 26/02/21г. 17 ч.

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВOC
	м3	т	Гкал	ч	ч
26/02/21	1506.96	1482.90	85.747	13539	168

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13707ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

УИК № 258295

фев.21

слив= 165,14 м3
Qгвс= 10,734 Гкал

Qпотреб.= 87,955 Гкал
Q отоп.= 77,221 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г. - 25/02/21г.

Абонент: МКУ "УИК"
Адрес: Матросова 15 ПК
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-32
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.05 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч

Заводской номер 00270573 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ОТ=1 ТЗ=0 КС=0x1A67 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/01/21	118.96	75.00	43.96	236.70	223.24	221.83	216.50	6.74	6.47	5.34	10.349	0.471	24	0	*
27/01/21	119.51	74.76	44.75	230.76	217.31	214.38	209.42	7.89	6.40	5.34	10.337	0.554	24	0	*
28/01/21	106.17	67.30	38.87	222.31	211.60	204.22	200.48	11.12	6.31	5.32	8.948	0.686	24	0	*
29/01/21	107.70	68.48	39.22	224.02	213.28	210.43	206.16	7.12	6.33	5.32	8.854	0.450	24	0	*
30/01/21	108.95	69.29	39.66	225.61	213.93	217.96	213.93	0.00	6.34	5.32	8.526	0.000	24	0	*
31/01/21	123.97	76.18	47.79	228.36	214.10	219.27	214.10	0.00	6.38	5.35	10.307	0.000	24	0	*
01/02/21	118.81	74.66	44.15	233.18	219.85	216.65	211.63	8.22	6.40	5.31	10.342	0.573	24	0	*
02/02/21	109.34	69.76	39.58	232.00	220.48	217.62	213.10	7.38	6.38	5.29	9.243	0.469	24	0	*
03/02/21	98.41	65.02	33.39	232.38	222.66	217.73	213.77	8.89	6.39	5.28	7.982	0.524	24	0	*
04/02/21	85.79	57.97	27.82	228.11	220.59	216.90	213.75	6.84	6.32	5.23	6.508	0.362	24	0	*
05/02/21	92.36	61.88	30.48	229.78	221.24	216.56	212.96	8.28	6.35	5.27	7.232	0.479	24	0	*
06/02/21	90.75	60.39	30.36	223.25	214.71	217.59	214.53	0.18	6.31	5.28	6.543	0.010	24	0	*
07/02/21	82.02	56.31	25.71	223.24	216.15	219.01	216.15	0.00	6.33	5.28	5.561	0.000	24	0	*
08/02/21	71.42	50.33	21.09	217.43	212.10	205.65	203.48	8.62	6.29	5.29	4.862	0.388	24	0	*
09/02/21	75.79	52.97	22.82	220.53	214.64	207.84	205.30	9.34	6.27	5.25	5.343	0.427	24	0	*
10/02/21	98.45	65.46	32.99	226.74	217.46	213.42	209.41	8.05	6.33	5.28	7.685	0.487	24	0	*
11/02/21	103.83	64.90	38.93	196.68	187.71	183.16	179.85	7.86	6.41	5.63	7.804	0.460	24	0	*
12/02/21	107.67	67.18	40.49	207.34	197.36	193.10	189.36	8.00	6.43	5.55	8.523	0.511	24	0	*
13/02/21	109.70	70.06	39.64	227.36	215.65	219.86	215.65	0.00	6.40	5.34	8.584	0.000	24	0	*
14/02/21	104.83	67.71	37.12	225.96	215.36	219.54	215.36	0.00	6.37	5.31	8.028	0.000	24	0	*
15/02/21	99.64	65.16	34.48	225.83	216.16	212.71	208.91	7.25	6.34	5.30	7.912	0.429	24	0	*
16/02/21	85.38	58.47	26.91	224.67	217.20	211.86	208.79	8.41	6.36	5.30	6.294	0.434	24	0	*
17/02/21	76.48	52.99	23.49	222.60	216.57	212.87	210.26	6.31	6.31	5.27	5.387	0.296	24	0	*
18/02/21	93.67	62.23	31.44	225.20	216.39	215.53	212.09	4.30	6.35	5.31	7.064	0.243	24	0	*
19/02/21	98.76	64.90	33.86	225.80	216.30	215.66	211.84	4.46	6.38	5.33	7.613	0.267	24	0	*
20/02/21	98.50	64.21	34.29	223.98	214.23	216.63	213.16	1.07	6.37	5.33	7.432	0.064	24	0	*
21/02/21	104.13	67.06	37.07	225.10	214.70	218.86	214.70	0.00	6.37	5.32	7.989	0.000	24	0	*
22/02/21	103.79	67.63	36.16	228.27	217.96	218.26	213.94	4.02	6.40	5.33	8.164	0.253	24	0	*
23/02/21	103.69	67.65	36.04	227.73	217.27	219.26	215.04	2.23	6.37	5.32	8.000	0.142	24	0	*
24/02/21	113.05	72.25	40.80	233.68	221.47	219.44	214.51	6.96	6.46	5.35	9.553	0.476	24	0	*
25/02/21	102.82	67.80	35.02	231.81	221.50	218.33	213.95	7.55	6.42	5.31	8.254	0.475	24	0	*

Итого:				6986.4	6679.17	6632.1	6512.08	167.09			245.223	9.930	744	0	
Средние:	100.46	65.35	35.10						6.36	5.32					

Итоговые значения на 26/02/21г. 13 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
26/02/21	30233.08	29051.61	28458.34	27977.63	1073.98	977.903	44.728	4603	31

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4634ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г. - 25/02/21г.

Абонент: МКУ "УИК"
Адрес: Матросова 15 ПК
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-32
Пределы измерений:
G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.02 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00270573 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ОТ=4 ТЗ=0 КС=0x1A67 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
------	----	----	----	----	----	-----	-----	----

	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
26/01/21	75.36	6.55	6.40	5.90	0.451	24	0	*
27/01/21	76.07	8.09	7.89	5.68	0.561	24	0	*
28/01/21	67.09	11.64	11.41	5.47	0.705	24	0	*
29/01/21	68.83	6.89	6.75	5.74	0.430	24	0	*
30/01/21	68.63	0.78	0.78	5.79	0.051	24	0	*
31/01/21	78.12	0.18	0.18	5.61	0.013	24	0	*
01/02/21	75.01	8.32	8.12	5.56	0.568	24	0	*
02/02/21	68.97	7.44	7.28	5.74	0.465	24	0	*
03/02/21	64.09	8.92	8.75	5.55	0.517	24	0	*
04/02/21	58.13	6.97	6.87	5.78	0.363	24	0	*
05/02/21	63.06	8.29	8.15	5.85	0.473	24	0	*
06/02/21	60.39	0.78	0.78	5.81	0.044	24	0	*
07/02/21	51.00	0.16	0.16	5.77	0.007	24	0	*
08/02/21	50.06	8.65	8.55	5.66	0.383	24	0	*
09/02/21	50.90	9.30	9.20	5.72	0.423	24	0	*
10/02/21	65.76	7.90	7.75	5.81	0.470	24	0	*
11/02/21	64.13	7.88	7.72	5.96	0.456	24	0	*
12/02/21	69.58	7.93	7.77	5.87	0.503	24	0	*
13/02/21	71.59	0.60	0.60	6.09	0.039	24	0	*
14/02/21	66.92	0.13	0.13	5.95	0.008	24	0	*
15/02/21	64.70	7.40	7.27	5.54	0.433	24	0	*
16/02/21	57.05	8.50	8.38	5.72	0.435	24	0	*
17/02/21	52.11	6.06	5.98	5.65	0.281	24	0	*
18/02/21	61.73	4.48	4.41	5.69	0.249	24	0	*
19/02/21	65.15	4.50	4.42	5.87	0.264	24	0	*
20/02/21	64.43	1.70	1.68	5.89	0.098	24	0	*
21/02/21	65.25	0.07	0.07	6.09	0.005	24	0	*
22/02/21	68.60	3.85	3.76	5.90	0.240	24	0	*
23/02/21	68.67	2.36	2.31	5.89	0.147	24	0	*
24/02/21	74.08	6.91	6.74	5.79	0.466	24	0	*
25/02/21	68.24	7.48	7.34	5.72	0.465	24	0	*
Итого:		170.71	167.60		10.013	744	0	
Средние:	65.28			5.77				

Итоговые значения на 26/02/21г. 13 ч.

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
26/02/21	1098.01	1074.16	69.563	4609	25

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4634ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

УИК № 270573

слив= 167,090 м3
Qгвс= 10,861 Гкал

Qпотреб.= 245,223 Гкал
Qотоп.= 234,362 Гкал

фев.21

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

28.02.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г. - 25/02/21г.

Абонент: МКУ "УИК"

Адрес: Свердловка 47

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-32

Пределы измерений:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.01 м3/ч

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.01 м3/ч

Заводской номер 00270596

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x6C3

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
6/01/21	121.66	65.39	56.27	142.65	134.74	137.85	134.74	0.00	6.35	5.60	7.626	0.000	24	0	
7/01/21	115.76	63.25	52.51	138.25	131.10	133.96	131.10	0.00	6.25	5.55	6.911	0.000	24	0	
8/01/21	103.29	57.82	45.47	132.67	127.11	129.47	127.11	0.00	6.15	5.52	5.795	0.000	24	0	
9/01/21	104.71	58.72	45.99	133.86	128.12	130.60	128.12	0.00	6.17	5.53	5.910	0.000	24	0	
0/01/21	106.08	58.88	47.20	134.88	129.21	131.96	129.21	0.00	6.19	5.53	6.113	0.000	24	0	
1/01/21	123.24	65.46	57.78	137.38	129.83	133.12	129.83	0.00	6.24	5.56	7.547	0.000	24	0	
1/02/21	116.15	63.79	52.36	139.61	132.44	135.41	132.44	0.00	6.26	5.54	6.966	0.000	24	0	
2/02/21	107.22	60.30	46.92	139.27	133.12	135.89	133.12	0.00	6.25	5.54	6.269	0.000	24	0	
3/02/21	95.55	56.21	39.34	132.59	127.75	130.01	127.75	0.00	6.23	5.60	5.032	0.000	24	0	
4/02/21	84.62	49.62	35.00	121.95	118.11	119.58	118.11	0.00	6.12	5.62	4.135	0.000	24	0	
5/02/21	90.76	52.17	38.59	122.27	118.11	119.80	118.11	0.00	6.15	5.65	4.561	0.000	24	0	
6/02/21	88.64	50.94	37.70	118.90	115.10	116.80	115.10	0.00	6.11	5.64	4.342	0.000	24	0	
7/02/21	79.77	48.60	31.17	118.79	115.62	117.19	115.62	0.00	6.12	5.64	3.602	0.000	24	0	
8/02/21	70.23	44.33	25.90	116.44	113.63	114.57	113.63	0.00	6.12	5.67	2.942	0.000	24	0	
9/02/21	75.72	46.14	29.58	117.52	114.23	115.25	114.23	0.00	6.08	5.62	3.377	0.000	24	0	
0/02/21	96.60	54.48	42.12	120.20	115.48	117.26	115.48	0.00	6.12	5.65	4.872	0.000	24	0	
1/02/21	102.33	56.39	45.94	121.56	116.55	118.63	116.55	0.00	6.16	5.67	5.366	0.000	24	0	
2/02/21	104.30	57.40	46.90	124.09	118.79	120.98	118.79	0.00	6.18	5.67	5.586	0.000	24	0	
3/02/21	106.06	57.65	48.41	124.28	119.07	121.50	119.07	0.00	6.18	5.66	5.779	0.000	24	0	
4/02/21	100.10	55.69	44.41	123.38	118.78	121.15	118.78	0.00	6.13	5.61	5.284	0.000	24	0	
5/02/21	95.76	53.48	42.28	122.03	117.44	119.27	117.44	0.00	6.11	5.61	4.976	0.000	24	0	
5/02/21	81.59	49.05	32.54	121.17	117.59	118.98	117.59	0.00	6.13	5.63	3.825	0.000	24	0	
7/02/21	74.96	45.74	29.22	119.30	116.12	117.26	116.12	0.00	6.09	5.62	3.391	0.000	24	0	
8/02/21	91.20	51.82	39.38	119.44	115.16	116.70	115.16	0.00	6.10	5.64	4.540	0.000	24	0	
9/02/21	94.88	53.65	41.23	120.00	115.59	117.43	115.59	0.00	6.14	5.67	4.774	0.000	24	0	
0/02/21	95.49	53.42	42.07	119.67	115.26	117.11	115.26	0.00	6.12	5.65	4.853	0.000	24	0	
1/02/21	100.53	55.54	44.99	120.23	115.65	117.95	115.65	0.00	6.12	5.64	5.217	0.000	24	0	
2/02/21	99.90	55.92	43.98	121.23	116.70	118.97	116.70	0.00	6.14	5.66	5.143	0.000	24	0	
3/02/21	100.14	55.81	44.33	120.16	115.75	118.05	115.75	0.00	6.12	5.64	5.142	0.000	24	0	
4/02/21	110.39	59.42	50.97	124.20	118.40	120.75	118.40	0.00	6.22	5.71	6.055	0.000	24	0	
5/02/21	97.81	55.65	42.16	123.62	118.94	121.08	118.94	0.00	6.16	5.65	5.022	0.000	24	0	

Итого: | | | | 3891.5 | 3739.49 | 3804.5 | 3739.49 | 0.00 | | | 160.953 | 0.000 | 744 | 0 | |

Средние: | 97.91 | 55.24 | 42.66 | | | | | | 6.16 | 5.61 | | | | | | |

Итоговые значения на 26/02/21г. 13 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
5/02/21	23846.18	23176.45	23557.29	23188.57	-12.12	769.444	0.051	8268	328

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8596ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г. - 25/02/21г.

Абонент: МКУ "УИК"

Адрес: Свердловка 47

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ПРЭМ-32

Пределы измерений:

G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00270596

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x6C3

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
------	----	----	----	----	----	-----	-----	----

	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
26/01/21	95.20	0.00	0.00	6.47	0.000	24	0	*
27/01/21	87.00	0.00	0.00	6.36	0.000	24	0	*
28/01/21	80.00	0.00	0.00	6.27	0.000	24	0	*
29/01/21	82.98	0.00	0.00	6.30	0.000	24	0	*
30/01/21	68.88	0.00	0.00	6.31	0.000	24	0	*
31/01/21	80.14	0.00	0.00	6.36	0.000	24	0	*
01/02/21	91.31	0.00	0.00	6.37	0.000	24	0	*
02/02/21	81.20	0.00	0.00	6.37	0.000	24	0	*
03/02/21	74.24	0.00	0.00	6.35	0.000	24	0	*
04/02/21	71.23	0.00	0.00	6.25	0.000	24	0	*
05/02/21	68.48	0.00	0.00	6.28	0.000	24	0	*
06/02/21	65.15	0.00	0.00	6.24	0.000	24	0	*
07/02/21	54.65	0.00	0.00	6.24	0.000	24	0	*
08/02/21	57.18	0.00	0.00	6.24	0.000	24	0	*
09/02/21	60.73	0.00	0.00	6.21	0.000	24	0	*
10/02/21	79.05	0.00	0.00	6.25	0.000	24	0	*
11/02/21	75.40	0.00	0.00	6.29	0.000	24	0	*
12/02/21	79.20	0.00	0.00	6.31	0.000	24	0	*
13/02/21	73.44	0.00	0.00	6.31	0.000	24	0	*
14/02/21	55.86	0.00	0.00	6.26	0.000	24	0	*
15/02/21	73.28	0.00	0.00	6.23	0.000	24	0	*
16/02/21	67.33	0.00	0.00	6.25	0.000	24	0	*
17/02/21	57.98	0.00	0.00	6.22	0.000	24	0	*
18/02/21	70.50	0.00	0.00	6.24	0.000	24	0	*
19/02/21	74.24	0.00	0.00	6.27	0.000	24	0	*
20/02/21	69.43	0.00	0.00	6.25	0.000	24	0	*
21/02/21	67.39	0.00	0.00	6.25	0.000	24	0	*
22/02/21	67.32	0.00	0.00	6.28	0.000	24	0	*
23/02/21	52.97	0.00	0.00	6.24	0.000	24	0	*
24/02/21	85.54	0.00	0.00	6.35	0.000	24	0	*
25/02/21	77.20	0.00	0.00	6.29	0.000	24	0	*

Итого: | | 0.00 | 0.00 | | 0.000 | 744 | 0 | |

Средние: | 72.40 | | | 6.28 | | | | |

Итоговые значения на 26/02/21г. 13 ч.

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
26/02/21	110.35	110.34	4.661	8278	318

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 8596ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

УИК № 270596

ИТОГО:

слив= ГВС по договору м3
 Qгвс= ГВС по договору Гкал

Qотреб.= 160,953 Гкал
 Qотоп.= 160,953 Гкал

фев.21

Потребитель	Нагрузка, ккал/час	Площадь	Отопление	Горячая вода			Итого, Q общ.
		м2	Гкал	м3/мес.	Гкал/мес.	прим	
Администрация КУМИ (МКУ УИК)	372760	3207,60	138,880	12,377	0,834		139,714
МФЦ	59240	509,30	22,073	6	0,404	водомер	22,477
Всего:	432000,000	3717,40	160,953	18,377	1,239		162,192
отопление и ГВС			160,953	ГВС по дог ГВС по договору			162,192

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г. - 25/02/21г.

Абонент: МКУ "УИК"
Адрес: ул. Горького 36Б
Теплоучаститель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
Т.сут Мгвс= Т.сут
Тхв= 5.00 °С

Договор N:
Тип расходомера: ПРЭМ-20
Пределы измерений:
G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00104802 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x94D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	t	Т	кг/см2	кг/см2	Р2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	°C	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч	ч
26/01/21	116.49	68.60	47.89	50.67	47.95	47.95	47.95	5.60	4.10	2.308	24	0		
27/01/21	111.78	66.43	45.35	49.15	46.70	46.70	46.70	5.60	4.10	2.131	24	0		
28/01/21	98.97	60.49	38.48	47.08	45.14	45.14	45.14	5.60	4.10	1.743	24	0		
29/01/21	100.87	61.62	39.25	47.53	45.50	45.50	45.50	5.60	4.10	1.790	24	0		
30/01/21	101.26	61.70	39.56	47.98	45.94	45.94	45.94	5.60	4.10	1.827	24	0		
31/01/21	117.75	67.57	50.18	49.08	46.41	46.41	46.41	5.60	4.10	2.344	24	0		
01/02/21	111.93	66.38	45.55	49.55	47.04	47.04	47.04	5.60	4.10	2.155	24	0		
02/02/21	103.01	62.67	40.34	49.31	47.13	47.13	47.13	5.60	4.10	1.907	24	0		
03/02/21	92.77	59.76	33.01	49.19	47.40	47.40	47.40	5.60	4.10	1.568	24	0		
04/02/21	81.07	54.12	26.95	48.36	47.02	47.02	47.02	5.60	4.10	1.267	24	0		
05/02/21	87.33	57.12	30.21	48.69	47.15	47.15	47.15	5.60	4.10	1.426	24	0		
06/02/21	85.35	55.75	29.60	47.49	46.02	46.02	46.02	5.60	4.10	1.367	24	0		
07/02/21	77.36	53.07	24.29	47.42	46.19	46.19	46.19	5.60	4.10	1.123	24	0		
08/02/21	67.66	47.95	19.71	46.19	45.23	45.23	45.23	5.60	4.10	0.893	24	0		
09/02/21	71.79	49.58	22.21	46.52	45.44	45.44	45.44	5.60	4.10	1.008	24	0		
10/02/21	92.17	59.00	33.17	47.74	46.05	46.05	46.05	5.60	4.10	1.532	24	0		
11/02/21	97.85	61.35	36.50	48.38	46.45	46.45	46.45	5.60	4.10	1.702	24	0		
12/02/21	100.32	62.77	37.55	49.37	47.30	47.30	47.30	5.60	4.10	1.846	24	0		
13/02/21	101.78	63.04	38.74	49.64	47.54	47.54	47.54	5.60	4.10	1.685	24	0		
14/02/21	96.32	60.90	35.42	49.28	47.36	47.36	47.36	5.60	4.10	1.571	24	0		
15/02/21	92.19	58.67	33.52	48.48	46.76	46.76	46.76	5.60	4.10	1.202	24	0		
16/02/21	79.81	54.02	25.79	48.01	46.61	46.61	46.61	5.60	4.10	1.025	24	0		
17/02/21	72.00	49.86	22.14	47.34	46.29	46.29	46.29	5.60	4.10	1.412	24	0		
18/02/21	87.24	56.59	30.65	47.55	46.03	46.03	46.03	5.60	4.10	1.509	24	0		
19/02/21	91.56	58.87	32.69	47.79	46.10	46.10	46.10	5.60	4.10	1.515	24	0		
20/02/21	91.50	58.61	32.89	47.72	46.01	46.01	46.01	5.60	4.10	1.663	24	0		
21/02/21	96.49	60.65	35.84	48.15	46.23	46.23	46.23	5.60	4.10	1.627	24	0		
22/02/21	96.27	61.39	34.88	48.42	46.51	46.51	46.51	5.60	4.10	1.630	24	0		
23/02/21	96.15	61.04	35.11	48.13	46.24	46.24	46.24	5.60	4.10	1.920	24	0		
24/02/21	105.59	65.12	40.47	49.52	47.29	47.29	47.29	5.60	4.10	1.572	24	0		
25/02/21	94.42	61.27	33.15	49.17	47.29	47.29	47.29	5.60	4.10	1.572	24	0		
Итого:				1498.9	1442.32	1442.32				50.052	744	0		

2/3 зр см 33,37 вк 1.17/0013
1/3 зр см 16,682 вк 0/0

Итоговые значения на 26/02/21г. 13 ч.

Дата	v1	m1	m2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
26/02/21	19582.45	19044.83	19044.83	577.433	21880	10

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21890ч

Представитель абонента И.Ю. Коновалов +79135506386 Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

26/01/21г.-25/02/21г.

Абонент: мку "УИК"

Адрес: ул. Горького 36Б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= 5.00°C

Т.сут МГВС= Т.сут

Договор N:

Тип расходомера: ПРЭМ-20

Пределы измерений:

G под max = 12.00 м3/ч

G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч

G обр min = 1.00 м3/ч

по 2.7

КС=0х94D1

фТ=4

БД 1

СХЕМА

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6

ВВОД 2

00104802

Дата	t1	t2	V1	V2	M1	T	кг/см2	Гкал	Ч	ВНР	ВОС	НС
------	----	----	----	----	----	---	--------	------	---	-----	-----	----

°C	°C	м3	м3	т	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч	ч	*
26/01/21	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.000	24	0	0	0	*
27/01/21	100.45	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
28/01/21	186.73	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
29/01/21	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.000	24	0	0	0	*
30/01/21	187.08	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
31/01/21	108.73	0.06	0.06	0.06	0.06	5.60	0.006	24	0	0	0	*
01/02/21	94.19	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
02/02/21	185.18	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
03/02/21	74.95	0.03	0.03	0.03	0.03	5.60	0.003	24	0	0	0	*
04/02/21	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.000	24	0	0	0	*
05/02/21	185.16	0.07	0.07	0.07	0.07	5.60	0.006	24	0	0	0	*
06/02/21	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.000	24	0	0	0	*
07/02/21	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.000	24	0	0	0	*
08/02/21	163.99	0.03	0.03	0.03	0.03	5.60	0.002	24	0	0	0	*
09/02/21	160.29	0.02	0.02	0.02	0.02	5.60	0.002	24	0	0	0	*
10/02/21	81.71	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
11/02/21	91.14	0.06	0.06	0.06	0.06	5.60	0.006	24	0	0	0	*
12/02/21	97.19	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
13/02/21	105.17	0.03	0.03	0.03	0.03	5.60	0.003	24	0	0	0	*
14/02/21	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.000	24	0	0	0	*
15/02/21	88.20	0.11	0.11	0.11	0.11	5.60	0.009	24	0	0	0	*
16/02/21	168.15	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
17/02/21	162.86	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
18/02/21	78.65	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
19/02/21	81.81	0.03	0.03	0.03	0.03	5.60	0.003	24	0	0	0	*
20/02/21	83.36	0.03	0.03	0.03	0.03	5.60	0.002	24	0	0	0	*
21/02/21	85.77	0.04	0.04	0.04	0.04	5.60	0.004	24	0	0	0	*
22/02/21	89.02	0.02	0.02	0.02	0.02	5.60	0.002	24	0	0	0	*
23/02/21	78.79	0.01	0.01	0.01	0.01	5.60	0.001	24	0	0	0	*
24/02/21	110.51	0.53	0.51	0.51	0.51	5.60	0.054	24	0	0	0	*
25/02/21	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0.000	24	0	0	0	*

Итого:	1.17	1.15	0.113	744	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	------	------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Средние:	76.51	5.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Итоговые значения на 26/02/21г. 13 ч.

Дата	V1	M1	T	Q0	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч

26/02/21	201.55	201.33	8.612	21880	10	10
----------	--------	--------	-------	-------	----	----

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21890ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Приложение к отчету по теплосчетчику № 00113038 за февраль 2021г.

п. Подгорный, Лесная, 9:		Отопление по договору		Qотопл по т/сч		G общ по т/сч		Qгвс по т/сч		Qобщ	
Догов. №	Шифр	Потребитель		Ккал/час	S общ	мкуб/час	%	Гкал	(Гкал)	Гкал	Гкал
2021Т-3246	025	КУМИ арендаторы (Летаж, подвал), 561,6 м2		52352	561,6	2,095	59,483	14,057	0,497	14,554	
2021Т-245	084	2 эт. МБУК ЦГБ им.М.Горького S общ. 303,5м2 + 78,9м3 моп		35648	382,4	1,427	40,517	9,575	0,033	9,608	
		ИТОГО		88000	944	3,522	100,0	23,632	0,530	24,162	
								23,632	0,530	24,162	по т/счетчику!!!

Предъявлено по т/счетчику:

Qобщ = 24,162 Гкал
 Qгв = 0,530 Гкал
 Sобщ = 8,160 м3
 Qотоп = 23,632 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

01.03.2021

о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г.-25/02/21г.

Абонент: МКУ "УИК"
Адрес: п. Подгорный ул. Лесная 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-50
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00113038 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xEl6B ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	Р1	Р2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/01/21	180.67	163.48	17.19	168.31	66.42	67.03	65.83	0.59	5.00	3.50	1.177	0.036	24	0	
27/01/21	173.67	159.25	14.42	168.29	66.62	67.16	66.09	0.53	5.00	3.50	0.988	0.028	24	0	
28/01/21	167.48	154.87	12.61	167.52	66.10	66.58	65.65	0.45	5.00	3.50	0.859	0.023	24	0	
29/01/21	166.76	154.74	12.02	167.59	66.21	66.83	65.88	0.33	5.00	3.50	0.811	0.016	24	0	
30/01/21	171.39	157.23	14.16	167.20	65.65	66.30	65.26	0.39	5.00	3.50	0.950	0.024	24	0	
31/01/21	180.54	163.08	17.46	167.48	65.58	66.42	65.22	0.36	5.00	3.50	1.167	0.025	24	0	
01/02/21	177.51	161.47	16.04	168.10	66.30	66.99	65.81	0.49	5.00	3.50	1.093	0.033	24	0	
02/02/21	174.00	159.36	14.64	168.22	66.55	67.13	66.01	0.54	5.00	3.50	1.003	0.033	24	0	
03/02/21	162.00	151.95	10.05	168.53	67.27	67.70	66.90	0.37	5.00	3.50	0.694	0.019	24	0	
04/02/21	159.43	150.17	9.26	168.35	67.15	67.71	66.99	0.16	5.00	3.50	0.630	0.010	24	0	
05/02/21	159.85	150.47	9.38	168.00	66.81	67.42	66.67	0.14	5.00	3.50	0.633	0.011	24	0	
06/02/21	161.18	151.54	9.64	168.37	67.18	67.73	66.89	0.29	5.00	3.50	0.661	0.013	24	0	
07/02/21	159.38	151.08	8.30	171.17	69.97	70.95	69.99	-0.02	5.00	3.50	0.579	0.002	24	0	
08/02/21	159.50	151.52	7.98	172.09	70.89	71.64	70.68	0.21	5.00	3.50	0.579	0.010	24	0	
09/02/21	159.66	151.66	8.00	171.23	70.03	70.81	69.85	0.18	5.00	3.50	0.572	0.008	24	0	
10/02/21	162.55	152.97	9.58	168.85	67.61	68.21	67.25	0.36	5.00	3.50	0.667	0.018	24	0	
11/02/21	168.87	156.81	12.06	169.19	67.71	68.40	67.40	0.31	5.00	3.50	0.836	0.019	24	0	
12/02/21	170.30	157.68	12.62	169.51	67.95	68.66	67.59	0.36	5.00	3.50	0.878	0.022	24	0	
13/02/21	172.93	159.37	13.56	169.56	67.90	68.59	67.47	0.43	5.00	3.50	0.944	0.026	24	0	
14/02/21	166.08	154.89	11.19	168.74	67.36	68.23	67.22	0.14	5.00	3.50	0.762	0.009	24	0	
15/02/21	165.00	154.01	10.99	169.12	67.73	68.22	67.31	0.42	5.00	3.50	0.764	0.022	24	0	
16/02/21	159.25	150.62	8.63	170.60	69.40	70.06	69.22	0.18	5.00	3.50	0.607	0.012	24	0	
17/02/21	159.39	151.14	8.25	171.88	70.68	71.46	70.52	0.16	5.00	3.50	0.594	0.012	24	0	
18/02/21	161.50	151.85	9.65	169.07	67.82	68.42	67.62	0.20	5.00	3.50	0.666	0.020	24	0	
19/02/21	162.18	152.39	9.79	168.92	67.66	68.45	67.59	0.07	5.00	3.50	0.667	0.011	24	0	
20/02/21	163.26	152.77	10.49	168.41	67.14	68.24	67.31	-0.17	5.00	3.50	0.701	0.005	24	0	
21/02/21	165.37	154.40	10.97	168.50	67.16	68.38	67.42	-0.26	5.00	3.50	0.725	-0.001	24	0	
22/02/21	161.74	152.05	9.69	168.76	67.56	68.49	67.59	-0.03	5.00	3.50	0.654	0.008	24	0	
23/02/21	165.63	154.52	11.11	168.53	67.19	68.48	67.50	-0.31	5.00	3.50	0.730	-0.001	24	0	
24/02/21	171.14	158.25	12.89	169.47	67.88	68.75	67.68	0.20	5.00	3.50	0.888	0.016	24	0	
25/02/21	162.01	152.16	9.85	168.92	67.71	68.36	67.41	0.30	5.00	3.50	0.683	0.013	24	0	
Итого:				2138.4	2095.19	2117.8	2087.82	7.37			24.162	0.502	1744	0	

Дата	V1		M1		V2		M2		Mг		Qo		Qг		ВНР		ВОС	
	м3		т		м3		т		т		Гкал		Гкал		ч		ч	
25/01/21 24:00	34019.26		33419.35		33770.06		33313.38		105.97		294.467		7.670		15944		5	
25/02/21 24:00	36157.74		35514.54		35887.86		35401.20		113.34		318.629		8.172		16688		5	
Итого:	2138.48		2095.19		2117.80		2087.82		7.37		24.162		0.502		744		0	

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16706ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Приложение к отчету по теплосчетчику № 14178 за февраль 2021 г.

Догов. №	Шифр	Потребитель	Отопление по договору		ГВС по договору		Отопл по т/сч	Г общ по т/сч	Q _{гвс} по т/сч	Q _{общ}
			Отопление: Ккал/час	Отопление: мкуб/час	Горячая вода: мкуб/мес	Горячая вода: Гкал/мес				
2021Г-3246	25	п. Подгорный, Кировская, 9: КУМИ арендаторы	110954	4,438	7,3	0,474	41,995	5,969	0,388	42,383
2021Г-37	037	п. Подгорный, Кировская, 9: Управление МВД 82,0м2	11840	0,474	2,082	0,135	4,485	1,702	0,111	4,596
2019Г-34	4990	п. Подгорный, Кировская, 9: "Почта России" 77,6 м2	9205	0,368	0,732	0,048	3,482	0,599	0,039	3,521
Итого:			132000	5,28	10,114	0,657	49,962	8,270	0,538	50,500

Предъявлено по т/счетчику:

Мг = 8,27 т.
 Q_{гвс} = 0,538 Гкал
 Q_{отопл.} = 49,962 Гкал
 Q_{отгр.} = 50,500 Гкал

Q_{общ} = 50,500 Гкал
 Q_{гвс} = 0,538 Гкал
 Q_{отопл.} = 49,962 Гкал

ООО "КРАСНО-ЭЛЕКТРО"

01.03.2021

Ведомость учета среднесуточного отпусла тепловой энергии в системе отопления
за период с 26.01.21 г. по 25.02.21 г.

Адрес: Кировская 9 Подгорный
Подключен к абоненту ЖКУ "УИК" Кировская 9 Подгорный

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.1.1.1
Номер теплосчетчика: 00014178
Ввод № 1 Схема подключения № 1.3

Договорные расходы:
М сет. воды= т.сут
Мпвс= т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:

Ду под= мм Г под max= м3/ч Г под min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду обр= мм Г обр max= м3/ч Г обр min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду подп= мм Г подп max= м3/ч Г подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Q _д , Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Q _{гвс} , Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т						Температура теплоносителя, °С,					Давление теплоносителя, МПа				Время, ч		Код НС
			Объём теплоносителя за сутки, V, м3						Третий трубопровод / Подпитки t3(n)	Обратный трубопровод t2	Разность температур d=t1-t2	Подводящий Р1	обратный Р2	третий/подпитка Р3(n)	Тр/б	Тн/р				
			Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		dV	Третий трубопровод / Подпитки												
			M1	V1	M2	V2		+dM									-dM	M3(n)	V3(n)	
26.01.21	2.30	0.00	86.95	89.79	86.59	88.04	0.35	1.75	0.02	0.02	85.84	59.69	26.15	41.54	0.39	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
27.01.21	2.02	0.00	87.23	89.72	86.78	88.08	0.45	1.64	0.00	0.00	79.39	56.49	22.90	36.86	0.39	0.31	0.26	24.00	0.00	Q
28.01.21	1.75	0.00	87.17	89.23	86.71	87.82	0.46	1.41	0.00	0.00	71.75	51.96	19.79	31.30	0.39	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
29.01.21	1.70	0.00	87.08	89.15	86.78	87.91	0.30	1.24	0.00	0.01	71.93	52.60	19.33	31.72	0.39	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
30.01.21	1.89	0.00	86.84	89.10	86.56	87.75	0.28	1.35	0.00	0.00	75.43	53.82	21.61	28.20	0.39	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
31.01.21	2.31	0.00	86.83	89.66	86.48	87.90	0.35	1.76	0.00	0.00	85.71	59.34	26.37	30.12	0.39	0.31	0.26	24.00	0.00	Q
01.02.21	2.19	0.00	87.20	89.88	86.75	88.12	0.46	1.76	0.01	0.01	82.89	58.13	24.76	41.09	0.39	0.31	0.26	24.00	0.00	Q
02.02.21	2.03	0.00	87.34	89.80	86.88	88.17	0.46	1.63	0.01	0.01	79.03	56.15	22.88	42.94	0.39	0.31	0.26	24.00	0.00	Q
03.02.21	1.51	0.00	87.94	89.78	87.51	88.55	0.43	1.23	0.00	0.00	67.02	50.12	16.90	29.77	0.39	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
04.02.21	1.38	0.00	88.12	89.79	87.79	88.76	0.32	1.03	0.00	0.00	63.90	48.40	15.50	28.70	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
05.02.21	1.39	0.00	88.09	89.79	87.75	88.73	0.34	1.06	0.00	0.00	64.26	48.65	15.61	32.02	0.39	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
06.02.21	1.43	0.00	87.95	89.71	87.63	88.64	0.32	1.07	0.00	0.00	65.76	49.67	16.09	27.45	0.39	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
07.02.21	1.31	0.00	88.20	89.87	87.89	88.89	0.31	0.98	0.00	0.00	63.82	49.18	14.64	27.45	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
08.02.21	1.28	0.00	88.32	90.00	88.02	89.04	0.29	0.96	0.01	0.01	63.94	49.62	14.32	35.81	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
09.02.21	1.27	0.00	88.08	89.76	87.91	88.93	0.17	0.83	0.01	0.01	64.07	49.79	14.28	46.22	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
10.02.21	1.42	0.00	87.89	89.71	87.80	88.86	0.10	0.85	0.01	0.01	66.85	50.78	16.07	40.02	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
11.02.21	1.71	0.00	88.25	90.42	88.06	89.28	0.19	1.14	0.00	0.00	73.35	54.13	19.22	37.27	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
12.02.21	1.77	0.00	88.31	90.58	88.14	89.41	0.17	1.17	0.00	0.00	75.20	55.25	19.95	30.58	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
13.02.21	1.90	0.00	88.25	90.67	88.05	89.37	0.20	1.30	0.00	0.00	77.93	56.59	21.34	33.37	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
14.02.21	1.63	0.00	88.24	90.28	87.86	89.01	0.37	1.27	0.00	0.00	70.96	52.67	18.29	29.75	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
15.02.21	1.61	0.00	88.57	90.57	88.16	89.29	0.40	1.28	0.00	0.00	69.94	52.00	17.94	30.79	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
16.02.21	1.34	0.00	88.55	90.22	88.43	89.41	0.13	0.82	0.00	0.00	63.67	48.64	15.03	27.79	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
17.02.21	1.29	0.00	88.63	90.31	88.50	89.51	0.13	0.80	0.00	0.00	63.83	49.31	14.52	32.88	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
18.02.21	1.40	0.00	88.17	89.94	88.06	89.09	0.11	0.84	0.00	0.00	65.67	49.92	15.75	30.64	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
19.02.21	1.42	0.00	87.71	89.54	87.78	88.85		-0.07	0.69	0.00	67.07	50.84	16.23	28.56	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
20.02.21	1.47	0.00	87.40	89.25	87.58	88.64		-0.18	0.61	0.01	67.61	50.77	16.84	45.86	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
21.02.21	1.56	0.00	87.69	89.67	87.83	88.96		-0.14	0.71	0.00	70.13	52.32	17.81	35.86	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
22.02.21	1.41	0.00	87.88	89.67	88.10	89.14		-0.22	0.53	0.00	66.32	50.20	16.12	28.43	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
23.02.21	1.56	0.00	87.92	89.90	88.24	89.36		-0.32	0.54	0.00	69.86	51.95	17.91	28.74	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
24.02.21	1.81	0.00	88.58	90.93	88.68	89.99		-0.10	0.94	0.00	76.40	55.94	20.46	30.70	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
25.02.21	1.45	0.00	88.79	90.61	88.63	89.69	0.16	0.92	0.00	0.00	66.54	50.31	16.23	28.70	0.40	0.32	0.26	24.00	0.00	Q
Итого	50.50	0.00	2724.16	2787.27	2717.95	2753.17	7.24	-1.03	34.10	0.12	0.12							744.00	0.00	

Приложение к отчету по теплосчетчику № 13521 за февраль 2021 г.

Догов.: №	Шифр	Потребитель	Отопление по договору		ГВС по договору		Qотопл по т/сч	G общ по т/сч	Qгвс по т/сч	Qобщ
			Отопление: Ккал/час	Отопление: мкуб/час	Горячая вода: мкуб/мес	Горячая вода: Гкал/мес				
2021Г-3246	25	п. Новый Путь, Гагарина, 2А: арендаторы	61511	2,460	0,835	0,054	20,717	0,000	0,000	20,717
2021Г-245	84	п. Новый Путь, Гагарина, 2А: МБУК ЦГБ им М. Горького	8546	0,342	0,835	0,054	2,878	0,000	0,000	2,878
2019Г-34	4990	п. Новый Путь, Гагарина, 2А: Почта России	3541	0,142	0,835	0,054	1,193	0,000	0,000	1,193
2020Г-235	154	п. Новый Путь, Гагарина, 2А: МП ГТС	1402	0,056	0	0	0,472	0,000	0,000	0,472
Итого:			75000	3,000	2,505	0,162	25,260	0,000	0	25,260

Предъявлено по т/счетчику:

Мг = 0 т.
 Qгвс = 0 Гкал
 Qотопл. = 25,260 Гкал
 Qотгр. = 25,260 Гкал

Qобщ = 25,260 Гкал
 Qгвс = 0,000 м3
 Qотоп = 25,260 Гкал

ООО "КРАСКО-ЭЛЕКТРО"

01.03.2021

Ведомость учета среднесуточного отпуща тепловой энергии в системе отопления
за период с 26.01.21 г. по 24.02.21 г.

Адрес: п.Новый путь ул.Гагарина 2А
Подключен к абоненту ИМКУ "УИК"

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.1.1.1
Номер теплосчетчика: 00013521
Ввод № 1 Схема подключения № 1.3

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут
М грвс= т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= м3/ч G под min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду обр= мм G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду подп= мм G подп max= м3/ч G подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчетчика за сутки, Q _и , Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчетчика в третьем трубопроводе за сутки, Q _{гвс} , Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т				Объем теплоносителя за сутки, V, м3				Температура теплоносителя, °С, среднезвешенная				Давление теплоносителя, МПа				Время, ч		Код НС
			Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Подпитки		Обратный трубопровод / Подпитки	Разность температур dT=t1-t2	Третий трубопровод / Подпитки	Подводящий Р1	Обратный Р2	третий/подпитка Р3(n)	Тн/р			
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)										
26.01.21	1.22	0.00	72.19	73.00	72.19	73.80			-0.80	0.00	69.42	16.78	47.70	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
27.01.21	0.86	0.00	71.88	72.15	71.88	72.98			-0.83	0.00	57.01	11.86	50.57	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
28.01.21	1.01	0.00	71.95	72.52	71.95	73.25			-0.72	0.00	62.03	13.89	34.59	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
29.01.21	0.85	0.00	71.53	71.83	71.53	72.64			-0.81	0.00	57.27	11.80	37.59	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
30.01.21	1.22	0.00	71.81	72.66	71.81	73.36			-0.70	0.00	68.39	16.91	39.09	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
31.01.21	1.20	0.00	71.83	72.65	71.83	73.40			-0.74	0.00	68.65	16.63	52.69	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
01.02.21	1.08	0.00	71.76	72.45	71.76	73.18			-0.72	0.01	65.12	14.94	64.34	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
02.02.21	0.93	0.00	71.67	72.13	71.67	72.92			-0.79	0.00	60.90	12.88	39.01	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
03.02.21	0.72	0.00	71.46	71.53	71.46	72.45			-0.92	0.00	54.02	9.99	36.00	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
04.02.21	0.70	0.00	71.46	71.51	71.46	72.42			-0.91	0.01	53.55	9.69	49.12	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
05.02.21	0.84	0.00	71.96	72.25	71.96	73.14			-0.89	0.00	58.78	11.56	38.27	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
06.02.21	0.68	0.00	71.42	71.47	71.42	72.41			-0.95	0.00	54.21	9.41	36.59	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
07.02.21	0.65	0.00	71.57	71.62	71.57	72.57			-0.95	0.01	54.47	8.99	50.03	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
08.02.21	0.63	0.00	71.98	71.96	71.98	72.98			-1.02	0.01	54.21	8.69	44.61	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
09.02.21	0.72	0.00	72.33	72.16	72.33	73.47			-1.31	0.01	57.68	9.86	48.81	0.29	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
10.02.21	0.77	0.00	71.01	71.04	71.01	72.15			-1.11	0.00	58.29	10.79	37.42	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
11.02.21	0.95	0.00	71.30	71.61	71.30	72.64			-1.03	0.01	63.42	13.13	59.52	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
12.02.21	1.00	0.00	71.61	72.00	71.61	73.02			-1.02	0.00	65.08	13.82	56.17	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
13.02.21	0.91	0.00	71.53	71.77	71.53	72.83			-1.07	0.00	62.39	12.63	56.09	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
14.02.21	0.83	0.00	70.88	70.98	70.88	72.05			-1.07	0.01	59.17	11.64	54.21	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
15.02.21	0.69	0.00	71.67	71.47	71.67	72.65			-1.18	0.01	53.86	9.52	46.54	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
16.02.21	0.64	0.00	70.78	70.58	70.78	71.74			-1.15	0.01	53.59	8.99	51.19	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
17.02.21	0.66	0.00	70.92	70.76	70.92	71.89			-1.13	0.00	53.76	9.16	46.96	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
18.02.21	0.78	0.00	71.09	71.25	71.09	72.20			-0.96	0.01	57.61	10.85	63.87	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
19.02.21	0.73	0.00	71.06	71.08	71.06	72.08			-1.00	0.00	55.20	10.10	60.82	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
20.02.21	0.80	0.00	71.64	71.69	71.64	72.79			-1.09	0.00	58.28	11.00	66.46	0.28	0.27	0.26	24.00	0.00	N		
21.02.21	0.75	0.00	71.82	71.82	71.82	72.93			-1.12	0.00	57.29	10.39	37.96	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
22.02.21	0.74	0.00	71.73	71.68	71.73	72.82			-1.14	0.00	56.89	10.25	37.02	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
23.02.21	0.90	0.00	71.50	71.76	71.50	72.77			-1.01	0.01	61.35	12.43	61.46	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
24.02.21	0.77	0.00	71.44	71.51	71.44	72.56		0.00	-1.06	0.01	57.68	10.63	55.02	0.28	0.26	0.26	24.00	0.00	N		
Итого	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00	--		

25.06

Абонент: МКУ "УИК"
Адрес: Маяковского 3
Тепловычислитель ВКЛ-7 сер. N 001
Договорные расходы:
М сер. Воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C
Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-20
Пределы измерений:
Г под max = 12.00 м³/ч Г под min = 0.02 м³/ч
Г обр max = 12.00 м³/ч Г обр min = 0.02 м³/ч

Заводской номер 00271235 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хС275 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	Р1	Р2	Qo	Qp	ВНР	ВОС	НС
°C	°C	°C	°C	м³	т	м³	т	т	кг/см²	кг/см²	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/01/21	121.95	54.26	67.69	135.88	33.63	32.02	31.63	2.00	7.17	5.94	2.385	0.098	24	0	*
27/01/21	115.95	51.98	63.97	134.76	32.76	30.70	30.29	2.47	7.06	5.92	2.216	0.117	24	0	*
28/01/21	103.55	47.86	55.69	133.41	31.83	29.31	29.07	2.76	6.97	5.91	1.896	0.116	24	0	*
29/01/21	104.94	48.58	56.36	133.78	32.20	29.68	29.41	2.79	6.99	5.91	1.938	0.121	24	0	*
30/01/21	106.45	48.86	57.59	134.15	32.47	31.07	30.77	1.70	7.01	5.90	1.947	0.074	24	0	*
31/01/21	123.56	52.62	70.94	134.61	32.36	32.14	31.74	0.62	7.06	5.94	2.337	0.030	24	0	*
01/02/21	116.36	52.36	64.00	135.23	33.27	31.13	30.76	2.51	7.07	5.89	2.255	0.120	24	0	*
02/02/21	107.59	49.98	57.61	136.02	34.21	32.44	32.07	2.14	7.08	5.89	2.072	0.093	24	0	*
03/02/21	94.94	47.73	47.21	137.04	35.54	34.07	33.75	1.79	7.09	5.87	1.755	0.074	24	0	*
04/02/21	84.84	44.41	40.43	136.74	35.54	33.97	33.73	1.81	7.03	5.83	1.508	0.071	24	0	*
05/02/21	91.00	46.55	44.45	137.12	35.76	33.95	33.66	2.10	7.06	5.86	1.677	0.088	24	0	*
06/02/21	88.71	45.42	43.29	134.40	33.10	33.14	32.90	0.20	7.01	5.88	1.442	0.008	24	0	*
07/02/21	79.76	43.85	35.91	134.25	33.18	33.32	33.08	0.10	7.02	5.87	1.194	0.004	24	0	*
08/02/21	70.36	40.23	30.13	135.47	34.64	32.65	32.43	2.21	7.02	5.92	1.121	0.077	24	0	*
09/02/21	75.93	41.80	34.13	135.28	34.34	32.86	32.62	1.72	6.99	5.88	1.237	0.063	24	0	*
10/02/21	96.81	48.59	48.22	135.58	34.14	33.05	32.66	1.48	7.03	5.89	1.714	0.065	24	0	*
11/02/21	102.52	50.07	52.45	136.22	34.54	33.36	32.90	1.64	7.06	5.89	1.888	0.074	24	0	*
12/02/21	104.39	51.01	53.38	137.14	35.40	34.06	33.59	1.81	7.09	5.86	1.977	0.082	24	0	*
13/02/21	106.13	50.93	55.20	136.44	34.60	34.18	33.73	0.87	7.09	5.86	1.955	0.039	24	0	*
14/02/21	100.25	49.38	50.87	136.27	34.62	33.19	33.76	0.86	7.04	5.81	1.804	0.039	24	0	*
15/02/21	95.83	47.68	48.15	136.39	34.87	33.67	33.35	1.52	7.01	5.82	1.748	0.063	24	0	*
16/02/21	81.41	44.33	37.08	136.23	35.10	33.80	33.54	1.56	7.03	5.84	1.361	0.058	24	0	*
17/02/21	75.08	41.75	33.33	135.99	35.05	33.57	33.33	1.72	7.00	5.83	1.229	0.061	24	0	*
18/02/21	91.38	46.68	44.70	135.54	34.23	33.14	32.85	1.38	7.01	5.86	1.587	0.058	24	0	*
19/02/21	95.02	48.19	46.83	136.09	34.64	33.12	32.74	1.90	7.04	5.89	1.704	0.083	24	0	*
20/02/21	95.75	47.72	48.03	135.75	34.35	33.09	32.80	1.55	7.03	5.88	1.715	0.065	24	0	*
21/02/21	100.69	49.35	51.34	135.37	33.79	33.27	32.81	0.98	7.02	5.86	1.780	0.046	24	0	*
22/02/21	100.00	49.96	50.04	135.07	33.47	33.46	33.03	0.44	7.05	5.87	1.701	0.019	24	0	*
23/02/21	100.29	49.90	50.39	135.10	33.51	33.30	32.84	0.67	7.02	5.86	1.719	0.032	24	0	*
24/02/21	110.63	52.83	57.80	136.67	34.78	33.88	33.41	1.37	7.12	5.90	2.081	0.066	24	0	*
25/02/21	97.72	49.87	47.85	137.16	35.60	34.18	33.77	1.83	7.07	5.84	1.787	0.079	24	0	*
Итого:				1105.11	1057.52	1019.71	1009.02	48.50			154.730	2.083	1744	0	*
Средние:	98.05	48.21	49.84					7.04	5.87						*

Итоговые значения на 26/02/21г. 14 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	Qp	ВНР	ВОС
м³	т	м³	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/02/21	6129.92	5918.65	5675.19	5624.30	294.35	248.145	6.789	8271	325

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия. Счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8596ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

Мг = 48,500 т. Qпотребл. = 54,730 Гкал.
Qгвс = 3,153 Гкал.
Qотопл. = 51,577 Гкал.

Абонент: МКУ "УИК"
Адрес: Маяковского 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001
Договорные расходы:
М сеп. Вода = °C. СУП МРВС = °C. СУП Г обр max = 2.00 м3/ч Г обр min = 1.00 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Договор N:
Тип расходомера: ПРЭМ-20
Пределы измерений:
Г под max = 12.00 м3/ч
Г под min = 0.02 м3/ч

Заводской номер 00271235 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БУ 1 ФУ=4 ТЗ=0 КС=0хС275 ПО 2.7

Дата	Т1	VI	MI	PI	QO	ВНР	ВОС	НС
	°C	М3	г	кг/см2	Гкал	ч	ч	
26/01/21	54.10	1.90	1.89	5.78	0.092	24	0	*
27/01/21	52.05	2.27	2.26	5.76	0.106	24	0	*
28/01/21	47.32	2.71	2.71	5.75	0.113	24	0	*
29/01/21	48.20	2.67	2.67	5.75	0.114	24	0	*
30/01/21	48.94	1.60	1.60	5.75	0.069	24	0	*
31/01/21	52.76	0.53	0.53	5.78	0.024	24	0	*
01/02/21	52.54	2.32	2.32	5.73	0.109	24	0	*
02/02/21	73.39	2.01	1.97	6.29	0.134	24	0	*
03/02/21	88.89	1.69	1.66	7.05	0.141	24	0	*
04/02/21	84.96	1.74	1.70	6.98	0.136	24	0	*
05/02/21	91.08	2.01	1.95	7.02	0.171	24	0	*
06/02/21	83.33	0.26	0.26	6.96	0.022	24	0	*
07/02/21	74.63	0.15	0.15	6.97	0.011	24	0	*
08/02/21	69.35	2.13	2.10	6.97	0.135	24	0	*
09/02/21	73.41	1.66	1.64	6.78	0.111	24	0	*
10/02/21	95.43	1.33	1.31	6.99	0.118	24	0	*
11/02/21	100.32	1.49	1.42	7.02	0.137	24	0	*
12/02/21	100.97	1.62	1.58	7.05	0.150	24	0	*
13/02/21	100.11	0.78	0.77	7.05	0.074	24	0	*
14/02/21	98.62	0.78	0.76	7.00	0.070	24	0	*
15/02/21	92.04	1.47	1.44	6.97	0.124	24	0	*
16/02/21	75.25	1.51	1.50	6.98	0.104	24	0	*
17/02/21	72.06	1.65	1.64	6.95	0.113	24	0	*
18/02/21	88.76	1.34	1.30	6.97	0.109	24	0	*
19/02/21	93.32	1.79	1.71	7.00	0.151	24	0	*
20/02/21	94.82	1.46	1.43	6.99	0.128	24	0	*
21/02/21	98.14	0.81	0.79	6.98	0.075	24	0	*
22/02/21	95.11	0.37	0.37	7.00	0.034	24	0	*
23/02/21	99.51	0.56	0.55	6.98	0.053	24	0	*
24/02/21	109.17	1.23	1.19	7.08	0.124	24	0	*
25/02/21	91.41	1.70	1.66	7.03	0.145	24	0	*

Итого: 45.54 44.83 3.197 744 0 0

Средние: 80.64 6.68

Дата	VI	MI	QO	ВНР	ВОС
	М3	г	Гкал	ч	ч
26/02/21	453.32	450.02	26.822	8285	311

Период нормативной работы 744ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8596ч

$T_{оп} = T_{раб} + T_{мах} + T_{min} + T_{dt} + T_{ош}$
 Время отчетного периода Т, ч
 Время работы теплосчетчика
 $744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$

Показания интеграторов	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал	75.46	102.61	27.15
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал	---	---	---
Масса в подающем трубопроводе, т	4796.84	6181.53	1384.69
Масса в обратном трубопроводе, т	4921.30	6297.10	1375.81
Масса (объем) подпитки, т	---	---	---
Время нормальной работы ТРАБ, ч	2948.28	3692.28	744.00
Время неработы Тмах + Тmin + Тdt + Тош, ч	22903.35	22903.35	0.00

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

слив= 8,890 м3
 Qгвс= 0,578 Гкал

ТВ1 8,890 0,000
 ТВ2 27,150 0,000

слив
Q

№9476

Ведомость учета среднесуточного отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 26.01.21 г. по 25.02.21 г.

Адрес: г. Железнодорожск ул. Матросова 15А
Подключен к абоненту ИЖКУ "УИК"

Тип теплосчетчика: БКТ-9.2.1
Номер теплосчетчика: 00009476
Ввод № 1 Схема подключения № 1.1

Договорные расходы:
М сет. воды= т.сут
Мтвс= т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:
Ду под= мм Г под max= м3/ч Г под min= м3/ч
Ду обр= мм Г обр max= м3/ч Г обр min= м3/ч
Ду подт= мм Г подт max= м3/ч Г подт min= м3/ч
Ду подп= мм Г подп max= м3/ч Г подп min= м3/ч

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчетчика за сутки, Ом, Ккал	Тепловая энергия по показаниям в третьем трубопроводе за сутки, Ом, Ккал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объем теплоносителя за сутки, V, м3										Температура теплоносителя, °С, среднеарифметическая						Давление теплоносителя, МПа			Время, ч	Код НС
			Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / трубопровод подпитки		Подводящий трубопровод 11	Обратный трубопровод 12	Разность температур dT=t1-t2	Третий трубопровод / трубопровод подпитки 13(n)	подающий P1	обратный P2	третий подпитка P3(n)	Траб	Тнр			
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)												
26.01.21	1.17	---	46.22	48.94	45.87	47.65	0.35		1.28	---	---	118.90	94.50	24.40	---	0.56	0.45	---	24.00	0.00			
27.01.21	1.15	---	45.01	47.67	44.67	46.40	0.34		1.27	---	---	119.11	94.41	24.70	---	0.55	0.45	---	24.00	0.00			
28.01.21	0.96	---	43.78	45.88	43.48	44.87	0.31		1.01	---	---	106.08	84.89	21.19	---	0.54	0.45	---	24.00	0.00			
29.01.21	0.98	---	44.14	46.30	43.82	45.26	0.31		1.04	---	---	107.50	86.02	21.48	---	0.55	0.45	---	24.00	0.00			
30.01.21	1.00	---	44.34	46.56	44.02	45.49	0.32		1.07	---	---	108.87	87.02	21.85	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
31.01.21	1.25	---	44.31	47.11	43.95	45.73	0.36		1.38	---	---	123.88	96.69	27.19	---	0.55	0.45	---	24.00	0.00			
01.02.21	1.15	---	45.41	48.06	45.06	46.79	0.35		1.27	---	---	118.49	93.95	24.54	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
02.02.21	1.02	---	45.66	47.96	45.33	46.87	0.33		1.09	---	---	109.18	87.63	21.55	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
03.02.21	0.83	---	46.25	48.17	45.95	47.29	0.30		0.88	---	---	97.85	80.39	17.46	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
04.02.21	0.68	---	45.72	47.21	45.47	46.52	0.25		0.68	---	---	85.78	71.30	14.48	---	0.54	0.44	---	24.00	0.00			
05.02.21	0.76	---	45.62	47.31	45.34	46.53	0.28		0.78	---	---	92.30	76.12	16.18	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
06.02.21	0.74	---	44.54	46.14	44.27	45.39	0.27		0.75	---	---	90.61	74.57	16.04	---	0.54	0.44	---	24.00	0.00			
07.02.21	0.60	---	44.98	46.33	44.75	45.72	0.23		0.60	---	---	81.76	68.73	13.03	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
08.02.21	0.48	---	43.97	44.99	43.79	44.55	0.17		0.45	---	---	71.36	60.68	10.68	---	0.54	0.44	---	24.00	0.00			
09.02.21	0.55	---	44.30	45.46	44.11	44.95	0.19		0.51	---	---	75.98	63.90	12.08	---	0.54	0.44	---	24.00	0.00			
10.02.21	0.84	---	44.83	46.70	44.54	45.83	0.29		0.87	---	---	98.40	80.31	18.09	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
11.02.21	0.89	---	38.67	40.45	38.41	39.54	0.26		0.91	---	---	103.82	81.31	22.51	---	0.55	0.48	---	24.00	0.00			
12.02.21	0.97	---	40.99	42.99	40.70	41.99	0.29		1.01	---	---	107.45	84.40	23.05	---	0.56	0.47	---	24.00	0.00			
13.02.21	1.02	---	45.10	47.39	44.78	46.30	0.32		1.09	---	---	109.55	87.64	21.91	---	0.55	0.45	---	24.00	0.00			
14.02.21	0.94	---	45.00	47.10	44.69	46.10	0.31		0.99	---	---	104.68	84.35	20.33	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
15.02.21	0.87	---	44.71	46.62	44.42	45.71	0.29		0.90	---	---	99.48	80.57	18.91	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
16.02.21	0.66	---	45.00	46.45	44.76	45.79	0.24		0.66	---	---	84.93	70.75	14.18	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
17.02.21	0.56	---	44.77	45.96	44.57	45.43	0.20		0.53	---	---	76.55	64.39	12.16	---	0.54	0.44	---	24.00	0.00			
18.02.21	0.78	---	44.70	46.42	44.44	45.62	0.27		0.79	---	---	93.74	76.78	16.96	---	0.55	0.44	---	24.00	0.00			
19.02.21	0.83	---	44.94	46.82	44.66	45.96	0.28		0.86	---	---	98.53	80.61	17.92	---	0.55	0.45	---	24.00	0.00			
20.02.21	0.85	---	44.74	46.62	44.46	45.75	0.28		0.87	---	---	98.49	80.14	16.35	---	0.55	0.45	---	24.00	0.00			
21.02.21	0.92	---	44.94	47.02	44.65	46.06	0.30		0.96	---	---	104.07	84.29	19.78	---	0.55	0.45	---	24.00	0.00			
22.02.21	0.90	---	45.24	47.31	44.95	46.37	0.29		0.94	---	---	103.63	84.45	19.18	---	0.55	0.45	---	24.00	0.00			
23.02.21	0.90	---	44.97	47.03	44.67	46.09	0.29		0.94	---	---	103.61	84.26	19.35	---	0.55	0.45	---	24.00	0.00			
24.02.21	1.04	---	45.84	48.30	45.53	47.18	0.31		1.12	---	---	113.01	90.99	22.02	---	0.56	0.45	---	24.00	0.00			
25.02.21	0.87	---	46.01	48.09	45.72	47.17	0.29		0.92	---	---	102.51	84.18	18.33	---	0.55	0.45	---	24.00	0.00			
Итого	27.15	---	1384.69	1445.34	1375.81	1416.90	8.89	0.00	28.45	---	---								744.00	0.00			

Ведомость учета среднечасового опускания тепловой энергии в системе отопления
за период с 26.01.21 г. по 25.02.21 г.

Адрес: г.Железнодорожск ул.Матросова 15А
Подключен к абоненту ЖКУ "УИК"

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчетчика: 00009476
Ввод № 2 Схема подключения № 3.1

Договорные расходы:
М сет. воды= т.сут
Мтрвс= т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:
Ду под= мм Г под max= м3/ч Г под min= м3/ч Г под= л/мин
Ду обр= мм Г обр max= м3/ч Г обр min= м3/ч Г обр= л/мин
Ду подп= мм Г подп max= м3/ч Г подп min= м3/ч Г подп= л/мин

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчетчика за сутки, Q _т , Гкал	Тепловая энергия по показаниям в Третьем трубопроводе за сутки, Q _г , Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3										Температура теплоносителя, °С, среднеарифметическая						Давление теплоносителя, МПа			Время, ч	Код НС
			Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подводящий трубо-провод 11	Обратный трубо-провод 12	Разность температур d(t1-t2)	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки 13(n)	пода-ющий Р1	обра-тный Р2	третий/ под-пит Р3(n)	Траб	Тнр			
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)												
26.01.21	0.00		0.00	0.00			0.00				36.73		33.73		0.55			24.00	0.00				
27.01.21	0.00		0.00	0.00			0.00				39.76		34.76		0.55			24.00	0.00				
28.01.21	0.00		0.00	0.00			0.00				36.31		31.31		0.54			24.00	0.00				
29.01.21	0.00		0.00	0.00			0.00				36.70		31.70		0.54			24.00	0.00				
30.01.21	0.00		0.00	0.00			0.00				36.86		31.86		0.54			24.00	0.00				
31.01.21	0.00		0.00	0.00			0.00				39.87		34.87		0.55			24.00	0.00				
01.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				39.23		34.23		0.55			24.00	0.00				
02.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				36.43		31.43		0.55			24.00	0.00				
03.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				35.11		30.11		0.55			24.00	0.00				
04.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				31.66		26.66		0.54			24.00	0.00				
05.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				33.31		28.31		0.54			24.00	0.00				
06.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				32.80		27.80		0.54			24.00	0.00				
07.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				32.21		27.21		0.54			24.00	0.00				
08.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				29.47		24.47		0.54			24.00	0.00				
09.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				29.94		24.94		0.54			24.00	0.00				
10.02.21	0.00		0.00	0.00			-0.00				34.34		28.34		0.54			24.00	0.00				
11.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				35.32		30.32		0.55			24.00	0.00				
12.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				35.69		30.69		0.55			24.00	0.00				
13.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				36.13		31.13		0.55			24.00	0.00				
14.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				35.09		30.09		0.54			24.00	0.00				
15.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				33.90		28.90		0.54			24.00	0.00				
16.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				31.90		26.90		0.54			24.00	0.00				
17.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				29.53		24.53		0.54			24.00	0.00				
18.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				32.67		27.67		0.54			24.00	0.00				
19.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				34.29		29.29		0.55			24.00	0.00				
20.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				33.98		28.98		0.55			24.00	0.00				
21.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				35.30		30.30		0.55			24.00	0.00				
22.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				36.18		31.18		0.55			24.00	0.00				
23.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				36.38		31.38		0.55			24.00	0.00				
24.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				38.52		33.52		0.55			24.00	0.00				
25.02.21	0.00		0.00	0.00			0.00				37.40		32.40		0.55			24.00	0.00				
Итого	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00									744.00	0.00				

$T_{оп} = T_{раб} + T_{мах} + T_{min} + T_{dt} + T_{ош}$
 Время отчетного периода $T, ч$
 $744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$

Показания интеграторов			
Тепловая энергия, Гкал	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал	119.78	119.78	0.00
Масса в подающем трубопроводе, т	---	---	---
Масса в обратном трубопроводе, т	456.87	456.87	0.00
Масса (объем) подпитки, т	---	---	---
Время нормальной работы $T_{раб}, ч$	3397.25	4141.25	744.00
Время неработы $T_{мах} + T_{min} + T_{dt} + T_{ош}, ч$	22454.38	22454.38	0.00

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

dM = 16,160 т. Qпотр. = 47,330 Гкал.
Qвс = 1,050 Гкал.
Qотопл. = 46,280 Гкал.
01.03.2021

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО":

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 26.01.21 г. по 25.02.21 г.

Адрес: г.Железнодорожск ул.Комсомольская 25А
Подключен к абоненту НМКУ "УИК"

Тип теплосчётчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчётчика: 0008332
Ввод № 1 Схема подключения № 1.1

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут
Мгвс= т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:

Ду под= мм Г под max= м3/ч Г под min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду обр= мм Г обр max= м3/ч Г обр min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду подп= мм Г подп max= м3/ч Г подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qм, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3					Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная					Давление теплоносителя, МПа				Время, ч		Код НС		
			Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		dV	+dM	-dM	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подводящий трубопровод t1	Обратный трубопровод t2	Разность температур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	подающий P1	обратный P2	третий/подпитка P3(n)		Тр/б	Тн/р
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)										
26.01.21	2.51	---	41.22	43.82	40.70	41.47	0.52	2.35	---	123.62	63.83	59.79	---	0.55	0.37	---	24.00	0.00			
27.01.21	2.27	---	40.29	42.58	39.64	40.34	0.65	2.25	---	116.51	61.24	55.27	---	0.53	0.37	---	24.00	0.00			
28.01.21	1.95	---	39.00	40.83	38.31	38.88	0.68	1.95	---	105.17	56.23	48.94	---	0.52	0.37	---	24.00	0.00			
29.01.21	1.97	---	39.47	41.35	38.80	39.39	0.67	1.96	---	105.96	57.05	48.91	---	0.53	0.37	---	24.00	0.00			
30.01.21	2.07	---	39.59	41.58	39.01	39.61	0.59	1.97	---	108.79	57.51	51.28	---	0.53	0.37	---	24.00	0.00			
31.01.21	2.53	---	39.91	42.48	39.30	40.03	0.60	2.45	---	125.17	62.95	62.22	---	0.53	0.37	---	24.00	0.00			
01.02.21	2.32	---	40.65	42.98	39.99	40.69	0.67	2.30	---	117.22	61.33	55.89	---	0.54	0.37	---	24.00	0.00			
02.02.21	2.13	---	40.97	43.03	40.16	40.80	0.81	2.23	---	108.92	58.22	50.70	---	0.54	0.37	---	24.00	0.00			
03.02.21	1.71	---	41.31	42.94	40.48	41.05	0.84	1.89	---	94.82	54.66	40.16	---	0.54	0.37	---	24.00	0.00			
04.02.21	1.34	---	34.34	35.45	33.65	34.00	0.69	1.45	---	85.53	47.40	38.13	---	0.53	0.42	---	24.00	0.00			
05.02.21	1.42	---	30.95	32.09	30.31	30.62	0.64	1.47	---	91.76	46.96	44.80	---	0.53	0.44	---	24.00	0.00			
06.02.21	1.35	---	30.30	31.36	29.64	29.93	0.65	1.43	---	89.34	45.63	43.71	---	0.53	0.44	---	24.00	0.00			
07.02.21	1.11	---	30.36	31.23	29.74	30.00	0.63	1.23	---	79.66	43.82	35.84	---	0.53	0.44	---	24.00	0.00			
08.02.21	0.92	---	29.57	30.25	29.12	29.34	0.45	0.91	---	70.85	40.36	30.49	---	0.53	0.44	---	24.00	0.00			
09.02.21	1.08	---	29.84	30.65	29.36	29.60	0.47	1.05	---	77.72	42.09	35.63	---	0.52	0.44	---	24.00	0.00			
10.02.21	1.52	---	30.29	31.54	29.70	30.03	0.58	1.51	---	97.71	48.47	49.24	---	0.53	0.44	---	24.00	0.00			
11.02.21	1.68	---	30.60	32.01	30.02	30.37	0.58	1.65	---	103.88	49.84	54.04	---	0.54	0.45	---	24.00	0.00			
12.02.21	1.73	---	31.16	32.62	30.56	30.92	0.60	1.70	---	105.15	50.49	54.66	---	0.54	0.45	---	24.00	0.00			
13.02.21	1.80	---	31.29	32.81	30.70	31.06	0.59	1.75	---	107.12	50.44	56.68	---	0.54	0.45	---	24.00	0.00			
14.02.21	1.66	---	31.17	32.53	30.57	30.91	0.60	1.62	---	100.97	48.76	52.21	---	0.53	0.44	---	24.00	0.00			
15.02.21	1.55	---	30.80	32.05	30.20	30.51	0.61	1.54	---	96.55	46.98	49.57	---	0.53	0.44	---	24.00	0.00			
16.02.21	1.17	---	30.58	31.48	30.12	30.38	0.46	1.11	---	81.19	43.50	37.69	---	0.53	0.44	---	24.00	0.00			
17.02.21	0.83	---	21.29	21.84	21.09	21.22	0.20	0.62	---	75.19	36.67	38.52	---	0.53	0.48	---	24.00	0.00	0,16		
18.02.21	0.95	---	16.00	16.58	15.75	15.82	0.25	0.77	---	91.79	32.88	58.91	---	0.53	0.51	---	24.00	0.00			
19.02.21	1.00	---	16.10	16.72	15.79	15.86	0.31	0.87	---	94.62	32.87	61.75	---	0.53	0.51	---	24.00	0.00			
20.02.21	1.03	---	16.04	16.68	15.73	15.80	0.31	0.88	---	95.94	32.14	63.80	---	0.53	0.51	---	24.00	0.00			
21.02.21	1.11	---	16.16	16.86	15.85	15.92	0.30	0.94	---	100.55	32.35	66.20	---	0.53	0.51	---	24.00	0.00			
22.02.21	1.10	---	16.28	16.97	15.97	16.04	0.30	0.93	---	99.78	32.60	67.18	---	0.53	0.52	---	24.00	0.00			
23.02.21	1.11	---	16.16	16.86	15.86	15.93	0.30	0.93	---	100.33	32.00	68.33	---	0.53	0.51	---	24.00	0.00			
24.02.21	1.29	---	16.57	17.42	16.27	16.34	0.30	1.08	---	110.67	33.15	77.52	---	0.54	0.52	---	24.00	0.00			
25.02.21	1.10	---	16.54	17.22	16.24	16.30	0.30	0.92	---	97.62	31.80	65.82	---	0.54	0.52	---	24.00	0.00			
Итого	47.33	---	914.79	954.85	898.63	909.15	16.16	0.00	45.70	---	---	---	---	---	---	---	744.00	0.00			

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 26.01.21 г. по 25.02.21 г.

Адрес: г.Железнодорожск ул.Комсомольская 25А
Подключен к абоненту МККУ "УИК"

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчетчика: 00008332
Ввод № 2 Схема подключения № 3.2

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут
Мгвс= т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= м3/ч G под min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду обр= мм G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду подп= мм G подп max= м3/ч G подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Q _и , Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Q _{гвс} , Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т						Температура теплоносителя, °С,						Давление теплоносителя, МПа				Время, ч		Код НС
			Объём теплоносителя за сутки, V, м3						Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t ₃ (n)	Разность температур dt=t ₁ -t ₂	Обратный трубопровод t ₂	Подводящий трубопровод t ₁	подающий P ₁	обратный P ₂	третий/подпитка P ₃ (n)	Тр/б	Тн/р				
			Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		ΔtM	ΔtV										Третий трубопровод / Трубопровод подпитки			
			M1	V1	M2	V2												M3(n)	V3(n)		
26.01.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	21.70	0.00	16.70	0.00	0.01	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
27.01.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	21.42	0.00	16.42	0.00	0.01	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
28.01.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	21.24	0.00	16.24	0.00	0.00	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
29.01.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	21.25	0.00	16.25	0.00	0.01	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
30.01.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	21.11	0.00	16.11	0.00	0.00	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
31.01.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.87	0.00	15.87	0.00	0.01	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
01.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.87	0.00	15.87	0.00	0.01	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
02.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.26	0.00	15.26	0.00	0.00	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
03.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.85	0.00	15.85	0.00	0.00	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
04.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.45	0.00	15.45	0.00	0.00	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
05.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.75	0.00	15.75	0.00	0.00	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
06.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.54	0.00	15.54	0.00	0.00	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
07.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	21.10	0.00	16.10	0.00	0.00	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
08.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.43	0.00	15.43	0.00	0.00	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
09.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.73	0.00	15.73	0.00	0.00	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
10.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	21.83	0.00	16.83	0.00	0.28	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
11.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	21.70	0.00	16.70	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
12.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	21.30	0.00	16.30	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
13.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.75	0.00	15.75	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
14.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.59	0.00	15.59	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
15.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.10	0.00	15.10	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
16.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	20.26	0.00	15.26	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
17.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	19.62	0.00	14.62	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
18.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	19.56	0.00	14.56	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
19.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	19.35	0.00	14.35	0.00	0.37	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
20.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	19.14	0.00	14.14	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
21.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	18.76	0.00	13.76	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
22.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	18.95	0.00	13.95	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
23.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	18.66	0.00	13.66	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
24.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	18.27	0.00	13.27	0.00	0.45	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
25.02.21	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	18.32	0.00	13.32	0.00	0.40	---	0.50	0.00	24.00	6,8,Е,Q		
Итого	0.00	0.00	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00							0.00	744.00				

Ведомость учета среднесуточного отпуща тепловы энергии в системе отопления
за период с 26.01.21 г. по 25.02.21 г.

Адрес: г.Железнодорожск ул.Восточная д.28
Подключен к абоненту ПККУ "УИК"

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.2.1.1
Номер теплосчетчика: 0008221
Ввод № 1 Схема подключения № 1.1

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= м3/ч G под min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду обр= мм G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду подп= мм G подп max= м3/ч G подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчетчика за сутки, Qм, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчетчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т				Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная				Давление теплоносителя, МПа				Время, ч		Код НС		
			Объем теплоносителя за сутки, V, м3				Третий трубопровод / Трубопровод подпитки	Обратный трубопровод	Разность температур d=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки	подающий P1	обратный P2	третий/подпитка P3(n)	Тр/р					
			Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод										Тр/аб				
			M1	V1	M2	V2										+dM		-dM	dV
26.01.21	1.73	---	33.86	35.72	33.86	35.07	---	---	---	114.47	63.88	50.79	---	0.51	0.45	---	24.00	0.00	---
27.01.21	1.23	---	26.40	27.69	26.36	27.23	0.04	---	---	107.10	60.65	46.45	---	0.46	0.44	---	23.83	0.17	---
28.01.21	1.58	---	45.84	47.65	45.84	47.44	---	---	---	95.48	61.26	34.22	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
29.01.21	1.61	---	45.74	47.62	45.74	47.36	---	---	---	97.53	62.45	35.08	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
30.01.21	1.64	---	45.63	47.53	45.63	47.25	---	---	---	98.00	62.24	35.76	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
31.01.21	2.11	---	45.19	47.70	45.19	46.86	---	---	---	115.28	68.90	46.38	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
01.02.21	1.93	---	45.26	47.60	45.26	46.92	---	---	---	110.77	68.28	42.49	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
02.02.21	1.68	---	45.42	47.41	45.42	47.05	---	---	---	100.87	64.06	36.81	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
03.02.21	1.40	---	45.36	47.03	45.36	46.93	---	---	---	91.43	60.66	30.77	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
04.02.21	1.12	---	45.36	46.63	45.36	46.76	---	---	---	78.65	54.01	24.64	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
05.02.21	1.27	---	45.21	46.65	45.21	46.61	---	---	---	84.67	56.66	28.01	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
06.02.21	1.21	---	45.23	46.59	45.23	46.59	---	---	---	81.98	55.33	26.65	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
07.02.21	1.02	---	45.15	46.33	45.15	46.44	---	---	---	75.57	53.16	22.41	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
08.02.21	0.78	---	43.99	44.85	43.99	45.08	---	---	---	64.76	47.15	17.61	---	0.49	0.43	---	24.00	0.00	---
09.02.21	0.88	---	43.28	44.23	43.28	44.38	---	---	---	68.65	48.41	20.24	---	0.48	0.42	---	24.00	0.00	---
10.02.21	1.36	---	42.84	44.36	42.84	44.19	---	---	---	89.83	58.14	31.69	---	0.48	0.43	---	24.00	0.00	---
11.02.21	1.49	---	42.45	44.12	42.45	43.88	---	---	---	94.99	60.08	34.91	---	0.48	0.43	---	24.00	0.00	---
12.02.21	1.57	---	42.68	44.47	42.68	44.17	---	---	---	98.57	61.95	36.62	---	0.48	0.43	---	24.00	0.00	---
13.02.21	1.62	---	42.61	44.45	42.61	44.11	---	---	---	99.98	62.18	37.80	---	0.48	0.43	---	24.00	0.00	---
14.02.21	1.47	---	42.54	44.20	42.54	44.00	---	---	---	94.64	60.17	34.47	---	0.48	0.42	---	24.00	0.00	---
15.02.21	1.37	---	42.72	44.23	42.72	44.10	---	---	---	89.74	57.82	31.92	---	0.48	0.43	---	24.00	0.00	---
16.02.21	1.06	---	43.17	44.35	43.17	44.44	---	---	---	77.40	53.06	24.34	---	0.49	0.43	---	23.83	0.17	---
17.02.21	0.90	---	44.64	45.61	44.64	45.79	---	---	---	68.72	48.73	19.99	---	0.49	0.44	---	24.00	0.00	---
18.02.21	1.27	---	44.39	45.78	44.39	45.67	---	---	---	83.82	55.41	28.41	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
19.02.21	1.35	---	44.30	45.84	44.30	45.73	---	---	---	88.74	58.37	30.37	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
20.02.21	1.34	---	44.19	45.70	44.19	45.63	---	---	---	88.14	57.90	30.24	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
21.02.21	1.47	---	44.18	45.86	44.18	45.70	---	---	---	93.37	60.24	33.13	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
22.02.21	1.45	---	43.81	45.50	43.81	45.36	---	---	---	94.04	61.15	32.89	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
23.02.21	1.43	---	42.98	44.61	42.98	44.45	---	---	---	93.25	60.09	33.16	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
24.02.21	1.70	---	42.46	44.42	42.46	44.00	---	---	---	104.00	64.28	39.72	---	0.50	0.45	---	24.00	0.00	---
25.02.21	1.41	---	42.56	44.18	42.56	44.06	---	---	---	93.39	60.34	33.05	---	0.50	0.44	---	24.00	0.00	---
Итого	43.46	---	1339.45	1388.87	1339.42	1383.26	0.04	0.00	5.61	---	---	---	---	---	---	---	743.67	0.33	---

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 26.01.21 г. по 25.02.21 г.

Адрес: г. Железнодорожск ул. Восточная д. 28
Подключен к абоненту МККУ "УИК"

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчетчика: 00008221
Ввод № 2 Схема подключения № 3.1

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут
Мгвс= т.сут
Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= м3/ч G под min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду обр= мм G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч ВИ под= л/имп
Ду подп= мм G подп max= м3/ч G подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qм, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т						Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная						Давление теплоносителя, МПа				Время, ч		Код НС
			Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		dV	+dM	-dM	Подводящий трубопровод t1	Обратный трубопровод t2	Разность температур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	подающий Р1	обратный Р2	третий/подпитка Р3(n)	Траб	Тн/р			
			M1	V1	M2	V2													Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		
																			M3(n)	V3(n)	
26.01.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	36.83	---	31.83	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
27.01.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	34.27	---	29.27	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
28.01.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.31	---	27.31	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
29.01.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.77	---	27.77	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
30.01.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.26	---	27.26	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
31.01.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.05	---	27.05	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
01.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	34.16	---	29.16	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
02.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	35.30	---	30.30	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
03.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	34.38	---	29.38	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
04.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.21	---	27.21	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
05.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.27	---	27.27	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
06.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	31.35	---	26.35	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
07.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.72	---	27.72	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
08.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	30.92	---	25.92	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
09.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	30.43	---	25.43	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
10.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.56	---	27.56	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
11.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.44	---	27.44	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
12.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.67	---	27.67	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
13.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	33.29	---	28.29	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
14.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	34.24	---	29.24	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
15.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	30.97	---	25.97	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
16.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	31.29	---	26.29	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
17.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	30.67	---	25.67	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
18.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	32.66	---	27.66	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
19.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	34.13	---	29.13	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
20.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	35.20	---	30.20	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
21.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	34.17	---	29.17	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
22.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	36.96	---	31.96	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
23.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	38.45	---	33.45	---	0.00	---	---	24.00	0.00	---		
24.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	39.62	---	34.62	---	0.01	---	---	24.00	0.00	---		
25.02.21	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	37.97	---	32.97	---	0.01	---	---	24.00	0.00	---		
Итого	0.00	---	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	---	---	744.00	0.00	---		

26/01/21г.-25/02/21г.

Договор №:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

т.сут Мгвс= т.сут

ТХВ= 5.00°C

Заводской номер 00001204 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 0 ВД 1 ФТ=3 ТЗ=2 КС=0x02AE ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	v1	m1	v2	m2	v3	m3	т	Т	Мг	Qr	Qo	Гкал	ВНР	ВОС	НС	РЗ
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	°C	°C	Гкал	Гкал	ч	ч	ч	ч	кг/см2
26/01/21	116.69	62.24	110.81	54.45	54.939	51.961	52.705	51.759	0.104	0.100	0.202	3.86	3.80	2.8536	0.0108	24	0			3.83
27/01/21	112.95	60.73	110.42	52.22	53.490	50.741	51.388	50.507	0.189	0.181	0.234	3.80	3.75	2.6717	0.0191	24	0			3.78
28/01/21	99.25	53.32	98.53	45.93	47.281	45.336	45.877	45.257	0.212	0.204	0.079	3.73	3.70	2.0892	0.0190	24	0			3.69
29/01/21	101.42	54.52	98.00	46.90	48.263	46.205	46.788	46.126	0.179	0.173	0.079	3.75	3.72	2.1747	0.0162	24	0			3.72
30/01/21	101.24	54.29	84.72	46.95	48.538	46.473	47.050	46.394	0.102	0.102	0.079	3.75	3.72	2.1897	0.0009	24	0			3.72
31/01/21	117.59	60.89	116.73	56.70	52.124	49.260	49.962	49.098	0.088	0.083	0.162	3.81	3.76	2.8144	0.0053	24	0			3.77
01/02/21	112.70	60.08	111.92	52.62	52.654	49.962	50.645	49.791	0.167	0.159	0.171	3.81	3.76	2.6478	0.0169	24	0			3.78
02/02/21	103.44	55.64	96.94	47.80	50.422	48.139	48.843	48.128	0.068	0.067	0.071	3.77	3.73	2.3126	0.0063	24	0			3.74
03/02/21	94.55	53.89	90.32	40.66	50.246	48.339	48.960	48.283	0.204	0.197	0.056	3.76	3.72	1.9682	0.0170	24	0			3.74
04/02/21	81.62	47.44	80.98	34.18	46.287	44.934	45.325	44.832	0.135	0.131	0.102	3.69	3.67	1.5393	0.0099	24	0			3.66
05/02/21	87.63	50.16	85.91	37.47	47.694	46.114	46.549	45.986	0.137	0.133	0.128	3.73	3.70	1.7339	0.0108	24	0			3.70
06/02/21	85.78	48.28	81.80	37.50	45.094	43.655	44.017	43.523	0.040	0.039	0.132	3.70	3.69	1.6430	0.0030	24	0			3.67
07/02/21	79.01	47.67	56.85	31.34	46.058	44.782	45.158	44.664	0.003	0.003	0.118	3.71	3.68	1.4073	0.0001	24	0			3.67
08/02/21	68.17	41.78	66.71	26.39	41.020	40.151	40.380	40.037	0.243	0.239	0.114	3.70	3.69	1.0622	0.0147	24	0			3.66
09/02/21	71.61	43.05	69.64	28.56	42.323	41.337	41.604	41.229	0.126	0.124	0.108	3.67	3.66	1.1826	0.0079	24	0			3.63
10/02/21	92.80	52.08	90.52	40.72	47.713	45.967	46.491	45.891	0.169	0.163	0.076	3.74	3.71	1.8772	0.0139	24	0			3.71
11/02/21	96.57	53.26	92.18	43.31	48.181	46.293	46.908	46.273	0.088	0.085	0.020	3.77	3.73	2.0089	0.0073	24	0			3.73
12/02/21	99.90	55.16	97.80	44.74	46.113	44.200	44.856	44.198	0.132	0.128	0.002	3.77	3.73	1.9811	0.0118	4118	2		*	3.75
13/02/21	101.93	55.68	92.54	46.25	50.743	48.560	49.280	48.546	0.039	0.039	0.014	3.77	3.73	2.2508	0.0035	24	0			3.74
14/02/21	96.80	53.88	73.92	42.92	50.113	48.143	48.819	48.139	0.004	0.004	0.004	3.72	3.68	2.0695	0.0003	24	0			3.68
15/02/21	92.51	51.57	89.00	40.94	44.433	42.817	43.336	42.787	0.152	0.148	0.030	3.71	3.68	1.7561	0.0126	4118	2		*	3.68
16/02/21	81.26	48.18	76.95	33.08	46.848	45.480	45.942	45.430	0.234	0.230	0.050	3.70	3.68	1.5042	0.0165	24	0			3.67
17/02/21	71.68	43.24	71.66	28.44	43.932	42.911	43.206	42.815	0.177	0.172	0.096	3.66	3.65	1.2222	0.0115	24	0			3.63
18/02/21	86.95	49.29	86.63	37.66	46.580	45.057	45.466	44.937	0.102	0.100	0.120	3.71	3.69	1.7026	0.0081	24	0			3.68
19/02/21	92.10	51.82	89.48	40.28	47.829	46.106	46.690	46.082	0.140	0.137	0.024	3.76	3.73	1.8598	0.0117	24	0			3.72
20/02/21	91.43	51.16	89.12	40.27	46.986	45.318	45.883	45.302	0.225	0.217	0.016	3.74	3.71	1.8272	0.0187	24	0			3.71
21/02/21	96.58	53.32	89.90	43.26	48.502	46.624	47.296	46.624	0.048	0.048	0.000	3.74	3.70	2.0200	0.0040	24	0			3.70
22/02/21	96.73	54.78	94.93	41.95	50.386	48.436	49.180	48.436	0.209	0.202	0.000	3.76	3.72	2.0349	0.0183	24	0			3.74
23/02/21	96.35	54.07	72.52	42.28	48.809	46.924	47.615	46.924	0.002	0.002	0.000	3.74	3.70	1.9870	0.0001	24	0			3.70
24/02/21	105.40	58.12	104.51	47.28	52.135	49.773	50.606	49.773	0.145	0.139	0.000	3.83	3.77	2.3593	0.0138	24	0			3.79
25/02/21	95.62	55.30	87.79	40.32	50.929	48.983	49.739	48.983	0.067	0.065	0.000	3.76	3.71	1.9760	0.0054	24	0			3.73
Итого:					1496.6	1439.04	1456.5	1436.75	3.840	3.724	2.287	3.74	3.71	160.7270	10.3194	18932	4			
Средние:	94.46	52.73	89.08	41.72								3.74	3.71							3.71

Итоговые значения на 26/02/21г. 11 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	т	Т	Мг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	°C	°C	Гкал	Гкал	ч	ч
26/02/21	6406.613	6194.019	6257.554	6181.167	14.829	14.448	12.852	235.6826	1.1660	3376	3293		

Период нормальной работы 8932ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч
Время работы прибора после сброса 6669ч

Итого:
Qобш = 61.046 [ккал]
Qгр = 6.011 М3
Qот = 0.468 [ккал]
Qот = 60.578 [ккал]

Qо = 0.319 [ккал]
M = 3.724 М3

Ввод №2 - ГВС

Qобш = 60.727 [ккал]
Qгр = 2.287 М3
Qот = 0.149 [ккал]
Qот = 60.578 [ккал]

Ввод №1 - отопление