

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г.-25/02/21г.

Абонент: Школа 104

Адрес: Подгорный, Лесная, 7

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00232065

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0x78ЕВ

по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
26/01/21	84.45	520.37	534.97	5.73	68.38	519.57	532.81	5.27	68.30	0.00	0.00	16.07	0.80	8.433	0.000	24	0
27/01/21	78.08	522.57	535.04	5.72	64.01	521.89	533.92	5.27	63.90	0.00	0.00	14.07	0.68	7.383	0.000	24	0
28/01/21	70.68	518.86	528.88	5.72	58.54	517.37	527.71	5.27	58.47	0.00	0.00	12.14	1.49	6.380	0.000	24	0
29/01/21	70.76	520.83	530.71	5.73	58.88	518.45	529.06	5.27	58.77	0.00	0.00	11.88	2.38	6.314	0.000	24	0
30/01/21	74.35	514.89	525.32	5.72	61.17	514.89	526.60	5.27	61.11	0.00	0.00	13.18	0.00	6.779	0.000	24	0
31/01/21	84.32	515.54	529.59	5.69	68.16	515.54	529.00	5.26	68.08	0.00	0.00	16.16	0.00	8.351	0.000	24	0
01/02/21	81.53	521.67	535.59	5.72	66.31	519.72	531.98	5.26	66.23	0.00	0.00	15.22	1.95	8.069	0.000	24	0
02/02/21	77.78	523.00	535.67	5.72	63.69	521.01	532.54	5.26	63.61	0.00	0.00	14.09	1.99	7.491	0.000	24	0
03/02/21	65.96	514.01	522.59	5.75	55.55	512.24	521.61	5.26	55.41	0.00	0.00	10.41	1.77	5.442	0.000	24	0
04/02/21	62.90	512.00	519.61	5.76	53.39	509.70	518.52	5.27	53.30	0.00	0.00	9.51	2.30	4.978	0.000	24	0
05/02/21	63.25	525.76	533.71	5.73	53.91	523.14	532.24	5.27	53.83	0.00	0.00	9.34	2.62	5.041	0.000	24	0
06/02/21	64.73	518.04	525.48	5.75	55.05	518.04	528.17	5.27	54.95	0.00	0.00	9.68	0.00	5.012	0.000	24	0
07/02/21	62.64	330.71	335.24	5.92	50.39	330.71	336.29	5.17	50.19	0.00	0.00	12.25	0.00	4.051	0.000	24	0
08/02/21	62.71	282.97	287.08	5.96	49.11	282.32	286.74	5.15	49.03	0.00	0.00	13.60	0.65	3.879	0.000	24	0
09/02/21	62.98	333.23	338.19	5.93	50.74	331.00	336.30	5.17	50.18	0.00	0.00	12.24	2.23	4.179	0.000	24	0
10/02/21	65.82	529.85	538.35	5.76	56.10	528.33	538.40	5.27	56.03	0.00	0.00	9.72	1.52	5.225	0.000	24	0
11/02/21	72.22	531.14	541.98	5.77	60.46	529.68	540.63	5.29	60.37	0.00	0.00	11.76	1.46	6.335	0.000	24	0
12/02/21	73.97	533.20	544.68	5.77	61.73	531.32	542.73	5.28	61.64	0.00	0.00	12.24	1.88	6.639	0.000	24	0
13/02/21	76.68	531.06	542.62	5.77	63.68	531.06	543.79	5.28	63.60	0.00	0.00	13.00	0.00	6.910	0.000	24	0
14/02/21	69.82	529.29	538.46	5.77	58.81	529.29	540.71	5.28	58.72	0.00	0.00	11.01	0.00	5.824	0.000	24	0
15/02/21	68.84	532.01	541.74	5.76	57.87	529.47	539.82	5.29	57.77	0.00	0.00	10.97	2.54	5.965	0.000	24	0
16/02/21	62.60	418.03	424.01	5.86	51.90	415.72	422.79	5.22	51.28	0.00	0.00	10.70	2.31	4.579	0.000	24	0
17/02/21	62.64	320.08	324.61	5.95	49.74	317.80	322.91	5.16	49.48	0.00	0.00	12.90	2.28	4.232	0.000	24	0
18/02/21	64.68	530.24	538.27	5.76	55.10	528.05	538.02	5.28	55.02	0.00	0.00	9.58	2.19	5.192	0.000	24	0
19/02/21	65.95	530.22	538.22	5.76	56.13	527.70	538.36	5.28	56.04	0.00	0.00	9.82	2.52	5.330	0.000	24	0
20/02/21	66.57	525.14	532.75	5.75	56.34	524.14	535.14	5.28	56.27	0.00	0.00	10.23	1.00	5.423	0.000	24	0
21/02/21	69.00	524.65	531.88	5.76	58.23	524.65	537.37	5.28	58.15	0.00	0.00	10.77	0.00	5.654	0.000	24	0
22/02/21	65.28	525.37	531.34	5.76	55.63	525.37	537.55	5.27	55.55	0.00	0.00	9.65	0.00	5.067	0.000	24	0
23/02/21	68.82	526.31	533.54	5.77	58.12	526.31	539.01	5.28	58.04	0.00	0.00	10.70	0.00	5.633	0.000	24	0
24/02/21	75.14	532.08	543.18	5.76	62.60	530.95	543.31	5.28	62.51	0.00	0.00	12.54	1.13	6.740	0.000	24	0
25/02/21	65.48	530.63	538.80	5.74	55.62	529.31	539.49	5.27	55.54	0.00	0.00	9.86	1.32	5.300	0.000	24	0
Итого:		15323.7	15602.1			15284.7	15603.1			0.00	0.00		39.01	181.830	0.000	744	0
Средние:	69.69			5.77	57.91			5.25	57.78			11.78					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/01/21 24:00	141010.59	142971.46	140579.56	143342.22	10.26	10.34	431.03	1558.785	0.386	15077	9
25/02/21 24:00	156334.34	158573.56	155864.30	158945.74	10.26	10.34	470.04	1740.615	0.386	15821	9
Итого:	15323.75	15602.10	15284.74	15603.52	0.00	0.00	39.01	181.830	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15837ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Лесная, 7 Февраль 2021г.

Qобщ = 181,830 Гкал

Gобщ = 39,010 м3

Qгвс = 2,536 Гкал

Qотоп = 179,294 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

Тимошенко И.А.

27.02.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г.-25/02/21г.

Абонент: Школа 104

Адрес: Подгорный, Лесная, 7

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00232065

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x78EB

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч
26/01/21	82.21	2.15	2.21	4.50	0.166	24	0
27/01/21	80.48	2.09	2.16	4.50	0.159	24	0
28/01/21	70.88	3.01	3.07	4.50	0.200	24	0
29/01/21	70.92	3.88	3.99	4.50	0.256	24	0
30/01/21	52.34	0.02	0.02	4.50	0.001	24	0
31/01/21	67.11	0.04	0.04	4.50	0.003	24	0
01/02/21	81.16	3.18	3.26	4.50	0.243	24	0
02/02/21	77.94	3.35	3.44	4.50	0.244	24	0
03/02/21	62.46	3.31	3.36	4.50	0.192	24	0
04/02/21	62.51	3.87	3.94	4.50	0.223	24	0
05/02/21	62.23	4.44	4.50	4.50	0.256	24	0
06/02/21	53.19	0.06	0.06	4.50	0.002	24	0
07/02/21	55.17	0.04	0.04	4.50	0.002	24	0
08/02/21	61.34	1.01	1.02	4.50	0.056	24	0
09/02/21	62.47	3.10	3.14	4.50	0.179	24	0
10/02/21	65.13	3.23	3.28	4.50	0.195	24	0
11/02/21	69.86	2.86	2.91	4.50	0.185	24	0
12/02/21	71.03	3.29	3.37	4.50	0.217	24	0
13/02/21	76.12	0.03	0.03	4.50	0.002	24	0
14/02/21	54.79	0.04	0.04	4.50	0.002	24	0
15/02/21	69.60	4.20	4.29	4.50	0.271	24	0
16/02/21	61.55	3.86	3.93	4.50	0.217	24	0
17/02/21	62.10	3.36	3.41	4.50	0.193	24	0
18/02/21	62.37	3.86	3.91	4.50	0.221	24	0
19/02/21	62.46	4.38	4.45	4.50	0.250	24	0
20/02/21	67.50	3.30	3.38	4.50	0.206	24	0
21/02/21	54.47	0.01	0.01	4.50	0.000	24	0
22/02/21	52.87	0.02	0.02	4.50	0.001	24	0
23/02/21	53.81	0.01	0.01	4.50	0.000	24	0
24/02/21	74.49	3.05	3.13	4.50	0.212	24	0
25/02/21	63.58	2.92	2.95	4.50	0.171	24	0

Итого: | 71.97 | 73.37 | 4.525 | 744 | 0 |

Средние: | 65.29 | | 4.50 | | |

Дата	M1	V1	Qo	ВНР	ВОС
	т	м3	Гкал	ч	ч
25/01/21 24:00	712.58	722.24	37.633	15077	9
25/02/21 24:00	784.55	795.61	42.158	15821	9
Итого:	71.97	73.37	4.525	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15837ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Февраль 2021г.

п. Подгорный, Лесная, 5		по договору		отопление	Горячая вода		Q общ
		Готопл.	Доля	по т/сч. Qобщ-Qгвс	Gгв по т/сч	Qгвс	по т/сч
Шифр	Потребитель	тн/ч	%	Гкал/мес	м3	Гкал	Гкал
2099	школа № 104	10,118	88,73	94,314	17,790	1,156	95,470
29	МБУК "МВЦ"	1,285	11,27	11,978	0,000	0,000	11,978
ИТОГО		11,403	100,0	106,292	17,790	1,156	107,448

Qобщ = 107,450 Гкал
 Gобщ = 17,790 м3

Qгвс = 1,156 Гкал
 Qот. = 106,294 Гкал

Ведомость учета среднесуточного отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 26.01.21 г. по 25.02.21 г.

Адрес: Школа №104
Подключен к абоненту №Школа №104

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчетчика: 00002216
Ввод № 1 Схема подключения № 1.3

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= 30,00 м3/ч G под min= 0,03 м3/ч ВИ под= 1 л/имп
Ду обр= мм G обр max= 30,00 м3/ч G обр min= 0,03 м3/ч ВИ под= 1 л/имп
Ду подп= мм G подп max= 30,00 м3/ч G подп min= 0,00 м3/ч ВИ подп= 1 л/имп

Договорные расходы:
М сет. воды= т.сут
Мгвс= т.сут
Тхв= 5,00 °C

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qi, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3					Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная					Давление теплоносителя, МПа			Время, ч		Код НС		
			Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	Разность температур dt=t1-t2	Обратный трубопровод t2	Подводящий P1	Обратный P2	Третий/подпитка P3(n)		Траб	Тн/р
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)									
26.01.21	4.79	0.00	183.40	189.34	182.50	185.54	0.89		3.81	0.00	0.00	59.69	25.82	59.70	0.51	0.44	0.00	24.00	0.00	2
27.01.21	4.23	0.00	184.03	189.26	183.16	185.91	0.86		3.35	0.00	0.00	56.54	22.73	56.53	0.51	0.44	0.00	24.00	0.00	2
28.01.21	3.67	0.00	182.25	186.49	181.43	183.68	0.81		2.81	0.00	0.00	51.41	19.91	51.43	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
29.01.21	3.62	0.00	182.82	187.11	182.18	184.51	0.64		2.60	0.00	0.00	52.12	19.59	52.11	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
30.01.21	3.98	0.00	181.39	186.03	180.62	183.02	0.77		3.01	0.00	0.00	53.19	21.73	53.22	0.52	0.44	0.00	24.00	0.00	2
31.01.21	4.80	0.00	181.93	187.82	180.91	183.89	1.02		3.93	0.00	0.00	59.36	26.03	59.37	0.51	0.44	0.00	24.00	0.00	2
01.02.21	4.55	0.00	183.55	189.14	182.44	185.32	1.11		3.82	0.00	0.00	58.19	24.44	58.21	0.51	0.44	0.00	24.00	0.00	2
02.02.21	4.25	0.00	183.99	189.12	182.85	185.54	1.13		3.58	0.00	0.00	55.99	22.73	56.01	0.51	0.44	0.00	24.00	0.00	2
03.02.21	3.21	0.00	185.18	189.00	184.34	186.47	0.84		2.53	0.00	0.00	49.71	17.09	49.73	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
04.02.21	2.97	0.00	185.54	189.02	184.80	186.76	0.74		2.26	0.00	0.00	47.76	15.81	47.77	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
05.02.21	2.98	0.00	184.35	187.84	183.65	185.62	0.70		2.22	0.00	0.00	47.90	16.00	47.91	0.54	0.44	0.00	24.00	0.00	2
06.02.21	3.08	0.00	184.89	188.55	184.25	186.31	0.64		2.24	0.00	0.00	48.94	16.47	48.96	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
07.02.21	2.89	0.00	193.50	197.12	192.55	194.68	0.95		2.44	0.00	0.00	48.77	14.71	48.79	0.54	0.44	0.00	24.00	0.00	2
08.02.21	2.82	0.00	195.32	198.98	194.78	196.98	0.54		2.00	0.00	0.00	49.30	14.29	49.32	0.54	0.45	0.00	24.00	0.00	2
09.02.21	2.79	0.00	193.66	197.30	193.10	195.30	0.55		2.00	0.00	0.00	49.43	14.28	49.45	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
10.02.21	3.05	0.00	186.26	190.05	185.90	188.08	0.36		1.96	0.00	0.00	50.17	16.26	50.19	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
11.02.21	3.65	0.00	187.01	191.54	186.29	188.80	0.73		2.74	0.00	0.00	53.61	19.29	53.62	0.52	0.44	0.00	24.00	0.00	2
12.02.21	3.80	0.00	187.71	192.49	186.96	189.60	0.75		2.88	0.00	0.00	54.89	20.00	54.90	0.52	0.44	0.00	24.00	0.00	2
13.02.21	4.04	0.00	187.57	192.67	186.83	189.60	0.74		3.06	0.00	0.00	56.29	21.33	56.31	0.52	0.44	0.00	24.00	0.00	2
14.02.21	3.47	0.00	186.71	190.99	186.01	188.39	0.69		2.59	0.00	0.00	52.27	18.41	52.27	0.52	0.44	0.00	24.00	0.00	2
15.02.21	3.43	0.00	186.85	191.03	186.12	188.44	0.73		2.59	0.00	0.00	51.51	18.17	51.51	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
16.02.21	2.91	0.00	190.75	194.25	186.25	188.57	0.38		1.78	0.00	0.00	48.16	15.14	48.16	0.53	0.45	0.00	24.00	0.00	2
17.02.21	2.87	0.00	194.93	198.57	194.75	196.91	0.19		1.66	0.00	0.00	48.84	14.65	48.86	0.53	0.45	0.00	24.00	0.00	2
18.02.21	3.01	0.00	186.82	190.51	186.46	188.57	0.37		1.94	0.00	0.00	49.24	15.99	49.26	0.54	0.44	0.00	24.00	0.00	2
19.02.21	3.05	0.00	186.44	190.08	186.16	188.57	0.27		1.52	0.00	0.00	50.43	16.29	50.38	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
20.02.21	3.10	0.00	185.16	188.59	185.16	187.76			0.82	0.00	0.00	50.38	16.67	50.29	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
21.02.21	3.27	0.00	185.46	189.20	185.46	188.21			0.98	0.00	0.00	49.89	15.93	49.77	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
22.02.21	2.97	0.00	185.75	188.99	185.75	188.38			0.61	0.00	0.00	52.07	17.58	51.97	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
23.02.21	3.29	0.00	185.82	189.58	185.82	188.49			1.09	0.00	0.00	49.89	15.93	49.77	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
24.02.21	3.83	0.00	187.25	192.14	187.16	189.91	0.09		2.23	0.00	0.00	51.67	17.64	51.58	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2
25.02.21	3.08	0.00	186.54	190.31	186.26	188.41	0.28		1.90	0.00	0.00	55.72	20.42	55.72	0.52	0.44	0.00	24.00	0.00	2
Итого	107.45	0.00	5782.81	5913.09	5765.02	5840.13	17.79	0.00	72.96	0.00	0.00	49.78	16.42	49.79	0.53	0.44	0.00	24.00	0.00	2

$T_{оп} = T_{раб} + T_{мах} + T_{min} + T_{dt} + T_{отш}$
 Время отчетного периода Т, ч
 Время работы теплосчетчика
 $744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$

Показания интeраторов	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал	814.03	921.48	107.45
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал	0.01	0.01	0.00
Масса в подающем трубопроводе, т	54891.46	60674.28	5782.81
Масса в обратном трубопроводе, т	54843.70	60608.72	5765.02
Масса (объем) подпитки, т	0.38	0.38	0.00
Время нормальной работы Траб, ч	7111.82	7855.82	744.00
Время неработы Tмах + Tmin + Tdt + Tотш, ч	3386.45	3386.45	0.00

Представитель потребителя _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

за период с 26.01.21 г. по 25.02.21 г.

Подключен к абоненту №104

Тип теплосчётчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчётчика: 00002210
Ввод № 2 Схема подключения N

М сет. воды = т.сут

 $T \times B = 5,00^\circ \text{C}$ $T_{XB} = 5,00\text{ }^{\circ}\text{C}$

Ду под= мм с под max= 12

Ду 110Д=	ММ	С 110Д 110Х=	0
Ду 110Д=	ММ	С 110Д 110Х=	0

Цу	срр=	мм	с	срр	max=	0,
Цу	срр=	мм	с	срр	max=	0,

щү поді= мм G подп max= 0,

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qд, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгас, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3						Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная				Давление теплоносителя, МПа				Время, ч		Код НС
			Подводящий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / трубопровод подпитки t3(n)	Разность температур dt=t1-t2	Обратный трубо- провод t2	Подводящий P1	обратный P2	третий под- питка P3(n)	Траб	Тн/р		
			M1	V1	M2	V2													
							M3(n)	V3(n)											
26.01.21	0.01		0.10	0.10				0.00		62.90		57.90		0.44			24.00	0.00	
27.01.21	0.00		0.04	0.04				0.00		59.60		54.60		0.44			24.00	0.00	
28.01.21	0.00		0.08	0.08				0.00		49.47		44.47		0.44			24.00	0.00	
29.01.21	0.00		0.05	0.05				0.00		56.76		51.76		0.44			24.00	0.00	
30.01.21	0.00		0.03	0.03				0.00		45.08		40.08		0.44			24.00	0.00	
31.01.21	0.00		0.00	0.00				0.00		46.56		41.56		0.44			24.00	0.00	
01.02.21	0.00		0.06	0.06				0.00		65.18		60.18		0.44			24.00	0.00	
02.02.21	0.01		0.11	0.11				0.00		59.93		54.93		0.44			24.00	0.00	
03.02.21	0.00		0.08	0.08				0.00		54.13		49.13		0.45			24.00	0.00	
04.02.21	0.00		0.10	0.10				0.00		46.88		41.88		0.45			24.00	0.00	
05.02.21	0.00		0.09	0.09				0.00		52.87		47.87		0.45			24.00	0.00	
06.02.21	0.00		0.00	0.00				0.00		38.27		33.27		0.45			24.00	0.00	
07.02.21	0.00		0.00	0.00				0.00		37.72		32.72		0.45			24.00	0.00	
08.02.21	0.00		0.03	0.03				0.00		48.06		43.06		0.45			24.00	0.00	
09.02.21	0.00		0.05	0.05				0.00		42.20		37.20		0.45			24.00	0.00	
10.02.21	0.00		0.05	0.05				0.00		45.78		40.78		0.45			24.00	0.00	
11.02.21	0.00		0.08	0.08				0.00		51.15		46.15		0.45			24.00	0.00	
12.02.21	0.00		0.05	0.05				0.00		56.89		51.89		0.45			24.00	0.00	
13.02.21	0.00		0.00	0.00				0.00		43.82		38.82		0.45			24.00	0.00	
14.02.21	0.00		0.00	0.00				0.00		41.83		36.83		0.45			24.00	0.00	
15.02.21	0.00		0.04	0.04				0.00		53.22		48.22		0.45			24.00	0.00	
16.02.21	0.00		0.06	0.06				0.00		42.44		37.44		0.45			24.00	0.00	
17.02.21	0.00		0.07	0.07				0.00		51.64		46.64		0.45			24.00	0.00	
18.02.21	0.01		0.13	0.13				0.00		51.92		46.92		0.45			24.00	0.00	
19.02.21	0.00		0.05	0.05				0.00		53.38		48.38		0.45			24.00	0.00	
20.02.21	0.00		0.04	0.04				0.00		49.53		44.53		0.45			24.00	0.00	
21.02.21	0.00		0.00	0.00				0.00		39.79		34.79		0.45			24.00	0.00	
22.02.21	0.00		0.00	0.00				0.00		38.80		33.80		0.45			24.00	0.00	
23.02.21	0.00		0.00	0.00				0.00		39.29		34.29		0.45			24.00	0.00	
24.02.21	0.00		0.06	0.06				0.00		59.24		54.24		0.45			24.00	0.00	
25.02.21	0.00		0.10	0.10				0.00		49.54		44.54		0.45			24.00	0.00	
Итого	0.07		1.53	1.55				0.00	0.00								744.00	0.00	

$\text{Топ} = \text{Траб} + \text{Тmax} + \text{Тmin} + \text{Тdt} + \text{Тош}$				
Время отчетного периода Т, ч Время работы теплосчетчика $744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$				
Показания интеграторов				
Тепловая энергия, Гкал	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период	
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал	0.76	0.83	0.07	
Масса в подающем трубопроводе, т	---	---	---	
Масса в обратном трубопроводе, т	20.73	22.26	1.53	
Масса (объем) подпитки, т	---	---	---	
Время нормальной работы Траб, ч	---	---	---	
Время неработы Тmax + Тmin + Тdt + Тош, ч	10424.48	11168.48	744.00	
	73.07	73.07	0.00	

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____