

ш. 2744

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г.-25/02/21г.

Абонент: мку " мц "

Адрес: ул. Ленина 9

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00241239

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хС1В3

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/01/21	116.66	61.38	55.28	25.46	24.05	24.64	24.05	0.00	5.80	4.80	1.337	0.000	24	0	
27/01/21	115.78	60.54	55.24	24.74	23.38	23.95	23.38	0.00	5.80	4.80	1.298	0.000	24	0	
28/01/21	103.43	55.03	48.40	23.64	22.67	23.05	22.67	0.00	5.80	4.80	1.101	0.000	24	0	
29/01/21	104.87	55.94	48.93	24.21	23.14	23.63	23.14	0.00	5.80	4.80	1.136	0.000	24	0	
30/01/21	106.41	57.11	49.30	24.81	23.65	24.21	23.65	0.00	5.80	4.80	1.168	0.000	24	0	
31/01/21	120.75	62.22	58.53	25.20	23.76	24.37	23.76	0.00	5.80	4.80	1.399	0.000	24	0	
01/02/21	115.65	61.21	54.44	25.75	24.39	24.95	24.39	0.00	5.80	4.80	1.336	0.000	24	0	
02/02/21	106.78	57.78	49.00	25.66	24.47	25.00	24.47	0.00	5.80	4.80	1.202	0.000	24	0	
03/02/21	95.76	54.33	41.43	25.77	24.75	25.21	24.75	0.00	5.80	4.80	1.027	0.000	24	0	
04/02/21	84.18	49.00	35.18	25.24	24.46	24.82	24.46	0.00	5.80	4.80	0.858	0.000	24	0	
05/02/21	90.40	51.71	38.69	25.39	24.50	24.89	24.50	0.00	5.80	4.80	0.946	0.000	24	0	
06/02/21	88.66	50.73	37.93	24.54	23.78	24.17	23.78	0.00	5.80	4.80	0.903	0.000	24	0	
07/02/21	80.11	47.99	32.12	24.60	23.93	24.26	23.93	0.00	5.80	4.80	0.769	0.000	24	0	
08/02/21	70.03	43.20	26.83	23.94	23.38	23.67	23.38	0.00	5.80	4.80	0.626	0.000	24	0	
09/02/21	74.57	44.89	29.68	24.21	23.60	23.89	23.60	0.00	5.80	4.80	0.698	0.000	24	0	
10/02/21	96.06	53.92	42.14	24.76	23.82	24.23	23.82	0.00	5.80	4.80	1.006	0.000	24	0	
11/02/21	101.90	56.30	45.60	25.10	24.02	24.47	24.02	0.00	5.80	4.80	1.100	0.000	24	0	
12/02/21	105.31	58.20	47.11	25.75	24.49	25.06	24.49	0.00	5.80	4.80	1.158	0.000	24	0	
13/02/21	107.12	58.80	48.32	25.80	24.55	25.16	24.55	0.00	5.80	4.80	1.190	0.000	24	0	
14/02/21	102.41	57.02	45.39	25.71	24.53	25.12	24.53	0.00	5.80	4.80	1.117	0.000	24	0	
15/02/21	97.36	54.55	42.81	25.29	24.31	24.70	24.31	0.00	5.80	4.80	1.042	0.000	24	0	
16/02/21	83.27	49.59	33.68	25.19	24.37	24.77	24.37	0.00	5.80	4.80	0.819	0.000	24	0	
17/02/21	75.21	45.51	29.70	24.80	24.19	24.46	24.19	0.00	5.80	4.80	0.716	0.000	24	0	
18/02/21	91.77	52.17	39.60	24.92	24.02	24.40	24.02	0.00	5.80	4.80	0.955	0.000	24	0	
19/02/21	96.25	54.54	41.71	25.00	24.07	24.47	24.07	0.00	5.80	4.80	1.008	0.000	24	0	
20/02/21	96.24	54.26	41.98	24.83	23.91	24.30	23.91	0.00	5.80	4.80	1.007	0.000	24	0	
21/02/21	101.62	56.48	45.14	25.05	24.00	24.50	24.00	0.00	5.80	4.80	1.087	0.000	24	0	
22/02/21	101.14	56.89	44.25	25.31	24.25	24.77	24.25	0.00	5.80	4.80	1.078	0.000	24	0	
23/02/21	101.12	56.62	44.50	25.07	24.04	24.54	24.04	0.00	5.80	4.80	1.072	0.000	24	0	
24/02/21	110.11	60.19	49.92	25.81	24.54	25.09	24.54	0.00	5.80	4.80	1.229	0.000	24	0	
25/02/21	100.17	57.33	42.84	25.88	24.78	25.27	24.78	0.00	5.80	4.80	1.061	0.000	24	0	
Итого:				777.43	745.80	760.02	745.80	0.00			32.449	0.000	744	0	
Средние:	98.10	54.69	43.40						5.80	4.80					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/01/21 24:00	9774.97	9513.82	9673.71	9511.49	2.33	276.097	-0.005	13174	11
25/02/21 24:00	10552.40	10259.62	10433.73	10257.29	2.33	308.546	-0.005	13918	11
Итого:	777.43	745.80	760.02	745.80	0.00	32.449	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13938ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

V1 = 2.120 м3

Qпотребл. = 32,587 Гкал.

Qгвс = 0,138 Гкал.

Qотопл. = 32,449 Гкал.

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО":

28.02.2021

Инж. КИПиА Шаев А.С. 89082047671

Страница

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/01/21г.-25/02/21г.

Абонент: мку " мц "

Адрес: ул. Ленина 9

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00241239

Ввод 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

БД 1

ТЗ=0

КС=0хс1в3

по 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
26/01/21	0.12	0.00	24	0	
27/01/21	0.08	0.00	24	0	
28/01/21	0.08	0.00	24	0	
29/01/21	0.04	0.00	24	0	
30/01/21	0.01	0.00	24	0	
31/01/21	0.04	0.00	24	0	
01/02/21	0.08	0.00	24	0	
02/02/21	0.07	0.00	24	0	
03/02/21	0.11	0.00	24	0	
04/02/21	0.11	0.00	24	0	
05/02/21	0.08	0.00	24	0	
06/02/21	0.01	0.00	24	0	
07/02/21	0.05	0.00	24	0	
08/02/21	0.08	0.00	24	0	
09/02/21	0.08	0.00	24	0	
10/02/21	0.07	0.00	24	0	
11/02/21	0.10	0.00	24	0	
12/02/21	0.11	0.00	24	0	
13/02/21	0.03	0.00	24	0	
14/02/21	0.05	0.00	24	0	
15/02/21	0.11	0.00	24	0	
16/02/21	0.09	0.00	24	0	
17/02/21	0.10	0.00	24	0	
18/02/21	0.10	0.00	24	0	
19/02/21	0.07	0.00	24	0	
20/02/21	0.07	0.00	24	0	
21/02/21	0.00	0.00	24	0	
22/02/21	0.01	0.00	24	0	
23/02/21	0.00	0.00	24	0	
24/02/21	0.07	0.00	24	0	
25/02/21	0.10	0.00	24	0	

Итого: | 2.12 | 0.00 | 744 | 0 |

Средние: | | | | |

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
25/01/21 24:00	25.03	0.00	13185	0
25/02/21 24:00	27.15	0.00	13929	0
Итого:	2.12	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13938ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Инж. КИПиА Шаев А.С. 89082047671