

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/01/21г.-25/02/21г.

Абонент: МФП № 4
 Адрес: ул. Свободы 2
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договорные расходы:
 М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
 Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
 G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239560 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х9063
 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	DI	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
26/01/21	112.65	71.30	41.35	22.39	21.20	21.20	4.50	7.00	0.880	0.0000	24	0	
27/01/21	113.67	71.66	42.01	22.27	21.14	21.14	4.50	7.00	0.890	0.0000	24	0	
28/01/21	100.69	64.92	35.77	21.61	20.65	20.65	4.50	7.00	0.738	0.0000	24	0	
29/01/21	102.17	66.01	36.16	21.72	20.76	20.76	4.50	7.00	0.749	0.0000	24	0	
30/01/21	102.99	66.82	36.17	21.79	20.83	20.83	4.50	7.00	0.757	0.0000	24	0	
31/01/21	117.08	73.15	43.93	22.10	20.91	20.91	4.50	7.00	0.924	0.0000	24	0	
01/02/21	113.01	71.66	41.35	22.32	21.20	21.20	4.50	7.00	0.883	0.0000	24	0	
02/02/21	103.94	66.77	37.17	22.16	21.20	21.20	4.50	7.00	0.790	0.0000	24	0	
03/02/21	94.38	62.87	31.51	22.24	21.41	21.41	4.50	7.00	0.677	0.0000	24	0	
04/02/21	81.72	56.30	25.42	21.76	21.09	21.09	4.50	7.00	0.534	0.0000	24	0	
05/02/21	88.30	59.72	28.58	21.76	21.04	21.04	4.50	7.00	0.598	0.0000	24	0	
06/02/21	86.91	58.83	28.08	21.46	20.74	20.74	4.50	7.00	0.582	0.0000	24	0	
07/02/21	79.20	55.58	23.62	21.51	20.92	20.92	4.50	7.00	0.491	0.0000	24	0	
08/02/21	68.69	49.82	18.87	21.04	20.56	20.56	4.50	7.00	0.386	0.0000	24	0	
09/02/21	72.11	51.36	20.75	21.10	20.58	20.58	4.50	7.00	0.424	0.0000	24	0	
10/02/21	93.95	62.36	31.59	21.58	20.86	20.86	4.50	7.00	0.659	0.0000	24	0	
11/02/21	99.10	65.17	33.93	21.93	21.01	21.01	4.50	7.00	0.714	0.0000	24	0	
12/02/21	102.65	65.79	36.86	20.85	19.97	19.97	4.50	7.00	0.738	0.0000	24	0	
13/02/21	103.97	65.36	38.61	20.01	19.16	19.16	4.50	7.00	0.741	0.0000	24	0	
14/02/21	99.61	63.48	36.13	19.92	19.16	19.16	4.50	7.00	0.692	0.0000	24	0	
15/02/21	94.76	60.88	33.88	19.74	19.02	19.02	4.50	7.00	0.645	0.0000	24	0	
16/02/21	81.84	55.59	26.25	19.86	19.27	19.27	4.50	7.00	0.506	0.0000	24	0	
17/02/21	71.82	50.42	21.40	19.72	19.23	19.23	4.50	7.00	0.411	0.0000	24	0	
18/02/21	87.92	58.35	29.57	19.92	19.20	19.20	4.50	7.00	0.569	0.0000	24	0	
19/02/21	93.15	61.24	31.91	20.08	19.36	19.36	4.50	7.00	0.618	0.0000	24	0	
20/02/21	92.21	60.66	31.55	19.91	19.19	19.19	4.50	7.00	0.605	0.0000	24	0	
21/02/21	98.18	63.63	34.55	20.01	19.29	19.29	4.50	7.00	0.669	0.0000	24	0	
22/02/21	98.39	64.26	34.13	20.09	19.35	19.35	4.50	7.00	0.662	0.0000	24	0	
23/02/21	98.05	63.83	34.22	19.86	19.13	19.13	4.50	7.00	0.654	0.0000	24	0	
24/02/21	106.81	67.57	39.24	20.22	19.29	19.29	4.50	7.00	0.760	0.0000	24	0	
25/02/21	97.86	64.11	33.75	20.17	19.32	19.32	4.50	7.00	0.652	0.0000	24	0	
Итого:				651.10	626.04	626.04			20.598	0.0000	744	0	
Средние:	95.41	62.56	32.84				4.50	7.00	2				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21384ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации


 Борок Ф.Ф.


 Тимофеев А.А.

Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя по теплосистеме 1

за период с 26.01.2021 по 25.02.2021

Потребитель: *МБД-250*
 Адрес: *Воскресенск 284*
 Договор:

Тип прибора: TCPB-033 (-034)
 Номер прибора: 1113172

Gmin:
 Gmax:

Дата	Q4, Гкал	Q5, Гкал	Q6, Гкал	m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	m3, т	t3, °C	V1, м3	V2, м3	V3, м3	Собы
26.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.01.21	1,470	0,000	0,000	-	92,29	-	57,87	-	65,00	0,000	40,929	0,000	-
30.01.21	0,331	0,000	0,000	-	91,80	-	58,85	-	65,00	0,000	10,198	0,000	-
31.01.21	0,368	0,000	0,000	-	106,98	-	70,07	-	65,00	0,000	10,146	0,000	-
01.02.21	0,399	0,000	0,000	-	104,87	-	65,09	-	65,00	0,000	10,195	0,000	-
02.02.21	0,381	0,000	0,000	-	94,96	-	57,42	-	65,00	0,000	10,284	0,000	-
03.02.21	0,329	0,000	0,000	-	88,80	-	56,44	-	65,00	0,000	10,289	0,000	-
04.02.21	0,274	0,000	0,000	-	74,54	-	47,70	-	65,00	0,000	10,320	0,000	-
05.02.21	0,289	0,000	0,000	-	80,29	-	51,96	-	65,00	0,000	10,307	0,000	-
06.02.21	0,274	0,000	0,000	-	77,94	-	51,08	-	65,00	0,000	10,325	0,000	-
07.02.21	0,239	0,000	0,000	-	73,36	-	49,96	-	65,00	0,000	10,324	0,000	-
08.02.21	0,201	0,000	0,000	-	62,16	-	42,08	-	65,00	0,000	10,092	0,000	-
09.02.21	0,212	0,000	0,000	-	64,24	-	42,84	-	65,00	0,000	9,997	0,000	-
10.02.21	0,280	0,000	0,000	-	84,01	-	55,39	-	65,00	0,000	9,907	0,000	-
11.02.21	0,321	0,000	0,000	-	88,54	-	55,39	-	65,00	0,000	9,796	0,000	-
12.02.21	0,341	0,000	0,000	-	92,93	-	57,71	-	65,00	0,000	9,802	0,000	-
13.02.21	0,338	0,000	0,000	-	93,74	-	58,66	-	65,00	0,000	9,786	0,000	-
14.02.21	0,321	0,000	0,000	-	89,25	-	56,10	-	65,00	0,000	9,797	0,000	-
15.02.21	0,324	0,000	0,000	-	84,64	-	51,40	-	65,00	0,000	9,845	0,000	-
16.02.21	0,262	0,000	0,000	-	75,39	-	48,74	-	65,00	0,000	9,997	0,000	-
17.02.21	0,228	0,000	0,000	-	64,74	-	42,60	-	65,00	0,000	10,386	0,000	-
18.02.21	0,282	0,000	0,000	-	78,27	-	50,73	-	65,00	0,000	10,374	0,000	-
19.02.21	0,294	0,000	0,000	-	84,16	-	55,33	-	65,00	0,000	10,344	0,000	-
20.02.21	0,310	0,000	0,000	-	82,83	-	52,45	-	65,00	0,000	10,332	0,000	-
21.02.21	0,312	0,000	0,000	-	87,67	-	57,04	-	65,00	0,000	10,338	0,000	-
22.02.21	0,300	0,000	0,000	-	88,92	-	59,23	-	65,00	0,000	10,246	0,000	-
23.02.21	0,300	0,000	0,000	-	87,86	-	57,86	-	65,00	0,000	10,144	0,000	-
24.02.21	0,341	0,000	0,000	-	96,53	-	61,85	-	65,00	0,000	9,992	0,000	-
25.02.21	0,298	0,000	0,000	-	89,27	-	59,02	-	65,00	0,000	9,992	0,000	-
Итого	✓ 9,618	0,000	0,000		85,04		54,67		65,00	0,000	314,484	0,000	

Интеграторы	На 25.01.21	На 25.02.21	За период	Интеграторы	На 25.01.21	На 25.02.21	За период
Q4, Гкал	991,237	1000,855	9,618	V1, м3	0,000	0,000	0,000
Q5, Гкал	0,000	0,000	0,000	V2, м3	38713,809	39028,293	314,484
Q6, Гкал	0,000	0,000	0,000	V3, м3	0,000	0,000	0,000
m1, т				Tнар, ч	76402,87	77146,87	744,00
m2, т				Tпр, ч	0,01	0,01	0,00
m3, т							

Ответственный за учет:

Представитель обслуживающей организации:

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1

Абонент: МП "ТЭС"
Директор-Т. Ленинградский 57
Договор №: 000000000
Теплоисчислитель ТЭВ-04 сеп. II 001
Договорные расходы:
И сеп. вода = _____ т. сеп. Итеб = _____ т. сеп.
Тех: доты, Тхд = 5.00°C
Серийный номер 19078116, ВД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=3, ФРТ=3 КСН=0ХЕБ0А

Тип раскодера: ПРМ
Отопление
Пределы намерения:
G1 max = 12.00 м3/ч G2 min = 0.05 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.05 м3/ч

Дата/время	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	P1 кВт/см2	P2 кВт/см2	P3 кВт/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	tx °C/°C	Qтеп Гкал	Q12 Гкал	Qт Гкал	ВНР ч	ВРС ч	НС
23.01.21 23	101,41	66,23	65,45	35,19	4,24	3,41	5,3	31,132	30,812	0	29,816	30,127	0	-0,381	5 4	1,029	1,029	0	24	0	*
24.01.21 23	107,47	69,72	69,69	32,76	4,2	3,38	5,3	36,925	36,561	0	35,336	35,76	0	-0,424	5 4	1,134	1,134	0	24	0	*
25.01.21 23	107,66	71,87	71,83	35,79	4,25	3,42	5,3	37,1	36,821	0	35,361	35,774	0	-0,413	5 4	1,243	1,243	0	24	0	*
26.01.21 23	117,3	77,31	77,31	39,99	4,34	3,43	5,3	38,243	37,881	0	36,166	36,591	0	-0,425	5 4	1,423	1,423	0	24	0	*
27.01.21 23	120,2	79,19	79,15	41,01	4,3	3,39	5,3	37,54	37,15	0	35,654	36,126	0	-0,432	5 4	1,441	1,441	0	24	0	*
28.01.21 23	105,27	70,49	70,47	34,78	4,21	3,39	5,3	35,509	35,123	0	33,908	34,337	0	-0,429	5 4	1,155	1,155	0	24	0	*
29.01.21 23	107,34	71,99	71,98	35,35	4,23	3,41	5,3	35,561	35,146	0	33,903	34,329	0	-0,426	5 4	1,175	1,175	0	24	0	*
30.01.21 23	107,59	72,23	72,21	35,36	4,23	3,4	5,3	35,557	35,118	0	33,892	34,298	0	-0,406	5 4	1,176	1,176	0	24	0	*
31.01.21 23	118,94	78,59	78,55	40,35	4,29	3,39	5,3	36,792	36,055	0	34,642	35,048	0	-0,405	5 4	1,45	1,45	0	24	0	*
02.02.21 23	104,55	72,19	72,17	36,36	4,26	3,41	5,3	37,159	36,497	0	35,091	35,507	0	-0,416	5 4	1,383	1,393	0	24	0	*
03.02.21 23	104,55	64,78	64,78	39,81	4,28	3,4	5,3	35,727	35,285	0	34,027	34,463	0	-0,436	5 4	1,213	1,213	0	24	0	*
04.02.21 23	83,94	42,73	42,72	41,21	4,2	3,39	5,3	19,505	19,302	0	18,631	18,925	0	-0,294	5 4	0,727	0,727	0	24	0	*
05.02.21 23	90,68	44,66	44,65	46,01	4,25	3,4	5,3	10,198	10,201	0	9,888	10,116	0	-0,228	5 4	0,399	0,399	0	24	0	*
06.02.21 23	89,54	43,76	43,76	45,77	4,21	3,41	5,3	10,373	10,333	0	10,011	10,237	0	-0,226	5 4	0,452	0,452	0	24	0	*
07.02.21 23	82,48	42,51	42,42	39,97	4,23	3,4	5,3	10,151	10,122	0	9,895	10,033	0	-0,227	5 4	0,44	0,44	0	24	0	*
08.02.21 23	70,8	43,01	43,01	27,79	4,17	3,44	5,3	15,264	15,339	0	14,917	15,208	0	-0,236	5 4	0,39	0,39	0	24	0	*
09.02.21 23	74,06	47,54	47,54	26,51	4,14	3,42	5,3	21,357	21,396	0	20,833	21,169	0	-0,291	5 4	0,404	0,404	0	24	0	*
10.02.21 23	86,87	60,22	60,21	36,66	4,23	3,41	5,3	25,183	24,942	0	24,198	24,526	0	-0,336	5 4	0,539	0,539	0	24	0	*
11.02.21 23	102,57	63,29	63,28	39,28	4,26	3,42	5,3	25,472	25,149	0	24,372	24,686	0	-0,316	5 4	0,871	0,871	0	24	0	*
12.02.21 23	107,44	65,98	65,95	41,46	4,28	3,4	5,3	26,063	25,67	0	24,844	25,16	0	-0,315	5 4	0,942	0,942	0	24	0	*
13.02.21 23	108,79	66,33	66,3	42,46	4,27	3,39	5,3	25,824	25,608	0	24,789	25,095	0	-0,326	5 4	0,968	0,968	0	24	0	*
14.02.21 23	99,14	61,34	61,34	39,85	4,23	3,36	5,3	24,938	24,499	0,004	23,768	24,075	0,004	-0,307	5 4	0,884	0,883	0	24	0	*
15.02.21 23	86,91	56,36	56,17	30,55	4,1	3,28	5,3	24,776	24,546	0	24,124	24,431	0	-0,314	5 4	0,723	0,723	0	24	0	*
16.02.21 23	74,62	48,99	48,96	25,64	4,15	3,39	5,3	23,698	23,69	0	23,111	23,425	0	-0,209	5 4	0,579	0,579	0	24	0	*
17.02.21 23	91,26	56,1	56,1	35,17	4,21	3,39	5,3	24,76	24,546	0	24,275	24,186	0	-0,291	5 4	0,826	0,826	0	24	0	*
18.02.21 23	97,97	59,85	59,83	38,12	4,25	3,4	5,3	25,281	24,993	0	24,275	24,58	0	-0,306	5 4	0,901	0,901	0	24	0	*
19.02.21 23	96,23	58,07	58,04	38,16	4,22	3,39	5,3	24,956	24,682	0	23,991	24,297	0	-0,291	5 4	0,901	0,901	0	24	0	*
20.02.21 23	102,19	61,23	61,23	40,95	4,23	3,38	5,3	25,226	24,867	0	24,445	24,436	0	-0,287	5 4	0,974	0,974	0	24	0	*
21.02.21 23	102,59	62,39	62,38	40,21	4,27	3,39	5,3	25,654	25,293	0	24,552	24,84	0	-0,287	5 4	0,974	0,974	0	24	0	*
Итого/Средн	102,65	65,38	63,19	37,27	4,23	3,4	5,3	822,52	813,157	0,004	786,617	797,065	0,004	-10,448	5 4	28,789	28,789	0	744	0	*

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	M3	dm	Qтеп	Q12	Qт	ВНР	ВРС
22.01.21 23	2249,117	2230,432	1,843	2173,004	2200,086	1,832	-27,062	73,321	73,253	0,068	2961
22.02.21 23	3071,638	3043,588	1,847	2959,622	2997,151	1,836	-37,53	102,11	102,042	0,068	3705
Итого	822,52	813,156	0,004	786,617	797,065	0,004	-10,448	28,789	28,789	0	744

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплоснабж.
- (X) анпир. неспир.