

ш. 4969

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/01/21г.-27/02/21г.

Абонент: Скоробоган Д.В.
Адрес: Ижморский ЗСЗ, пос. 2
Договор №: 0000000000
Теплоучаститель: ТЭУ-01 с/сч. № 001
Договорные расходы:
М с/сч. №: _____ Т. с/сч. №: _____
ТЭУ: Лотон, т.км = 5,00 °С

Тип расходуемого: битермолу
Примечание:
G1 max = 12,00 м³/ч G1 min = 0,03 м³/ч
G2 max = 12,00 м³/ч G2 min = 0,03 м³/ч

Серийный номер 18060760, ЕД=1, ТЭУ, СК=2, КТЗ=0, ФРТ=1, КСН=0х78АС

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	p1 кгс/см²	p2 кгс/см²	V1 м³	V2 м³	M1 кг	M2 кг	dk °	tx °С	Px кгс/см²	Qтеп Ткал	Qх Ткал	ВНР ч	ВРС ч	НС
26.01.21 23	103,56	61,17	42,4	5,6	4,4	5,223	5,22	5,062	5,062	0	5	4	0,215	0	24	0	
27.01.21 23	103,48	60,42	43,07	5,6	4,4	5,027	5,03	4,876	4,876	0	5	4	0,211	0	24	0	
28.01.21 23	92,44	55,67	37,77	5,6	4,4	4,857	4,72	4,72	4,72	0	5	4	0,179	0	24	0	
29.01.21 23	94	55,61	38,39	5,6	4,4	4,922	4,945	4,807	4,807	0	5	4	0,185	0	24	0	
30.01.21 23	95,35	56,48	38,88	5,6	4,4	5,032	5,043	4,905	4,905	0	5	4	0,191	0	24	0	
31.01.21 23	107,57	61,02	45,75	5,6	4,4	5,127	5,112	4,954	4,954	0	5	4	0,227	0	24	0	
01.02.21 23	103,73	61,13	42,6	5,6	4,4	5,233	5,23	5,071	5,071	0	5	4	0,217	0	24	0	
02.02.21 23	95,78	56,55	38,93	5,6	4,4	5,189	5,202	5,057	5,057	0	5	4	0,197	0	24	0	
03.02.21 23	86,76	53,2	33,56	5,6	4,4	5,159	5,185	5,054	5,054	0	5	4	0,17	0	24	0	
04.02.21 23	76,24	47,47	28,38	5,6	4,4	5,074	5,079	4,984	4,984	0	5	4	0,142	0	24	0	
05.02.21 23	81,63	50,7	30,99	5,6	4,4	5,11	5,131	5,016	5,016	0	5	4	0,156	0	24	0	
06.02.21 23	80,03	49,51	30,52	5,6	4,4	4,938	4,969	4,856	4,856	0	5	4	0,148	0	24	0	
07.02.21 23	72,91	46,45	26,45	5,6	4,4	4,868	4,889	4,801	4,801	0	5	4	0,127	0	24	0	
08.02.21 23	63,84	41,77	22,07	5,6	4,4	4,761	4,771	4,702	4,702	0	5	4	0,104	0	24	0	
09.02.21 23	67,47	52,48	23,99	5,6	4,4	4,821	4,821	4,75	4,75	0	5	4	0,114	0	24	0	
10.02.21 23	86,3	52,43	33,37	5,6	4,4	4,914	4,932	4,813	4,813	0	5	4	0,161	0	24	0	
11.02.21 23	91,4	55,74	35,61	5,6	4,4	5,014	5,033	4,898	4,898	0	5	4	0,175	0	24	0	
12.02.21 23	94,73	59,25	36,48	5,6	4,4	5,154	5,168	5,024	5,024	0	5	4	0,184	0	24	0	
13.02.21 23	96,2	59,76	37,43	5,6	4,4	5,18	5,19	5,043	5,043	0	5	4	0,189	0	24	0	
14.02.21 23	92,21	56,43	35,58	5,6	4,4	5,157	5,171	5,033	5,033	0	5	4	0,179	0	24	0	
15.02.21 23	87,65	53,75	33,9	5,6	4,4	5,011	5,029	4,904	4,904	0	5	4	0,167	0	24	0	
16.02.21 23	75,89	48,16	27,72	5,6	4,4	5,012	5,03	4,93	4,93	0	5	4	0,137	0	24	0	
17.02.21 23	68,28	44,26	24,02	5,6	4,4	4,902	4,904	4,829	4,829	0	5	4	0,116	0	24	0	
18.02.21 23	82,56	51,26	31,29	5,6	4,4	4,961	4,971	4,862	4,862	0	5	4	0,152	0	24	0	
19.02.21 23	86,86	53,4	33,26	5,6	4,4	4,973	5,002	4,874	4,874	0	5	4	0,162	0	24	0	
20.02.21 23	86,55	53,24	33,31	5,6	4,4	4,931	4,959	4,833	4,833	0	5	4	0,161	0	24	0	
21.02.21 23	91,27	55,76	35,51	5,6	4,4	5,018	5,041	4,905	4,905	0	5	4	0,175	0	24	0	
22.02.21 23	91,16	56,18	34,97	5,6	4,4	5,068	5,091	4,954	4,954	0	5	4	0,174	0	24	0	
23.02.21 23	91,02	55,94	35,08	5,6	4,4	5,028	5,049	4,914	4,914	0	5	4	0,173	0	24	0	
24.02.21 23	98,81	59,86	38,95	5,6	4,4	5,156	5,16	5,011	5,011	0	5	4	0,196	0	24	0	
25.02.21 23	90,7	56,02	33,87	5,6	4,4	5,173	5,195	5,055	5,055	0	5	4	0,172	0	24	0	
26.02.21 23	92,54	56,47	35,57	5,6	4,4	5,159	5,183	5,034	5,034	0	5	4	0,179	0	24	0	
27.02.21 23	96,02	57,86	38,16	5,6	4,4	5,12	5,136	4,985	4,985	0	5	4	0,191	0	24	0	
Итого/Средн	88,76	54,22	34,54	5,6	4,4	166,241	166,715	162,516	162,516	0	5	4	5,625	0	792	0	

Условия обозначения:

- (-) парктер < min
- (+) парктер > max
- (1) отсут. питания
- (4) дисбаланс ямс
- (8) реверс
- (9) отсут. теплонос.
- (X) аларм-инспр.

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dk	Qтеп	ВНР	ВРС
25.01.21 23	1734,67	1747,233	1709,451	0,095	442,839	11847	16	
27.02.21 23	1900,911	1913,448	1872,061	0,095	48,464	12639	16	
Итого	166,241	166,715	162,516	0	5,625	792	0	

Предоставитель абонента _____ Предоставитель снабжения организации _____