

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 26/12/20г.-25/01/21г.

Абонент: АО "НПО ПМ МКБ"

Адрес: ул. Ленина, 55 А

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

м.сет. воды=_____ т.сут мртвс=_____ т.сут

Договор N: 2019г-78
 Тип расходомера: ПРЭМ
 Пределы измерений:
 Г под max= 12.00 м3/ч Г под min= 0.03 м3/ч
 Г обр max= 12.00 м3/ч Г обр min= 0.03 м3/ч

ТХВ= 5.00 град С

Заводской номер 00098896

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0

Дата	t1		t2		dt	°C		V1	M1	V2	M2	T	P1	P2	Q0	Qr	ВНР	ВОС	
	°C	°C	°C	°C		M3	T												M3
26/12/20	117.90	52.67	65.23	15.05	14.20	14.24	14.00	5.78	5.53	0.938	0.008	24	0						
27/12/20	128.73	54.37	74.36	14.75	13.79	14.01	13.77	5.96	5.60	1.032	0.003	24	0						
28/12/20	126.02	52.21	73.81	14.88	13.92	13.92	13.68	5.88	5.58	1.044	0.011	24	0						
29/12/20	123.98	49.06	74.92	14.98	14.02	13.97	13.73	5.91	5.59	1.067	0.012	24	0						
30/12/20	122.32	48.11	74.21	15.03	14.14	14.06	13.82	5.97	5.55	1.068	0.011	24	0						
31/12/20	106.99	44.89	62.10	14.43	13.71	13.98	13.74	6.01	5.78	0.855	0.000	24	0						
01/01/21	110.84	45.09	65.75	14.31	13.61	13.80	13.64	6.08	5.74	0.895	0.000	24	0						
02/01/21	121.26	47.97	73.29	14.54	13.71	13.93	13.69	6.05	5.72	1.007	0.001	24	0						
03/01/21	113.93	47.01	66.92	14.76	13.99	14.24	14.00	6.28	5.93	0.943	0.000	24	0						
04/01/21	110.84	46.46	64.38	14.71	13.04	14.21	13.97	5.84	5.50	0.904	0.000	24	0						
05/01/21	114.15	47.21	66.94	14.75	14.03	14.21	13.97	5.82	5.50	0.942	0.000	24	0						
06/01/21	105.64	45.40	60.24	14.64	13.92	14.21	14.07	6.09	5.82	0.902	0.000	24	0						
07/01/21	110.61	46.77	63.84	14.79	14.05	14.21	13.97	6.07	5.67	0.837	0.000	24	0						
08/01/21	118.45	49.32	69.13	14.90	14.07	14.31	14.07	6.17	5.79	0.902	0.000	24	0						
09/01/21	111.24	47.21	64.03	14.70	13.86	14.32	14.08	5.96	5.61	0.975	0.000	24	0						
10/01/21	98.09	44.60	53.49	14.41	13.06	14.22	13.98	5.97	5.63	0.899	0.000	24	0						
11/01/21	95.84	44.55	51.29	14.58	14.06	13.94	13.84	6.21	5.87	0.742	0.000	24	0						
12/01/21	110.25	48.38	61.87	14.71	14.01	13.96	13.72	5.96	5.71	0.881	0.010	24	0						
13/01/21	111.28	47.93	63.35	14.53	13.81	13.79	13.55	6.19	5.87	0.887	0.010	24	0						
14/01/21	104.45	47.40	57.05	15.25	14.54	14.33	14.09	6.22	5.79	0.848	0.020	24	0						
15/01/21	99.62	46.78	52.84	15.11	14.44	14.49	14.25	6.41	6.05	0.772	0.006	24	0						
16/01/21	95.74	45.24	50.50	14.68	14.20	14.49	14.13	5.86	5.47	0.721	0.000	24	0						
17/01/21	87.32	43.64	43.68	14.67	14.19	14.45	14.15	5.48	5.48	0.618	0.000	24	0						
18/01/21	79.52	41.40	38.12	14.63	14.15	14.17	14.15	6.17	5.86	0.539	0.004	24	0						
19/01/21	88.57	43.58	44.99	14.58	14.10	14.08	13.94	6.04	5.68	0.642	0.007	24	0						
20/01/21	104.64	48.03	56.61	14.79	14.12	14.16	13.92	5.40	5.40	0.809	0.006	24	0						
21/01/21	112.13	50.26	61.87	14.91	14.18	14.19	13.95	5.78	5.53	0.891	0.009	24	0						
22/01/21	101.24	46.86	54.38	14.67	14.00	14.07	13.83	6.07	5.73	0.768	0.006	24	0						
23/01/21	99.02	46.31	52.71	14.39	13.85	14.08	13.84	5.63	5.31	0.730	0.000	24	0						
24/01/21	99.94	46.88	53.06	14.41	13.88	14.09	13.85	6.14	5.81	0.742	0.000	24	0						
25/01/21	111.79	49.37	62.42	14.94	14.15	14.24	14.00	5.95	5.71	0.893	0.009	24	0						
Итого:			456.48	434.72	438.12	431.17		126.525	0.146	744	0								
Среднее:	107.82	47.26	60.56					6.00	5.67										
Дата	V1		M1		V2		M2		Q0		Qr		ВНР		ВОС				
	M3		T		M3		T		Гкал		Гкал		ч		ч				
25/12/20	24:00	9474.40	9215.85	8378.42	8273.16	332.077	26.812	20234	296										
25/01/21	24:00	9930.88	9650.57	8816.54	8704.33	358.602	26.958	20978	296										
Итого:		456.48	434.72	438.12	431.17	26.525	0.146	744	0										

$H_1 - M_3 = 3,55$
 Q_{231}
 Ошибка 26,294

Дата	V1		M1		V2		M2		Q0		Qr		ВНР		ВОС	
	M3	T	M3	T	M3	T	M3	T	Гкал	Гкал	ч	ч	ч	ч	ч	ч
25/12/20 24:00	9474.40	9215.85	8378.42	8273.16	332.077	26.812	20234	296								
25/01/21 24:00	9930.88	9650.57	8816.54	8704.33	358.602	26.958	20978	296								
Итого:	456.48	434.72	438.12	431.17	26.525	0.146	744	0								

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия учета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21457ч

Представитель абонента:

/А.В. Середкин/

Представитель теплоснабж. организации:

/Е.А. Михайлова/

ОТЧЕТ
О СУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
за 26/12/20г.-25/01/21г.

Абонент: АО "НПО ЛМ МКБ"
Адрес: ул. Ленина, 55 А
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ Т.сут МГВС=_____ Т.сут
ТХВ= 5.00 град С
Договор N: 2019Т-78
Тип расходомера: ПРЭМ
Пределы измерений:
Г под max= 12.00 м3/ч Г под min= 0.03 м3/ч
Г обр max= 12.00 м3/ч Г обр min= 0.03 м3/ч

Заводской номер 00098896 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 ТЗ=0

Дата	t1		V1		M1		P1		Q0		VНР		ВОС	
	°C	МЗ	Т	Т	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч
26/12/20	52.52	0.22	0.22	6.00	0.009	24	0							
27/12/20	53.35	0.03	0.03	6.00	0.000	24	0							
28/12/20	51.62	0.21	0.21	6.00	0.007	24	0							
29/12/20	49.37	0.32	0.32	6.00	0.013	24	0							
30/12/20	49.13	0.30	0.30	6.00	0.012	24	0							
31/12/20	41.14	0.00	0.00	6.00	0.000	24	0							
01/01/21	44.58	0.02	0.02	6.00	0.000	24	0							
02/01/21	44.08	0.00	0.00	6.00	0.000	24	0							
03/01/21	43.45	0.00	0.00	6.00	0.000	24	0							
04/01/21	42.71	0.02	0.02	6.00	0.000	24	0							
05/01/21	45.15	0.02	0.02	6.00	0.000	24	0							
06/01/21	42.65	0.02	0.02	6.00	0.000	24	0							
07/01/21	43.50	0.01	0.01	6.00	0.000	24	0							
08/01/21	42.81	0.01	0.01	6.00	0.000	24	0							
09/01/21	43.14	0.00	0.00	6.00	0.000	24	0							
10/01/21	43.26	0.01	0.01	6.00	0.000	24	0							
11/01/21	44.21	0.31	0.31	6.00	0.011	24	0							
12/01/21	48.39	0.27	0.27	6.00	0.009	24	0							
13/01/21	48.06	0.24	0.24	6.00	0.008	24	0							
14/01/21	48.64	0.20	0.20	6.00	0.007	24	0							
15/01/21	46.87	0.24	0.24	6.00	0.009	24	0							
16/01/21	38.34	0.01	0.01	6.00	0.000	24	0							
17/01/21	39.36	0.00	0.00	6.00	0.000	24	0							
18/01/21	40.92	0.30	0.30	6.00	0.008	24	0							
19/01/21	42.84	0.25	0.25	6.00	0.007	24	0							
20/01/21	47.00	0.22	0.22	6.00	0.008	24	0							
21/01/21	50.21	0.23	0.23	6.00	0.008	24	0							
22/01/21	46.74	0.24	0.24	6.00	0.010	24	0							
23/01/21	40.47	0.01	0.01	6.00	0.000	24	0							
24/01/21	40.87	0.00	0.00	6.00	0.000	24	0							
25/01/21	47.92	0.23	0.23	6.00	0.006	24	0							
Итого:		3.94	3.94		0.132	744	0							
Средние:	45.27			6.00										

Дата	V1		M1		Q0		VНР		ВОС	
	МЗ	Т	Гкал	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч
25/12/20 24:00	107.17	107.17	4.008	15543	0					
25/01/21 24:00	111.11	111.11	4.140	16287	0					
Итого:	3.94	3.94	0.132	744	0					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия. Счета. Тепл. энергии, 0ч

Время работы прибора после сброса 16470ч

Представитель абонента: _____

Представитель теплоснабж. организации: _____ /Е.А. Михайлова/