ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/20г.-25/01/21г.

Абонент: Железногорский Детский Дом
Адрес: ул. Восточная 19 а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут МГВС=_____ т.сут
Тхв= 5.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.05 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00257335 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1C5F ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/12/20	117.48	64.15	64.16	53.33	104.91	99.15	95.85	94.04	95.85	94.03	5.11	5.10	4.60	5.616	5.552	24	0	
27/12/20	128.45	69.20	69.20	59.25	110.51	103.51	99.31	97.18	99.31	97.17	6.33	5.10	4.55	6.584	6.231	24	0	
28/12/20	127.20	68.14	68.15	59.06	110.18	103.27	97.89	95.81	97.89	95.76	7.46	5.09	4.55	6.613	6.037	24	0	
29/12/20	125.39	67.89	67.89	57.50	109.08	102.42	98.28	96.21	98.28	96.20	6.21	5.03	4.50	6.319	6.042	24	0	
30/12/20	123.86	67.88	67.88	55.98	109.61	103.07	98.92	96.82	98.92	96.81	6.25	5.03	4.49	6.199	6.081	24	0	
31/12/20	108.04	61.66	61.67	46.38	105.66	100.67	96.14	94.48	96.14	94.48	6.19	4.96	4.45	5.034	5.345	24	0	
01/01/21	109.62	60.80	60.80	48.82	103.82	98.76	94.21	92.61	94.21	92.61	6.15	5.05	4.56	5.182	5.159	24	0	
02/01/21	120.76	65.51	65.51	55.25	106.29	100.20	96.53	94.63	96.53	94.62	5.57	5.09	4.58	5.904	5.716	24	0	
03/01/21	114.42	63.78	63.79	50.64	107.60	101.98	97.97	96.14	97.97	96.14	5.84	5.08	4.54	5.532	5.645	24	0	
04/01/21	110.19	61.44	61.45	48.75	106.65	101.41	96.28	94.60	96.28	94.60	6.81	5.03	4.51	5.346	5.334	24	0	
05/01/21	114.26	62.94	62.94	51.32	106.82	101.26	96.51	94.79	96.51	94.79	6.47	5.00	4.49	5.592	5.486	24	0	
06/01/21	106.23	60.26	60.26	45.97	104.56	99.75	95.79	94.15	95.79	94.15	5.60	5.00	4.49	4.909	5.197	24	0	
07/01/21	108.92	60.91	60.91	48.01	106.62	101.53	96.55	94.93	96.55	94.92	6.60	5.05	4.53	5.259	5.299	24	0	
08/01/21	118.54	65.25	65.25	53.29	108.87	102.81	98.33	96.47	98.33	96.46	6.34	5.10	4.56	5.888	5.805	24	0	
09/01/21	111.92	62.97	62.97	48.95	106.30	100.94	97.23	95.40	97.23	95.40	5.54	5.05	4.53	5.280	5.523	24	0	
10/01/21	99.00	58.33	58.33	40.67	105.66	101.37	96.04	94.51	96.04	94.51	6.86	4.95	4.44	4.496	5.032	24	0	
11/01/21	94.99	55.30	55.31	39.69	102.09	98.20	92.73	91.42	92.73	91.42	6.78	5.00	4.53	4.243	4.593	24	0	
12/01/21	109.61	60.88	60.88	48.73	104.54	99.44	93.61	92.01	93.61	92.00	7.43	5.07	4.58	5.278	5.131	24	0	
13/01/21	111.92	62.18	62.18	49.74	103.11	97.91	93.40	91.75	93.40	91.74	6.16	5.10	4.61	5.241	5.238	24	0	
14/01/21	105.26	60.48	60.48	44.78	106.38	101.56	96.23	94.62	96.23	94.61	6.94	5.07	4.56	4.948	5.241	24	0	
15/01/21	99.70	58.24	58.24	41.46	104.65	100.31	95.66	94.20	95.66	94.20	6.11	5.04	4.53	4.493	5.009	24	0	
16/01/21	95.95	56.27	56.27	39.68	103.41	99.42	93.42	92.00	93.42	92.00	7.42	5.01	4.52	4.331	4.710	24	0	
17/01/21	88.17	53.87	53.88	34.30	104.16	100.70	93.73	92.46	93.73	92.45	8.24	5.01	4.53	3.860	4.515	24	0	
18/01/21	79.53	49.44	49.44	30.09	97.66	94.97	89.79	88.79	89.79	88.78	6.18	4.98	4.53	3.132	3.939	24	0	
19/01/21	87.25	51.67	51.67	35.58	98.16	94.92	89.41	88.33	89.41	88.33	6.59	4.98	4.54	3.685	4.116	24	0	
20/01/21	102.85	57.79	57.79	45.06	101.45	97.06	91.46	90.07	91.46	90.04	6.99	5.04	4.58	4.750	4.746	24	0	
21/01/21	112.41	62.29	62.29	50.12	103.24	98.02	93.58	91.94	93.58	91.94	6.08	5.08	4.60	5.281	5.261	24	0	
22/01/21	101.57	58.16	58.16	43.41	101.99	97.67	92.33	90.89	92.33	90.88	6.78	5.02	4.55	4.609	4.825	24	0	
23/01/21	98.55	56.70	56.70	41.85	100.56	96.51	91.97	90.58	91.97	90.57	5.93	5.04	4.58	4.352	4.676	24	0	
24/01/21	99.55	57.51	57.51	42.04	102.45	98.26	92.58	91.14	92.58	91.14	7.12	5.02	4.54	4.513	4.782	24	0	
25/01/21	110.23	60.93	60.93	49.30	104.06	98.96	93.52	91.92	93.52	91.91	7.04	5.08	4.60	5.288	5.134	24	0	
Итого:					3251.0	3096.01	2945.2	2894.89	2945.2	2894.66	201.12			157.757	161.400	744	0	
Средние:	107.80	60.73	60.73	47.06								5.04	4.54					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Мг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/12/20 24:00	36494.68	35525.77	33952.64	33543.72	33952.64	33541.97	1982.05	1066.526	1522.527	12022	8
25/01/21 24:00	39745.73	38621.78	36897.89	36438.61	36897.89	36436.63	2183.17	1224.283	1683.927	12766	8
Итого:	3251.05	3096.01	2945.25	2894.89	2945.25	2894.66	201.12	157.757	161.400	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12785ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Мг = 201,12м³
Qгвс = 13,073 Гкал.
Qот = 144,684 Гкал

Инженер КИПиА Шаев А.С. *сот. тел. 89082047671*