ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/22г.-25/04/22г.

Абонент: Железногорский Детский Дом
Адрес: ул. Восточная 19 а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00°С

Договор N:_____
Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.05 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00257335 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1C5F ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/03/22	68.51	44.74	44.74	23.77	95.50	93.47	88.25	87.40	88.25	87.40	6.07	4.91	4.49	2.459	3.468	24	0	
27/03/22	72.84	46.41	46.42	26.43	97.30	94.99	89.36	88.44	89.36	88.44	6.55	4.90	4.47	2.779	3.658	24	0	
28/03/22	77.42	48.96	48.96	28.46	102.24	99.54	92.32	91.26	92.32	91.26	8.28	4.93	4.47	3.194	4.007	24	0	
29/03/22	73.59	47.30	47.30	26.29	101.74	99.32	91.41	90.45	91.41	90.44	8.87	4.93	4.47	2.986	3.821	24	0	
30/03/22	70.21	46.22	46.23	23.99	101.18	98.94	91.65	90.72	91.65	90.71	8.22	4.92	4.46	2.711	3.734	24	0	
31/03/22	66.94	44.41	44.42	22.53	98.96	96.96	89.95	89.10	89.95	89.10	7.86	4.91	4.48	2.493	3.507	24	0	
01/04/22	66.60	45.10	45.11	21.50	101.51	99.47	92.54	91.62	92.54	91.60	7.85	5.00	4.54	2.452	3.669	24	0	
02/04/22	67.33	45.45	45.45	21.88	101.79	99.67	92.41	91.50	92.41	91.49	8.17	4.96	4.50	2.509	3.695	24	0	
03/04/22	65.54	43.59	43.60	21.95	95.91	94.01	87.47	86.70	87.47	86.70	7.31	4.86	4.45	2.344	3.343	24	0	
04/04/22	64.98	43.20	43.21	21.78	96.64	94.77	87.43	86.71	87.43	86.71	8.06	4.91	4.50	2.369	3.307	24	0	
05/04/22	66.45	44.77	44.77	21.68	100.12	98.08	91.95	91.10	91.95	91.09	6.98	5.01	4.55	2.403	3.618	24	0	
06/04/22	66.33	46.08	46.09	20.25	104.76	102.65	96.75	95.79	96.75	95.79	6.86	5.06	4.54	2.359	3.930	24	0	
07/04/22	66.16	45.89	45.89	20.27	103.91	101.86	95.72	94.76	95.72	94.76	7.10	5.02	4.52	2.353	3.870	24	0	
08/04/22	66.13	45.31	45.32	20.82	102.34	100.33	93.61	92.67	93.62	92.68	7.66	5.01	4.53	2.396	3.732	24	0	
09/04/22	66.16	45.15	45.15	21.01	99.73	97.75	92.39	91.43	92.38	91.42	6.32	5.01	4.54	2.305	3.668	24	0	
10/04/22	66.12	44.72	44.73	21.40	98.92	96.96	91.25	90.34	91.26	90.35	6.62	4.95	4.51	2.333	3.586	24	0	
11/04/22	65.38	43.93	43.94	21.45	98.09	96.13	89.99	89.21	89.98	89.18	6.92	4.98	4.53	2.326	3.469	24	0	
12/04/22	65.49	43.73	43.73	21.76	96.58	94.68	88.55	87.79	88.55	87.78	6.89	4.95	4.53	2.326	3.395	24	0	
13/04/22	65.58	43.75	43.75	21.83	97.69	95.78	89.21	88.44	89.21	88.43	7.34	4.97	4.53	2.371	3.423	24	0	
14/04/22	65.68	44.30	44.31	21.38	101.87	99.87	91.48	90.60	91.49	90.59	9.27	4.96	4.50	2.498	3.555	24	0	
15/04/22	66.60	45.75	45.76	20.85	102.92	100.87	96.03	95.08	96.02	95.07	5.79	5.06	4.55	2.336	3.868	24	0	
16/04/22	66.97	46.98	46.98	19.99	108.41	106.21	100.05	99.01	100.06	99.02	7.20	5.10	4.55	2.424	4.152	24	0	
17/04/22	67.08	47.81	47.82	19.27	111.03	108.77	102.28	101.14	102.27	101.12	7.63	5.12	4.54	2.419	4.323	24	0	
18/04/22	67.05	47.75	47.75	19.30	111.05	108.79	101.83	100.73	101.83	100.72	8.06	5.12	4.55	2.443	4.300	24	0	
19/04/22	66.24	46.23	46.24	20.01	106.44	104.31	96.95	95.99	96.95	95.99	8.32	5.04	4.53	2.428	3.951	24	0	
20/04/22	66.70	46.11	46.12	20.59	103.97	101.85	95.50	94.54	95.50	94.54	7.31	5.07	4.56	2.396	3.880	24	0	
21/04/22	66.35	45.74	45.75	20.61	100.50	98.51	92.03	91.08	92.03	91.08	7.43	5.06	4.59	2.331	3.706	24	0	
22/04/22	65.67	45.05	45.05	20.62	98.74	96.81	89.59	88.72	89.59	88.71	8.09	4.96	4.53	2.317	3.549	24	0	
23/04/22	65.43	43.38	43.38	22.05	89.56	87.84	82.08	81.36	82.08	81.36	6.48	4.74	4.38	2.183	3.118	24	0	
24/04/22	66.18	43.01	43.01	23.17	89.41	87.65	81.18	80.46	81.18	80.46	7.19	4.68	4.33	2.304	3.054	24	0	
25/04/22	67.04	43.69	43.70	23.35	91.18	89.33	81.96	81.24	81.96	81.24	8.09	4.75	4.39	2.395	3.136	24	0	
Итого:					3109.9	3046.17	2843.1	2815.38	2843.1	2815.23	230.79			75.942	113.492	744	0	
Средние:	67.25	45.30	45.31	21.94								4.96	4.50					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Мг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/03/22 24:00	71553.99	69491.02	66157.51	65334.71	66157.51	65331.03	4156.31	2275.632	3014.328	22938	12
25/04/22 24:00	74663.98	72537.19	69000.68	68150.09	69000.68	68146.26	4387.10	2351.574	3127.820	23682	12
Итого:	3109.99	3046.17	2843.17	2815.38	2843.17	2815.23	230.79	75.942	113.492	744	0

гвс 230,79 м³ / 15,00 ± Рнагр.
отопление 60,941

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23730ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Инженер КИПиА Шаев А.С. сот. тел. 89082047671