

4229

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/22г.-25/04/22г.

Абонент: ЦЗН

Договор N: _____

Адрес: Пионерский проезд 4

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

Заводской номер 00146110

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x33D5

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.03.2022	68,02	37,35	30,67	18,97	18,49	18,93	18,7	-0,21	7	5	0,56	0	24	0	*
27.03.2022	72,41	38,72	33,69	19,09	18,61	18,99	18,75	-0,14	7	5	0,624	0	24	0	*
28.03.2022	77,06	40,23	36,83	19,37	18,89	19,21	18,97	-0,08	7	5	0,693	0	24	0	*
29.03.2022	73,3	39,29	34,01	19,36	18,88	19,23	18,99	-0,11	7	5	0,638	0	24	0	*
30.03.2022	69,91	38,7	31,21	19,38	18,9	19,26	19,02	-0,12	7	5	0,586	0	24	0	*
31.03.2022	66,44	37,63	28,81	19,18	18,7	19,08	18,85	-0,15	7	5	0,532	0	24	0	*
01.04.2022	65,95	37,97	27,98	19,52	19,04	19,41	19,17	-0,13	7	5	0,528	0	24	0	*
02.04.2022	66,5	38,52	27,98	19,59	19,11	19,5	19,26	-0,15	7	5	0,529	0	24	0	*
03.04.2022	64,73	37,25	27,48	18,88	18,57	18,81	18,63	-0,06	7	5	0,509	0	24	0	*
04.04.2022	64,19	36,64	27,55	18,84	18,57	18,75	18,65	-0,08	7	5	0,509	0	24	0	*
05.04.2022	65,5	37,68	27,82	19,44	19,05	19,37	19,17	-0,12	7	5	0,524	0	24	0	*
06.04.2022	65,45	38,72	26,73	20,05	19,57	20,07	19,83	-0,26	7	5	0,513	0	24	0	*
07.04.2022	65,23	38,87	26,36	19,92	19,44	19,95	19,71	-0,27	7	5	0,504	0	24	0	*
08.04.2022	65,22	38,58	26,64	19,69	19,22	19,66	19,42	-0,2	7	5	0,506	0	24	0	*
09.04.2022	65,24	38,75	26,49	19,49	19,01	19,56	19,32	-0,31	7	5	0,496	0	24	0	*
10.04.2022	65,19	38,33	26,86	19,25	18,79	19,33	19,09	-0,3	7	5	0,497	0	24	0	*
11.04.2022	64,51	37,48	27,03	19,02	18,66	19,1	18,88	-0,22	7	5	0,496	0	24	0	*
12.04.2022	64,64	37,14	27,5	18,86	18,54	18,91	18,72	-0,18	7	5	0,504	0	24	0	*
13.04.2022	64,75	37,19	27,56	19,06	18,67	19,1	18,91	-0,24	7	5	0,506	0	24	0	*
14.04.2022	64,83	37,59	27,24	19,42	18,99	19,45	19,24	-0,25	7	5	0,51	0	24	0	*
15.04.2022	65,71	38,6	27,11	20,09	19,61	20,17	19,93	-0,32	7	5	0,522	0	24	0	*
16.04.2022	66,07	39,87	26,2	20,85	20,37	20,95	20,71	-0,34	7	5	0,521	0	24	0	*
17.04.2022	66,19	40,7	25,49	21,12	20,64	21,26	21,02	-0,38	7	5	0,512	0	24	0	*
18.04.2022	65,94	39,34	26,6	18,35	18,01	18,45	18,35	-0,34	7	5	0,465	0	24	0	*
19.04.2022	64,98	37,19	27,79	16,22	15,98	16,28	16,28	-0,3	7	5	0,435	0	24	0	*
20.04.2022	65,51	36,86	28,65	16	15,76	16,03	16,03	-0,27	7	5	0,443	0	24	0	*
21.04.2022	65,45	36,54	28,91	15,53	15,29	15,54	15,54	-0,25	7	5	0,433	0	24	0	*
22.04.2022	64,73	36,01	28,72	15,23	14,99	15,24	15,24	-0,25	7	5	0,422	0	24	0	*
23.04.2022	64,39	34,72	29,67	14,27	14,03	14,29	14,29	-0,26	7	5	0,407	0	24	0	*
24.04.2022	65,09	34,18	30,91	14,1	13,86	14,09	14,09	-0,23	7	5	0,42	0	24	0	*
25.04.2022	66	34,22	31,78	14,06	13,82	14,05	14,05	-0,23	7	5	0,432	0	24	0	*
Итого:				572,2	560,06	572,02	566,81	-6,75			15,776	0	744	0	
Средние:	66,42	37,76	28,65						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/03/2224:00	1020,43	987,73	1020,2	1007,46	-19,73	40,995	-0,002	1208	2
25/04/2224:00	1592,63	1547,79	1592,22	1574,27	-26,48	56,771	-0,002	1952	2
Итого:	572,2	560,06	572,02	566,81	-6,75	15,776	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1987ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации