

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/22г.-25/04/22г.

61986

Абонент: МБДОУ № 59

Адрес: Центральный проезд 8 а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ Т.сут МГвс = _____ Т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00062428

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 5

БД 1

ФТ=2

ТЗ=0

КС=0x7EВF

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	V2	M2	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	Т	МЗ	Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
26/03/22	67.12	39.41	27.71	67.93	68.41	67.93	5.00	4.00	1.883	24	0	
27/03/22	71.16	41.17	29.99	65.54	66.02	65.54	5.00	4.00	1.964	23	0	
28/03/22	75.66	41.79	33.87	66.52	67.08	66.52	5.00	4.00	2.253	24	0	
29/03/22	72.03	40.79	31.24	65.00	65.48	65.00	5.00	4.00	2.029	24	0	
30/03/22	68.79	40.18	28.61	65.61	66.10	65.61	5.00	4.00	1.875	24	0	
31/03/22	65.48	38.79	26.69	64.47	64.93	64.47	5.00	4.00	1.718	24	0	
01/04/22	65.13	39.43	25.70	67.19	67.65	67.19	5.00	4.00	1.726	24	0	
02/04/22	65.77	40.65	25.12	71.06	71.54	71.06	5.00	4.00	1.785	24	0	
03/04/22	64.08	39.28	24.80	67.40	67.88	67.40	5.00	4.00	1.669	24	0	
04/04/22	63.56	37.80	25.76	63.79	64.24	63.79	5.00	4.00	1.640	24	0	
05/04/22	64.96	39.04	25.92	65.56	66.02	65.56	5.00	4.00	1.700	24	0	
06/04/22	65.05	40.26	24.79	68.91	69.39	68.91	5.00	4.00	1.708	24	0	
07/04/22	64.91	40.37	24.54	69.23	69.76	69.23	5.00	4.00	1.698	24	0	
08/04/22	64.83	39.82	25.01	67.48	67.94	67.48	5.00	4.00	1.689	24	0	
09/04/22	64.80	40.35	24.45	70.95	71.43	70.95	5.00	4.00	1.734	24	0	
10/04/22	64.74	40.20	24.54	70.18	70.66	70.18	5.00	4.00	1.720	24	0	
11/04/22	64.03	38.45	25.58	65.17	65.64	65.17	5.00	4.00	1.666	24	0	
12/04/22	64.11	37.92	26.19	63.70	64.16	63.70	5.00	4.00	1.665	24	0	
13/04/22	64.18	37.85	26.33	64.57	65.03	64.57	5.00	4.00	1.701	24	0	
14/04/22	64.33	38.52	25.81	65.96	66.42	65.96	5.00	4.00	1.698	24	0	
15/04/22	65.31	39.75	25.56	69.27	69.76	69.27	5.00	4.00	1.769	24	0	
16/04/22	65.73	41.97	23.76	74.96	75.63	74.96	5.00	4.00	1.780	24	0	
17/04/22	65.90	43.26	22.64	76.44	77.16	76.44	5.00	4.00	1.731	24	0	
18/04/22	65.94	42.47	23.47	72.44	73.08	72.44	5.00	4.00	1.696	24	0	
19/04/22	65.03	40.95	24.08	69.15	69.68	69.15	5.00	4.00	1.663	24	0	
20/04/22	65.45	40.66	24.79	68.47	69.01	68.47	5.00	4.00	1.698	24	0	
21/04/22	65.07	40.01	25.06	65.26	65.72	65.26	5.00	4.00	1.632	24	0	
22/04/22	64.40	39.59	24.81	64.09	64.55	64.09	5.00	4.00	1.589	24	0	
23/04/22	63.94	38.82	25.12	62.66	63.14	62.66	5.00	4.00	1.572	24	0	
24/04/22	64.61	38.53	26.08	61.78	62.26	61.78	5.00	4.00	1.608	24	0	
25/04/22	65.49	37.88	27.61	59.20	59.62	59.20	5.00	4.00	1.632	24	0	
Итого:				2079.94	2095.3	2079.94			53.891	743	0	
Средние:	65.85	39.86	25.98				5.00	4.00				

Дата	M1	V2	M2	Qo	VHP	ВОС
	Т	МЗ	Т	Гкал	ч	ч
25/03/22 24:00	30380.36	30669.06	30380.36	1090.771	13450	383
25/04/22 24:00	32460.30	32764.45	32460.30	1144.662	14193	383
Итого:	2079.94	2095.39	2079.94	53.891	743	0

период нормальной работы 743ч

период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14587ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/22г.-25/04/22г.

Абонент : МБДОУ № 59

Адрес: Центральный проезд 8 а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00062428

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x7EВF

ПО 2.7

Дата	t1	v1	m1	p1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
26/03/22	50.77	0.02	0.02	4.00	0.001	24	0	
27/03/22	30.71	0.01	0.01	4.00	0.000	23	0	
28/03/22	62.88	8.72	8.56	4.00	0.495	24	0	
29/03/22	61.36	5.92	5.84	4.00	0.326	24	0	
30/03/22	58.76	5.74	5.65	4.00	0.302	24	0	
31/03/22	55.69	6.16	6.07	4.00	0.309	24	0	
01/04/22	55.56	4.57	4.51	4.00	0.228	24	0	
02/04/22	28.58	0.10	0.10	4.00	0.001	24	0	
03/04/22	30.27	0.21	0.21	4.00	0.005	24	0	
04/04/22	52.29	9.86	9.74	4.00	0.458	24	0	
05/04/22	55.71	6.06	5.98	4.00	0.303	24	0	
06/04/22	56.23	6.12	6.03	4.00	0.309	24	0	
07/04/22	56.08	5.21	5.14	4.00	0.263	24	0	
08/04/22	55.73	5.31	5.24	4.00	0.264	24	0	
09/04/22	49.07	0.10	0.10	4.00	0.004	24	0	
10/04/22	30.03	0.18	0.18	4.00	0.003	24	0	
11/04/22	53.05	10.08	9.94	4.00	0.478	24	0	
12/04/22	48.28	7.20	7.10	4.00	0.304	24	0	
13/04/22	49.64	6.49	6.42	4.00	0.285	24	0	
14/04/22	55.03	5.42	5.34	4.00	0.267	24	0	
15/04/22	56.09	4.71	4.65	4.00	0.237	24	0	
16/04/22	56.39	0.99	0.99	4.00	0.053	24	0	
17/04/22	56.93	0.96	0.96	4.00	0.052	24	0	
18/04/22	56.33	9.52	9.39	4.00	0.483	24	0	
19/04/22	56.09	5.79	5.71	4.00	0.291	24	0	
20/04/22	56.84	5.25	5.16	4.00	0.267	24	0	
21/04/22	56.44	5.98	5.91	4.00	0.305	24	0	
22/04/22	55.60	5.36	5.28	4.00	0.266	24	0	
23/04/22	52.82	0.04	0.04	4.00	0.001	24	0	
24/04/22	54.04	0.08	0.08	4.00	0.003	24	0	
25/04/22	53.58	9.76	9.64	4.00	0.468	24	0	
Итого:		141.92	139.99		7.031	743	0	
Средние:	51.83			4.00				

Дата	v1	m1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
25/03/22 24:00	1787.71	1762.10	90.484	13450	383
25/04/22 24:00	1929.61	1902.09	97.515	14193	383
Итого:	141.92	139.99	7.031	743	0

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14587ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Инж. КИПиА Шаев А.С. 89082047671

Номер абонента 00000/0000

Адрес

Ду1 = 25

G1наим = 0.250

G1наиб = 12.5

Ду2 = 25

G2наим = 0.250

G2наиб = 12.5

Тип SA-94/2

Номер 035329

Конфигурация 201 - R0

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЁННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ за период с 26.03.2022 по 25.04.2022

Дата	Количество тепловой энергии Q, Гкал	Расход теплоносителя, М, тонн			Температура теплоносителя, t°С		Давление, МПа		Время нар-ки, Т нараб, час
		Под. труб. М1	Обр. труб. М2	Разность М1-М2	t под.	t обр.	P под.	P обр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.03.2022	2.204	163.332	163.328	+0.00	63.1	49.7	0.00	0.00	24.000
27.03.2022	2.436	162.898	162.895	+0.00	67.2	52.3	0.00	0.00	24.000
28.03.2022	3.185	167.160	160.281	+6.88	72.0	55.1	0.00	0.00	24.000
29.03.2022	2.939	167.406	160.156	+7.25	68.4	53.1	0.00	0.00	24.000
30.03.2022	2.753	171.727	164.254	+7.47	65.9	51.9	0.00	0.00	24.000
31.03.2022	2.570	174.883	166.711	+8.17	62.5	50.0	0.00	0.00	24.000
01.04.2022	2.455	174.305	167.777	+6.53	62.7	50.3	0.00	0.00	24.000
Итого	18.54	1181.7	1145.4	+36.31	65.9	51.8	0.00	0.00	168.000
02.04.2022	2.124	170.234	170.227	+0.01	63.3	50.9	0.00	0.00	24.000
03.04.2022	2.004	169.512	169.496	+0.02	61.0	49.2	0.00	0.00	24.000
04.04.2022	2.401	174.480	166.727	+7.75	60.3	48.5	0.00	0.00	24.000
05.04.2022	2.519	172.113	163.520	+8.59	62.1	49.7	0.00	0.00	24.000
06.04.2022	2.465	165.414	157.266	+8.15	63.2	50.6	0.00	0.00	24.000
07.04.2022	2.501	163.809	153.895	+9.91	63.0	50.5	0.00	0.00	24.000
08.04.2022	2.462	164.355	155.324	+9.03	62.2	49.8	0.00	0.00	24.000
Итого	16.48	1179.9	1136.5	+43.46	62.2	49.9	0.00	0.00	168.000
09.04.2022	1.996	159.250	159.238	+0.01	62.0	49.6	0.00	0.00	24.000
10.04.2022	2.000	158.566	158.559	+0.01	61.7	49.1	0.00	0.00	24.000
11.04.2022	2.375	163.508	155.633	+7.88	60.7	48.3	0.00	0.00	24.000
12.04.2022	2.342	156.863	149.422	+7.44	60.4	47.5	0.00	0.00	24.000
13.04.2022	2.322	147.359	140.305	+7.05	60.5	46.8	0.00	0.00	24.000
14.04.2022	2.286	143.703	137.371	+6.33	61.1	47.1	0.00	0.00	24.000
15.04.2022	2.309	142.004	136.660	+5.34	63.1	48.6	0.00	0.00	24.000
Итого	15.63	1071.3	1037.2	+34.07	61.3	48.2	0.00	0.00	168.000
16.04.2022	1.998	137.973	137.957	+0.02	64.5	50.1	0.00	0.00	24.000
17.04.2022	1.948	138.711	138.688	+0.02	65.3	51.3	0.00	0.00	24.000
18.04.2022	2.255	134.141	128.180	+5.96	65.2	50.5	0.00	0.00	24.000
19.04.2022	2.202	123.035	116.348	+6.69	63.3	47.8	0.00	0.00	24.000
20.04.2022	2.235	122.578	115.941	+6.64	63.4	47.5	0.00	0.00	24.000
21.04.2022	2.196	124.672	118.402	+6.27	62.7	47.3	0.00	0.00	24.000
22.04.2022	2.144	126.207	119.949	+6.26	61.6	46.8	0.00	0.00	24.000
Итого	14.98	907.3	875.5	+31.85	63.8	48.8	0.00	0.00	168.000
23.04.2022	1.730	119.902	119.863	+0.04	59.7	45.3	0.00	0.00	24.000
24.04.2022	1.787	119.969	119.941	+0.03	60.1	45.2	0.00	0.00	24.000
25.04.2022	2.255	126.855	119.609	+7.25	61.3	45.9	0.00	0.00	24.000
Итого	5.77	366.7	359.4	+7.31	60.4	45.5	0.00	0.00	72.000
Итого	71.40	4706.9	4553.9	+153.0	63.1	49.4	0.00	0.00	744.000
Разность показаний на трубопроводах абонента dM=M1-M2, т; +153.0/-0.0 dT=T1-T2, град, 13.7									
Время работы и нештатных режимов теплосистемы, час		T нараб	T min	T max	T dt	T oш			
		744.000	0.000	0.000	0.0	0.000			
Количество потреблённого тепла, Гкал		Q =	Q т/с +	Q Gmin +	Q Gmax +	Q Тош +	Q т/в +	Q ут	
			71.400						
Показания интеграторов					На 24-00 25.03.2022	На 24-00 25.04.2022	Результат за период	На 12-05 26.04.2022	
Количество тепловой энергии, Гкал					800.03	871.43	71.40	872.56	
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, т					36089.4	40796.3	4706.9	41924.8"	
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т					34831.9	39385.8	4553.9	40032.5"	
Время наработки, Т нараб, час					8148.609	8892.609	744.000	8904.701	
Время неработы Тош, час					----	----	0.000	----	
Расход на подпиточном трубопроводе									

" -Значение в кубометрах

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

МБДОУ № 59 ул. Восточная 45 а

Печать 26.04.2022 23:55:03 AswegaM(R4) версия: 2.0.0.775

Инж. КИПиА Шаев А.С. 89082047671

Qпотреб.= 71,400 Гкал.
Qотопл.= 61,455 Гкал.✓

Vгвс= 153,000 м3✓
Qгвс= 9,945 Гкал.✓