

090

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: Восточная 18
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 000
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ПРЭМ-32
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00275197 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0х2742 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2022	67,55	33,57	33,98	79,59	76,91	2,68	5	4,12	2,778	0,076	24	0	
24.03.2022	67,37	34,07	33,3	83,78	81,3	2,48	4,94	4,11	2,859	0,071	24	0	
25.03.2022	65,93	34,22	31,71	90,07	85,98	4,09	5,02	4,12	2,974	0,119	24	0	
26.03.2022	65,41	33,98	31,43	84,17	82,12	2,05	5,19	4,14	2,703	0,057	24	0	
27.03.2022	69,11	35,18	33,93	86,58	86,21	0,37	5,21	4,15	2,946	0,01	24	0	
28.03.2022	62,08	33,56	28,52	82,34	80,72	1,62	4,28	3,68	2,384	0,045	24	0	
29.03.2022	70,34	34,7	35,64	77,94	75,94	2	4,94	4,13	2,838	0,058	24	0	
30.03.2022	67,28	32,41	34,87	65,28	63,2	2,08	4,96	4,11	2,33	0,055	24	0	
31.03.2022	64,25	31,28	32,97	65,71	62,39	3,32	4,95	4,11	2,251	0,084	24	0	
01.04.2022	63,51	30	33,51	53,73	49,83	3,9	5,03	4,1	1,896	0,098	24	0	
02.04.2022	64,4	30,85	33,55	62,91	58,78	4,13	4,99	4,09	2,216	0,102	24	0	
03.04.2022	63,28	33,55	29,73	84,43	84,15	0,28	4,92	4,11	2,515	0,008	24	0	
04.04.2022	62,39	34,06	28,33	92,59	90,8	1,79	4,98	4,09	2,671	0,051	24	0	
05.04.2022	61,59	31,54	30,05	59,42	55,64	3,78	5,08	4,04	1,884	0,099	24	0	
06.04.2022	60,29	29,17	31,12	39,52	37,62	1,9	5,13	4,05	1,274	0,044	24	0	
07.04.2022	61,02	29,31	31,71	52,54	48,52	4,02	5,13	4,01	1,762	0,099	24	0	
08.04.2022	61,51	31,41	30,1	62,51	60,16	2,35	5,1	4,02	1,94	0,061	24	0	
09.04.2022	61,84	31,85	29,99	67,63	66,52	1,11	5,09	3,99	2,056	0,03	24	0	
10.04.2022	62,13	32,88	29,25	76,02	75,64	0,38	5,06	3,96	2,233	0,01	24	0	
11.04.2022	61,72	33,3	28,42	85,45	83,38	2,07	5	4,07	2,484	0,057	24	0	
12.04.2022	62,09	33,9	28,19	91	88,95	2,05	4,98	4,09	2,621	0,058	24	0	
13.04.2022	61,85	33,65	28,2	83,34	79,17	4,17	5,01	4,08	2,466	0,115	24	0	
14.04.2022	61,25	31,97	29,28	65,91	62,16	3,75	4,95	4,07	2,028	0,094	24	0	
15.04.2022	61,37	30,87	30,5	50,57	47,13	3,44	4,98	4,07	1,628	0,086	24	0	
16.04.2022	60,59	29,3	31,29	36,86	35,44	1,42	5,02	4,08	1,185	0,032	24	0	
17.04.2022	59,47	28,93	30,54	27,87	27,27	0,6	5,04	4,06	0,865	0,013	24	0	
18.04.2022	60,39	27,9	32,49	36,88	35,68	1,2	5	4,06	1,224	0,03	24	0	
19.04.2022	61,6	31,73	29,87	61,04	59,91	1,13	4,99	4,07	1,852	0,031	24	0	
20.04.2022	61,57	31,29	30,28	56,11	54,4	1,71	5,05	4,07	1,741	0,046	24	0	
21.04.2022	61,05	30,11	30,94	47,81	44,78	3,03	5,07	4,07	1,553	0,073	24	0	
22.04.2022	60,91	30,46	30,45	54,59	52,75	1,84	5,02	4,07	1,707	0,045	24	0	
Итого:				2064,19	1993,45	70,74			65,864	1,857	744	0	
Средние:	63,06	31,96	31,1				5	4,06					

✓
✓
16с 70,74; 4,598
отсюда 6р, 266V

Дата	M1	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/22 24:00	15774.11	15492.20	299.40	621.559	9.334	6710	304
22/04/22 24:00	17838.30	17485.65	370.14	687.423	11.191	7454	304
Итого:	2064.19	1993.45	70.74	65.864	1.857	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7815ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Женя/Маша-судья

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-24/04/22г.

Абонент: Восточная 12а
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 000
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: МР-400-20
Пределы измерений:
G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00010032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0хВ1ЕЕ ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2022	62,34	35,41	26,93	32,07	30,7	1,37	4,4	3,8	0,902	0,042	24	0	
24.03.2022	62,2	36,1	26,1	34,35	32,88	1,47	4,4	3,8	0,941	0,049	24	0	
25.03.2022	61,54	36,03	25,51	35,16	33,78	1,38	4,4	3,8	0,939	0,046	24	0	
26.03.2022	61,43	35,85	25,58	32,78	31,72	1,06	4,4	3,8	0,873	0,034	24	0	
27.03.2022	63,07	36,55	26,52	33,76	32,59	1,17	4,4	3,8	0,93	0,039	24	0	
28.03.2022	65,04	37,38	27,66	34,11	32,69	1,42	4,4	3,8	0,985	0,045	24	0	
29.03.2022	63,63	36,62	27,01	30,68	29,48	1,2	4,4	3,8	0,865	0,038	24	0	
30.03.2022	61,81	33,66	28,15	23,43	22,5	0,93	4,4	3,8	0,683	0,027	24	0	
31.03.2022	59,99	32,92	27,07	24,39	23,33	1,06	4,4	3,8	0,69	0,029	24	0	
01.04.2022	59,78	31,18	28,6	18,36	17,6	0,76	4,4	3,8	0,543	0,019	24	0	
02.04.2022	60,32	31,97	28,35	21,23	20,56	0,67	4,4	3,8	0,618	0,024	24	0	
03.04.2022	58,85	33,99	24,86	30,26	29,27	0,99	4,4	3,8	0,779	0,029	24	0	
04.04.2022	58,35	34,63	23,72	34,42	33	1,42	4,4	3,8	0,859	0,037	24	0	
05.04.2022	59,02	31,87	27,15	18,93	18,08	0,85	4,4	3,8	0,538	0,021	24	0	
06.04.2022	58,78	29,02	29,76	11,01	10,43	0,58	4,4	3,8	0,342	0,012	24	0	
07.04.2022	59,34	29,26	30,08	14,01	13,53	0,48	4,4	3,8	0,434	0,01	24	0	
08.04.2022	59,58	31,65	27,93	18,36	17,72	0,64	4,4	3,8	0,527	0,018	24	0	
09.04.2022	60,1	32,4	27,7	21,35	20,83	0,52	4,4	3,8	0,605	0,017	24	0	
10.04.2022	59,6	33,61	25,99	26,55	25,88	0,67	4,4	3,8	0,709	0,024	24	0	
11.04.2022	59,04	33,72	25,32	28,06	27,02	1,04	4,4	3,8	0,739	0,029	24	0	
12.04.2022	59,08	34,56	24,52	32,6	31,25	1,35	4,4	3,8	0,838	0,035	24	0	
13.04.2022	58,89	34,29	24,6	27,5	26,38	1,12	4,4	3,8	0,71	0,037	24	0	
14.04.2022	58,88	32,04	26,84	18,86	18,05	0,81	4,4	3,8	0,529	0,019	24	0	
15.04.2022	59,42	30,82	28,6	12,92	12,41	0,51	4,4	3,8	0,382	0,013	24	0	
16.04.2022	58,8	29,33	29,47	9,76	9,55	0,21	4,4	3,8	0,292	0,002	24	0	
17.04.2022	57,98	28,59	29,39	8,3	8,04	0,26	4,4	3,8	0,252	0	24	0	
18.04.2022	58,36	28,24	30,12	7,48	7,05	0,43	4,4	3,8	0,235	0,007	24	0	
19.04.2022	61,12	31,08	30,04	15,75	15,1	0,65	4,4	3,8	0,488	0,02	24	0	
20.04.2022	61,62	32,27	29,35	17,84	17,17	0,67	4,4	3,8	0,544	0,021	24	0	
21.04.2022	60,47	30,65	29,82	14,55	13,99	0,56	4,4	3,8	0,445	0,014	24	0	
22.04.2022	60,53	31,44	29,09	18,38	17,68	0,7	4,4	3,8	0,553	0,023	24	0	
23.04.2022	59,28	35,7	23,58	34,14	33,02	1,12	4,4	3,8	0,836	0,034	24	0	
24.04.2022	59,21	35,38	23,83	32,12	31,04	1,08	4,4	3,8	0,797	0,033	24	0	
Итого:				773,47	744,32	29,15			21,402	0,847	792	0	
Средние:	60,22	32,97	27,24				4,4	3,8					

✓
✓
tвс 29,15; 1,895
ошибка 19,507✓

Дата	M1	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/22 24:00	12931.81	15312.30	-2394.83	226.674	-108.209	13887	1698
24/04/22 24:00	13705.28	16056.62	-2365.68	248.076	-107.362	14679	1698
Итого:	773.47	744.32	29.15	21.402	0.847	792	0

Период нормальной работы 792ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16385ч

Представитель абонента
Александр Мещеряков

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: Южная 40

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: Вэлт ЭР-40

Пределы измерений:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00279488 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x5D1A ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2022	53,37	38,73	14,64	146,23	146,23	0	4,74	4,63	2,137	0	24	0	
24.03.2022	51,78	37,72	14,06	145,75	145,75	0	4,75	4,64	2,043	0	24	0	
25.03.2022	50,37	37,06	13,31	145,08	145,08	0	4,74	4,64	1,928	0	24	0	
26.03.2022	49,41	36,18	13,23	147,04	146,58	0,46	4,68	4,58	1,956	0,014	24	0	
27.03.2022	52,02	37,63	14,39	146,3	146,16	0,14	4,75	4,65	2,108	0,005	24	0	
28.03.2022	52,49	37,74	14,75	145,86	145,86	0	4,74	4,65	2,149	0	24	0	
29.03.2022	52,44	37,74	14,7	145,79	145,79	0	4,75	4,64	2,138	0	24	0	
30.03.2022	53,01	38,51	14,5	145,5	145,5	0	4,76	4,66	2,108	0	24	0	
31.03.2022	51,83	38,26	13,57	145,8	145,66	0,14	4,73	4,62	1,979	0,005	24	0	
01.04.2022	52,72	38,87	13,85	144,35	144,35	0	4,74	4,65	1,992	0	24	0	
02.04.2022	51,97	38,6	13,37	139,99	139,77	0,22	4,69	4,6	1,878	0,007	24	0	
03.04.2022	52,35	38,05	14,3	136,9	136,9	0	4,67	4,58	1,954	0	24	0	
04.04.2022	51,95	37,8	14,15	136,16	136,16	0	4,66	4,58	1,923	0	24	0	
05.04.2022	53,58	38,9	14,68	136,37	136,36	0,01	4,67	4,58	1,998	0	24	0	
06.04.2022	52,54	39,08	13,46	136,25	136,24	0,01	4,66	4,57	1,83	0	24	0	
07.04.2022	51,97	38,42	13,55	125,1	125,08	0,02	4,57	4,51	1,694	0,001	24	0	
08.04.2022	51,08	37,01	14,07	118,26	118,08	0,18	4,49	4,44	1,665	0,006	24	0	
09.04.2022	51,2	36,96	14,24	120,58	120,58	0	4,51	4,46	1,714	0	24	0	
10.04.2022	51,79	37,23	14,56	121,29	121,29	0	4,51	4,44	1,759	0	24	0	
11.04.2022	51,28	36,54	14,74	120,43	120,37	0,06	4,51	4,45	1,775	0,002	24	0	
12.04.2022	50,02	35,84	14,18	122,35	122,32	0,03	4,55	4,48	1,731	0,001	24	0	
13.04.2022	51,49	36,31	15,18	121,99	121,99	0	4,55	4,48	1,849	0	24	0	
14.04.2022	43,61	33,08	10,53	122,37	122,37	0	4,56	4,49	1,284	0	24	0	
15.04.2022	51,94	36,52	15,42	122,81	122,81	0	4,56	4,5	1,89	0	24	0	
16.04.2022	54,14	38,93	15,21	123,7	123,7	0	4,5	4,43	1,875	0	24	0	
17.04.2022	53,69	39,43	14,26	123,2	123,2	0	4,5	4,44	1,752	0	24	0	
18.04.2022	51,94	39,14	12,8	125,43	125,43	0	4,51	4,44	1,602	0	24	0	
19.04.2022	51,84	38,17	13,67	124,08	124,06	0,02	4,48	4,41	1,691	0,001	24	0	
20.04.2022	52,23	38,34	13,89	123,77	123,76	0,01	4,5	4,44	1,713	0	24	0	
21.04.2022	53,37	38,99	14,38	123,74	123,55	0,19	4,5	4,44	1,783	0,006	24	0	
22.04.2022	52,44	38,82	13,62	124,29	124,18	0,11	4,49	4,43	1,693	0,004	24	0	
Итого:				4106,76	4105,16	1,6			57,591	0,052	744	0	
Средние:	51,8	37,76	14,04				4,61	4,53	✓		✓		

Дата	M1	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/22 24:00	23523.51	22935.69	587.82	424.755	20.530	3894	939
22/04/22 24:00	27630.27	27040.85	589.42	482.346	20.582	4638	939
Итого:	4106.76	4105.16	1.60	57.591	0.052	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5633ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

