

ш. 6615

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: ООО "Аквалайн"

Договор N: _____

Адрес: Краснаярская 13А

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Ткв = 5.00 °C

Заводской номер 00056717

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0кЕ935

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	BHP	BOC	H.C.									
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	
23.03.2022	72,89	41,36	31,53	37,24	36,34	36,34	6	4	1,144	24	0										
24.03.2022	70,43	39,74	30,69	33,92	33,22	33,22	6	4	1,021	24	0										
25.03.2022	68,94	36,19	32,75	26,87	26,38	26,38	6	4	0,866	24	0										
26.03.2022	68,83	35,72	33,11	26,85	26,37	26,37	6	4	0,873	24	0										
27.03.2022	73,46	37,16	36,3	27,06	26,39	26,39	6	4	0,958	24	0										
28.03.2022	78,56	39,09	39,47	27,79	27,02	27,02	6	4	1,065	24	0										
29.03.2022	74,61	37,88	36,73	27,76	27,06	27,06	6	4	0,992	24	0										
30.03.2022	71,24	37,17	34,07	28,06	27,38	27,38	6	4	0,933	24	0										
31.03.2022	67,52	36,52	31	28,26	27,76	27,76	6	4	0,86	24	0										
01.04.2022	67,14	36,96	30,18	28,86	28,32	28,32	6	4	0,853	24	0										
02.04.2022	67,72	37,67	30,05	28,64	28,04	28,04	6	4	0,843	24	0										
03.04.2022	65,86	35,99	29,87	27,53	27,05	27,05	6	4	0,807	24	0										
04.04.2022	65,18	35,56	29,62	27,59	27,11	27,11	6	4	0,803	24	0										
05.04.2022	66,57	36,54	30,03	28,35	27,85	27,85	6	4	0,838	24	0										
06.04.2022	66,69	37,67	29,02	29,17	28,63	28,63	6	4	0,83	24	0										
07.04.2022	66,34	37,71	28,63	28,97	28,43	28,43	6	4	0,814	24	0										
08.04.2022	66,03	37,13	28,9	17,35	17,05	17,05	6	4	0,493	24	0										
09.04.2022	26,96	22,81	4,15	0	0	0	6	4	0	24	0										
10.04.2022	25,18	21,12	4,06	0	0	0	6	4	0	24	0										
11.04.2022	24,76	20,05	4,71	0	0	0	6	4	0	24	0										
12.04.2022	65,58	33,15	32,43	19,55	19,23	19,23	6	4	0,623	24	0										
13.04.2022	65,82	35,79	30,03	29,7	29,18	29,18	6	4	0,873	24	0										
14.04.2022	65,84	36,38	29,46	25,62	25,14	25,14	6	4	0,739	24	0										
15.04.2022	66,62	36,98	29,64	17,72	17,33	17,33	6	4	0,511	24	0										
16.04.2022	25,87	21,89	3,98	0	0	0	6	4	0	24	0										
17.04.2022	45,27	21,92	23,35	0,02	0,02	0,02	6	4	0	24	0										
18.04.2022	36,31	22,24	14,07	0,01	0,01	0,01	6	4	0	24	0										
19.04.2022	58,59	22	36,59	0,03	0,03	0,03	6	4	0,001	24	0										
20.04.2022	39,8	20,84	18,96	0,02	0,02	0,02	6	4	0	24	0										
21.04.2022	67,14	34,9	32,24	19,53	19,12	19,12	6	4	0,616	24	0										
22.04.2022	66,27	37,31	28,96	10,92	10,69	10,69	6	4	0,31	24	0										
Итого:				603,39	591,17	591,17			18,666	744	0										
Средние:	59,93	33,01	26,92				6	4													

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1032ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Решетников Г.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/22г.-22/04/22г.

Абонент: ООО "Аквалайн"

Договор N: _____

Адрес: Краснаярская 13А

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00056717

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0кЕ935

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.				
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	t1	V1	M1	P1	Qo
23.03.2022	68,21	0,49	0,48	6	0,032	24	0					
24.03.2022	67,99	0,53	0,53	6	0,033	24	0					
25.03.2022	63,32	0,42	0,42	6	0,026	24	0					
26.03.2022	50,14	0,03	0,03	6	0,001	24	0					
27.03.2022	57,47	0,07	0,07	6	0,004	24	0					
28.03.2022	76,42	0,62	0,62	6	0,043	24	0					
29.03.2022	67,54	0,38	0,38	6	0,024	24	0					
30.03.2022	68,24	0,48	0,47	6	0,031	24	0					
31.03.2022	62,1	0,46	0,46	6	0,028	24	0					
01.04.2022	61,91	0,54	0,53	6	0,028	24	0					
02.04.2022	55,31	0,09	0,09	6	0,004	24	0					
03.04.2022	53,69	0,09	0,09	6	0,004	24	0					
04.04.2022	61,95	0,65	0,64	6	0,036	24	0					
05.04.2022	62,86	0,49	0,49	6	0,028	24	0					
06.04.2022	61,63	0,43	0,43	6	0,024	24	0					
07.04.2022	64,05	0,76	0,75	6	0,046	24	0					
08.04.2022	61,03	0,4	0,4	6	0,024	24	0					
09.04.2022	38	0,03	0,03	6	0	24	0					
10.04.2022	36,76	0,03	0,03	6	0	24	0					
11.04.2022	62,18	0,88	0,86	6	0,05	24	0					
12.04.2022	58,47	0,45	0,45	6	0,022	24	0					
13.04.2022	62,7	0,82	0,82	6	0,047	24	0					
14.04.2022	63,11	0,69	0,69	6	0,039	20	4		4	4		4
15.04.2022	62,54	0,57	0,57	6	0,034	24	0					
16.04.2022	49,34	0,08	0,08	6	0,002	24	0					
17.04.2022	54,3	0,15	0,15	6	0,007	24	0					
18.04.2022	55,11	0,23	0,23	6	0,011	24	0					
19.04.2022	61,45	0,7	0,7	6	0,038	24	0					
20.04.2022	60,78	0,61	0,61	6	0,034	24	0					
21.04.2022	63,15	0,78	0,78	6	0,047	24	0					
22.04.2022	62,37	0,51	0,5	6	0,028	24	0					
Итого:		13,46	13,38		0,775	740	4					
Средние:	59,81			6								

30,749ч 13,533м³/0,779.

Период нормальной работы 740ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 1032ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Решетников П.А.
Р

3.1.20