

Отчёт

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за апрель месяц 2022 года.

Потребитель: УК ЖЭК-7 БЫТОВКИ
Адрес: Поселковая 64А
Телефон:

Источник теплоты:
Магистраль теплосети:
Тепловая камера:

Теплосчётчик ВЗЛЁТ, ТСП 20.18.01.03; Идентификационный номер 00313168; Режим работы Реж.А-6;

Расчётные формулы:
 $W_1 = m_1 \cdot (h_1 - h_2)$
 $W_2 = m_1 \cdot (h_i - h_j)$
 $W_3 = W_1 + W_2$
 $\Delta G = m_1$

Договорные нагрузки:

Дата	n, [ч]	m ₁ , [т]	t ₁ , [°C]	m ₂ , [т]	t ₂ , [°C]	m ₄ , [м³]	t ₄ , [°C]	m ₅ , [м³]	t ₅ , [°C]	ΔG, [т]	W ₁ , [ГКал]	W ₂ , [ГКал]	W ₃ , [ГКал]
26.03.2022	24	0,097	55,18	55,594	46,53	0,000	39,46	0,000	5,00	0,097	0,481	0,005	0,486
27.03.2022	24	0,153	56,57	54,844	47,35	0,000	39,48	0,000	5,00	0,153	0,506	0,008	0,514
28.03.2022	24	0,040	57,23	55,250	47,87	0,000	37,84	0,000	5,00	0,040	0,517	0,002	0,519
29.03.2022	24	0,039	56,61	55,188	47,49	0,000	38,04	0,000	5,00	0,039	0,504	0,002	0,506
30.03.2022	24	0,098	57,00	54,594	47,88	0,000	42,78	0,000	5,00	0,098	0,498	0,005	0,503
31.03.2022	24	0,063	56,43	55,875	47,43	0,000	39,28	0,000	5,00	0,063	0,503	0,003	0,506
01.04.2022	24	0,091	56,90	58,875	47,94	0,000	41,08	0,000	5,00	0,091	0,527	0,004	0,531
02.04.2022	24	0,130	56,63	59,594	48,15	0,000	41,05	0,000	5,00	0,130	0,503	0,007	0,510
03.04.2022	24	0,107	56,93	58,813	48,01	0,000	41,31	0,000	5,00	0,107	0,525	0,005	0,530
04.04.2022	24	0,049	56,69	59,156	47,84	0,000	39,90	0,000	5,00	0,049	0,524	0,002	0,526
05.04.2022	24	0,137	56,99	59,750	48,26	0,000	43,53	0,000	5,00	0,137	0,522	0,007	0,529
06.04.2022	24	0,044	57,00	48,219	46,55	0,000	39,40	0,000	5,00	0,044	0,489	0,002	0,491
07.04.2022	24	0,086	53,75	37,375	42,72	0,000	40,97	0,000	5,00	0,086	0,412	0,004	0,416
08.04.2022	24	0,146	50,26	36,594	40,17	0,000	38,95	0,000	5,00	0,146	0,369	0,006	0,375
09.04.2022	24	0,071	53,82	36,188	41,91	0,000	37,17	0,000	5,00	0,071	0,432	0,003	0,435
10.04.2022	24	0,090	56,37	36,031	43,52	0,000	40,07	0,000	5,00	0,090	0,464	0,004	0,468
11.04.2022	24	0,115	56,47	35,750	43,42	0,000	40,98	0,000	5,00	0,115	0,466	0,006	0,472
12.04.2022	24	0,092	53,34	35,813	41,22	0,000	39,65	0,000	5,00	0,092	0,434	0,004	0,438
13.04.2022	24	0,049	52,40	35,375	40,36	0,000	37,45	0,000	5,00	0,049	0,424	0,002	0,426
14.04.2022	24	0,146	43,19	56,438	36,37	0,000	34,32	0,000	5,00	0,146	0,345	0,005	0,350
15.04.2022	24	0,032	57,71	59,156	47,25	0,000	37,60	0,000	5,00	0,032	0,541	0,002	0,543
16.04.2022	24	0,054	55,72	35,906	44,65	0,000	37,78	0,000	5,00	0,054	0,397	0,003	0,400
17.04.2022	24	0,028	53,82	29,813	42,41	0,000	36,61	0,000	5,00	0,028	0,337	0,001	0,338
18.04.2022	24	0,047	54,65	18,969	40,58	0,000	37,08	0,000	5,00	0,047	0,250	0,002	0,252
19.04.2022	24	0,078	55,38	24,938	44,24	0,000	40,36	0,000	5,00	0,078	0,278	0,004	0,282
20.04.2022	24	0,160	54,46	24,813	43,03	0,000	41,97	0,000	5,00	0,160	0,284	0,008	0,292
21.04.2022	24	0,044	54,24	24,625	43,04	0,000	38,74	0,000	5,00	0,044	0,276	0,002	0,278
22.04.2022	24	0,070	54,55	24,500	43,24	0,000	38,78	0,000	5,00	0,070	0,277	0,003	0,280
23.04.2022	24	0,160	52,83	24,375	41,72	0,000	38,80	0,000	5,00	0,160	0,271	0,008	0,279
24.04.2022	24	0,068	54,25	24,281	42,30	0,000	38,03	0,000	5,00	0,068	0,290	0,003	0,293
25.04.2022	24	0,067	55,74	24,219	43,04	0,000	39,93	0,000	5,00	0,067	0,308	0,003	0,311
Среднее		0,086	54,94	41,965	44,40	0,000	39,30	0,000	5,00	0,086	0,418	0,004	0,422
Итого	744	2,652		1300,906		0,000		0,000		2,652	12,954	0,125	13,079

Показания счётчиков:

На 23 часа	m ₁ , [т]	m ₂ , [т]	m ₄ , [м³]	m ₅ , [м³]	W ₁ , [ГКал]	W ₂ , [ГКал]
25.03.2022	307,126	314510,250	0,000	0,000	2646,690	16,164
25.04.2022	309,778	315811,156	0,000	0,000	2659,644	16,289

Суммарное время аварийных ситуаций: 0 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды t_{хв} = °C, Гкал:

Всего с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Гкал:

Ответственный за учет тепловой энергии: /