

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Май 2022 г.

Потребитель : ОАО "Прима Телеком"
Адрес : ул. Ленинградский пр. 3
Договор :

Тип прибора : ТСРВ-033(034)
Номер прибора : 1202823
Режим работы : Аналог А-2
Поверка :

Расчетные формулы : $W_{\text{общ}} = W_4 + W_5 (W_{\text{от}} + W_{\text{гвс}})$

$$dt = t_1 - t_2$$

$$dG = m_1 - m_2$$

Температура холодной воды, °C : 5,00				Гпр1		0,000 т/ч		Гпр2		0,000 т/ч		Гпр3		0,000 т/ч	
Дата	п, ч	Отопление							ГВС			Wобщ, Гкал			
		m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	dt, °C	dG, т	Wот, Гкал	m3, т	t3, °C	W ГВС, Гкал				
26.04.2022	24,00	18,094	66,36	18,072	49,40	16,96	0,02	0,307	0,169	41,40	0,008		0,315		
27.04.2022	24,00	18,669	65,80	18,674	49,65	16,15	-0,01	0,302	0,095	41,01	0,004		0,306		
28.04.2022	24,00	19,425	66,12	19,426	50,32	15,80	0,00	0,307	0,092	40,71	0,004		0,311		
29.04.2022	24,00	20,590	66,88	20,574	51,60	15,28	0,02	0,315	0,080	41,42	0,004		0,318		
30.04.2022	24,00	21,663	65,91	21,623	51,88	14,03	0,04	0,304	0,000	35,74	0,000		0,304		
01.05.2022	24,00	21,386	65,95	21,354	51,99	13,96	0,03	0,299	0,000	36,00	0,000		0,299		
02.05.2022	24,00	20,547	65,12	20,523	51,39	13,73	0,02	0,282	0,000	35,90	0,000		0,282		
03.05.2022	24,00	20,271	65,27	20,253	51,47	13,80	0,02	0,280	0,001	36,53	0,000		0,280		
04.05.2022	24,00	19,705	65,95	19,693	51,06	14,89	0,01	0,294	0,074	41,45	0,003		0,297		
05.05.2022	24,00	20,413	67,15	20,400	52,13	15,02	0,01	0,307	0,090	42,19	0,004		0,311		
06.05.2022	24,00	21,757	67,03	21,738	52,88	14,15	0,02	0,308	0,096	43,06	0,004		0,312		
07.05.2022	24,00	21,470	65,09	21,447	51,93	13,16	0,02	0,283	0,000	36,38	0,000		0,283		
08.05.2022	24,00	19,383	64,25	19,371	50,54	13,71	0,01	0,266	0,000	36,14	0,000		0,266		
09.05.2022	24,00	19,228	65,05	19,218	50,79	14,26	0,01	0,274	0,000	36,01	0,000		0,274		
10.05.2022	24,00	19,317	64,80	19,305	50,66	14,14	0,01	0,273	0,000	35,93	0,000		0,273		
11.05.2022	24,00	20,212	65,17	20,201	51,22	13,95	0,01	0,282	0,090	41,52	0,004		0,286		
12.05.2022	24,00	22,497	65,88	22,471	53,39	12,49	0,03	0,281	0,084	42,39	0,004		0,285		
13.05.2022	24,00	25,085	66,73	25,039	55,27	11,46	0,05	0,288	0,085	43,46	0,004		0,292		
14.05.2022	24,00	29,398	65,72	29,315	56,06	9,66	0,08	0,285	0,000	37,30	0,000		0,284		
15.05.2022	24,00	31,164	66,17	31,069	57,10	9,07	0,10	0,283	0,000	37,72	0,000		0,283		
16.05.2022	24,00	16,069	63,54	16,017	54,79	8,75	0,05	0,141	0,073	39,89	0,003		0,144		
17.05.2022	24,00	0,850	38,52	0,850	31,73	6,79	0,00	0,006	0,084	32,91	0,002		0,008		
18.05.2022	24,00	0,397	33,11	0,402	29,20	3,91	-0,01	0,001	0,110	30,01	0,003		0,004		
19.05.2022	24,00	0,419	35,16	0,419	29,75	5,41	0,00	0,002	0,104	30,59	0,003		0,005		
20.05.2022	24,00	0,000	29,04	0,000	28,96	0,08	0,00	0,000	0,084	29,38	0,002		0,002		
21.05.2022	24,00	0,000	29,09	0,000	29,82	-0,73	0,00	0,000	0,000	29,40	0,000		0,000		
22.05.2022	24,00	0,000	29,57	0,000	29,08	0,49	0,00	0,000	0,000	29,87	0,000		0,000		
23.05.2022	24,00	0,000	29,60	0,000	29,03	0,57	0,00	0,000	0,097	33,13	0,003		0,003		
24.05.2022	24,00	0,000	28,72	0,000	28,32	0,40	0,00	0,000	0,075	30,79	0,002		0,002		
25.05.2022	24,00	0,000	27,86	0,000	27,56	0,30	0,00	0,000	0,061	29,77	0,002		0,001		
Среднее		14,934	55,35	14,915	45,30	10,05	0,02	0,199	0,055	36,60	0,002		0,201		
Итого	720,00	448,009		447,454			0,555	5,971	1,644		0,063		6,034		

Показания счетчиков :

отопл 5,925 гвс 3,315; 0,106

Дата и время	m1, т	m2, т	m3, т	W от, Гкал	W ГВС, Гкал	Wобщ, Гкал	Время н.с., ч
25.04.2022 23:00:00	25053,714	25244,721	112,306	581,417	11,665	580,947	0,00
25.05.2022 23:00:00	25501,723	25692,175	113,950	587,387	11,728	586,981	0,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,00

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят « » 200 г.



Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru