

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 23.04.22 г. по 22.05.22 г.

Адрес: Восточная 60 ИТП 3
Подключен к абоненту №ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ

Тип теплосчётчика: ВКТ-9.1.1
Номер теплосчётчика: 00002258
Ввод № 1 Схема подключения № 3.1

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут

Мгвс= т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= м3/ч G под min= м3/ч ВИ под= л/имп

Ду обр= мм G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч ВИ под= л/имп

Ду подп= мм G подп max= м3/ч G подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qi, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3									Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная				Давление теплоносителя, МПа			Время, ч		Код НС
			Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подающий трубо-провод t1	Обратный трубо-провод t2	Разность температур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	пода-ющий P1	обра-тный P2	третий/подпи-тка P3(n)	Траб	Тн/р	
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)										
23.04.22	0.39	---	6.63	6.75	---	---			0.00	---	---	63.67	---	58.67	---	0.55	---	---	24.00	0.00	
24.04.22	0.28	---	4.81	4.90	---	---			0.00	---	---	64.14	---	59.14	---	0.55	---	---	24.00	0.00	
25.04.22	0.31	---	5.17	5.27	---	---			0.00	---	---	65.03	---	60.03	---	0.56	---	---	24.00	0.00	
26.04.22	0.25	---	4.10	4.18	---	---			0.00	---	---	64.87	---	59.87	---	0.56	---	---	24.00	0.00	
27.04.22	0.27	---	4.50	4.59	---	---			0.00	---	---	64.53	---	59.53	---	0.56	---	---	24.00	0.00	
28.04.22	0.26	---	4.34	4.43	---	---			0.00	---	---	65.17	---	60.17	---	0.56	---	---	24.00	0.00	
29.04.22	0.25	---	4.08	4.16	---	---			0.00	---	---	65.69	---	60.69	---	0.57	---	---	24.00	0.00	
30.04.22	0.29	---	4.76	4.85	---	---			0.00	---	---	65.05	---	60.05	---	0.57	---	---	24.00	0.00	
01.05.22	0.26	---	4.31	4.39	---	---			0.00	---	---	64.80	---	59.80	---	0.57	---	---	24.00	0.00	
02.05.22	0.27	---	4.55	4.64	---	---			0.00	---	---	64.18	---	59.18	---	0.57	---	---	24.00	0.00	
03.05.22	0.26	---	4.47	4.55	---	---			0.00	---	---	64.07	---	59.07	---	0.56	---	---	24.00	0.00	
04.05.22	0.27	---	4.52	4.61	---	---			0.00	---	---	65.29	---	60.29	---	0.56	---	---	24.00	0.00	
05.05.22	0.29	---	4.70	4.80	---	---			0.00	---	---	66.29	---	61.29	---	0.57	---	---	24.00	0.00	
06.05.22	0.27	---	4.52	4.61	---	---			0.00	---	---	65.79	---	60.79	---	0.57	---	---	24.00	0.00	
07.05.22	0.29	---	4.86	4.95	---	---			0.00	---	---	63.99	---	58.99	---	0.57	---	---	24.00	0.00	
08.05.22	0.29	---	4.93	5.02	---	---			0.00	---	---	63.35	---	58.35	---	0.56	---	---	24.00	0.00	
09.05.22	0.30	---	5.13	5.23	---	---			0.00	---	---	64.39	---	59.39	---	0.54	---	---	24.00	0.00	
10.05.22	0.35	---	5.96	6.07	---	---			0.00	---	---	64.07	---	59.07	---	0.53	---	---	24.00	0.00	
11.05.22	0.25	---	4.27	4.35	---	---			0.00	---	---	64.22	---	59.22	---	0.55	---	---	24.00	0.00	
12.05.22	0.26	---	4.40	4.49	---	---			0.00	---	---	64.88	---	59.88	---	0.56	---	---	24.00	0.00	
13.05.22	0.24	---	3.96	4.04	---	---			0.00	---	---	65.63	---	60.63	---	0.56	---	---	24.00	0.00	
14.05.22	0.24	---	3.99	4.07	---	---			0.00	---	---	64.63	---	59.63	---	0.60	---	---	24.00	0.00	
15.05.22	0.28	---	4.55	4.64	---	---			0.00	---	---	65.68	---	60.68	---	0.63	---	---	24.00	0.00	
16.05.22	0.20	---	4.78	4.83	---	---			0.00	---	---	46.15	---	41.15	---	0.52	---	---	24.00	0.00	
17.05.22	0.06	---	1.96	1.97	---	---			0.00	---	---	36.75	---	31.75	---	0.32	---	---	24.00	0.00	I
18.05.22	0.00	---	0.00	0.00	---	---			0.00	---	---	25.57	---	20.57	---	0.02	---	---	24.00	0.00	I
19.05.22	0.30	---	7.82	7.89	---	---			0.00	---	---	42.95	---	37.95	---	0.33	---	---	24.00	0.00	I
20.05.22	0.24	---	5.80	5.86	---	---			0.00	---	---	46.70	---	41.70	---	0.46	---	---	24.00	0.00	
21.05.22	0.19	---	4.71	4.76	---	---			0.00	---	---	46.27	---	41.27	---	0.46	---	---	24.00	0.00	
22.05.22	0.30	---	6.94	7.02	---	---			0.00	---	---	48.32	---	43.32	---	0.46	---	---	24.00	0.00	
Итого	7.71	---	139.53	141.92	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---								720.00	0.00	

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тош
Время отчетного периода Т, ч
Время работы теплосчётчика
720.00 = 720.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Показания интеграторов	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал	263.52	271.23	7.71
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал	---	---	---
Масса в подающем трубопроводе, т	4329.62	4469.15	139.53
Масса в обратном трубопроводе, т	---	---	---
Масса (объем) подпитки, т	---	---	---
Время нормальной работы Траб, ч	26268.62	26988.62	720.00
Время неработы Tmax + Tmin + Tdt + Тош, ч	0.02	0.02	0.00

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____