

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
17/05/22г.-18/05/22г.

Абонент: Железнодорожный детский Дом

Договор N: _____

Адрес: ул. Восточная 19 а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.05 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00257335

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0х1С5F

по 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
17/05/22	44.91	28.42	28.42	16.49	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	3.74	2.40	0.060	0.000	24	0	*
18/05/22	29.15	28.48	28.49	0.67	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	3.62	3.78	0.008	0.000	24	0	*
Итого:					1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84			0.068	0.000	48	0	
Средние:	37.03	28.45	28.45	8.58								3.68	3.09					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
16/05/22 24:00	76584.85	74419.57	70761.04	69892.28	70761.04	69888.29	4527.29	2394.794	3200.089	24186	12
18/05/22 24:00	76586.69	74421.41	70761.04	69892.28	70761.04	69888.29	4529.13	2394.862	3200.089	24234	12
Итого:	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.068	0.000	48	0

Период нормальной работы 48ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24424ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/05/22г.-25/05/22г.

Абонент: Железнодорожный детский Дом

Договор N: _____

Адрес: ул. Восточная 19 а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.05 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00257335

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0х1С5F

по 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
19/05/22	34.05	62.98	62.99	-28.93	3.12	3.12	3.93	3.87	3.94	3.88	-0.75	3.69	7.26	0.092	0.224	24	0	*
20/05/22	28.99	62.92	62.93	-33.93	0.00	0.00	4.50	4.44	4.49	4.43	-4.44	2.98	4.32	0.000	0.259	24	0	*
21/05/22	29.22	62.55	62.54	-33.33	0.00	0.00	4.15	4.08	4.15	4.08	-4.08	2.80	4.29	0.000	0.234	24	0	*
22/05/22	29.18	63.18	63.18	-34.00	0.00	0.00	4.07	4.03	4.07	4.03	-4.03	2.82	4.32	0.000	0.237	24	0	*
23/05/22	29.29	63.74	63.74	-34.45	0.00	0.00	4.98	4.92	4.99	4.93	-4.92	2.82	4.28	0.000	0.291	24	0	*
24/05/22	29.24	62.38	62.40	-33.14	0.00	0.00	5.48	5.40	5.47	5.39	-5.40	2.83	4.26	0.000	0.309	24	0	*
25/05/22	28.98	62.75	62.76	-33.77	0.00	0.00	5.28	5.20	5.28	5.20	-5.20	2.94	4.43	0.000	0.296	24	0	*
Итого:					3.12	3.12	32.39	31.94	32.39	31.94	-28.82			0.092	1.850	168	0	
Средние:	29.85	62.92	62.93	-33.07								2.98	4.73					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
18/05/22 24:00	76586.69	74421.41	70761.04	69892.28	70761.04	69888.29	4529.13	2394.862	3200.089	24234	12
25/05/22 24:00	76589.81	74424.53	70793.43	69924.22	70793.43	69920.23	4500.31	2394.954	3201.939	24402	12
Итого:	3.12	3.12	32.39	31.94	32.39	31.94	-28.82	0.092	1.850	168	0

Период нормальной работы 168ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24424ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Инж. КИПиА Шаев А.С. 89082047671