

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/04/22г.-13/05/22г.

4.1652

Абонент: МБОУ СШ № 97
Адрес: ул. Восточная 25
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00284995 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0хCF0D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
26/04/22	65.14	32.56	32.58	76.00	74.51	70.60	70.25	4.26	4.34	4.05	2.540	24	0	
27/04/22	64.57	31.98	32.59	73.89	72.45	68.53	68.21	4.24	4.33	4.02	2.471	24	0	
28/04/22	64.44	31.36	33.08	60.30	59.18	54.51	54.27	4.91	4.38	4.03	2.085	24	0	
29/04/22	64.15	30.99	33.16	40.73	39.98	34.52	34.39	5.59	4.42	4.02	1.470	24	0	
30/04/22	62.14	31.30	30.84	24.28	23.85	21.29	21.21	2.64	4.48	4.03	0.806	24	0	
01/05/22	64.32	31.42	32.90	56.95	55.86	54.20	53.98	1.88	4.47	4.04	1.883	24	0	
02/05/22	64.26	33.51	30.75	72.65	71.29	70.15	69.81	1.48	4.44	4.05	2.231	24	0	
03/05/22	64.34	33.15	31.19	71.14	69.76	68.53	68.19	1.57	4.39	4.01	2.215	24	0	
04/05/22	65.35	33.84	31.51	81.10	79.50	75.91	75.46	4.04	4.38	4.01	2.619	24	0	
05/05/22	65.93	33.00	32.93	67.07	65.75	61.08	60.73	5.02	4.43	4.03	2.304	24	0	
06/05/22	64.46	31.05	33.41	42.00	41.21	35.73	35.57	5.64	4.46	3.98	1.521	24	0	
07/05/22	63.53	31.56	31.97	58.11	57.03	55.26	55.05	1.98	4.43	3.98	1.874	24	0	
08/05/22	63.50	32.46	31.04	77.91	76.47	75.28	74.95	1.52	4.34	3.98	2.411	24	0	
09/05/22	64.39	35.05	29.34	93.18	91.44	90.77	90.21	1.23	4.35	3.99	2.716	24	0	
10/05/22	63.87	32.90	30.97	80.92	79.39	78.35	77.92	1.47	4.34	3.96	2.496	24	0	
11/05/22	63.97	32.57	31.40	73.21	71.84	67.63	67.26	4.58	4.38	3.96	2.378	24	0	
12/05/22	63.82	31.00	32.82	40.93	40.19	37.37	37.21	2.98	3.66	3.74	1.393	24	0	
13/05/22	64.60	32.48	32.12	25.84	25.36	23.97	23.86	1.50	3.24	3.68	0.854	24	0	
Итого:				1116.2	1095.06	1043.6	1038.53	56.53			36.267	432	0	
Средние:	64.26	32.34	31.92						4.29	3.97				

Дата	v1	m1	v2	m2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
25/04/22 24:00	40926.78	39875.00	40677.59	40108.92	193.71	1407.130	7802	9
13/05/22 24:00	42042.99	40970.06	41721.27	41147.45	250.24	1443.397	8234	9
Итого:	1116.21	1095.06	1043.68	1038.53	56.53	36.267	432	0

период нормальной работы 432ч
период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
время работы прибора после сброса 8545ч

Представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Q, потр.= 36,267 Гкал. Q, отоп.= 32,593 Гкал.
Слив = 56,530 м3. Q гвс = 3,674 Гкал.
Слив = 7,320 м3. Q гвс = 0,142 Гкал.
Итого: Q, потр.= 36,409 Гкал. Q, отоп.= 32,593 Гкал.
Слив = 63,850 м3. Q гвс = 3,816 Гкал.

Инж. КИПиА Шасев А.С.

89082047671

Страница

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
14/05/22г.-18/05/22г.

Абонент: МБОУ СШ № 97
Адрес: ул. Восточная 25
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00284995 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хCF0D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
14/05/22	22.17	24.10	-1.93	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	4.84	4.84	0.000	24	0	*
15/05/22	21.99	21.73	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	4.92	0.000	24	0	*
16/05/22	30.54	21.10	9.44	2.43	2.43	0.00	0.00	2.43	4.00	4.01	0.061	24	0	
17/05/22	25.85	21.04	4.81	0.31	0.31	0.00	0.00	0.31	3.53	3.54	0.006	24	0	
18/05/22	22.80	20.72	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.11	0.000	24	0	
Итого:				2.76	2.76	0.00	0.00	2.76			0.067	120	0	
Средние:	24.67	21.73	2.93						3.87	3.88				

Дата	v1	m1	v2	m2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
13/05/22 24:00	42042.99	40970.06	41721.27	41147.45	250.24	1443.397	8234	9
18/05/22 24:00	42045.75	40972.82	41721.27	41147.45	253.00	1443.464	8354	9
Итого:	2.76	2.76	0.00	0.00	2.76	0.067	120	0

Период нормальной работы 120ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8545ч

представитель абонента _____ представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/05/22г.-25/05/22г.

Абонент: МБОУ СШ № 97
Адрес: ул. Восточная 25
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00284995 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 8 БД 2 ФТ=6 ТЗ=0 КС=0хCF0D ПО 2.7

Дата	t1	t2	v1	m1	v2	m2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/05/22	22.94	20.61	1.73	1.73	0.00	0.00	2.08	3.34	0.032	24	0	
20/05/22	21.04	20.38	0.08	0.08	0.00	0.00	2.32	4.01	0.000	24	0	
21/05/22	20.45	20.15	0.03	0.03	0.00	0.00	3.91	3.99	0.000	24	0	
22/05/22	19.99	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	4.05	0.000	24	0	
23/05/22	19.64	19.81	0.11	0.11	0.00	0.00	3.80	3.83	0.000	24	0	
24/05/22	21.17	19.80	1.47	1.47	0.00	0.00	3.85	3.86	0.023	24	0	
25/05/22	22.68	19.90	1.14	1.14	0.00	0.00	4.04	4.04	0.020	24	0	
Итого:			4.56	4.56	0.00	0.00			0.075	168	0	
Средние:	21.13	20.08					3.42	3.87				

Итоговые значения на 26/05/22г. 14 ч.

Дата	v1	m1	v2	m2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
26/05/22	42050.42	40977.49	41721.27	41147.45	1443.540	8536	9

Период нормальной работы 168ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8545ч

представитель абонента _____ представитель теплоснабж.организации _____