

11.126

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Май 2022 г.

Потребитель : ООО "Ардис"
Адрес : ул.Советская, 12
Договор :

Тип прибора : ТСРВ-030(031)
Номер прибора : 508073
Режим работы : Аналог А-2
Поверка :

Расчетные формулы : $W_{\text{общ}} = W_4 + W_5 (W_{\text{от}} + W_{\text{гвс}})$

$dt = t_1 - t_2$
 $dG = m_1 - m_2$

Температура холодной воды, °C : 5,00 Gпр1 0,000 т/ч Gпр2 0,000 т/ч Gпр3 0,000 т/ч

Дата	п, ч	Отопление							ГВС			Вобщ, Гкал
		m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	dt, °C	dG, т	Wот, Гкал	m3, т	t3, °C	W ГВС, Гкал	
26.04.2022	24,00	17,054	65,96	0,000	38,23	27,73	17,05	0,472	3,541	38,61	0,119	0,591
27.04.2022	24,00	16,888	65,31	0,000	38,67	26,64	16,89	0,450	1,714	38,30	0,057	0,507
28.04.2022	24,00	17,291	65,80	0,000	39,39	26,41	17,29	0,455	1,771	39,86	0,062	0,517
29.04.2022	24,00	18,298	66,49	0,000	41,03	25,46	18,30	0,465	3,364	41,80	0,124	0,589
30.04.2022	24,00	18,182	65,45	0,000	42,27	23,18	18,18	0,421	1,071	42,31	0,040	0,461
01.05.2022	24,00	18,338	65,46	0,000	42,84	22,62	18,34	0,414	2,053	43,68	0,080	0,494
02.05.2022	24,00	17,618	64,64	0,000	42,09	22,55	17,62	0,397	0,766	41,12	0,028	0,425
03.05.2022	24,00	17,777	64,80	0,000	41,92	22,88	17,78	0,407	1,761	41,78	0,065	0,471
04.05.2022	24,00	17,575	65,74	0,000	40,97	24,77	17,58	0,435	1,643	40,65	0,059	0,494
05.05.2022	24,00	17,815	66,89	0,000	41,81	25,08	17,82	0,447	1,569	41,15	0,057	0,503
06.05.2022	24,00	20,096	66,65	0,000	43,87	22,78	20,10	0,455	4,123	44,74	0,164	0,619
07.05.2022	24,00	19,677	64,65	0,000	44,08	20,57	19,68	0,405	0,896	43,62	0,035	0,439
08.05.2022	24,00	18,856	63,92	0,000	43,03	20,89	18,86	0,394	1,457	42,79	0,055	0,449
09.05.2022	24,00	18,792	64,85	0,000	42,98	21,87	18,79	0,411	1,146	42,36	0,043	0,454
10.05.2022	24,00	18,858	64,51	0,000	42,75	21,76	18,86	0,410	1,457	43,29	0,056	0,466
11.05.2022	24,00	19,652	65,05	0,000	42,97	22,08	19,65	0,433	1,949	42,66	0,074	0,506
12.05.2022	24,00	20,651	65,76	0,000	45,02	20,74	20,65	0,428	1,844	44,73	0,073	0,501
13.05.2022	24,00	20,748	66,06	0,000	46,17	19,89	20,75	0,412	4,593	46,66	0,192	0,603
14.05.2022	24,00	20,182	64,86	0,000	46,72	18,14	20,18	0,366	1,432	47,40	0,061	0,427
15.05.2022	24,00	20,555	65,49	0,000	47,84	17,65	20,56	0,363	1,294	47,27	0,055	0,418
16.05.2022	24,00	10,042	57,55	0,000	38,72	18,83	10,04	0,131	2,508	36,98	0,080	0,211
17.05.2022	24,00	1,483	24,34	0,000	26,23	-1,89	1,48	0,001	2,616	25,65	0,054	0,055
18.05.2022	24,00	1,968	22,10	0,000	21,80	0,30	1,97	0,004	2,283	22,63	0,041	0,044
19.05.2022	24,00	1,518	23,99	0,000	33,72	-9,73	1,52	0,000	2,282	30,08	0,057	0,058
20.05.2022	24,00	2,251	24,56	0,000	38,96	-14,40	2,25	0,000	8,165	29,87	0,204	0,204
21.05.2022	24,00	4,593	32,27	0,000	46,98	-14,71	4,59	0,000	1,534	42,60	0,058	0,058
22.05.2022	24,00	10,393	37,97	0,000	52,75	-14,78	10,39	0,000	2,231	50,32	0,101	0,101
23.05.2022	24,00	19,368	38,30	0,000	46,85	-8,55	19,37	0,033	2,304	39,84	0,080	0,113
24.05.2022	24,00	34,014	40,44	0,000	39,44	1,00	34,01	0,110	2,772	39,36	0,096	0,205
25.05.2022	24,00	30,834	40,32	0,000	39,09	1,23	30,83	0,106	2,345	38,41	0,078	0,185
Среднее		16,379	55,01	0,000	41,31	13,70	16,38	0,294	2,283	40,35	0,078	0,372
Итого	720,00	491,367		0,000			491,367	8,823	68,484		2,347	11,170

Показания счетчиков :

Дата и время	m1, т	m2, т	m3, т	W от, Гкал	W ГВС, Гкал	Вобщ, Гкал	Время н.с., ч
25.04.2022 23:00:00	3886,277	0,000	735,285	148,930	29,387	178,317	0,00
25.05.2022 23:00:00	4377,644	0,000	803,769	157,753	31,733	189,487	0,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,00

Ответственный за учет тепловой энергии :

Отчет принят « » 200 г.



Подготовлен программой ЗАО

ООО АРДИС, Советская, 12

№508073

май.22

с 26.04.2022 по 16.05.2022

слив= 41,952 м3
Qгвс= 2,727 Гкал

Qпотреб.= 10,147 Гкал
Qотоп.= 7,420 Гкал

с 17.05.2022 по 25.05.2022

слив= 26,532 м3
Qгвс= 0,769 Гкал

Qпотреб.= 0,769 Гкал
Qотоп.= 0,000 Гкал

ИТОГО

слив= 68,484 м3
Qгвс= 3,496 Гкал

Qпотреб.= 10,916 Гкал
Qотоп.= 7,420 Гкал