

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 23.02.22 г. по 22.03.22 г.

Адрес: Восточная 60 ИТП 2
Подключен к абоненту №ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ

Тип теплосчётчика: ВКТ-9.1.1
Номер теплосчётчика: 00002242
Ввод № 1 Схема подключения № 1.2

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут

Мгвс= т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= м3/ч G под min= м3/ч ВИ под= л/имп

Ду обр= мм G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч ВИ под= л/имп

Ду подп= мм G подп max= м3/ч G подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qi, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3									Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная				Давление теплоносителя, МПа			Время, ч		Код НС
			Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подающий трубо-провод t1	Обратный трубо-провод t2	Разность температур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	пода-ющий P1	обрат-ный P2	третий/подпи-тка P3(n)	Траб	Тн/р	
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)										
23.02.22	1.38	---	29.13	29.80	17.85	18.01	11.28		11.79	---	---	73.05	38.82	34.23	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
24.02.22	1.15	---	26.09	26.70	17.94	18.05	8.15		8.65	---	---	71.59	37.56	34.03	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
25.02.22	1.13	---	26.11	26.70	17.95	18.06	8.15		8.64	---	---	70.44	37.20	33.24	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
26.02.22	1.26	---	27.38	28.00	17.88	18.03	9.50		9.97	---	---	72.45	37.67	34.78	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
27.02.22	1.42	---	29.07	29.80	17.86	17.98	11.21		11.82	---	---	74.35	38.26	36.09	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
28.02.22	1.23	---	26.44	27.10	17.98	18.09	8.46		9.01	---	---	74.32	38.30	36.02	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
01.03.22	1.26	---	26.71	27.40	18.06	18.19	8.65		9.21	---	---	75.62	39.86	35.76	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
02.03.22	1.30	---	27.62	28.30	17.72	17.84	9.90		10.46	---	---	73.58	38.33	35.25	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
03.03.22	1.45	---	27.61	28.40	17.70	17.83	9.91		10.57	---	---	80.09	40.12	39.97	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
04.03.22	1.36	---	28.27	29.00	17.72	17.83	10.55		11.17	---	---	74.95	39.85	35.10	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
05.03.22	1.24	---	27.68	28.30	17.66	17.77	10.02		10.53	---	---	70.26	37.33	32.93	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
06.03.22	1.19	---	27.10	27.70	17.67	17.78	9.42		9.92	---	---	69.71	36.93	32.78	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
07.03.22	1.21	---	28.18	28.80	17.80	17.89	10.38		10.91	---	---	68.58	37.51	31.07	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
08.03.22	1.21	---	28.19	28.80	17.76	17.85	10.43		10.95	---	---	68.06	37.23	30.83	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
09.03.22	1.45	---	27.39	28.20	17.76	17.90	9.63		10.30	---	---	81.22	41.16	40.06	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
10.03.22	1.47	---	24.62	25.60	18.01	18.20	6.61		7.40	---	---	95.79	47.63	48.16	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
11.03.22	1.52	---	24.56	25.60	18.01	18.21	6.55		7.39	---	---	99.00	49.07	49.93	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
12.03.22	1.60	---	24.58	25.70	18.00	18.20	6.59		7.50	---	---	103.03	50.18	52.85	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
13.03.22	1.72	---	25.92	27.10	17.94	18.16	7.98		8.94	---	---	103.38	51.73	51.65	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
14.03.22	1.58	---	25.01	26.10	18.17	18.38	6.84		7.72	---	---	100.75	49.76	50.99	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
15.03.22	1.53	---	25.18	26.20	18.17	18.37	7.00		7.83	---	---	97.04	48.42	48.62	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
16.03.22	1.40	---	24.25	25.20	18.31	18.50	5.94		6.70	---	---	94.96	47.54	47.42	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
17.03.22	1.50	---	26.48	27.40	18.36	18.52	8.12		8.88	---	---	88.78	44.17	44.61	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
18.03.22	1.29	---	26.06	26.80	18.28	18.42	7.78		8.38	---	---	79.55	40.81	38.74	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
19.03.22	1.28	---	26.49	27.20	18.26	18.38	8.23		8.82	---	---	76.93	39.27	37.66	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
20.03.22	1.36	---	29.05	29.70	18.02	18.18	11.03		11.52	---	---	72.13	37.82	34.31	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
21.03.22	1.19	---	27.39	28.00	18.11	18.21	9.29		9.79	---	---	69.48	36.70	32.78	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
22.03.22	1.28	---	28.97	29.60	17.85	17.95	11.12		11.65	---	---	68.60	36.64	31.96	---	0.56	0.50	---	24.00	0.00	I,J
Итого	37.99	---	751.54	773.20	502.80	506.81	248.74	0.00	266.39	---	---								672.00	0.00	

Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тош
Время отчетного периода Т, ч
Время работы теплосчётчика
672.00 = 672.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Показания интеграторов	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал	0.00	1623.53	37.99
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал	0.00	---	---
Масса в подающем трубопроводе, т	0.00	27535.63	751.54
Масса в обратном трубопроводе, т	0.00	22816.61	502.80
Масса (объем) подпитки, т	0.00	---	---
Время нормальной работы Траб, ч	0.00	52887.22	672.00
Время неработы Tmax + Tmin + Tdt + Тош, ч	0.00	399.40	0.00

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____