

14. 2730

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/02/22г.-25/03/22г.

Абонент:Максимов

Адрес:Пирогова 6

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.05 м3/ч

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00223856

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0xEDFD

ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/02/22	68.63	50.19	49.40	18.44	12.68	12.44	11.27	11.06	0.41	0.41	1.38	6.18	5.15	0.294	0.016	24	0	
27/02/22	70.55	51.75	50.23	18.80	12.71	12.47	11.02	10.82	0.70	0.70	1.65	6.18	5.13	0.312	0.030	24	0	
28/02/22	70.63	52.07	53.83	18.56	12.68	12.44	11.58	11.35	0.06	0.06	1.09	6.20	5.16	0.282	0.001	24	0	
01/03/22	71.90	53.01	52.04	18.89	12.84	12.60	11.55	11.35	0.26	0.26	1.25	6.23	5.17	0.298	0.010	24	0	
02/03/22	69.89	51.55	49.68	18.34	12.66	12.42	11.18	10.98	0.42	0.42	1.44	6.19	5.15	0.298	0.016	24	0	
03/03/22	75.68	54.50	54.63	21.18	12.79	12.55	11.54	11.31	0.12	0.12	1.24	6.20	5.15	0.329	0.006	24	0	
04/03/22	71.99	52.43	49.33	19.56	12.79	12.55	11.24	11.07	0.25	0.25	1.48	6.21	5.14	0.316	0.010	24	0	
05/03/22	66.84	48.86	46.74	17.98	12.44	12.20	10.82	10.67	0.36	0.36	1.53	6.15	5.14	0.286	0.015	24	0	
06/03/22	66.23	47.51	46.87	18.72	12.39	12.15	10.80	10.67	0.43	0.43	1.48	6.17	5.17	0.291	0.017	24	0	
07/03/22	65.32	47.41	46.40	17.91	12.55	12.31	10.76	10.64	0.59	0.59	1.67	6.19	5.15	0.289	0.024	24	0	
08/03/22	65.14	47.16	46.60	17.98	12.42	12.18	11.82	11.64	0.05	0.05	0.54	6.15	5.14	0.240	0.000	24	0	
09/03/22	76.77	54.72	54.64	22.05	12.87	12.60	11.68	11.46	0.17	0.17	1.14	6.20	5.13	0.336	0.008	24	0	
10/03/22	90.17	64.08	67.72	26.09	13.30	12.82	12.29	12.05	0.04	0.04	0.77	6.29	5.17	0.382	0.003	24	0	
11/03/22	93.22	67.45	67.27	25.77	13.38	12.90	12.04	11.80	0.07	0.07	1.10	6.30	5.18	0.402	0.006	24	0	
12/03/22	97.15	70.20	70.16	26.95	13.40	12.92	11.36	11.12	0.15	0.15	1.80	6.30	5.19	0.466	0.011	24	0	
13/03/22	97.63	70.47	68.05	27.16	13.37	12.89	12.19	11.95	0.13	0.13	0.94	6.27	5.16	0.413	0.009	24	0	
14/03/22	95.13	67.51	67.69	27.62	13.30	12.82	11.80	11.56	0.18	0.18	1.26	6.25	5.15	0.433	0.013	24	0	
15/03/22	91.82	65.35	63.79	26.47	13.21	12.73	12.44	12.20	0.05	0.05	0.53	6.28	5.18	0.370	0.003	24	0	
16/03/22	89.78	64.16	63.16	25.62	13.26	12.78	11.71	11.48	0.25	0.25	1.30	6.28	5.16	0.408	0.015	24	0	
17/03/22	84.06	60.64	59.43	23.42	13.12	12.64	11.56	11.33	0.30	0.30	1.31	6.26	5.16	0.366	0.017	24	0	
18/03/22	75.43	55.03	52.25	20.40	12.78	12.52	11.62	11.39	0.12	0.12	1.13	6.23	5.16	0.313	0.006	24	0	
19/03/22	72.99	53.12	48.95	19.87	12.64	12.40	11.02	10.83	0.23	0.23	1.57	6.21	5.17	0.320	0.010	24	0	
20/03/22	68.71	48.35	46.72	20.36	12.36	12.12	10.07	9.95	0.49	0.49	2.17	6.15	5.15	0.340	0.020	24	0	
21/03/22	65.96	46.19	46.16	19.77	12.10	11.86	11.23	11.19	0.14	0.14	0.67	6.14	5.17	0.261	0.006	24	0	
22/03/22	65.11	51.07	45.58	14.04	11.74	11.50	10.91	10.82	0.19	0.19	0.68	6.12	5.20	0.195	0.007	24	0	
23/03/22	67.98	53.11	52.60	14.87	12.03	11.79	10.95	10.86	0.21	0.21	0.93	6.20	5.25	0.220	0.010	24	0	
24/03/22	65.67	51.06	45.43	14.61	11.84	11.60	10.53	10.44	0.46	0.46	1.16	6.15	5.23	0.225	0.020	24	0	
25/03/22	64.41	50.11	46.24	14.30	11.69	11.45	10.54	10.46	0.19	0.19	0.99	6.10	5.19	0.211	0.006	24	0	
Итого:					355.34	346.65	317.52	312.45	7.02	7.02	34.20			8.896	0.315	672	0	
Средние:	75.88	55.32	53.98	20.56								6.20	5.16					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/02/22 24:00	11520.75	11260.44	8226.62	8115.55	926.29	917.31	3144.89	284.754	43.492	29611	66
25/03/22 24:00	11876.09	11607.09	8544.14	8428.00	933.31	924.33	3179.09	293.650	43.807	30283	66
Итого:	355.34	346.65	317.52	312.45	7.02	7.02	34.20	8.896	0.315	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 30395ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ИИ Максимов А.М, №00223856, Пирогова, 6

мар.22

ИТОГО

слнв= 34,200 м3

Qпотреб.= 8,896 Гкал

Qгвс= 2,223 Гкал

Qотоп.= 6,673 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

01.04.2022

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/02/22г. - 25/03/22г.

Абонент: ИП Максимов Анатолий Максимович

Адрес: Красноярский край г. Железнодорожск ул. Восточная 29

Тип расходомера:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = Т.сут Мгвс = Т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00 °C

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.14 м3/ч

ЖИЛСТАН. Восточная 29

ИП Максимов А.М.

мар 22

Qотреб = 6,386 Гкал

Qотоп = 3,771 Гкал

сдвг = 40,230 м3

Qотоп = 2,615 Гкал

ООО "КРАСНО-ЭЛЕКТРО"

01.04.2022

Серийный номер 18071586, БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0хD5BC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.02.22 00	60.00	44.75	15.25	3.00	2.70	2.70	8.437	6.729	1.480	8.295	6.665	1.631	5.00	1.02	0.191	24	0
27.02.22 00	62.23	46.28	15.96	3.00	2.70	2.70	9.206	8.053	0.960	9.041	7.971	1.070	5.00	1.02	0.188	24	0
28.02.22 00	61.95	43.46	18.49	3.00	2.70	2.70	7.275	5.881	1.210	7.146	5.828	1.317	5.00	1.02	0.183	24	0
01.03.22 00	63.41	46.15	17.26	3.00	2.70	2.70	8.823	7.199	1.420	8.659	7.126	1.533	5.00	1.02	0.213	24	0
02.03.22 00	63.77	45.74	18.03	3.00	2.70	2.70	7.854	6.442	1.220	7.706	6.377	1.329	5.00	1.02	0.193	24	0
03.03.22 00	64.80	48.49	16.31	3.00	2.70	2.70	10.815	9.270	1.310	10.606	9.166	1.440	5.00	1.02	0.236	24	0
04.03.22 00	68.28	49.71	18.57	3.00	2.70	2.70	8.402	8.065	1.140	9.234	7.969	1.265	5.00	1.02	0.228	24	0
05.03.22 00	63.45	48.81	14.63	3.00	2.70	2.70	8.652	7.305	1.150	8.507	7.238	1.277	5.00	1.02	0.177	24	0
06.03.22 00	59.96	43.87	16.08	3.00	2.70	2.70	9.666	8.497	0.970	9.498	8.400	1.099	5.00	1.02	0.186	24	0
07.03.22 00	61.06	48.87	12.19	3.00	2.70	2.70	10.169	8.520	1.450	9.998	8.414	1.584	5.00	1.02	0.165	24	0
08.03.22 00	60.05	50.84	9.21	3.00	2.70	2.70	5.704	4.899	0.700	5.624	4.858	0.765	5.00	1.02	0.103	24	0
09.03.22 00	54.59	41.26	13.33	3.00	2.70	2.70	7.585	5.987	1.390	7.431	5.927	1.504	5.00	1.02	0.216	24	0
10.03.22 00	66.54	45.69	20.85	3.00	2.70	2.70	14.346	12.997	0.990	13.882	12.696	1.186	5.00	1.02	0.299	24	0
11.03.22 00	86.25	70.36	15.88	3.00	2.70	2.70	19.181	17.312	1.340	18.510	16.883	1.626	5.00	1.02	0.423	24	0
12.03.22 00	90.52	73.77	16.75	3.00	2.70	2.70	9.319	8.117	0.910	9.017	7.955	1.062	5.00	1.02	0.261	24	0
13.03.22 00	86.23	64.31	21.91	3.00	2.70	2.70	13.375	12.014	0.980	12.899	11.715	1.184	5.00	1.02	0.314	24	0
14.03.22 00	91.33	73.28	18.06	3.00	2.70	2.70	8.682	7.138	1.250	8.413	7.007	1.406	5.00	1.02	0.269	24	0
15.03.22 00	84.07	61.60	22.47	3.00	2.70	2.70	9.984	8.190	1.440	9.686	8.059	1.627	5.00	1.02	0.325	24	0
16.03.22 00	82.71	58.12	24.60	3.00	2.70	2.70	10.870	8.768	1.730	10.548	8.613	1.936	5.00	1.02	0.332	24	0
17.03.22 00	82.20	61.02	21.18	3.00	2.70	2.70	9.113	7.396	1.420	8.878	7.273	1.606	5.00	1.02	0.238	24	0
18.03.22 00	75.85	58.79	17.05	3.00	2.70	2.70	10.834	9.044	1.460	10.596	8.940	1.656	5.00	1.02	0.288	24	0
19.03.22 00	69.51	49.21	20.30	3.00	2.70	2.70	8.039	6.227	1.550	7.889	6.168	1.722	5.00	1.02	0.216	24	0
20.03.22 00	63.60	44.93	18.67	3.00	2.70	2.70	8.720	7.539	0.970	8.564	7.460	1.104	5.00	1.02	0.179	24	0
21.03.22 00	62.27	46.81	15.46	3.00	2.70	2.70	9.867	8.160	1.470	9.696	8.074	1.622	5.00	1.02	0.204	24	0
22.03.22 00	61.00	46.98	14.02	3.00	2.70	2.70	9.484	7.540	1.720	9.325	7.460	1.866	5.00	1.02	0.198	24	0
23.03.22 00	59.96	47.12	12.84	3.00	2.70	2.70	8.620	6.783	1.620	8.471	6.713	1.758	5.00	1.02	0.197	24	0
24.03.22 00	60.77	46.09	14.67	3.00	2.70	2.70	8.981	7.115	1.630	8.830	7.044	1.786	5.00	1.02	0.200	24	0
25.03.22 00	60.09	45.65	14.44	3.00	2.70	2.70	8.981	7.115	1.630	8.830	7.044	1.786	5.00	1.02	0.200	24	0
Итого/Средн	70.59	53.96	16.64	3.00	2.70	2.70	271.439	228.237	36.040	265.198	224.969	40.230	5.00	1.02	6.386	672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.02.22 00	2199.592	1857.935	737.480	1977.603	1556.854	420.749	68.748	11125	1822
25.03.22 00	2471.031	2086.172	773.520	2242.802	1781.823	460.979	75.133	11797	1822

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс