

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 26.12.2021 по 25.01.2022



Потребитель: МКУ "Управление имуществом комплексом"

Адрес: ул. Матросова 15 КНС - Теплоснабжение

Номер договора:

Прибор учета: ВКТ-7

№ 1212

T_{хв} = 3,5 °C

Номер ввода: 1

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)			Масса/Объем					Давление(ат)		Энергия (ГКал)		Время раб.(ч)	Время ост.(ч)
	T1	T2	dT	V1 (м3)	M1 (т)	V2 (м3)	M2 (т)	Mr (т)	P1	P2	Qo	Qr		
26.12.21	107,44	103,16	4,28	42,350	40,353	41,760	39,925	0,428	5,26	4,97	0,216	-	24,00	0,00
27.12.21	105,51	101,19	4,31	42,200	40,272	41,540	39,776	0,496	5,25	4,95	0,223	-	24,00	0,00
28.12.21	98,66	94,97	3,69	42,380	40,650	41,750	40,154	0,496	5,28	4,99	0,196	-	24,00	0,00
29.12.21	87,03	83,95	3,08	41,890	40,518	41,460	40,189	0,329	5,23	4,95	0,151	-	24,00	0,00
30.12.21	88,54	85,28	3,26	42,420	40,990	42,000	40,674	0,316	5,29	4,99	0,159	-	24,00	0,00
31.12.21	96,86	93,14	3,72	42,030	40,375	41,550	40,017	0,358	5,23	4,94	0,183	-	24,00	0,00
01.01.22	96,61	93,12	3,49	43,370	41,666	42,850	41,270	0,396	5,35	5,04	0,181	-	24,00	0,00
02.01.22	89,38	86,23	3,14	42,660	41,199	42,200	40,841	0,358	5,33	5,03	0,159	-	24,00	0,00
03.01.22	84,66	81,80	2,86	42,520	41,193	42,100	40,862	0,331	5,29	5,00	0,144	-	24,00	0,00
04.01.22	79,54	76,88	2,67	41,630	40,468	41,240	40,154	0,314	5,26	4,98	0,131	-	24,00	0,00
05.01.22	79,60	76,97	2,63	41,760	40,588	41,340	40,249	0,339	5,29	5,00	0,131	-	24,00	0,00
06.01.22	76,61	74,04	2,57	40,760	39,695	40,350	39,356	0,339	5,23	4,96	0,125	-	24,00	0,00
07.01.22	93,42	89,89	3,53	41,870	40,317	41,390	39,956	0,361	5,30	5,01	0,174	-	24,00	0,00
08.01.22	103,13	99,10	4,02	42,710	40,832	42,080	40,354	0,478	5,34	5,03	0,210	-	24,00	0,00
09.01.22	92,93	89,60	3,33	42,720	41,147	42,200	40,741	0,406	5,32	5,03	0,172	-	24,00	0,00
10.01.22	79,41	76,64	2,78	41,280	40,127	40,850	39,780	0,347	5,29	5,01	0,137	-	24,00	0,00
11.01.22	89,42	86,02	3,40	40,780	39,380	40,310	39,017	0,363	5,28	5,01	0,164	-	24,00	0,00
12.01.22	90,81	87,43	3,38	41,030	39,584	40,570	39,233	0,351	5,32	5,04	0,163	-	24,00	0,00
13.01.22	99,00	95,08	3,92	41,030	39,350	40,510	38,962	0,388	5,30	5,03	0,190	-	24,00	0,00
14.01.22	104,56	100,08	4,48	40,980	39,138	40,380	38,698	0,440	5,30	5,03	0,218	-	24,00	0,00
15.01.22	107,96	103,42	4,54	40,850	38,911	40,160	38,391	0,520	5,35	5,07	0,229	-	24,00	0,00
16.01.22	98,78	94,91	3,87	40,780	39,108	40,230	38,692	0,416	5,32	5,05	0,191	-	24,00	0,00
17.01.22	79,68	76,80	2,88	39,160	38,055	38,790	37,762	0,293	5,30	5,05	0,132	-	24,00	0,00
18.01.22	75,11	72,47	2,65	38,450	37,479	38,140	37,236	0,243	5,23	4,99	0,116	-	24,00	0,00
19.01.22	89,12	85,77	3,35	40,830	39,439	40,360	39,072	0,367	5,29	5,02	0,162	-	24,00	0,00
20.01.22	97,12	93,26	3,86	41,220	39,585	40,710	39,204	0,381	5,28	5,01	0,187	-	24,00	0,00
21.01.22	98,49	94,63	3,86	42,080	40,360	41,460	39,881	0,479	5,33	5,04	0,201	-	24,00	0,00
22.01.22	97,54	93,64	3,90	40,800	39,171	40,230	38,733	0,438	5,33	5,06	0,193	-	24,00	0,00
23.01.22	100,10	96,17	3,93	41,240	39,515	40,620	39,037	0,478	5,33	5,05	0,200	-	24,00	0,00
24.01.22	101,67	97,43	4,23	41,230	39,462	40,580	38,965	0,497	5,34	5,06	0,214	-	24,00	0,00
25.01.22	99,76	95,94	3,83	41,820	40,084	41,160	39,565	0,519	5,36	5,08	0,202	-	24,00	0,00
Итого	93,18	89,65	3,53	1286,83	1239,01	1270,87	1226,75	12,265	5,30	5,02	5,453		744,00	0,00

Показания интеграторов

Дата Время	V1, м3	M1, тн.	V2, м3	M2, тн.	Qo, Гкал	Qr, Гкал	Вр.нар.(ч)
26.12.2021 00:00							
26.01.2022 00:00							
Итого:							

Представитель теплоснабжающей организации:

Представитель абонента:

УИК № 1212

янв.22

слив=
Q_{гвс}=

12,265 м3
0,797 Гкал

Q_{потреб.}=
Q_{отоп.}=

5,453 Гкал
4,656 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

29.01.2022