

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/21г.-25/01/22г.

Абонент: АБК Договор N: _____
Адрес: ул. Толстого 4 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00102208 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x54A7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VHP	ВОС	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
26/12/21	99.25	76.84	22.41	1322.1	1268.17	1260.6	1227.77	40.40	5.38	5.24	31.431	2.892	24	0	
27/12/21	97.92	77.94	19.98	1280.3	1229.19	1217.4	1184.90	44.29	5.27	4.95	27.900	3.153	24	0	*
28/12/21	94.15	76.74	17.41	1302.1	1253.58	1242.0	1209.68	43.90	5.38	4.90	25.051	3.138	24	0	*
29/12/21	81.85	68.03	13.82	1265.7	1228.87	1211.5	1186.19	42.68	5.22	5.19	19.691	2.670	24	0	
30/12/21	81.44	67.25	14.19	1247.6	1211.65	1193.7	1169.26	42.39	5.29	4.95	19.851	2.598	24	0	
31/12/21	87.34	70.08	17.26	1161.9	1123.86	1114.3	1089.68	34.18	5.31	4.85	21.664	2.183	24	0	*
01/01/22	91.40	74.97	16.43	1353.0	1305.12	1303.8	1271.32	33.80	5.40	5.03	23.879	2.350	24	0	*
02/01/22	83.76	67.72	16.04	1339.6	1298.99	1286.6	1259.97	39.02	5.41	4.96	23.324	2.432	24	0	*
03/01/22	80.43	67.26	13.17	1301.0	1264.27	1251.5	1225.94	38.33	5.39	5.19	19.049	2.379	24	0	
04/01/22	74.24	62.27	11.97	1287.6	1256.18	1240.5	1218.52	37.66	5.29	5.01	17.199	2.150	24	0	
05/01/22	75.58	63.25	12.33	1264.0	1232.05	1214.7	1192.52	39.53	5.22	5.11	17.491	2.289	24	0	
06/01/22	70.81	58.88	11.93	1240.1	1212.26	1189.9	1170.92	41.34	5.24	5.21	16.686	2.207	24	0	
07/01/22	83.25	67.90	15.35	1322.5	1282.74	1271.3	1244.84	37.90	5.15	5.20	22.079	2.382	24	0	
08/01/22	94.96	74.97	19.99	1311.8	1262.22	1260.8	1229.42	32.80	5.35	5.07	27.615	2.295	24	0	
09/01/22	89.56	72.66	16.90	1308.8	1264.08	1258.0	1228.33	35.75	5.30	4.99	23.840	2.390	24	0	*
10/01/22	75.04	61.50	13.54	1226.1	1195.51	1178.2	1157.75	37.76	5.22	4.88	18.329	2.105	24	0	*
11/01/22	80.91	64.61	16.30	1138.4	1105.87	1087.8	1067.09	38.78	5.06	5.12	20.343	2.265	24	0	
12/01/22	84.08	67.89	16.19	1268.4	1229.65	1220.2	1194.83	34.82	5.19	5.22	22.115	2.182	24	0	
13/01/22	89.98	70.50	19.48	1295.4	1250.76	1252.0	1224.11	26.65	5.47	5.29	26.143	1.741	24	0	
14/01/22	95.34	72.30	23.04	1298.6	1249.14	1253.2	1224.01	25.13	5.27	5.16	30.557	1.686	24	0	
15/01/22	99.63	76.95	22.68	1296.7	1243.43	1254.0	1221.28	22.15	5.44	5.46	29.906	1.577	24	0	
16/01/22	95.03	75.27	19.76	1288.0	1239.15	1244.4	1213.07	26.08	5.34	5.18	26.389	1.801	24	0	
17/01/22	77.75	64.12	13.63	1223.5	1190.92	1184.9	1162.63	28.29	5.34	5.06	17.924	1.640	24	0	
18/01/22	69.29	56.90	12.39	1191.5	1165.82	1143.0	1125.85	39.97	5.16	5.25	16.507	2.038	24	0	
19/01/22	81.30	65.59	15.71	1269.5	1232.99	1202.2	1178.67	54.32	5.30	5.07	22.677	3.284	24	0	*
20/01/22	87.37	69.28	18.09	1229.2	1188.97	1163.1	1138.00	50.97	5.15	5.13	24.824	3.230	24	0	
21/01/22	94.47	77.00	17.47	1316.6	1267.21	1249.5	1216.87	50.34	5.46	5.24	25.836	3.589	24	0	
22/01/22	87.70	70.36	17.34	1296.6	1253.94	1231.8	1204.47	49.47	5.34	5.17	25.005	3.205	24	0	
23/01/22	94.25	75.20	19.05	1193.1	1148.58	1131.0	1102.68	45.90	5.31	5.14	25.173	3.159	24	0	
24/01/22	93.14	74.86	18.28	1363.0	1313.14	1305.0	1272.58	40.56	5.27	5.13	26.906	2.825	24	0	
25/01/22	95.98	77.57	18.41	1301.8	1251.68	1259.1	1225.74	25.94	5.19	5.04	25.000	1.887	24	0	
Итого:				39505.3	38219.9	37877.3	37038.8	1181.10			720.384	75.722	744	0	
Средние:	86.68	69.89	16.79						5.29	5.10					

Итоговые значения на 28/01/22г. 10 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
28/01/22	431579.09	420328.30	401775.75	395133.29	25195.01	8316.412	1110.795	20997	215

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21212ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

вс 99,68; 6,479
омон 42,059