

шт. 4952

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2022 г.

Потребитель: кедр
Адрес: восточная.316
Тип прибора: ТСРВ-03Х
Номер прибора: 1113171
Режим работы: Аналог А-2

Расчетные формулы: $Fg = [G / (n * G_{пр})] * 100\%$
 $W1 = m1 * (h1 - h2)$
 $W2 = m3 * (h3 - h0)$
 $W = W1 + W2$
Температура холодной воды, °C: 5.00

Дата	п, ч	Отопление							ГВС			W, Гкал
		Подводящий трубопровод			Обратный трубопровод			dtl, °C	Fg3, %	t3, °C	m3, т	
		Fg1, %	t1, °C	m1, т	Fg2, %	t2, °C	m2, т					
26.12.21	24.00	-	74.99	20.92	-	44.15	0.00	30.84	-	31.69	0.00	0.653
27.12.21	24.00	-	86.20	19.38	-	49.02	0.00	37.18	-	35.55	0.00	0.721
28.12.21	24.00	-	81.69	19.46	-	47.26	0.00	34.43	-	34.43	0.00	0.670
29.12.21	24.00	-	72.65	17.87	-	41.57	0.00	31.08	-	29.54	0.00	0.482
30.12.21	24.00	-	77.68	30.61	-	51.99	0.00	25.69	-	33.77	0.00	0.787
31.12.21	24.00	-	83.94	30.11	-	54.54	0.00	29.40	-	35.45	0.00	0.887
01.01.22	24.00	-	84.35	30.83	-	55.68	0.00	28.67	-	36.24	0.00	0.885
02.01.22	24.00	-	78.44	30.44	-	52.62	0.00	25.82	-	34.56	0.00	0.787
03.01.22	24.00	-	74.77	30.41	-	50.94	0.00	23.83	-	33.61	0.00	0.725
04.01.22	24.00	-	70.33	29.96	-	48.32	0.00	22.01	-	32.41	0.00	0.660
05.01.22	24.00	-	70.56	30.26	-	48.71	0.00	21.85	-	33.02	0.00	0.661
06.01.22	24.00	-	67.76	29.70	-	46.65	0.00	21.11	-	32.05	0.00	0.627
07.01.22	24.00	-	80.95	30.09	-	53.28	0.00	27.67	-	35.86	0.00	0.834
08.01.22	24.00	-	88.95	30.40	-	57.42	0.00	31.53	-	38.56	0.00	0.960
09.01.22	24.00	-	81.56	30.83	-	54.65	0.00	26.91	-	36.72	0.00	0.830
10.01.22	24.00	-	70.47	30.03	-	48.65	0.00	21.82	-	33.02	0.00	0.655
11.01.22	24.00	-	78.21	29.90	-	52.08	0.00	26.13	-	34.79	0.00	0.782
12.01.22	24.00	-	79.92	30.14	-	53.24	0.00	26.68	-	35.62	0.00	0.805
13.01.22	24.00	-	86.20	29.87	-	56.02	0.00	30.18	-	37.43	0.00	0.903
14.01.22	24.00	-	90.70	29.91	-	58.12	0.00	32.58	-	38.86	0.00	0.977
15.01.22	24.00	-	93.40	29.68	-	59.56	0.00	33.84	-	40.19	0.00	1.007
16.01.22	24.00	-	85.63	30.03	-	56.23	0.00	29.40	-	38.35	0.00	0.884
17.01.22	24.00	-	70.58	29.63	-	48.59	0.00	21.99	-	33.81	0.00	0.651
18.01.22	24.00	-	66.34	29.50	-	46.07	0.00	20.27	-	31.87	0.00	0.598
19.01.22	24.00	-	77.58	29.70	-	51.75	0.00	25.83	-	35.18	0.00	0.768
20.01.22	24.00	-	84.01	29.82	-	54.74	0.00	29.27	-	37.10	0.00	0.874
21.01.22	24.00	-	85.83	30.36	-	56.32	0.00	29.51	-	38.04	0.00	0.895
22.01.22	24.00	-	84.55	30.06	-	55.16	0.00	29.39	-	36.85	0.00	0.885
23.01.22	24.00	-	86.97	30.24	-	56.81	0.00	30.16	-	38.01	0.00	0.913
24.01.22	24.00	-	87.95	30.34	-	57.22	0.00	30.73	-	37.93	0.00	0.934
25.01.22	24.00	-	86.92	30.68	-	57.21	0.00	29.71	-	38.19	0.00	0.912
Среднее:			80.33	28.75		52.41	0.00	27.92		35.44	0.00	0.79
Итого:	744.00			891.17			0.00				0.00	24.61

Показания счетчиков:

Дата и время	m1, т	m2, т	m3, т	W, Гкал	Время н.с., ч
25.12.2021 23:00	19774.007	0.000	154.394	533.661	205.29
25.01.2022 23:00	20665.179	0.000	154.394	558.276	205.29

Суммарное время аварийных ситуаций, ч: -0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____

Qобщ = 24,610 Гкал Qгвс = 0,000 Гкал

Gобщ = 0,000 м3 Qотоп = 24,610 Гкал

Январь 2022г.

Шифр	Восточная, 316:	Отопление:				Гор. вода		ИТОГО	
		по договору	Доля	по т/счет	по т/сч	Qгвс	Wобщ		
	м-н "Кедр"	мкуб/ч	%	Гкал/м	м3/м	Гкал/м	Гкал/м		прим.
4952	ООО "Полус"	0,513	55,46	13,649	0,000	0,000	13,649		
499	2 эт.-ООО "Вираж" -в/сч	0,183	19,78	4,869	0,000	0,000	4,869	водосчет.	
5225	2 эт.-Шеломенцева С.С.	0,229	24,76	6,093	0	0,000	6,093	нет гвс	
Итого:		0,925	100	24,611	0,000	0,000	24,611		
по т/счетчику				24,610	0,000	0,000	24,610		

Qобщ = 24,610 Гкал
M3(т) = 0,00 тн
Qгвс = 0,000 Гкал
Qот = 24,610 Гкал
Gв/сч = 0,000 м3

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/12/21г.-25/01/22г.

Абонент: ТАСТИ

Адрес: Толстого, 27

Тепловычислитель БКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00037440

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ФТ=0 ТЗ=0

КС=0x72A1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
26/12/21	70.26	52.06	18.20	53.61	52.41	52.41	6.00	4.00	0.955	24	0	
27/12/21	69.49	51.70	17.79	53.59	52.39	52.39	6.00	4.00	0.936	24	0	
28/12/21	65.20	48.88	16.32	51.96	50.93	50.93	6.00	4.00	0.831	24	0	
29/12/21	59.59	45.28	14.31	51.30	50.48	50.48	6.00	4.00	0.721	24	0	
30/12/21	60.49	45.96	14.53	51.14	50.18	50.18	6.00	4.00	0.729	24	0	
31/12/21	64.74	48.48	16.26	51.16	50.20	50.20	6.00	4.00	0.814	24	0	
01/01/22	62.19	47.06	15.13	51.47	50.51	50.51	6.00	4.00	0.768	24	0	
02/01/22	61.39	46.51	14.88	51.39	50.43	50.43	6.00	4.00	0.747	24	0	
03/01/22	61.45	46.73	14.72	51.39	50.43	50.43	6.00	4.00	0.744	24	0	
04/01/22	60.90	46.47	14.43	51.31	50.35	50.35	6.00	4.00	0.730	24	0	
05/01/22	61.05	46.72	14.33	51.31	50.35	50.35	6.00	4.00	0.721	24	0	
06/01/22	61.31	46.98	14.33	51.39	50.43	50.43	6.00	4.00	0.720	24	0	
07/01/22	63.87	48.45	15.42	52.45	51.41	51.41	6.00	4.00	0.795	24	0	
08/01/22	68.20	51.35	16.85	53.33	52.21	52.21	6.00	4.00	0.879	24	0	
09/01/22	62.02	47.43	14.59	53.15	52.19	52.19	6.00	4.00	0.761	24	0	
10/01/22	58.96	45.33	13.63	51.74	50.94	50.94	6.00	4.00	0.697	24	0	
11/01/22	60.02	45.73	14.29	51.47	50.59	50.59	6.00	4.00	0.725	24	0	
12/01/22	61.01	46.45	14.56	51.47	50.51	50.51	6.00	4.00	0.734	24	0	
13/01/22	66.58	49.65	16.93	51.84	50.78	50.78	6.00	4.00	0.859	24	0	
14/01/22	74.41	54.37	20.04	51.93	50.71	50.71	6.00	4.00	1.017	24	0	
15/01/22	74.21	54.15	20.06	51.96	50.76	50.76	6.00	4.00	1.018	24	0	
16/01/22	66.76	49.99	16.77	51.77	50.73	50.73	6.00	4.00	0.850	24	0	
17/01/22	58.34	44.81	13.53	51.62	50.87	50.87	6.00	4.00	0.689	24	0	
18/01/22	57.71	44.45	13.26	50.97	50.25	50.25	6.00	4.00	0.671	24	0	
19/01/22	59.39	45.43	13.96	52.26	51.39	51.39	6.00	4.00	0.716	24	0	
20/01/22	66.11	49.67	16.44	53.12	52.05	52.05	6.00	4.00	0.859	24	0	
21/01/22	64.03	48.50	15.53	53.40	52.35	52.35	6.00	4.00	0.815	24	0	
22/01/22	67.15	50.28	16.87	53.35	52.26	52.26	6.00	4.00	0.882	24	0	
23/01/22	63.97	48.33	15.64	53.21	52.21	52.21	6.00	4.00	0.818	24	0	
24/01/22	65.74	49.34	16.40	53.30	52.25	52.25	6.00	4.00	0.857	24	0	
25/01/22	60.98	46.43	14.55	53.10	52.14	52.14	6.00	4.00	0.759	24	0	

Итого: | | | | 1616.46 | 1585.69 | 1585.69 | | | 24.817 | 744 | 0 | |

Средние: | 63.79 | 48.16 | 15.63 | | | | 6.00 | 4.00 | | | | |

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
25/12/21 24:00	22009.37	21615.33	21615.33	341.035	24399	24
25/01/22 24:00	23625.83	23201.02	23201.02	365.852	25143	24
Итого:	1616.46	1585.69	1585.69	24.817	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 25182ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ул. Толстого, 27а маг. Тасты

Январь 2022г.

Qобщ = 24.817 Гкал

Gобщ = 0 м3

Qгвс = 0.000 Гкал

Qот. = 24.817 Гкал

ООО"КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"