

№ 2910

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/12/21г.-25/01/22г.

Абонент: ООО "РМЗ ГХК"

Договор N: _____

Адрес: Ленина 304 зд.301(гараж)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 20

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00077783

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1 ФТ=3 ТЗ=0

КС=0 КИЕВ2С ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.12.2021	107,09	84,22	22,87	116,59	112,09	116,73	112,09	0	5	4	2,58	0	24	0	
27.12.2021	104,87	81,92	22,95	115,84	111,6	116,09	111,6	0	5	4	2,576	0	24	0	
28.12.2021	96,93	76,93	20	116,64	112,95	117,01	112,95	0	5	4	2,267	0	24	0	
29.12.2021	86,8	69,82	16,98	115,69	112,76	116,28	112,76	0	5	4	1,919	0	24	0	
30.12.2021	88,6	71,47	17,13	117,56	114,5	118,19	114,5	0	5	4	1,967	0	24	0	
31.12.2021	97,51	77,51	20	116,04	112,34	116,43	112,34	0	5	4	2,258	0	24	0	
01.01.2022	95,41	76,77	18,64	118,41	114,83	118,95	114,83	0	5	4	2,15	0	24	0	
02.01.2022	88,88	71,97	16,91	116,76	113,77	117,47	113,77	0	5	4	1,932	0	24	0	
03.01.2022	83,75	68,53	15,22	117,31	114,66	118,19	114,66	0	5	4	1,75	0	24	0	
04.01.2022	79,48	65,15	14,33	114,75	112,41	115,65	112,41	0	5	4	1,614	0	24	0	
05.01.2022	79,05	65,18	13,87	116	113,67	116,95	113,67	0	5	4	1,578	0	24	0	
06.01.2022	76,97	63,27	13,7	113,01	110,88	113,92	110,88	0	5	4	1,52	0	24	0	
07.01.2022	94,77	75,61	19,16	114,57	111,05	114,91	111,05	0	5	4	2,138	0	24	0	
08.01.2022	102,62	81,37	21,25	116,13	111,95	116,25	111,95	0	5	4	2,391	0	24	0	
09.01.2022	91,3	73,97	17,33	117,39	114,12	118	114,12	0	5	4	1,982	0	24	0	
10.01.2022	79,27	64,87	14,4	113,26	110,95	114,05	110,95	0	5	4	1,601	0	24	0	
11.01.2022	89,59	71,62	17,97	112,57	109,46	112,97	109,46	0	5	4	1,974	0	24	0	
12.01.2022	90,9	72,81	18,09	112,46	109,24	112,81	109,24	0	5	4	1,981	0	24	0	
13.01.2022	99,61	78,51	21,1	111,55	107,68	111,57	107,68	0	5	4	2,282	0	24	0	
14.01.2022	104,64	81,51	23,13	110,29	106,12	110,2	106,12	0	5	4	2,468	0	24	0	
15.01.2022	107,25	83,14	24,11	108,65	104,44	108,69	104,44	0	5	4	2,529	0	24	0	
16.01.2022	96,75	76,66	20,09	110,08	106,69	110,6	106,69	0	5	4	2,151	0	24	0	
17.01.2022	78,06	63,63	14,43	108,2	106,19	109,23	106,19	0	5	4	1,533	0	24	0	
18.01.2022	76,22	61,97	14,25	107,17	105,35	108,22	105,35	0	5	4	1,501	0	24	0	
19.01.2022	89,17	71,33	17,84	109,98	107,15	110,7	107,15	0	5	4	1,918	0	24	0	
20.01.2022	98,29	77,34	20,95	111,4	107,8	111,75	107,8	0	5	4	2,267	0	24	0	
21.01.2022	96,89	77,31	19,58	113,66	110,12	114,16	110,12	0	5	4	2,164	0	24	0	
22.01.2022	98,68	77,96	20,72	113,08	109,44	113,52	109,44	0	5	4	2,28	0	24	0	
23.01.2022	99,27	78,89	20,38	113,91	110,19	114,38	110,19	0	5	4	2,257	0	24	0	
24.01.2022	102,09	80,17	21,92	113,33	109,44	113,76	109,44	0	5	4	2,412	0	24	0	
25.01.2022	98,3	78,36	19,94	114,97	111,43	115,78	111,43	0	5	4	2,229	0	24	0	
Итого:				3527,25	3425,27	3543,41	3425,27	0			64,169	0	744	0	
Средние:	92,87	74,19	18,68						5	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25/12/21 24:00	10610.10	10442.36	10772.69	10440.18	0.39	141.099	0.028	3395	0
25/01/22 24:00	14137.35	13867.63	14316.10	13865.45	0.39	205.268	0.028	4139	0
Итого:	3527.25	3425.27	3543.41	3425.27	0.00	64.169	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4140ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ООО РМЗ ГХК, Ленина, 68 №00077783

слив= 0,000 м3
Qгвс= 0,000 Гкал

Qпотреб.= 64,169 Гкал
Qотоп.= 64,169 Гкал

январь.22

31.01.2022

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/21г.-25/01/22г.

Абонент: 000 "РМЗ ГХК"

Договор №: _____

Адрес: Ленина 70 зд.304 (гальваника)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 010

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

Заводской номер 00078025

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0КС217

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.12.2021	108,22	68,1	40,12	37,63	35,91	36,84	35,91	0	4,2	4	1,45	0	24	0
27.12.2021	105,95	66,92	39,03	37,44	35,78	36,57	35,68	0,1	4,2	4	1,406	0,01	24	0
28.12.2021	97,84	63,34	34,5	37,73	36,33	36,77	35,94	0,39	4,2	4	1,278	0,034	24	0
29.12.2021	87,58	57,88	29,7	37,27	36,23	36,49	35,77	0,46	4,2	4	1,101	0,038	24	0
30.12.2021	89,43	59,24	30,19	37,77	36,64	37,22	36,36	0,28	4,2	4	1,124	0,023	24	0
31.12.2021	98,54	63,56	34,98	37,09	35,76	36,73	35,76	0	4,2	4	1,255	0	24	0
01.01.2022	96,33	63,33	33	37,82	36,5	37,49	36,5	0	4,2	4	1,208	0	24	0
02.01.2022	89,72	59,74	29,98	37,14	36,06	36,98	36,06	0	4,2	4	1,082	0	24	0
03.01.2022	84,5	57,35	27,15	37,23	36,33	37,19	36,33	0	4,2	4	0,987	0	24	0
04.01.2022	80,21	54,65	25,56	36,31	35,56	36,39	35,56	0	4,2	4	0,911	0	24	0
05.01.2022	79,77	54,88	24,89	36,67	35,86	36,77	35,86	0	4,2	4	0,894	0	24	0
06.01.2022	77,69	53,24	24,45	35,62	34,92	35,77	34,92	0	4,2	4	0,854	0	24	0
07.01.2022	95,81	62,02	33,79	36,44	35,24	36,19	35,24	0	4,2	4	1,191	0	24	0
08.01.2022	103,7	66,25	37,45	37,05	35,61	36,58	35,61	0	4,2	4	1,337	0	24	0
09.01.2022	92,16	61,24	30,92	37,31	36,16	37,12	36,16	0	4,2	4	1,117	0	24	0
10.01.2022	80,01	54,28	25,73	36,09	35,27	35,75	34,99	0,28	4,2	4	0,922	0,02	24	0
11.01.2022	90,49	58,85	31,64	36,08	35,04	35,43	34,68	0,36	4,2	4	1,128	0,03	24	0
12.01.2022	91,83	59,76	32,07	35,98	34,88	35,38	34,58	0,3	4,2	4	1,136	0,026	24	0
13.01.2022	100,72	63,73	36,99	35,8	34,47	35	34,12	0,35	4,2	4	1,299	0,035	24	0
14.01.2022	105,8	65,65	40,15	35,36	33,84	34,44	33,48	0,36	4,2	4	1,385	0,036	24	0
15.01.2022	108,44	66,53	41,91	34,31	32,78	33,76	32,78	0	4,2	4	1,38	0	24	0
16.01.2022	97,72	62,15	35,57	34,58	33,38	34,27	33,38	0	4,2	4	1,189	0	24	0
17.01.2022	78,68	52,68	26	34,05	33,31	33,88	33,09	0,22	4,2	4	0,874	0,015	24	0
18.01.2022	76,96	51,53	25,43	33,47	32,76	33,06	32,36	0,4	4,2	4	0,85	0,027	24	0
19.01.2022	90,24	58,19	32,05	38,62	37,46	33,51	32,79	4,67	4,2	4	1,451	0,403	24	0
20.01.2022	99,39	63	36,39	35,3	34,04	34,74	33,84	0,2	4,2	4	1,253	0,019	24	0
21.01.2022	97,81	63,57	34,24	36,22	34,92	35,45	34,54	0,38	4,2	4	1,223	0,033	24	0
22.01.2022	99,74	63,89	35,85	35,55	34,29	35,26	34,29	0	4,2	4	1,232	0	24	0
23.01.2022	100,28	64,71	35,57	35,88	34,58	35,57	34,58	0	4,2	4	1,233	0	24	0
24.01.2022	103,21	64,91	38,3	37,33	35,84	35,26	34,36	1,48	4,2	4	1,467	0,145	24	0
25.01.2022	99,21	64	35,21	36,81	35,44	35,4	34,49	0,95	4,2	4	1,305	0,09	24	0
Итого:				1127,9	1091,19	1107,2	1080,01	11,18			36,522	0,984	744	0
Средние:	93,8	60,94	32,86						4,2	4				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/12/2124:00	934,67	905,25	909,02	888,31	16,94	29,342	1,419	615	0
25/01/2224:00	2062,62	1996,44	2016,28	1968,32	28,12	65,864	2,403	1359	0
Итого:	1127,95	1091,19	1107,26	1080,01	11,18	36,522	0,984	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1369ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ООО РМЗ ГХК, Ленина, 70 №00078025

январь 22

ТВ1

ТВ2

слив

Q

169,840

43,703

11,180

36,522

слив=

181,020 м3

Qгвс=

47,562 Гкал

Qпотреб.=

Q отоп.=

80,225 Гкал

32,663 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

31.01.2022

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/12/21г.-25/01/22г.

Абонент: 000 "РМЗ ГХК"

Договор N: _____

Адрес: Ленина 70 зд.304 (гальваника)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 010

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 5.00 °C

Заводской номер 00078025

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=3

T3=0

KC=0x0C217

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.12.2021	108,25	93,94	14,31	76,91	73,25	70,36	67,74	5,51	4,2	4	1,545	0,571	24	0
27.12.2021	105,99	92,17	13,82	76,47	72,92	70,01	67,48	5,44	4,2	4	1,488	0,545	24	0
28.12.2021	97,88	86,44	11,44	76,91	73,84	70,6	68,3	5,54	4,2	4	1,299	0,515	24	0
29.12.2021	87,61	76,45	11,16	76,35	73,81	70,1	68,28	5,53	4,2	4	1,222	0,453	24	0
30.12.2021	89,45	78,15	11,3	77,67	75,01	71,26	69,35	5,66	4,2	4	1,266	0,477	24	0
31.12.2021	98,55	86,32	12,23	76,75	73,63	70,34	68,09	5,54	4,2	4	1,355	0,518	24	0
01.01.2022	96,35	85,64	10,71	78,27	75,22	71,83	69,55	5,67	4,2	4	1,266	0,521	24	0
02.01.2022	89,73	80,18	9,55	77,21	74,55	70,93	68,94	5,61	4,2	4	1,135	0,474	24	0
03.01.2022	84,51	76,17	8,34	77,55	75,14	71,31	69,48	5,66	4,2	4	1,028	0,446	24	0
04.01.2022	80,21	72,33	7,88	75,84	73,68	69,76	68,14	5,54	4,2	4	0,954	0,416	24	0
05.01.2022	79,77	72,5	7,27	76,58	74,45	70,45	68,84	5,61	4,2	4	0,921	0,421	24	0
06.01.2022	77,7	70,04	7,66	74,63	72,66	68,64	67,12	5,54	4,2	4	0,917	0,404	24	0
07.01.2022	95,83	84,05	11,78	75,76	72,82	69,38	67,24	5,58	4,2	4	1,303	0,506	24	0
08.01.2022	103,73	90,45	13,28	76,73	73,35	70,2	67,74	5,61	4,2	4	1,459	0,553	24	0
09.01.2022	92,17	82,45	9,72	77,56	74,78	71,24	69,12	5,66	4,2	4	1,169	0,493	24	0
10.01.2022	80,02	63,28	16,74	74,95	72,84	68,63	67,34	5,5	4,2	4	1,547	0,412	24	0
11.01.2022	90,51	64,63	25,88	74,65	72,03	67,86	66,45	5,58	4,2	4	2,213	0,477	24	0
12.01.2022	91,84	69,7	22,14	74,52	71,86	67,87	66,32	5,54	4,2	4	1,96	0,479	24	0
13.01.2022	100,73	87,33	13,4	73,8	70,73	67,55	65,33	5,4	4,2	4	1,396	0,518	24	0
14.01.2022	105,88	90,89	14,99	73,04	69,64	66,78	64,4	5,24	4,2	4	1,5	0,529	24	0
15.01.2022	108,51	92,98	15,53	71,94	68,47	65,76	63,37	5,1	4,2	4	1,517	0,529	24	0
16.01.2022	97,73	86,1	11,63	72,89	69,99	66,88	64,76	5,23	4,2	4	1,24	0,488	24	0
17.01.2022	78,71	71,23	7,48	71,97	70,02	66,31	64,81	5,21	4,2	4	0,87	0,381	24	0
18.01.2022	77,04	69,41	7,63	70,23	68,39	64,7	63,34	5,05	4,2	4	0,846	0,359	24	0
19.01.2022	90,12	71,97	18,15	73	70,45	66,69	65,07	5,38	4,2	4	1,649	0,459	24	0
20.01.2022	99,43	86,24	13,19	73,84	70,8	67,61	65,45	5,35	4,2	4	1,373	0,508	24	0
21.01.2022	97,88	86,05	11,83	75,31	72,3	69,06	66,83	5,47	4,2	4	1,303	0,507	24	0
22.01.2022	99,78	87,58	12,2	74,98	71,87	68,75	66,51	5,36	4,2	4	1,324	0,509	24	0
23.01.2022	100,32	88,18	12,14	75,57	72,4	69,27	66,97	5,43	4,2	4	1,337	0,517	24	0
24.01.2022	103,25	71,73	31,52	76,03	72,72	68,78	67,06	5,66	4,2	4	2,696	0,556	24	0
25.01.2022	99,24	68,79	30,45	76,17	73,03	68,96	67,39	5,64	4,2	4	2,605	0,529	24	0
Итого:				2334	2246,65	2137,8	2076,81	169,84			43,703	15,07	744	0
Средние:	93,82	80,1	13,72						4,2	4				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25/12/2124:00	1875,73	1809,74	1715,51	1673,03	136,71	40,307	11,651	615	0
25/01/2224:00	4209,81	4056,39	3853,38	3749,84	306,55	84,01	26,721	1359	0
Итого:	2334,08	2246,65	2137,87	2076,81	169,84	43,703	15,07	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1369ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации