

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/12/21г.-25/01/22г.

Абонент: Хостел
Адрес: Свердловская 59
Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04
Сер. N 001
Тип расходуемого: _____
Пределы измерения: _____
Мет. введ. = _____ т.сут Мет. = _____ т.сут
Г1 max = 12.00 м3/ч Г1 min = 0.02 м3/ч
Г2 max = 12.00 м3/ч Г2 min = 0.02 м3/ч
Г3 max = 12.00 м3/ч Г3 min = 0.00 м3/ч
Гхв: допов., тхд = 5.00 °C

Серийный номер 19078291, БД=1, ТВ1, СМ=2, КТЗ=3, ФР=1 КСН=0КФБД

Дата/время	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qсв тккал	Q12 тккал	Qс тккал	БНР г	БРС г	НС
26.12.21 23	97,29	53,2	86,79	44,09	3,69	3,29	22,138	21,307	21,307	21,239	21,053	20,617	0,186	2,6	0,947	1,686	24	0	0
27.12.21 23	95,26	57,15	68,55	38,11	3,66	3,32	28,446	27,5	27,5	27,306	27,142	26,905	0,154	2,8	1,051	1,709	24	0	0
28.12.21 23	89,66	52,18	51,37	37,48	3,7	3,32	22,533	22,36	22,36	22,676	22,125	22,083	0,551	1,9	0,877	1,023	24	0	0
29.12.21 23	79,82	48,91	46,97	30,91	3,66	3,28	24,558	23,747	23,747	23,836	23,52	23,503	0,317	1,7	0,751	0,986	24	0	0
30.12.21 23	81,18	49,5	48,35	31,69	3,71	3,32	23,535	22,304	22,304	22,806	22,102	22,061	0,703	1,7	0,755	0,956	24	0	0
31.12.21 23	87,04	50,37	49,94	36,67	3,68	3,3	22,342	20,673	20,673	21,577	20,466	20,431	1,111	1,8	0,843	0,917	24	0	0
01.01.22 23	87,25	48,58	48,19	38,67	3,76	3,36	21,571	20,194	20,194	20,832	20,006	19,975	0,826	1,7	0,843	0,862	24	0	0
02.01.22 23	81,8	50,16	49,17	31,64	3,77	3,38	25,071	23,767	23,767	24,324	23,506	23,5	0,818	1,8	0,807	1,037	24	0	0
03.01.22 23	77,51	43,26	43,32	34,25	3,74	3,32	17,965	16,538	16,538	17,47	16,415	16,395	1,055	1,3	0,639	0,628	24	0	0
04.01.22 23	73,27	46,51	45,56	26,76	3,73	3,37	25,206	23,982	23,982	24,529	23,814	23,751	0,715	1,6	0,666	0,962	24	0	0
05.01.22 23	73,53	45,23	44,62	28,3	3,77	3,38	21,295	20,162	20,162	20,773	19,98	19,975	0,794	1,4	0,62	0,791	24	0	0
06.01.22 23	70,99	39,83	40,05	31,16	3,75	3,35	16,654	15,212	15,212	16,27	15,109	15,101	1,161	1,1	0,547	0,529	24	0	0
07.01.22 23	86,7	46,96	46,5	39,74	3,79	3,39	20,08	18,978	18,978	19,406	18,808	18,787	0,598	1,6	0,797	0,779	24	0	0
08.01.22 23	93,33	55,06	54,08	38,27	3,79	3,43	27,322	25,996	25,996	26,284	25,666	25,641	0,618	2,3	1,039	1,257	24	0	0
09.01.22 23	85,39	49,82	49,82	34,56	3,76	3,37	22,867	21,611	21,611	22,1	21,397	21,36	0,703	1,8	0,797	0,957	24	0	0
10.01.22 23	73,18	40,11	40,35	33,08	3,78	3,38	16,171	15,447	15,447	15,779	15,34	15,333	0,439	1,1	0,537	0,542	24	0	0
11.01.22 23	82,33	49,93	48,59	32,4	3,77	3,42	25,568	24,331	24,331	24,786	24,076	24,063	0,71	1,9	0,856	1,048	24	0	0
12.01.22 23	83,81	46,79	46,43	37,02	3,8	3,42	19,893	18,601	18,601	19,279	18,422	18,416	0,858	1,5	0,75	0,762	24	0	0
13.01.22 23	91,01	47,83	47,56	43,18	3,8	3,41	18,77	17,132	17,132	18,119	16,942	16,951	1,177	1,6	0,834	1,421	24	0	0
14.01.22 23	96,06	58,1	55,46	37,96	3,8	3,49	20,261	18,67	18,67	19,072	18,512	18,495	0,56	1,6	1,144	1,449	24	0	0
15.01.22 23	98,23	59,42	56,54	38,8	3,88	3,59	29,82	28,566	28,566	28,638	28,089	28,14	0,549	2,6	1,144	1,449	24	0	0
16.01.22 23	89,19	48,99	49,22	40,21	3,84	3,48	19,758	18,708	18,708	19,072	17,515	17,495	0,56	1,6	0,792	0,817	24	0	0
17.01.22 23	72,51	41,11	40,34	31,4	3,85	3,5	17,94	17,296	17,296	17,515	17,165	17,159	0,35	1,2	0,563	0,606	24	0	0
18.01.22 23	69,78	39,97	39,21	29,81	3,8	3,45	17,745	16,327	16,327	17,355	16,208	16,209	1,147	1,1	0,558	0,565	24	0	0
19.01.22 23	81,4	44,27	44,4	37,13	3,83	3,46	18,371	16,827	16,827	17,837	16,678	16,674	1,159	1,4	0,708	0,656	24	0	0
20.01.22 23	88,99	45,58	45,63	43,41	3,8	3,42	18,691	17,407	17,407	18,054	17,245	17,239	0,809	1,5	0,817	0,77	24	0	0
21.01.22 23	88,41	47,08	46,63	41,32	3,8	3,41	19,886	19,109	19,109	19,231	18,901	18,916	0,331	1,6	0,81	0,787	24	0	0
22.01.22 23	89,83	51,08	49,67	38,75	3,81	3,45	23,547	22,118	22,118	22,745	21,84	21,862	0,906	1,9	0,924	0,926	24	0	0
23.01.22 23	91,05	51,37	51,09	39,68	3,8	3,42	21,82	20,353	20,353	21,036	20,12	20,104	0,916	1,8	0,878	0,926	24	0	0
24.01.22 23	92,6	55,04	53,39	37,57	3,82	3,47	26,945	25,533	25,533	25,996	25,149	25,133	0,847	2,2	1,021	1,218	24	0	0
25.01.22 23	90,7	54,1	52,5	36,61	3,81	3,43	24,107	22,924	22,924	23,252	22,625	22,629	0,827	2	0,883	1,074	24	0	0
Итого/Средн	85,89	49,78	50,49	36,11	3,77	3,4	691,876	653,679	653,679	669,208	646,648	645,734	22,56	55	25,207	29,351	744	0	0

Исходное потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dm т	Qсв тккал	Q12 тккал	Qс тккал	h г/ч	БНР ч	БРС ч
25.12.21 23	11319,039	11229,539	11229,541	10768,53	10859,557	10669,746	-91,027	974,476	274,905	698,378	14320,235		
25.01.22 23	11010,915	11093,218	11093,22	11437,738	11506,205	11315,479	-66,467	1029,034	300,192	727,729	15064,235		
Итого	691,876	653,679	653,679	669,208	646,648	645,734	22,56	54,558	25,207	29,351	744	0	0

Представитель абонента _____
Представитель снабжающей организации _____

ООО "КРАСКО-ЭЛЕКТРО"

AM= 22,560 т

Qотр. = 25,207 т/ан.

Qсвс = 1,466 т/ан.

Qотоп. = 23,741 т/ан.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/12/21г.-25/01/22г.

Абонент: Хостел

Адрес: Свердлова 59

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 5.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 19078291, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=1, ФРТ=4 КСН=0x9BD

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V3 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.12.21 23	95.93	4.40	---	0.327	0.000	0.314	5.00	4.00	0.029	24	0	
27.12.21 23	68.58	4.40	---	0.375	0.000	0.367	5.00	4.00	0.023	24	0	
28.12.21 23	51.51	4.40	---	0.711	0.000	0.702	5.00	4.00	0.033	24	0	
29.12.21 23	48.80	4.40	---	0.466	0.000	0.461	5.00	4.00	0.020	24	0	
30.12.21 23	49.17	4.40	---	0.893	0.000	0.883	5.00	4.00	0.039	24	0	
31.12.21 23	49.90	4.40	---	1.282	0.000	1.267	5.00	4.00	0.057	24	0	
01.01.22 23	47.19	4.40	---	1.003	0.000	0.993	5.00	4.00	0.042	24	0	
02.01.22 23	49.99	4.40	---	0.948	0.000	0.937	5.00	4.00	0.042	24	0	
03.01.22 23	43.30	4.40	---	1.155	0.000	1.145	5.00	4.00	0.044	24	0	
04.01.22 23	46.55	4.40	---	0.940	0.000	0.931	5.00	4.00	0.039	24	0	
05.01.22 23	44.67	4.40	---	0.895	0.000	0.887	5.00	4.00	0.035	24	0	
06.01.22 23	40.06	4.40	---	1.320	0.000	1.310	5.00	4.00	0.046	24	0	
07.01.22 23	44.42	4.40	---	0.779	0.000	0.772	5.00	4.00	0.030	24	0	
08.01.22 23	55.02	4.40	---	0.821	0.000	0.809	5.00	4.00	0.040	24	0	
09.01.22 23	46.70	4.40	---	0.924	0.000	0.915	5.00	4.00	0.038	24	0	
10.01.22 23	40.13	4.40	---	0.520	0.000	0.516	5.00	4.00	0.018	24	0	
11.01.22 23	47.58	4.40	---	0.905	0.000	0.895	5.00	4.00	0.038	24	0	
12.01.22 23	47.28	4.40	---	0.972	0.000	0.962	5.00	4.00	0.041	24	0	
13.01.22 23	47.47	4.40	---	1.279	0.000	1.266	5.00	4.00	0.054	24	0	
14.01.22 23	58.13	4.40	---	1.096	0.000	1.079	5.00	4.00	0.057	24	0	
15.01.22 23	59.21	4.40	---	0.717	0.000	0.705	5.00	4.00	0.038	24	0	
16.01.22 23	48.79	4.40	---	0.649	0.000	0.642	5.00	4.00	0.028	24	0	
17.01.22 23	40.32	4.40	---	0.423	0.000	0.420	5.00	4.00	0.015	24	0	
18.01.22 23	40.02	4.40	---	1.246	0.000	1.237	5.00	4.00	0.043	24	0	
19.01.22 23	44.60	4.40	---	1.252	0.000	1.240	5.00	4.00	0.049	24	0	
20.01.22 23	45.63	4.40	---	0.915	0.000	0.906	5.00	4.00	0.037	24	0	
21.01.22 23	46.91	4.40	---	0.392	0.000	0.388	5.00	4.00	0.016	24	0	
22.01.22 23	49.51	4.40	---	1.013	0.000	1.001	5.00	4.00	0.045	24	0	
23.01.22 23	48.07	4.40	---	1.073	0.000	1.061	5.00	4.00	0.046	24	0	
24.01.22 23	55.80	4.40	---	0.983	0.000	0.969	5.00	4.00	0.049	24	0	
25.01.22 23	53.67	4.40	---	0.793	0.000	0.782	5.00	4.00	0.038	24	0	
Итого/Средн	48.70	4.40	---	27.067	0.000	26.763	5.00	4.00	1.169	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V3 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
25.12.21 23	627.214	0.000	616.112	34.381	14495	60
25.01.22 23	654.281	0.000	642.875	35.550	15239	60
Итого	27.067	0.000	26.763	1.169	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента ВЗ Представитель снабжающей организации _____