

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/2020.-22/08/2020.

Абонент: _____

Договор №: _____

Адрес: Боровая 17

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 071

Пределы измерений: _____

Заводской номер 00259544

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ЕД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0,00926

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2020	54,33	1,44	1,421	4,4	0,0699	24	0	*
24.07.2020	56,15	1,9	1,872	4,41	0,0954	24	0	*
25.07.2020	55,67	2,1	2,07	4,4	0,1048	24	0	*
26.07.2020	56,8	2	1,968	4,33	0,1015	24	0	*
27.07.2020	30,44	0,03	0,03	1,06	0,0007	24	0	*
28.07.2020	15,86	0,02	0,02	1	0,0002	24	0	*
29.07.2020	17,8	0,01	0,01	1,02	0,0001	24	0	*
30.07.2020	19,88	0	0	1,02	0	24	0	*
31.07.2020	19,76	0	0	1,02	0	24	0	*
01.08.2020	15,85	0,01	0,01	1,02	0,0001	24	0	*
02.08.2020	18,89	0	0	1,03	0	24	0	*
03.08.2020	18,59	0	0	1,04	0	24	0	*
04.08.2020	13,91	0,01	0,01	1,04	0,0001	24	0	*
05.08.2020	18,29	0	0	4,26	0	24	0	*
06.08.2020	17,91	0	0	6,2	0	24	0	*
07.08.2020	38,55	1,6	1,589	6,2	0,0532	24	0	*
08.08.2020	57,17	2,23	2,198	6,2	0,1147	24	0	*
09.08.2020	57,66	1,99	1,96	6,2	0,1032	24	0	*
10.08.2020	54,91	1,82	1,796	6,2	0,0899	24	0	*
11.08.2020	57,97	1,45	1,428	6,2	0,0756	24	0	*
12.08.2020	56,38	1,28	1,262	6,2	0,0645	24	0	*
13.08.2020	58,83	1,89	1,862	6,2	0,1004	24	0	*
14.08.2020	61,44	1,74	1,71	6,2	0,0966	24	0	*
15.08.2020	62,61	1,85	1,818	6,2	0,1047	24	0	*
16.08.2020	62,43	1,63	1,601	6,2	0,0918	24	0	*
17.08.2020	61,76	1,61	1,581	6,2	0,0896	24	0	*
18.08.2020	63,11	1,66	1,63	6,2	0,0947	24	0	*
19.08.2020	61,88	1,42	1,395	6,2	0,0791	24	0	*
20.08.2020	62,45	1,35	1,327	6,2	0,0762	24	0	*
21.08.2020	61,93	1,83	1,798	6,2	0,102	24	0	*
22.08.2020	61,8	1,44	1,418	6,2	0,0803	24	0	*
Итого:		34,31	33,784		1,7893	744	0	
Средние:	44,22			4,4				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14632ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

30 Август 2020г.

Шифр	ул. Боровая, 17 Потребитель	ГВС м3/мес.	норматив Гкал.	факт по т/сч
МКД без арендаторов		33,787	2,156	1,7563
РКЦ население		50,144	3,2	
927 МП ЖКХ, СТУ полвал ж/д S=65,0 м2		0,523	0,033	
178 МБУ ДО "ДЮСШ-1, S=64,4м2 подвал		0,000	0,000	
927 МП ЖКХ СОИ		-16,357	-1,044	
Гкал/м3=	Всего:	34,310	2,189	1,7893
0,0638	по т/сч ГВС	34,310	2,189	1,7893
	СОИ с учетом корр-ки:	-26,234	-1,674	

ООО "КРАСЖО - ЭЛЕКТРО"

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/2020г.-22/08/2020г.

Абонент: _____

Договор №: _____

Адрес: Боровая 17

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВХТ-7 сет. N 071

Пределы измерений: _____

Заводской номер 00260544

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

4T=1

T3=0

КС=0X0926

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2020	35,39	22,66	12,73	0	0	0	0	0	6,2	3,59	0	0	24	0	*
24.07.2020	36,02	22,86	13,16	0	0	0	0	0	6,2	3,6	0	0	24	0	*
25.07.2020	36,09	22,96	13,13	0	0	0	0	0	6,2	3,59	0	0	24	0	*
26.07.2020	35,69	22,67	13,02	0	0	0	0	0	7,74	3,54	0	0	24	0	*
27.07.2020	23,44	21,27	2,17	0	0	0	0	0	3,21	3,74	0	0	24	0	*
28.07.2020	20,58	20,68	-0,1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	24	0	*
29.07.2020	20,28	20,51	-0,23	0	0	0	0	0	1	1,01	0	0	24	0	*
30.07.2020	20,43	20,47	-0,04	0	0	0	0	0	1	1,01	0	0	24	0	*
31.07.2020	20,21	20,27	-0,06	0	0	0	0	0	1	1,01	0	0	24	0	*
01.08.2020	19,67	19,91	-0,24	0	0	0	0	0	1	1,01	0	0	24	0	*
02.08.2020	19,36	19,57	-0,21	0	0	0	0	0	1	1,01	0	0	24	0	*
03.08.2020	19,31	19,46	-0,15	0	0	0	0	0	1	1,01	0	0	24	0	*
04.08.2020	19,02	19,36	-0,34	0	0	0	0	0	1	1,01	0	0	24	0	*
05.08.2020	19	19,18	-0,18	0	0	0	0	0	4,25	3,88	0	0	24	0	*
06.08.2020	18,87	19,12	-0,25	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
07.08.2020	22,08	20,27	1,81	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
08.08.2020	35,47	21,14	14,33	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
09.08.2020	35,59	21,5	14,09	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
10.08.2020	35,1	24,31	10,79	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
11.08.2020	38,35	35,16	3,19	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
12.08.2020	49,23	46,95	2,28	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
13.08.2020	52,39	47,12	5,27	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
14.08.2020	62,59	62,52	0,07	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
15.08.2020	63,55	63,47	0,08	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
16.08.2020	63,58	63,5	0,08	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
17.08.2020	62,92	62,83	0,09	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
18.08.2020	63,96	63,87	0,09	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
19.08.2020	63,38	63,29	0,09	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
20.08.2020	63,88	63,78	0,1	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
21.08.2020	63,02	62,92	0,1	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
22.08.2020	62,8	62,71	0,09	0	0	0	0	0	6,2	5,6	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	38,75	35,36	3,38						4,74	4,03					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14632ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации