



Дата	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ												РЕВЕРС			ГВС											
	Нар. час	T1,°C	T2,°C	ΔT,°C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м3	V2, м3	ΔQ, Гкал	M3, т	V3, м3	ΔQ, Гкал	Нар. час	T1,°C	T2,°C	P1, атм	P2, атм	M1, т	M2, т	ΔM, т	V1, м3	V2, м3	ΔQ, Гкал	
23.07.2020	24	30,75	66,39	-35,6	5,8	5,9	0	0	0	0	0	0	5,72	5,84	0,306	24	66		5,8		5,272		5,3	5,30		5,38	0,321
24.07.2020	24	30,7	67,85	-37,2	5,8	5,9	0	0	0	0	0	0	5,96	6,12	0,306	24	66		5,8		5,509		5,5	5,62		5,62	0,338
25.07.2020	24	29,98	63,14	-33,2	5,1	6	0	0	0	0	0	0	9,31	9,53	0,618	24	65		4,9		3,904		3,9	3,96		3,98	0,234
26.07.2020	24	28,52	67,71	-39,2	5,8	5,9	0	0	0	0	0	0	6,25	6,41	0,407	24	67		5,8		5,732		5,7	5,85		5,85	0,354
27.07.2020	24	28,5	65,91	-37,4	5,8	5,9	0	0	0	0	0	0	5,87	6,02	0,373	24	65		5,8		5,345		5,3	5,45		5,45	0,322
28.07.2020	24	30,47	66,54	-36,1	5,8	5,9	0	0	0	0	0	0	6,94	7,11	0,448	24	67		5,8		6,32		6,3	6,45		6,45	0,39
29.07.2020	24	30,95	67,25	-36,3	5,8	5,9	0	0	0	0	0	0	6,57	6,72	0,422	24	66		5,8		5,969		6	6,09		6,09	0,365
30.07.2020	24	31,23	67	-35,8	5,8	5,9	0	0	0	0	0	0	6,31	6,49	0,406	24	66		5,8		5,802		5,8	5,92		5,92	0,356
31.07.2020	24	31,69	67,98	-36,3	5,8	5,9	0	0	0	0	0	0	5,86	6,01	0,381	24	67		5,8		5,38		5,4	5,49		5,49	0,332
01.08.2020	24	31,04	66,27	-35,2	5,9	6	0	0	0	0	0	0	5,31	5,42	0,345	24	66		5,9		4,861		4,9	4,96		4,96	0,298
02.08.2020	24	30,96	67,06	-36,1	5,9	6	0	0	0	0	0	0	7,05	7,21	0,46	24	67		5,8		6,483		6,5	6,62		6,62	0,404
03.08.2020	24	54,18	56,35	-2,17	5,7	5,7	4,51	0	4,51	4,57	0	0,22	2,54	2,59	0,164	24	57		5,7		6,547		6,5	6,65		6,65	0,34
04.08.2020	24	64,13	42,27	21,86	5,5	5,2	5,23	0	5,23	5,32	0	0,308	0	0	0	24	62		5,5		4,932		4,9	5,02		5,02	0,279
05.08.2020	24	65,58	42,31	23,27	5,4	5,1	5,37	0	5,37	5,48	0	0,325	0	0	0	24	63		5,4		5,073		5,1	5,17		5,17	0,295
06.08.2020	24	66,65	41,85	24,8	5,3	5	6,45	0	6,45	6,58	0	0,396	0	0	0	24	64		5,3		6,102		6,1	6,22		6,22	0,362
07.08.2020	24	65,78	41,52	24,26	5,4	5,1	4,85	0	4,85	4,95	0	0,295	0	0	0	24	63		5,4		4,662		4,7	4,75		4,75	0,27
08.08.2020	24	65,19	41,26	23,93	5,3	5,1	5,01	0	5,01	5,08	0	0,299	0	0	0	24	62		5,3		4,812		4,8	4,9		4,9	0,276
09.08.2020	24	67,51	41,29	26,22	5,4	5,1	6,19	0	6,19	6,33	0	0,387	0	0	0	24	65		5,4		5,924		5,9	6,04		6,04	0,355
10.08.2020	24	67,16	41,19	25,97	5,4	5,1	6,42	0	6,42	6,57	0	0,398	0	0	0	24	65		5,4		6,189		6,2	6,31		6,31	0,369
11.08.2020	24	66,38	40,71	25,67	5,4	5,2	5,74	0	5,74	5,84	0	0,351	0	0	0	24	64		5,4		5,542		5,5	5,65		5,65	0,326
12.08.2020	24	66,89	41,01	25,88	5,4	5,2	5,75	0	5,75	5,87	0	0,354	0	0	0	24	64		5,4		5,572		5,5	5,68		5,68	0,33
13.08.2020	24	67,19	41,16	26,03	5,4	5,2	6,27	0	6,27	6,41	0	0,392	0	0	0	24	65		5,4		6,052		6,1	6,17		6,17	0,362
14.08.2020	24	66,67	41,13	25,54	5,4	5,2	6,13	0	6,13	6,28	0	0,376	0	0	0	24	64		5,4		5,948		5,9	6,06		6,06	0,352
15.08.2020	24	65,99	40,95	25,04	5,5	5,2	5,75	0	5,75	5,86	0	0,352	0	0	0	24	64		5,4		5,624		5,6	5,73		5,73	0,329
16.08.2020	24	67,89	40,78	27,11	5,4	5,2	6,02	0	6,02	6,15	0	0,381	0	0	0	24	65		5,4		5,836		5,8	5,95		5,95	0,352
17.08.2020	24	66,32	40,49	25,83	4,8	5,2	5,93	0	5,93	6,04	0	0,363	0	0	0	24	64		4,8		5,74		5,7	5,85		5,85	0,337
18.08.2020	24	66,84	40,49	26,35	5,4	5,2	6,7	0	6,7	6,87	0	0,412	0	0	0	24	65		5,4		6,523		6,5	6,65		6,65	0,388
19.08.2020	24	66,82	40,31	26,51	5,4	4,7	6,06	0	6,06	6,18	0	0,375	0	0	0	24	64		5,4		5,916		5,9	6,03		6,03	0,35
20.08.2020	24	71,43	32,61	38,82	5,4	2	5,82	0	5,82	5,93	0	0,385	0	0	0	24	69		5,4		5,63		5,6	5,75		5,75	0,358
21.08.2020	24	71,28	29,12	42,16	5,4	1	4,8	0	4,8	4,91	0	0,319	0	0	0	24	68		5,4		4,689		4,7	4,79		4,79	0,296
22.08.2020	24	70,71	29,1	41,61	5,4	1	5,42	0	5,42	5,55	0	0,354	0	0	0	24	68		5,4		5,299		5,9	5,41		5,41	0,332
Итого:	744	53,7219	49,6452	4,07677	5,52	5,04	114,42	0	114,42	116,77	0	7,042	73,91	75,47	4,776	744	66,0		5,50		173,188			176,59		176,59	10,372

		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ					РЕВЕРС			ГВС				
Дата	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	M3, т	V3, м3	Q, Гкал	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	
22.07.2020	14117,7	13074,37	14530,43	13224,04	496,684	408,4	417,2		1438,828			1474,27	97,5064	
23.08.2020	14232,12	13074,37	14647,2	13224,04	503,726	482	493		1612,017			1650,86	107,8776	
Итого:	114,42	0	116,77	0	7,042	73,7	75,5		173,189			176,59	10,3712	


подпись



ул. Кирова, 14

$t_1 =$ град.
 плотность воды = кг/м³
 $M \cdot \Gamma =$ т.
 $V \cdot \Gamma =$ 192,240 м³; 12,265 Гкал.

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Q гвс Гкал. по т/с
				м3	Гкал. 0,0638	прим. -норматив	
	Данные РКЦ		0,000	189,021	12,060		
				3,219	0,205		
4985	ООО УК "Моя крепость", СОИ		0,000	192,240	12,265		
	Всего:						
	отопление и гвс по т/с:		0,000	192,240	12,265		11,818