

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/20г.-22/08/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Мира 14

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 088

Пределы измерений: _____

Заводской номер 00259610

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х8382

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2020	62,01	0,747	0,736	4,25	0,0418	24	0	*
24.07.2020	62,19	0,965	0,948	4,25	0,054	24	0	*
25.07.2020	61,42	1,327	1,304	4,25	0,0734	24	0	*
26.07.2020	61,54	0,951	0,933	4,2	0,0526	24	0	*
27.07.2020	26,95	0,02	0,02	1,11	0,0005	24	0	*
28.07.2020	23,9	0,004	0,004	1,01	0	24	0	*
29.07.2020	16,43	0,022	0,022	1,01	0,0003	24	0	*
30.07.2020	23,26	0,008	0,008	1,01	0,0001	24	0	*
31.07.2020	22,86	0,006	0,006	1,01	0,0001	24	0	*
01.08.2020	22,52	0,002	0,002	1,02	0	24	0	*
02.08.2020	22,32	0,011	0,011	1,02	0,0003	24	0	*
03.08.2020	22,28	0,012	0,012	1,02	0,0002	24	0	*
04.08.2020	22,13	0,007	0,007	1,02	0,0002	24	0	*
05.08.2020	21,7	0	0	1,02	0	24	0	*
06.08.2020	21,55	0	0	1,02	0	24	0	*
07.08.2020	34,25	1,439	1,431	2,44	0,0417	24	0	*
08.08.2020	63,13	1,885	1,852	4,36	0,1076	24	0	*
09.08.2020	63,09	1,161	1,139	4,28	0,0659	24	0	*
10.08.2020	61,52	1,281	1,259	4,2	0,0708	24	0	*
11.08.2020	63,23	0,833	0,82	4,17	0,0478	24	0	*
12.08.2020	62,41	0,89	0,875	4,18	0,05	24	0	*
13.08.2020	62,11	0,726	0,715	4,1	0,0408	24	0	*
14.08.2020	62,07	1,144	1,124	4,12	0,064	24	0	*
15.08.2020	63,19	1,137	1,115	4,1	0,0649	24	0	*
16.08.2020	63,66	1,251	1,239	4,08	0,0725	24	0	*
17.08.2020	62,54	0,99	0,974	4,09	0,0559	24	0	*
18.08.2020	64,55	1,115	1,094	4,11	0,0648	24	0	*
19.08.2020	62,87	0,882	0,866	4,09	0,05	24	0	*
20.08.2020	63,41	0,864	0,849	4,06	0,0494	24	0	*
21.08.2020	62,27	0,908	0,894	4,06	0,0511	24	0	*
22.08.2020	63,98	2,101	2,061	4,07	0,1213	24	0	*
Итого:		22,699	22,32		1,242	744	0	
Средние:	47,46			2,99				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10900ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

Август 2020г.

Шифр	ул. Мира, 14 Потребитель 927 МП ЖКХ	ГВС	норматив	факт по т/сч	ВКТ на ГВС
		м3/мес.	Гкал	Гкал	
0.0638		22,699	1,448	1,2420	
		Всего:	1,448	1,2420	
		по т/сч ГВС			

ООО "КРАСКО - ЭЛЕКТРО"

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/20г.-22/08/20г.

Абонент: _____

Договор №: _____

Адрес: шира 14

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 088

Пределы измерений: _____

Заводской номер 33259610

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС-0х8382

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2020	25,95	58,19	-32,24	0	0	0	0	0	4,27	3,84	0	0	24	0	*
24.07.2020	26,03	58,59	-32,56	0	0	0	0	0	4,28	3,84	0	0	24	0	*
25.07.2020	25,91	57,46	-31,55	0	0	0	0	0	4,27	3,84	0	0	24	0	*
26.07.2020	26,11	57,8	-31,69	0	0	0	0	0	4,22	3,8	0	0	24	0	*
27.07.2020	24,43	34,28	-9,85	0	0	0	0	0	1,12	1,1	0	0	24	0	*
28.07.2020	22,96	24,44	-1,48	0	0	0	0	0	1,04	1,01	0	0	24	0	*
29.07.2020	22,63	23,93	-1,3	0	0	0	0	0	1,03	1,01	0	0	24	0	*
30.07.2020	22,51	23,65	-1,14	0	0	0	0	0	1,04	1,02	0	0	24	0	*
31.07.2020	22,17	23,2	-1,03	0	0	0	0	0	1,04	1,02	0	0	24	0	*
01.08.2020	21,69	22,77	-1,08	0	0	0	0	0	1,04	1,02	0	0	24	0	*
02.08.2020	21,51	22,51	-1	0	0	0	0	0	1,04	1,02	0	0	24	0	*
03.08.2020	21,58	22,42	-0,84	0	0	0	0	0	1,05	1,02	0	0	24	0	*
04.08.2020	21,44	22,25	-0,81	0	0	0	0	0	1,05	1,02	0	0	24	0	*
05.08.2020	21,13	21,96	-0,83	0	0	0	0	0	1,05	1,01	0	0	24	0	*
06.08.2020	21,02	21,81	-0,79	0	0	0	0	0	1,05	1,01	0	0	24	0	*
07.08.2020	21,19	28,86	-7,67	0	0	0	0	0	2,47	2,32	0	0	24	0	*
08.08.2020	24,35	58,45	-34,1	0	0	0	0	0	4,39	3,96	0	0	24	0	*
09.08.2020	25,1	58,8	-33,7	0	0	0	0	0	4,3	3,91	0	0	24	0	*
10.08.2020	25,42	57,12	-31,7	0	0	0	0	0	4,22	3,87	0	0	24	0	*
11.08.2020	25,76	58,78	-33,02	0	0	0	0	0	4,2	3,86	0	0	24	0	*
12.08.2020	25,99	58,03	-32,04	0	0	0	0	0	4,2	3,86	0	0	24	0	*
13.08.2020	26,32	58,46	-32,14	0	0	0	0	0	4,13	3,77	0	0	24	0	*
14.08.2020	26,4	58,01	-31,61	0	0	0	0	0	4,14	3,78	0	0	24	0	*
15.08.2020	26,58	58,71	-32,13	0	0	0	0	0	4,12	3,77	0	0	24	0	*
16.08.2020	26,71	58,62	-31,91	0	0	0	0	0	4,1	3,76	0	0	24	0	*
17.08.2020	26,55	58,13	-31,58	0	0	0	0	0	4,11	3,76	0	0	24	0	*
18.08.2020	26,61	59,05	-32,44	0	0	0	0	0	4,13	3,77	0	0	24	0	*
19.08.2020	26,81	58,58	-31,77	0	0	0	0	0	4,12	3,76	0	0	24	0	*
20.08.2020	26,93	58,87	-31,94	0	0	0	0	0	4,08	3,74	0	0	24	0	*
21.08.2020	26,86	58,08	-31,22	0	0	0	0	0	4,09	3,75	0	0	24	0	*
22.08.2020	26,81	57,97	-31,16	0	0	0	0	0	4,1	3,76	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	24	0	*
Средние:	24,56	45,15	-20,59						3,01	2,77			744	0	

период нормальной работы 744ч

период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

период работы прибора после сброса 10960ч

Представитель абонента ВЛ Представитель теплоснабж. организации