

Отчет о теплоснабжении с 24.07.2020 по 23.08.2020

Потребитель: ООО "ПРЭХ ГХК" общежитие № 3

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Парковая, 24

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 108723

Дата	Теплоснабжение									ГВС			Нараб.
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	T1, °C	V1, м3	Qгвс, Гкал	
24.07.20	27,3	53,1	-25,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,2	5,40	0,287	24,00
25.07.20	27,0	52,1	-25,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,0	5,71	0,309	24,00
26.07.20	27,5	52,8	-25,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,8	6,03	0,324	24,00
27.07.20	33,4	38,5	-5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	43,0	7,99	0,302	24,00
28.07.20	39,4	24,0	15,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	41,7	5,67	0,205	24,00
29.07.20	33,8	32,4	1,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	54,2	5,39	0,261	24,00
30.07.20	28,0	56,8	-28,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	61,8	7,53	0,424	24,00
31.07.20	28,0	56,3	-28,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	61,4	6,36	0,353	24,00
01.08.20	27,5	54,7	-27,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,0	6,19	0,336	24,00
02.08.20	27,8	54,9	-27,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	62,0	7,44	0,417	24,00
03.08.20	38,4	41,0	-2,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	54,5	6,09	0,300	24,00
04.08.20	57,6	25,4	32,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	61,5	5,55	0,308	24,00
05.08.20	59,7	25,2	34,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	64,4	6,14	0,357	24,00
06.08.20	58,6	25,1	33,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	63,0	4,59	0,261	24,00
07.08.20	58,4	25,3	33,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	62,3	4,20	0,237	24,00
08.08.20	56,7	25,4	31,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	63,2	4,74	0,269	24,00
09.08.20	58,7	25,5	33,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	65,8	6,19	0,367	24,00
10.08.20	58,5	25,4	33,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	63,2	4,82	0,277	24,00
11.08.20	62,0	25,7	36,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	65,2	7,31	0,432	24,00
12.08.20	61,6	26,0	35,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	65,9	6,61	0,398	24,00
13.08.20	59,5	26,2	33,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	63,1	5,76	0,326	24,00
14.08.20	57,0	25,9	31,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	63,2	5,17	0,297	24,00
15.08.20	58,3	26,0	32,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	64,6	6,73	0,393	24,00
16.08.20	55,1	25,8	29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,8	3,15	0,172	24,00
17.08.20	58,9	25,7	33,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	62,1	5,03	0,282	24,00
18.08.20	61,1	27,5	33,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	65,5	7,23	0,429	24,00
19.08.20	58,1	27,4	30,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	62,1	4,51	0,253	24,00
20.08.20	59,2	27,5	31,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	64,7	5,64	0,330	24,00
21.08.20	55,9	25,9	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,6	3,40	0,184	24,00
22.08.20	55,5	25,6	29,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	61,0	4,20	0,232	24,00
23.08.20	54,0	24,8	29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	63,2	3,88	0,222	24,00
Итого	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	174,65	9,544	744,00
Средние	48,5	33,4	15,1	---	---	---	---	---	---	60,7	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	V1гвс, м3	Qгвс, Гкал	ВНП, ч
24.07.20 00:00	4416,92	4413,46	3,46	92,258	716,94	37,679	2873,00
24.08.20 00:00	4416,92	4413,46	3,46	92,258	891,19	47,202	3617,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,000	174,25	9,523	744,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 0,000 Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = 9,544 Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 9,544 Гкал

Представитель потребителя Гл. энергетик Козырев В.Н.

Представитель теплоснабжающей организации _____

$t_1 = 0,0$ град
 плотность воды = $1,00$ кг/м³ $M_t = 0,000$ т.
 $V_t = 174,650$ м³; $12,033$ Гкал
 $GBC = 174,650$ м³; $12,033$ Гкал
 $Q_{от} = 12,033$ Гкал $0,000$ Гкал

Приложение к отчету по теплосчетчику № 00108723 за июль 2020г.

Шифр	Потребитель	м2	жил-неж	%	отопл	м3	ГВС	прим	Гкал всего	год- 714.782
2902	Парковая, 24 общ. № 3	3868,3	2801,2	95,85	0,000	174,650	12,033		12,033	50,227 0,019300 на 1м2
3552	Парковая, 24 Киселев Е.Ю 383.4м2	383,40	383,40	9,83	0,000	0	0,000	водомер	0,000	5,260 0,013719 на 1м2
4778	Парковая, 24 Сытченко Ю. В. 100.1м2	100,10	100,10	2,31	0,000	0	0,000	водомер	0,000	1,373 0,013719 на 1м2
	всего	4341,80	3084,70	100,00	0,000	174,650	12,033		12,033	9,544 по т/сч