

МП Горэлектросеть
ул.Савельева, 3

авг.20

ВВОД 1

ВВОД 2

месц	часы	ГВС, м3	Q пот. Гкал
авг. 18	720	207,3	14,253
авг. 19	744	218,06	15,0243
авг. 20	744	256,37	17,7052
Итого	2208	681,73	47,013

Vr = 490,640 м3
Q факт = 20,757 Гкал

Q, от 34 744 час, Гкал = 0,000 Гкал.
Слив за 744час, м3 = 228,916 м3/мес.
Q, ГВС за 744 час, Гкал = 15,841 Гкал.

Vr = 228,916 м3/мес.
Qфакт. = 15,841 Гкал
Qгвс = 15,841 Гкал
Qотопл. = 0,000 Гкал

Всего:
Vr = 720,856 м3
Qфакт. = 49,667 Гкал
Qгвс = 49,667 Гкал
Qотопл. = 0,000 Гкал

Норматив	
м3	Гкал
0,0206	0,0009

Показатель	Ср.мес.ч. Гкал/м2	среднее	Площадь м2	Отопление Qотопл.-Qгвс Гкал	Дог.эвр.расход на горячую воду м3/мес. Гкал/мес.	Горячая вода по т/ч		Q потребл. Гкал по т/ч
население	0,02381	154,57	6491,80	0,000		м3/мес.	Гкал	
Дачные рас.						565,771	38,982	38,982
С.О.Н.	0,02381		0,00	0,000		565,771	38,982	
Всего			6491,80	0,000		155,085	10,683	10,683
отопление в Гкал по т/ч.				0,000	ГВС по т/ч.		720,856	49,667
								42,598

ООО КРАСНО-ЭЛЕКТРО

05.09.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/20г.-22/08/20г.

Абонент: Саленко

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходмера: _____

Пределы измерений:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258263

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

9

T3=0

KC=0xAV13

ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/07/20	15,690	0,000	24	0	
24/07/20	15,110	0,000	24	0	
25/07/20	15,180	0,000	24	0	
26/07/20	17,270	0,000	24	0	
27/07/20	16,360	0,000	24	0	
28/07/20	16,580	0,000	24	0	
29/07/20	17,230	0,000	24	0	
30/07/20	16,510	0,000	24	0	
31/07/20	15,780	0,000	24	0	
01/08/20	15,170	0,000	24	0	
02/08/20	16,070	0,000	24	0	
03/08/20	16,250	0,000	24	0	
04/08/20	15,090	0,000	24	0	
05/08/20	16,380	0,000	24	0	
06/08/20	14,690	0,000	24	0	
07/08/20	14,980	0,000	24	0	
08/08/20	16,040	0,000	24	0	
09/08/20	15,640	0,000	24	0	
10/08/20	14,630	0,000	24	0	
11/08/20	14,420	0,000	24	0	
12/08/20	14,940	0,000	24	0	
13/08/20	13,880	0,000	24	0	
14/08/20	13,970	0,000	24	0	
15/08/20	13,140	0,000	24	0	
16/08/20	15,420	0,000	24	0	
17/08/20	14,830	0,000	24	0	
18/08/20	16,150	0,000	24	0	
19/08/20	14,870	0,000	24	0	
20/08/20	19,170	0,000	24	0	
21/08/20	12,900	0,160	24	0	
22/08/20	18,170	0,000	24	0	
Итого:	482,510	0,160	744	0	
Средние:					

Итоговые параметры на 26/08/20г. 10 ч

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
26/08/20	14510,910	6643,340	10917	0

Время работы прибора после сброса 10917ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

