

Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ -1, ТВ -2 за Ноябрь 2020г.

Абонент : ФГАОУ ВО СФУ
Адрес : г. Железногорск, ул. Кирова, 12а
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 208327

Договор :
Тип расходомера :

Формулы : ТВ-1 $Q_0 = M1(h1-h2) + Mr(h2-hxв)$
Формулы : ТВ-2
Поверка : 2021

Дата	Тхв, °С=	Система отопления (ТВ-1)						Q ₀ , Гкал	НС, Тв1
		ВНР, час	M1, т	t1, °С	M2, т	t2, °С	M1-M2, т		
26.10.2020	24,00	68,800	66,48	68,800	36,63	0,000	2,051		
27.10.2020	24,00	73,110	67,70	73,110	37,74	0,000	2,190		
28.10.2020	24,00	75,810	69,06	75,810	39,14	0,000	2,268		
29.10.2020	24,00	73,330	67,32	73,330	37,83	0,000	2,161		
30.10.2020	24,00	72,290	68,31	72,290	37,48	0,000	2,226		
31.10.2020	24,00	70,900	68,77	70,900	37,24	0,000	2,235		
01.11.2020	24,00	71,430	69,20	71,430	37,20	0,000	2,284		
02.11.2020	24,00	71,750	69,78	71,750	37,74	0,000	2,301		
03.11.2020	24,00	71,610	70,59	71,610	37,96	0,000	2,335		
04.11.2020	24,00	71,390	71,47	71,390	38,06	0,000	2,384		
05.11.2020	24,00	71,010	70,95	71,010	37,69	0,000	2,360		
06.11.2020	24,00	71,460	71,71	71,460	37,73	0,000	2,426		
07.11.2020	24,00	70,830	68,87	70,830	37,09	0,000	2,250		
08.11.2020	24,00	70,880	65,75	70,880	36,41	0,000	2,078		
09.11.2020	24,00	72,430	64,91	72,430	36,79	0,000	2,038		
10.11.2020	24,00	72,690	67,23	72,690	37,56	0,000	2,155		
11.11.2020	24,00	72,870	66,79	72,870	37,37	0,000	2,142		
12.11.2020	24,00	72,810	67,01	72,810	37,38	0,000	2,159		
13.11.2020	24,00	72,760	68,79	72,760	37,51	0,000	2,274		
14.11.2020	24,00	72,940	73,25	72,940	38,53	0,000	2,532		
15.11.2020	24,00	72,830	80,34	72,830	40,08	0,000	2,932		
16.11.2020	24,00	75,100	88,51	75,100	42,74	0,000	3,441		
17.11.2020	24,00	76,360	89,25	76,360	43,42	0,000	3,503		
18.11.2020	24,00	75,470	87,88	75,470	42,69	0,000	3,413		
19.11.2020	24,00	75,100	85,93	75,100	41,80	0,000	3,315		
20.11.2020	24,00	76,880	86,65	76,880	42,41	0,000	3,402		
21.11.2020	24,00	74,980	81,84	74,980	41,17	0,000	3,053		
22.11.2020	24,00	72,330	77,63	72,330	39,21	0,000	2,777		
23.11.2020	24,00	76,350	78,99	76,350	40,41	0,000	2,946		
24.11.2020	24,00	79,820	82,60	79,820	42,21	0,000	3,226		
25.11.2020	24,00	80,910	83,29	80,910	42,83	0,000	3,276		

Дата	Тхв, °С=	Система ГВС (ТВ-2)				Q _{гвс} , Гкал	Итого: Q _{общ} , Гкал	НС, Тв2
		ВНР, час	V1, ГВС (м3)	M1, ГВС (т)	t1, °С			
26.10.2020	24,00	0,150	0,150	56,45	0,008	2,059		
27.10.2020	24,00	0,110	0,110	55,51	0,006	2,196		
28.10.2020	24,00	0,090	0,090	56,75	0,005	2,273		
29.10.2020	24,00	0,170	0,170	54,13	0,011	2,172		
30.10.2020	24,00	0,120	0,120	57,49	0,007	2,233		
31.10.2020	24,00	0,050	0,050	54,95	0,003	2,238		
01.11.2020	24,00	0,000	0,000	31,88	0,000	2,284		
02.11.2020	24,00	0,100	0,100	58,12	0,006	2,307		
03.11.2020	24,00	0,050	0,050	56,30	0,004	2,339		
04.11.2020	24,00	0,070	0,070	60,22	0,005	2,389		
05.11.2020	24,00	0,070	0,070	56,77	0,004	2,364		
06.11.2020	24,00	0,090	0,090	54,07	0,004	2,430		
07.11.2020	24,00	0,020	0,020	51,88	0,000	2,250		
08.11.2020	24,00	0,060	0,060	54,49	0,003	2,081		
09.11.2020	24,00	0,140	0,140	54,41	0,005	2,043		
10.11.2020	24,00	0,150	0,150	54,51	0,007	2,162		
11.11.2020	24,00	0,110	0,110	54,87	0,005	2,147		
12.11.2020	24,00	0,170	0,170	54,92	0,009	2,168		
13.11.2020	24,00	0,070	0,070	55,30	0,003	2,277		
14.11.2020	24,00	0,100	0,100	54,60	0,005	2,537		
15.11.2020	24,00	0,060	0,060	59,23	0,005	2,937		
16.11.2020	24,00	0,090	0,090	57,48	0,007	3,448		
17.11.2020	24,00	0,110	0,110	55,18	0,005	3,508		
18.11.2020	24,00	0,110	0,110	59,85	0,007	3,420		
19.11.2020	24,00	0,090	0,090	57,27	0,006	3,321		
20.11.2020	24,00	0,120	0,120	60,28	0,008	3,410		
21.11.2020	24,00	0,030	0,030	57,99	0,002	3,055		
22.11.2020	24,00	0,130	0,130	56,38	0,008	2,785		
23.11.2020	24,00	0,120	0,120	53,77	0,005	2,951		
24.11.2020	24,00	0,080	0,080	60,78	0,006	3,232		
25.11.2020	24,00	0,060	0,060	54,73	0,003	3,279		

Среднее	73,459	74,09	73,459	39,03		2,585
Итого	744,00	2277,230	2277,230	0,000	80,133	

Дата печати отчета : 29.11.2020

Период нормальной работы системы отопления,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии сист. отопления,ч: 0

Ответственный за учет : _____

Подпись

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". ww.vzljot.ru

Среднее	0,093	0,093	55,50	0,005		
Итого	744,00	2,890	2,890	0,162	80,295	

Период нормальной работы ГВС,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии ГВС,ч : 0

Отчет принял : _____

Подпись и дата