

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Декабрь 2020г.

Абонент : ООО УК Михайлов и К
Адрес : ул. Андреева, 5
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 242439

Договор :
Тип расходомера : ПРЭМ
Проверка :

Формулы : $Q_0=M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)$
Формулы : $Q_0=M1(h1-hx)$

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".
www.vzljot.ru

Тхв, °С=	Система отопления (ТВ-1)											Система ГВС (ТВ-2)											
	ВНР,	t1,	M1,	t2,	M2,	t3,	M3,	V3,	Mr,	Qo,	Qr,	HC	ВНР,	t1,	M1,	V1,	t2,	M2,	V2,	V3,	Mr,	Qo,	Qr,
Дата	час	°С	т	°С	т	°С	т	м3	т	Гкал	Гкал		час	°С	т	м3	°С	т	м3	м3	т	Гкал	Гкал
23.11.2020	24,00	78,09	0,00	45,95	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	75,90	3,92	4,02				4,68		0,28	
24.11.2020	24,00	81,41	0,00	47,11	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	79,14	3,23	3,32				3,87		0,24	
25.11.2020	24,00	82,44	0,00	48,00	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	79,28	4,41	4,53				5,43		0,33	
26.11.2020	24,00	81,24	0,00	46,97	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	79,49	3,63	3,73				4,64		0,27	
27.11.2020	24,00	88,49	0,00	49,40	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	85,52	3,70	3,82				5,49		0,30	
28.11.2020	24,00	91,71	0,00	49,84	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	88,75	3,60	3,73				5,89		0,30	
29.11.2020	24,00	95,35	0,00	50,82	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	92,71	4,21	4,37				7,98		0,37	
30.11.2020	24,00	94,35	0,00	50,66	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	90,46	3,39	3,51				4,75		0,29	
01.12.2020	24,00	94,92	0,00	51,68	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	92,00	3,63	3,77				5,08		0,32	
02.12.2020	24,00	93,68	0,00	51,47	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	89,43	3,55	3,67				5,61		0,30	
03.12.2020	24,00	89,98	0,00	49,90	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	87,20	3,81	3,94				5,05		0,31	
04.12.2020	24,00	94,18	0,00	51,42	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	90,83	3,60	3,73				5,38		0,31	
05.12.2020	24,00	95,93	0,00	51,54	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	92,30	3,34	3,46				4,91		0,29	
06.12.2020	24,00	93,97	0,00	51,34	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	90,08	4,10	4,25				6,66		0,35	
07.12.2020	24,00	89,31	0,00	49,87	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	85,71	3,84	3,96				5,43		0,31	
08.12.2020	24,00	83,77	0,00	47,92	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	80,87	3,71	3,83				4,70		0,28	
09.12.2020	24,00	89,78	0,00	48,85	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	88,08	3,81	3,94				5,37		0,32	
10.12.2020	24,00	100,95	0,00	53,17	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	97,20	3,59	3,73				5,20		0,33	
11.12.2020	24,00	98,38	0,00	51,53	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	93,77	3,15	3,28				4,51		0,28	
12.12.2020	24,00	96,83	0,00	51,35	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	93,30	3,23	3,36				5,42		0,29	
13.12.2020	24,00	92,90	0,00	50,47	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	89,11	3,79	3,92				5,91		0,32	
14.12.2020	24,00	89,87	0,00	49,60	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	86,55	3,61	3,73				5,34		0,29	
15.12.2020	24,00	86,31	0,00	48,59	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	82,55	3,14	3,24				4,56		0,24	
16.12.2020	24,00	88,13	0,00	47,64	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	86,92	3,89	4,02				5,76		0,32	
17.12.2020	24,00	98,63	0,00	52,46	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	94,03	3,11	3,22				4,61		0,28	
18.12.2020	24,00	86,17	0,00	49,25	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	82,25	3,06	3,15				4,70		0,24	
19.12.2020	24,00	79,61	0,00	46,45	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	77,26	4,22	4,34				6,53		0,31	
20.12.2020	24,00	78,26	0,00	45,39	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	76,07	4,30	4,42				6,55		0,31	
21.12.2020	24,00	81,89	0,00	46,65	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	79,78	3,47	3,57				4,48		0,26	
22.12.2020	24,00	90,98	0,00	49,60	0,00				0,00	0,00	0,00		24,00	88,14	2,99	3,09				4,29		0,25	
Среднее		89,58	0,00	49,50	0,00				0,00	0,00	0,00			86,49	3,63	3,75				5,29		0,30	
Итого	720,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		720,00		109,03	112,65				158,78		8,86	

Показания счетчиков :

Показания счетчиков :

Дата и время	М1,т	М2,т	М3,т	V3,м3	Мг,т	Qo,Гкал	Qг,Гкал	М1,т	М2,т	Мг,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал
22.11.2020	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	3320,500			3394,442		4262,560	211,670	
22.12.2020	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	3429,532			3507,090		4421,340	220,528	
Период нормальной работы,ч : 720						ВНР,ч	ВОС,ч	Период нормальной работы,ч : 720						ВНР,ч	ВОС,ч
Период отсутств. счета тепловой энергии,ч:				0		17796,000	0,000	Период отсутств. счета тепловой энергии,ч :				0		17796,000	0,000
Ответственный за учет : _____						18516,000	0,000	Отчет принял : _____						18516,000	0,000