

Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ -1, ТВ -2 за Ноябрь 2020г.

Абонент : И.П Буслаев И.С "Оздоровительный комплекс" **Договор :**
Адрес : ул. Енисейская, 3 **Тип расходомера :** ПРЭМ
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 144062

Формулы : ТВ-1 $Q_o=M2(h1-h2)$
Формулы : ТВ-2 $Q_{гвс}=M1(h1-h_{хв})$ $Q_{общ}=Q_o+Q_{гвс}$
Поверка : 2022

Тхв, °С= 5 **Система отопления (ТВ-1)**

Дата	ВНР, час	M1, т	t1, °С	M2, т	t2, °С	M1-M2, т	Qo, Гкал	НС, Тв1
------	----------	-------	--------	-------	--------	----------	----------	---------

Система ГВС (ТВ-2)

Дата	ВНР, час	V1, ГВС (м3)	M1, ГВС (т)	t1, °С	Qгвс, Гкал	Итого: Qобщ, Гкал	НС, Тв2
------	----------	--------------	-------------	--------	------------	-------------------	---------

26.10.2020	24,00	14,290	60,50	14,290	51,14	0,000	0,135	
27.10.2020	24,00	15,270	59,76	15,270	51,14	0,000	0,131	
28.10.2020	24,00	17,030	60,37	17,030	52,43	0,000	0,144	
29.10.2020	24,00	17,010	59,29	17,010	51,52	0,000	0,130	
30.10.2020	24,00	17,010	59,02	17,010	51,14	0,000	0,140	
31.10.2020	24,00	17,190	59,49	17,190	51,53	0,000	0,144	
01.11.2020	24,00	16,310	59,59	16,310	51,20	0,000	0,144	
02.11.2020	24,00	16,550	61,39	16,550	52,75	0,000	0,144	
03.11.2020	24,00	16,250	61,73	16,250	52,93	0,000	0,144	
04.11.2020	24,00	15,920	60,93	15,920	52,12	0,000	0,144	
05.11.2020	24,00	15,890	60,65	15,890	51,82	0,000	0,144	
06.11.2020	24,00	15,970	60,57	15,970	51,72	0,000	0,144	
07.11.2020	24,00	16,280	61,94	16,280	52,95	0,000	0,144	
08.11.2020	24,00	16,320	60,76	16,320	52,25	0,000	0,142	
09.11.2020	24,00	16,570	62,49	16,570	53,79	0,000	0,144	
10.11.2020	24,00	16,560	62,26	16,560	53,65	0,000	0,144	
11.11.2020	24,00	16,490	61,64	16,490	53,09	0,000	0,144	
12.11.2020	24,00	16,600	62,44	16,600	53,78	0,000	0,144	
13.11.2020	24,00	16,450	61,19	16,450	52,68	0,000	0,144	
14.11.2020	24,00	16,210	60,88	16,210	52,12	0,000	0,144	
15.11.2020	24,00	16,080	60,81	16,080	51,80	0,000	0,144	
16.11.2020	24,00	16,100	61,12	16,100	51,88	0,000	0,145	
17.11.2020	24,00	16,100	61,91	16,100	52,34	0,000	0,145	
18.11.2020	24,00	15,930	61,91	15,930	52,11	0,000	0,157	
19.11.2020	24,00	15,600	61,39	15,600	51,45	0,000	0,153	
20.11.2020	24,00	14,360	60,25	14,360	49,88	0,000	0,144	
21.11.2020	24,00	13,970	61,03	13,970	50,21	0,000	0,144	
22.11.2020	24,00	13,920	61,24	13,920	50,48	0,000	0,144	
23.11.2020	24,00	13,860	61,78	13,860	50,89	0,000	0,144	
24.11.2020	24,00	13,940	61,49	13,940	50,75	0,000	0,144	
25.11.2020	24,00	14,630	61,11	14,630	50,85	0,000	0,144	

26.10.2020	24,00	0,000	0,000	25,75	0,000	0,135	
27.10.2020	24,00	0,000	0,000	25,87	0,000	0,131	
28.10.2020	24,00	0,000	0,000	26,37	0,000	0,144	
29.10.2020	24,00	0,000	0,000	25,87	0,000	0,130	
30.10.2020	24,00	0,000	0,000	25,04	0,000	0,140	
31.10.2020	24,00	0,000	0,000	24,95	0,000	0,144	
01.11.2020	24,00	0,000	0,000	24,77	0,000	0,144	
02.11.2020	24,00	0,000	0,000	25,43	0,000	0,144	
03.11.2020	24,00	0,000	0,000	25,66	0,000	0,144	
04.11.2020	24,00	0,000	0,000	25,26	0,000	0,144	
05.11.2020	24,00	0,000	0,000	24,71	0,000	0,144	
06.11.2020	24,00	0,000	0,000	24,56	0,000	0,144	
07.11.2020	24,00	0,000	0,000	25,00	0,000	0,144	
08.11.2020	24,00	0,000	0,000	25,50	0,000	0,142	
09.11.2020	24,00	0,000	0,000	26,35	0,000	0,144	
10.11.2020	24,00	0,000	0,000	26,47	0,000	0,144	
11.11.2020	24,00	0,000	0,000	26,15	0,000	0,144	
12.11.2020	24,00	0,000	0,000	26,39	0,000	0,144	
13.11.2020	24,00	0,000	0,000	25,79	0,000	0,144	
14.11.2020	24,00	0,000	0,000	24,92	0,000	0,144	
15.11.2020	24,00	0,000	0,000	23,94	0,000	0,144	
16.11.2020	24,00	0,000	0,000	23,31	0,000	0,145	
17.11.2020	24,00	0,000	0,000	22,96	0,000	0,145	
18.11.2020	24,00	0,000	0,000	22,46	0,000	0,157	
19.11.2020	24,00	0,000	0,000	21,91	0,000	0,153	
20.11.2020	24,00	0,000	0,000	21,47	0,000	0,144	
21.11.2020	24,00	0,000	0,000	21,68	0,000	0,144	
22.11.2020	24,00	0,000	0,000	22,26	0,000	0,144	
23.11.2020	24,00	0,000	0,000	22,66	0,000	0,144	
24.11.2020	24,00	0,000	0,000	22,70	0,000	0,144	
25.11.2020	24,00	0,000	0,000	22,57	0,000	0,144	

Среднее	15,828	61,00	15,828	51,88		0,143
Итого	744,00	490,660		490,660	0,000	4,446

Дата печати отчета : 29.11.2020

Период нормальной работы системы отопления,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии сист. отопления,ч: 0

Ответственный за учет : _____

Подпись

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". ww.vzljot.ru

Среднее	0,000	0,000	24,48	0,000		
Итого	744,00	0,000	0,000		0,000	4,446

Период нормальной работы ГВС,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии ГВС,ч : 0

Отчет принял : _____

Подпись и дата