

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2020г.

Потребитель : ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России

Адрес : ул. Кирова, 11

Договор :

Температура холодной воды, °C : 5,00

Тип прибора : ТСРВ-010

Номер прибора : 210465

Режим работы : А-6

Расчетные формулы :

$$W1 = m2 * (h1 - h2)$$

$$dt = t1 - t2$$

$$W2 = m1 * (h4 - hхв)$$

$$W3 = W1 + W2$$

Первая теплосистема

Вторая теплосистема

Дата	Первая теплосистема									Вторая теплосистема									W3, Гкал		
	n, ч	m1, т	t1, °C	P1, МПа	m2, т	t2, °C	P2, МПа	dG1, т	dt1, °C	W1, Гкал	n, ч	m4, т	t4, °C	P4, МПа	m5, т	t5, °C	P5, МПа	dG2, т		dt2, °C	W2, Гкал
26.10.2020	10,97	0,131	65,65	0,56	15,190	44,27	0,40		21,38	0,326	10,97	0,000	37,36	0,50	0,000	5,00	0,30			0,007	0,334
27.10.2020	37,03	0,827	66,19	0,56	54,410	45,01	0,40		21,18	1,152	37,03	0,000	46,31	0,50	0,000	5,00	0,30			0,048	1,201
28.10.2020	24,00	0,469	67,87	0,56	37,140	46,67	0,40		21,20	0,786	24,00	0,000	46,32	0,50	0,000	5,00	0,30			0,029	0,814
29.10.2020	24,00	0,493	66,01	0,56	35,960	45,05	0,40		20,96	0,753	24,00	0,000	46,93	0,50	0,000	5,00	0,30			0,029	0,782
30.10.2020	24,00	0,526	66,96	0,56	35,320	44,86	0,40		22,10	0,779	24,00	0,000	47,06	0,50	0,000	5,00	0,30			0,031	0,810
31.10.2020	24,00	0,019	67,42	0,56	34,910	45,23	0,40		22,19	0,774	24,00	0,000	32,40	0,50	0,000	5,00	0,30			0,001	0,774
01.11.2020	24,00	0,002	67,77	0,56	35,110	45,52	0,40		22,25	0,781	24,00	0,000	30,12	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,781
02.11.2020	24,00	0,544	68,36	0,56	35,000	45,57	0,40		22,79	0,797	24,00	0,000	47,71	0,50	0,000	5,00	0,30			0,033	0,830
03.11.2020	24,00	0,408	69,12	0,56	34,980	45,89	0,40		23,23	0,812	24,00	0,000	47,60	0,50	0,000	5,00	0,30			0,025	0,837
04.11.2020	24,00	0,049	70,01	0,56	35,100	46,61	0,40		23,40	0,822	24,00	0,000	35,98	0,50	0,000	5,00	0,30			0,002	0,824
05.11.2020	24,00	0,419	69,53	0,56	34,610	46,05	0,40		23,48	0,811	24,00	0,000	47,54	0,50	0,000	5,00	0,30			0,026	0,837
06.11.2020	24,00	0,563	70,18	0,56	34,720	46,19	0,40		23,99	0,833	24,00	0,000	48,82	0,50	0,000	5,00	0,30			0,035	0,868
07.11.2020	24,00	0,009	67,64	0,56	34,780	45,68	0,40		21,96	0,761	24,00	0,000	31,67	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,761
08.11.2020	24,00	0,001	62,68	0,56	34,820	43,57	0,40		19,11	0,666	24,00	0,000	29,94	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,666
09.11.2020	24,00	0,486	62,89	0,56	35,330	43,89	0,40		19,00	0,674	24,00	0,000	44,57	0,50	0,000	5,00	0,30			0,027	0,702
10.11.2020	24,00	0,572	65,59	0,56	35,500	44,97	0,40		20,62	0,731	24,00	0,000	46,15	0,50	0,000	5,00	0,30			0,033	0,765
11.11.2020	24,00	0,410	65,39	0,56	35,520	44,77	0,40		20,62	0,732	24,00	0,000	46,31	0,50	0,000	5,00	0,30			0,023	0,755
12.11.2020	24,00	0,548	65,65	0,56	35,440	44,85	0,40		20,80	0,737	24,00	0,000	46,77	0,50	0,000	5,00	0,30			0,032	0,769
13.11.2020	24,00	0,482	67,22	0,56	35,390	45,36	0,40		21,86	0,775	24,00	0,000	46,46	0,50	0,000	5,00	0,30			0,029	0,804
14.11.2020	24,00	0,006	71,46	0,56	35,780	47,36	0,40		24,10	0,866	24,00	0,000	31,02	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,866
15.11.2020	24,00	0,000	78,33	0,56	35,670	50,15	0,40		28,18	1,008	24,00	0,000	30,79	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	1,008
16.11.2020	24,00	0,567	86,47	0,56	36,500	53,61	0,40		32,86	1,200	24,00	0,000	55,77	0,50	0,000	5,00	0,30			0,045	1,245
17.11.2020	24,00	0,342	87,33	0,56	37,100	54,59	0,40		32,74	1,216	24,00	0,000	54,60	0,50	0,000	5,00	0,30			0,027	1,243
18.11.2020	24,00	0,363	86,10	0,56	36,650	53,83	0,40		32,27	1,183	24,00	0,000	53,75	0,50	0,000	5,00	0,30			0,028	1,211
19.11.2020	24,00	0,402	84,15	0,56	36,440	52,80	0,40		31,35	1,143	24,00	0,000	52,67	0,50	0,000	5,00	0,30			0,031	1,174
20.11.2020	24,00	0,321	84,86	0,56	37,310	53,58	0,40		31,28	1,168	24,00	0,000	54,61	0,50	0,000	5,00	0,30			0,024	1,192
21.11.2020	24,00	0,000	80,31	0,56	36,600	52,21	0,40		28,10	1,029	24,00	0,000	33,22	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	1,029
22.11.2020	24,00	0,000	76,03	0,56	35,290	49,70	0,40		26,33	0,930	24,00	0,000	32,13	0,50	0,000	5,00	0,30			0,000	0,930
23.11.2020	24,00	0,391	77,35	0,56	35,010	49,71	0,40		27,64	0,967	24,00	0,000	50,98	0,50	0,000	5,00	0,30			0,027	0,994
24.11.2020	24,00	0,320	80,72	0,56	35,210	51,00	0,40		29,72	1,046	24,00	0,000	52,35	0,50	0,000	5,00	0,30			0,023	1,070
25.11.2020	24,00	0,393	81,68	0,56	35,710	51,68	0,40		30,00	1,068	24,00	0,000	54,07	0,50	0,000	5,00	0,30			0,030	1,098

Среднее	0,337	72,49	0,56	36,252	47,76	0,40	24,73	0,896	0,000	44,09	0,50	0,000	5,00	0,30	0,022	0,902
Итого	744,00	10,064		1102,500				27,325	744,00	0,000		0,000			0,648	27,974

	Дата и время	m1, т	m2, т	m4, т	m5, т	W1, Гкал	W2, Гкал	Время н.с.1, ч	Время н.с.2, ч	
Показания	25.10.2020 23:00:00	Поле2:	268,968	15635,710	0,000	0,000	412,712	13,200	345,83	6,97
счетчиков	25.11.2020 23:00:00	Поле2:	279,032	16738,210	0,000	0,000	440,037	13,848	345,83	6,97

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч : 0,00 Суммарное время аварийных ситуаций 2, ч : 0,00

®

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Ответственный за учет тепловой энергии : _____ / Селезнев С.В. /

Отчет принят « _____ 200 г. _____ / _____ /