

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2020 г.

Потребитель : ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России

Тип прибора : ТСРВ-033(034) Поверка :

Адрес : ул. Кирова, 11а

Номер прибора : 1217900

Договор :

$dM=(M1-M2)+M3$

$W1=m1*(h1-hxв.), W2=m2*(h2-hxв.), W3=m3*(h3-hxв.), h3=h2-$ при реверсе $m2$.

$W4=W1-W2; W5=W3; W6=W4+W5=W1-W2+W3$

Дата	n, ч	t1, °C	m1, т	t2, °C	m2, т	t3, °C	m3, т	dM, т	W4 ов, Гкал	W5 гвс, Гкал	W6 общ, Гкал
26.10.2020	24,00	63,16	25,581	46,41	24,974	46,40	0,000	0,607	0,454	0,000	0,454
27.10.2020	24,00	67,08	27,432	50,07	26,568	50,06	0,000	0,864	0,506	0,000	0,506
28.10.2020	24,00	64,25	26,569	47,54	25,880	47,53	0,000	0,689	0,473	0,000	0,474
29.10.2020	24,00	65,01	26,004	46,91	25,223	46,90	0,000	0,781	0,504	0,000	0,504
30.10.2020	24,00	65,62	25,206	47,89	25,067	47,89	0,000	0,139	0,453	0,000	0,453
31.10.2020	24,00	65,71	24,859	47,91	24,755	47,91	0,000	0,104	0,447	0,000	0,447
01.11.2020	24,00	66,44	25,493	48,54	24,984	48,54	0,000	0,509	0,479	0,000	0,479
02.11.2020	24,00	67,12	25,624	48,57	24,959	48,56	0,000	0,665	0,505	0,000	0,505
03.11.2020	24,00	68,20	25,164	49,59	25,026	49,59	0,000	0,138	0,475	0,000	0,475
04.11.2020	24,00	67,95	25,165	48,63	24,724	48,63	0,000	0,441	0,506	0,000	0,506
05.11.2020	24,00	67,78	25,540	47,87	24,641	47,87	0,000	0,899	0,547	0,000	0,547
06.11.2020	24,00	68,19	25,108	49,43	24,977	49,42	0,000	0,131	0,477	0,000	0,477
07.11.2020	24,00	61,41	24,574	46,19	24,463	46,20	0,000	0,111	0,379	0,000	0,379
08.11.2020	24,00	62,93	25,688	47,48	25,170	47,47	0,000	0,518	0,419	0,000	0,419
09.11.2020	24,00	61,97	25,629	46,04	25,029	46,01	0,000	0,600	0,433	0,000	0,433
10.11.2020	24,00	64,08	26,081	46,90	25,351	46,89	0,000	0,730	0,479	0,000	0,479
11.11.2020	24,00	63,81	26,360	46,70	25,314	46,69	0,000	1,046	0,495	0,000	0,495
12.11.2020	24,00	64,60	25,758	46,81	25,140	46,81	0,000	0,618	0,484	0,000	0,485
13.11.2020	24,00	67,36	25,525	48,51	25,364	48,49	0,000	0,161	0,489	0,000	0,489
14.11.2020	24,00	74,22	25,398	52,28	25,303	52,27	0,000	0,095	0,562	0,000	0,562
15.11.2020	24,00	81,60	26,079	55,82	25,794	55,82	0,000	0,285	0,688	0,000	0,688
16.11.2020	24,00	84,95	27,300	58,62	26,629	58,61	0,000	0,671	0,756	0,000	0,756
17.11.2020	24,00	84,51	27,033	57,20	26,415	57,16	0,000	0,618	0,772	0,000	0,772
18.11.2020	24,00	82,44	26,532	56,24	26,103	56,22	0,000	0,429	0,718	0,000	0,718
19.11.2020	24,00	81,90	26,836	56,29	26,302	56,28	0,000	0,534	0,716	0,000	0,716
20.11.2020	24,00	81,32	26,918	57,30	26,761	57,27	0,000	0,157	0,656	0,000	0,656
21.11.2020	24,00	74,32	25,240	52,98	25,136	52,98	0,000	0,104	0,544	0,000	0,544
22.11.2020	24,00	74,56	25,474	52,32	25,000	52,32	0,000	0,474	0,589	0,000	0,589
23.11.2020	24,00	77,17	25,434	52,51	24,871	52,50	0,000	0,563	0,655	0,000	0,655
24.11.2020	24,00	80,28	26,127	53,95	25,487	53,93	0,000	0,640	0,720	0,000	0,720
25.11.2020	24,00	76,17	25,805	51,36	25,218	51,33	0,000	0,587	0,668	0,000	0,668
Среднее		70,84	25,856	50,48	25,375	50,47	0,000		0,550	0,000	0,550
Итого	744,00		801,536		786,628		0,000	14,908	17,050	0,000	17,049

Показания счетчиков :

Дата и время	m1, т	m2, т	m3, т	W4, Гкал	W5, Гкал	W6, Гкал	Время н.с., ч
25.10.2020 23:00:00	25510,898	24812,075	91,653	416,180	3,234	419,416	0,00
25.11.2020 23:00:00	26312,434	25598,703	91,653	433,230	3,234	436,465	0,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,00

Ответственный за учет тепловой энергии : _____ / Селезенев С.В. /

Отчет принят « _____ » _____ 200 г. _____ / _____ /

®

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru