

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2020 г.

Потребитель :

ОАО "Прима Телеком" **Тип прибора :** ТСРВ-033(034)

Адрес : ул. Ленинградский пр, 3

Номер прибора : 1202823

Договор :

Режим работы : Аналог А-2

Поверка :

Расчетные формулы : $W_{\text{общ}} = W_4 + W_5 (W_{\text{от}} + W_{\text{ГВС}})$

$dt = t_1 - t_2$

$dG = m_1 - m_2$

Температура холодной воды, °C : 5,00 **Гпр1 =** 0,000 т/ч **Гпр2 =** 0,000 т/ч **Гпр3 =** 0,000 т/ч

Дата	п, ч	Отопление						ГВС			Вобщ, Гкал	
		m1, т	t1, °C	m2, т	t2, °C	dt, °C	dG, т	Wот, Гкал	m3, т	t3, °C		W ГВС, Гкал
26.10.2020	24,00	15,367	65,67	15,780	46,89	18,78	-0,41	0,289	0,126	43,89	0,006	0,295
27.10.2020	24,00	16,907	66,15	17,346	48,07	18,08	-0,44	0,306	0,128	44,00	0,006	0,312
28.10.2020	24,00	18,392	68,36	18,857	50,27	18,09	-0,47	0,333	0,116	45,86	0,006	0,339
29.10.2020	24,00	17,325	66,17	17,772	48,39	17,78	-0,45	0,308	0,147	45,50	0,008	0,316
30.10.2020	24,00	16,785	67,12	17,225	48,34	18,78	-0,44	0,315	0,121	43,33	0,006	0,321
31.10.2020	24,00	16,505	67,62	16,943	48,54	19,08	-0,44	0,315	0,000	34,30	0,000	0,315
01.11.2020	24,00	16,781	67,91	17,228	48,68	19,23	-0,45	0,323	0,000	34,15	0,000	0,323
02.11.2020	24,00	17,365	68,58	17,819	49,24	19,34	-0,45	0,336	0,058	40,32	0,003	0,339
03.11.2020	24,00	17,383	69,33	17,840	49,64	19,69	-0,46	0,342	0,045	38,58	0,002	0,344
04.11.2020	24,00	16,992	70,23	17,445	50,03	20,20	-0,45	0,343	0,000	34,67	0,000	0,343
05.11.2020	24,00	16,471	69,87	16,916	49,29	20,58	-0,45	0,339	0,054	42,07	0,003	0,342
06.11.2020	24,00	16,406	70,31	16,853	49,10	21,21	-0,45	0,348	0,071	43,42	0,004	0,352
07.11.2020	24,00	16,540	68,55	16,984	48,73	19,82	-0,44	0,328	0,000	39,51	0,000	0,328
08.11.2020	24,00	16,215	64,55	16,651	46,55	18,00	-0,44	0,292	0,000	37,75	0,000	0,292
09.11.2020	24,00	17,035	63,96	17,478	46,85	17,11	-0,44	0,291	0,083	42,47	0,004	0,296
10.11.2020	24,00	17,105	66,22	17,556	47,95	18,27	-0,45	0,313	0,046	40,16	0,002	0,315
11.11.2020	24,00	17,230	65,78	17,681	47,74	18,04	-0,45	0,311	0,071	41,13	0,003	0,314
12.11.2020	24,00	17,242	65,90	17,694	47,87	18,03	-0,45	0,311	0,041	39,98	0,002	0,313
13.11.2020	24,00	16,925	67,27	17,376	48,17	19,10	-0,45	0,323	0,093	41,42	0,005	0,328
14.11.2020	24,00	17,026	71,41	17,487	50,31	21,10	-0,46	0,359	0,000	34,22	0,000	0,359
15.11.2020	24,00	17,120	78,13	17,591	53,59	24,54	-0,47	0,420	0,000	35,40	0,000	0,420
16.11.2020	24,00	18,263	86,24	18,762	58,13	28,11	-0,50	0,514	0,042	46,08	0,002	0,517
17.11.2020	24,00	18,769	87,54	19,257	59,22	28,32	-0,49	0,533	0,072	49,12	0,004	0,537
18.11.2020	24,00	18,292	86,51	18,723	58,53	27,98	-0,43	0,513	0,035	48,04	0,002	0,515
19.11.2020	24,00	17,998	84,38	18,392	57,10	27,28	-0,39	0,492	0,068	48,37	0,004	0,496
20.11.2020	24,00	18,844	84,96	19,228	58,07	26,89	-0,38	0,508	0,042	46,60	0,002	0,510
21.11.2020	24,00	18,575	81,33	18,938	56,68	24,65	-0,36	0,458	0,000	37,49	0,000	0,458
22.11.2020	24,00	17,605	76,27	17,950	53,36	22,91	-0,35	0,404	0,000	36,37	0,000	0,404
23.11.2020	24,00	17,678	77,56	18,026	53,69	23,87	-0,35	0,422	0,089	46,41	0,005	0,427
24.11.2020	24,00	17,876	80,54	18,231	55,51	25,03	-0,36	0,448	0,067	46,61	0,004	0,452
25.11.2020	24,00	18,075	82,12	18,432	56,50	25,62	-0,36	0,464	0,094	49,19	0,005	0,469
Среднее		17,326	72,79	17,757	51,32	21,47	-0,43	0,374	0,055	41,82	0,003	0,377
Итого	744,00	537,092		550,461			-13,369	11,600	1,709		0,091	11,691

Показания счетчиков :

Дата и время	m1, т	m2, т	m3, т	W от, Гкал	W ГВС, Гкал	Вобщ, Гкал	Время н.с., ч
25.10.2020 23:00:00	17017,467	17191,879	81,268	387,446	10,029	385,341	0,00
25.11.2020 23:00:00	17554,559	17742,340	82,977	399,046	10,119	397,032	0,00

Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0,00

Ответственный за учет тепловой энергии : _____ / _____ /

Отчет принят « » _____ 200 г. _____ / _____ /

®

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru