

# Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ -1, ТВ -2 за Ноябрь 2020г.

**Абонент :** МБУК "Центр Досуга"  
**Адрес :** ул. Ленинградский пр, 37  
**Тепловычислитель ВКТ-7 Номер:** 225828

**Договор :**  
**Тип расходомера :**

**Формулы :** ТВ1  $Q_o=M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)$   
**Формулы :** ТВ2  $Q_{гвс}=M1(h1-hx)$   $Q_{общ}=Q_o+Q_{гвс}$   
**Поверка :** 2022

Дата	Тхв, °С=	Система отопления ( ТВ-1 )						Qo, Гкал	НС, Тв1
		ВНР, час	M1, т	t1, °С	M2, т	t2, °С	M1-M2, т		
26.10.2020	24,00	153,590	66,17	153,590	45,11	0,000	3,231		
27.10.2020	24,00	167,460	66,06	167,460	46,13	0,000	3,331		
28.10.2020	24,00	180,350	69,19	180,350	49,17	0,000	3,610		
29.10.2020	24,00	170,600	66,36	170,600	46,80	0,000	3,334		
30.10.2020	24,00	165,680	67,35	165,680	46,46	0,000	3,455		
31.10.2020	24,00	163,330	67,88	163,330	46,33	0,000	3,519		
01.11.2020	24,00	166,790	68,11	166,790	46,50	0,000	3,600		
02.11.2020	24,00	172,080	68,82	172,080	47,34	0,000	3,690		
03.11.2020	24,00	171,880	69,49	171,880	47,90	0,000	3,711		
04.11.2020	24,00	168,550	70,53	168,550	48,15	0,000	3,765		
05.11.2020	24,00	163,840	70,27	163,840	47,59	0,000	3,713		
06.11.2020	24,00	163,190	70,56	163,190	47,07	0,000	3,830		
07.11.2020	24,00	164,600	69,25	164,600	46,64	0,000	3,719		
08.11.2020	24,00	161,850	64,76	161,850	44,61	0,000	3,256		
09.11.2020	24,00	168,580	64,54	168,580	45,91	0,000	3,136		
10.11.2020	24,00	169,400	66,47	169,400	46,72	0,000	3,344		
11.11.2020	24,00	169,750	66,10	169,750	46,61	0,000	3,307		
12.11.2020	24,00	169,910	66,14	169,910	46,60	0,000	3,315		
13.11.2020	24,00	166,580	67,48	166,580	46,68	0,000	3,461		
14.11.2020	24,00	167,470	71,38	167,470	48,08	0,000	3,898		
15.11.2020	24,00	168,750	78,07	168,750	50,95	0,000	4,580		
16.11.2020	24,00	178,950	86,09	178,950	55,60	0,000	5,464		
17.11.2020	24,00	183,200	87,92	183,200	57,23	0,000	5,630		
18.11.2020	24,00	178,680	86,98	178,680	56,23	0,000	5,497		
19.11.2020	24,00	176,230	84,86	176,230	54,71	0,000	5,317		
20.11.2020	24,00	183,790	85,22	183,790	55,78	0,000	5,416		
21.11.2020	24,00	181,140	82,41	181,140	54,68	0,000	5,026		
22.11.2020	24,00	173,080	76,62	173,080	50,14	0,000	4,582		
23.11.2020	24,00	173,130	77,80	173,130	50,68	0,000	4,695		
24.11.2020	24,00	173,930	80,61	173,930	52,69	0,000	4,856		
25.11.2020	24,00	174,690	82,80	174,690	54,73	0,000	4,904		

Дата	Тхв, °С=	Система ГВС ( ТВ-2 )				Qгвс, Гкал	Итого: Qобщ, Гкал	НС, Тв2
		ВНР, час	V1, ГВС (м3)	M1, ГВС (т)	t1, °С			
26.10.2020	24,00	0,790	0,790	59,74	0,045	3,276		
27.10.2020	24,00	0,660	0,660	59,66	0,036	3,367		
28.10.2020	24,00	0,570	0,570	59,90	0,033	3,643		
29.10.2020	24,00	0,550	0,550	59,38	0,029	3,363		
30.10.2020	24,00	0,780	0,780	59,91	0,042	3,497		
31.10.2020	24,00	0,310	0,310	58,34	0,019	3,538		
01.11.2020	24,00	0,380	0,380	60,61	0,024	3,624		
02.11.2020	24,00	0,610	0,610	59,82	0,035	3,725		
03.11.2020	24,00	0,480	0,480	59,01	0,026	3,737		
04.11.2020	24,00	0,050	0,050	59,12	0,004	3,769		
05.11.2020	24,00	0,530	0,530	60,09	0,030	3,743		
06.11.2020	24,00	0,480	0,480	59,67	0,028	3,858		
07.11.2020	24,00	0,190	0,190	59,10	0,013	3,732		
08.11.2020	24,00	0,120	0,120	55,23	0,006	3,262		
09.11.2020	24,00	0,560	0,560	58,56	0,030	3,166		
10.11.2020	24,00	0,440	0,440	57,55	0,023	3,367		
11.11.2020	24,00	0,620	0,620	59,36	0,034	3,341		
12.11.2020	24,00	0,350	0,350	58,79	0,019	3,334		
13.11.2020	24,00	0,340	0,340	59,27	0,019	3,480		
14.11.2020	24,00	0,290	0,290	60,20	0,018	3,916		
15.11.2020	24,00	0,840	0,840	61,10	0,047	4,627		
16.11.2020	24,00	0,550	0,550	61,45	0,032	5,496		
17.11.2020	24,00	0,440	0,440	62,43	0,028	5,658		
18.11.2020	24,00	0,350	0,350	60,42	0,022	5,519		
19.11.2020	24,00	0,790	0,790	61,27	0,045	5,362		
20.11.2020	24,00	0,420	0,420	61,44	0,023	5,439		
21.11.2020	24,00	0,390	0,390	59,83	0,025	5,051		
22.11.2020	24,00	1,510	1,480	59,75	0,083	4,665		
23.11.2020	24,00	0,430	0,430	60,44	0,025	4,720		
24.11.2020	24,00	0,300	0,300	59,85	0,019	4,875		
25.11.2020	24,00	0,410	0,410	61,50	0,024	4,928		

<b>Среднее</b>	170,679	73,11	170,679	49,35	4,071
<b>Итого</b>	744,00	5291,050	5291,050	<b>0,000</b>	<b>126,192</b>

Дата печати отчета : 29.11.2020

Период нормальной работы системы отопления,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии сист. отопления,ч: 0

Ответственный за учет : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Подпись

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". ww.vzljot.ru

<b>Среднее</b>	0,501	0,500	59,77	0,029	
<b>Итого</b>	744,00	15,530	15,500	<b>0,886</b>	<b>127,078</b>

Период нормальной работы ГВС,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии ГВС,ч : 0

Отчет принял : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Подпись и дата