

Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ -1, ТВ -2 за Ноябрь 2020г.

Абонент : магазин "Пилон"
Адрес : ул. Свердлова, 46
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 216125

Договор :
Тип расходомера : ПРЭМ

Формулы : ТВ-1 $Q_o = M1(h1-h2) + Mг(h2-hx)$
Формулы : ТВ-2 $Q_{гвс} = M1(h1-hxв)$ $Q_{общ} = Q_o + Q_{гвс}$
Поверка : 2022

Дата	Тхв, °С=	Система отопления (ТВ-1)						Qo, Гкал	НС, Тв1
		ВНР, час	M1, т	t1, °С	M2, т	t2, °С	M1-M2, т		
26.10.2020	24,00	28,530	64,81	28,530	49,43	0,000	0,438		
27.10.2020	24,00	28,340	65,77	28,340	49,86	0,000	0,454		
28.10.2020	24,00	28,630	67,27	28,630	51,24	0,000	0,461		
29.10.2020	24,00	27,940	65,50	27,940	49,75	0,000	0,442		
30.10.2020	24,00	27,470	66,41	27,470	49,93	0,000	0,454		
31.10.2020	24,00	26,900	66,85	26,900	49,95	0,000	0,454		
01.11.2020	24,00	27,030	67,23	27,030	50,14	0,000	0,457		
02.11.2020	24,00	26,990	67,78	26,990	50,58	0,000	0,460		
03.11.2020	24,00	26,890	68,42	26,890	50,90	0,000	0,470		
04.11.2020	24,00	26,950	69,29	26,950	51,51	0,000	0,479		
05.11.2020	24,00	26,930	68,85	26,930	51,22	0,000	0,475		
06.11.2020	24,00	26,880	69,54	26,880	51,44	0,000	0,489		
07.11.2020	24,00	27,450	66,92	27,450	50,37	0,000	0,456		
08.11.2020	24,00	28,900	61,35	28,900	47,42	0,000	0,401		
09.11.2020	24,00	29,050	62,56	29,050	48,29	0,000	0,414		
10.11.2020	24,00	28,230	65,04	28,230	49,65	0,000	0,435		
11.11.2020	24,00	28,440	64,71	28,440	49,53	0,000	0,432		
12.11.2020	24,00	28,360	64,94	28,360	49,57	0,000	0,433		
13.11.2020	24,00	28,080	66,55	28,080	50,27	0,000	0,458		
14.11.2020	24,00	27,610	70,64	27,610	52,44	0,000	0,503		
15.11.2020	24,00	26,350	77,26	26,350	55,61	0,000	0,571		
16.11.2020	24,00	25,180	84,87	25,180	59,11	0,000	0,647		
17.11.2020	24,00	25,290	85,76	25,290	59,74	0,000	0,660		
18.11.2020	24,00	25,430	84,66	25,430	59,18	0,000	0,648		
19.11.2020	24,00	25,630	82,91	25,630	58,22	0,000	0,634		
20.11.2020	24,00	25,880	83,59	25,880	58,67	0,000	0,645		
21.11.2020	24,00	25,840	79,23	25,840	56,69	0,000	0,585		
22.11.2020	24,00	25,520	75,16	25,520	54,17	0,000	0,533		
23.11.2020	24,00	25,680	76,49	25,680	54,84	0,000	0,555		
24.11.2020	24,00	25,550	79,86	25,550	56,59	0,000	0,593		
25.11.2020	24,00	25,660	80,61	25,660	57,27	0,000	0,600		

Дата	Тхв, °С=	Система ГВС (ТВ-2)				Qгвс, Гкал	Итого: Qобщ, Гкал	НС, Тв2
		ВНР, час	V1, ГВС (м3)	M1, ГВС (т)	t1, °С			
26.10.2020	24,00	0,150	0,150	62,15	0,012	0,450		
27.10.2020	24,00	0,120	0,120	62,88	0,008	0,462		
28.10.2020	24,00	0,110	0,110	63,85	0,009	0,470		
29.10.2020	24,00	0,170	0,170	63,27	0,010	0,452		
30.10.2020	24,00	0,110	0,110	63,12	0,007	0,461		
31.10.2020	24,00	0,050	0,050	62,33	0,005	0,459		
01.11.2020	24,00	0,040	0,040	62,58	0,003	0,460		
02.11.2020	24,00	0,160	0,160	64,34	0,010	0,470		
03.11.2020	24,00	0,120	0,120	65,21	0,008	0,478		
04.11.2020	24,00	0,060	0,060	64,10	0,005	0,484		
05.11.2020	24,00	0,080	0,080	64,66	0,007	0,482		
06.11.2020	24,00	0,100	0,100	65,77	0,006	0,495		
07.11.2020	24,00	0,060	0,060	58,58	0,005	0,461		
08.11.2020	24,00	0,030	0,030	55,33	0,002	0,403		
09.11.2020	24,00	0,120	0,120	60,07	0,008	0,422		
10.11.2020	24,00	0,140	0,140	62,19	0,011	0,446		
11.11.2020	24,00	0,090	0,090	61,13	0,008	0,440		
12.11.2020	24,00	0,170	0,170	62,26	0,011	0,444		
13.11.2020	24,00	0,160	0,160	63,70	0,012	0,470		
14.11.2020	24,00	0,010	0,010	61,87	0,001	0,504		
15.11.2020	24,00	0,040	0,040	65,95	0,004	0,575		
16.11.2020	24,00	0,120	0,120	66,99	0,009	0,656		
17.11.2020	24,00	0,130	0,130	64,83	0,011	0,671		
18.11.2020	24,00	0,160	0,160	66,96	0,013	0,661		
19.11.2020	24,00	0,120	0,120	66,73	0,008	0,642		
20.11.2020	24,00	0,070	0,070	66,63	0,007	0,652		
21.11.2020	24,00	0,080	0,080	68,79	0,006	0,591		
22.11.2020	24,00	0,060	0,060	66,75	0,005	0,538		
23.11.2020	24,00	0,140	0,140	66,96	0,010	0,565		
24.11.2020	24,00	0,100	0,100	66,48	0,008	0,601		
25.11.2020	24,00	0,080	0,080	66,71	0,006	0,606		

Среднее	27,020	71,64	27,020	52,70		0,508
Итого	744,00	837,610		837,610	0,000	15,736

Дата печати отчета : 29.11.2020

Период нормальной работы системы отопления,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии сист. отопления,ч: 0

Ответственный за учет : _____

Подпись

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". ww.vzljot.ru

Среднее	0,102	0,102	63,97	0,008		
Итого	744,00	3,150	3,150	0,235		15,971

Период нормальной работы ГВС,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии ГВС,ч : 0

Отчет принял : _____

Подпись и дата