

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2020 г.

Потребитель : МБОУ Школа №93

Тип прибора : ТСРВ-010

Адрес : ул. Толстого, 22

Номер прибора : 664

Договор :

Режим работы : Б-0

Расчетные формулы :  $W1 = m1 * (h1 - h_{хв})$   
 $dG = m1 - m2$

$W2 = m2 * (h2 - h_{хв})$   
 $dt = t1 - t2$

$W3 = W1 - W2$   
 $Fg = [G/(n * G_{пр})] * 100\%$

G<sub>пр1</sub> = 0,000 т/ч      G<sub>пр2</sub> = 0,000 т/ч

Температура холодной воды, °С : 5,00

Дата	n, ч	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dt, °С	dG, т	W3, Гкал
		Fg1, %	t1, °С	m1, т	W1, Гкал	P1, МПа	Fg2, %	t2, °С	m2, т	W2, Гкал	P2, МПа			
26.10.2020	24,00		62,46	99,000	5,685	0,73	37,68	98,000	3,212	0,70	24,78	1,000	2,472	
27.10.2020	24,00		61,38	102,600	5,780	0,73	38,20	101,600	3,387	0,70	23,18	1,000	2,393	
28.10.2020	24,00		61,93	106,400	6,067	0,73	39,27	105,300	3,614	0,70	22,66	1,100	2,453	
29.10.2020	24,00		60,93	106,100	5,947	0,73	38,66	105,100	3,542	0,70	22,27	1,000	2,405	
30.10.2020	24,00		60,73	106,500	5,923	0,73	38,04	105,500	3,494	0,70	22,69	1,000	2,429	
31.10.2020	24,00		61,14	106,500	5,995	0,73	38,26	105,900	3,528	0,70	22,88	0,600	2,467	
01.11.2020	24,00		61,38	103,200	5,804	0,73	37,74	102,600	3,370	0,70	23,64	0,600	2,434	
02.11.2020	24,00		63,28	103,700	6,067	0,73	38,61	103,000	3,470	0,70	24,67	0,700	2,596	
03.11.2020	24,00		63,57	103,700	6,067	0,73	38,89	102,800	3,490	0,70	24,68	0,900	2,577	
04.11.2020	24,00		62,85	103,200	5,971	0,73	38,46	102,700	3,444	0,70	24,39	0,500	2,527	
05.11.2020	24,00		62,64	103,600	5,971	0,73	38,26	102,800	3,425	0,70	24,38	0,800	2,546	
06.11.2020	24,00		62,56	103,500	5,971	0,73	37,95	102,800	3,396	0,70	24,61	0,700	2,575	
07.11.2020	24,00		63,91	104,100	6,138	0,73	38,60	103,600	3,490	0,70	25,31	0,500	2,649	
08.11.2020	24,00		62,46	104,900	6,019	0,73	38,93	104,300	3,547	0,70	23,53	0,600	2,472	
09.11.2020	24,00		64,31	105,800	6,282	0,73	40,03	105,100	3,688	0,70	24,28	0,700	2,594	
10.11.2020	24,00		64,05	105,400	6,234	0,73	39,94	104,700	3,666	0,70	24,11	0,700	2,568	
11.11.2020	24,00		63,54	105,200	6,162	0,73	39,55	104,400	3,614	0,70	23,99	0,800	2,548	
12.11.2020	24,00		64,33	105,200	6,234	0,73	39,96	104,500	3,659	0,70	24,37	0,700	2,575	
13.11.2020	24,00		63,12	105,100	6,114	0,73	39,24	104,400	3,578	0,70	23,88	0,700	2,537	
14.11.2020	24,00		63,16	253,900	14,832	0,73	47,06	253,300	11,488	0,70	16,10	0,600	3,344	
15.11.2020	24,00		63,28	341,100	19,896	0,73	52,52	340,200	16,184	0,70	10,76	0,900	3,712	
16.11.2020	24,00		63,70	341,300	20,063	0,73	52,71	340,300	16,258	0,70	10,99	1,000	3,805	
17.11.2020	24,00		64,52	341,300	20,302	0,73	53,26	340,300	16,435	0,70	11,26	1,000	3,867	
18.11.2020	24,00		64,64	339,700	20,278	0,73	53,24	338,800	16,356	0,70	11,40	0,900	3,922	
19.11.2020	24,00		64,03	335,700	19,824	0,73	52,75	334,700	15,993	0,70	11,28	1,000	3,831	
20.11.2020	24,00		62,80	333,500	19,299	0,73	51,84	332,500	15,594	0,70	10,96	1,000	3,704	
21.11.2020	24,00		63,64	333,200	19,561	0,73	52,54	332,400	15,819	0,70	11,10	0,800	3,743	
22.11.2020	24,00		63,83	332,900	19,585	0,73	52,83	332,000	15,902	0,70	11,00	0,900	3,683	
23.11.2020	24,00		64,33	333,100	19,776	0,73	53,30	332,100	16,053	0,70	11,03	1,000	3,724	
24.11.2020	23,97		63,99	332,600	19,633	0,73	53,09	331,700	15,955	0,70	10,90	0,900	3,678	
25.11.2020	24,00		63,61	333,700	19,561	0,73	52,81	332,800	15,926	0,70	10,80	0,900	3,635	
<b>Среднее</b>			63,10	191,468	11,195	0,73	44,01	190,645	8,212	0,70	19,09	0,823	2,983	
<b>Итого</b>	743,97			5935,700	347,043			5910,200	254,579			25,500	92,464	

## Показания счетчиков

Дата и время	m1,т	m2,т	W1,Гкал	W2,Гкал	Время н.с.1, ч
25.10.2020 23:00:00	435832,300	434117,200	25218,701	20163,558	1955,85

25.11.2020 23:00:00

441768,000

440027,400

25565,744

20418,137

1955,88

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч : 0,03

Ответственный за учет тепловой энергии : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Отчет принят «    » \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

®

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". [www.vzljot.ru](http://www.vzljot.ru)