

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2020 г.

**Потребитель :** ТЦ "Европа"  
**Адрес :** ул. п Курчатова. 51  
**Договор :**

**Тип прибора :** ТСРВ-022 (-023)  
**Номер прибора :** 802794  
**Режим работы :** Аналог Б-0

**Расчетные формулы :**

$$W11 = m1 * (h1 - hхв)$$

$$dG = m1 - m2$$

$$dt = t1 - t2$$

$$Fg = [G/(n * Gпр)] * 100\%$$

Gпр1 = 0,000 т/ч      Gпр2 = 0,000 т/ч

**Температура холодной воды, °С :** 5,00

**Подающий трубопровод**

**Обратный трубопровод**

Дата	n, ч	Подающий трубопровод			Обратный трубопровод				dt, °C	dG, т	W31, Гкал	
		Fg1, %	t1, °C	m1, т	P1 МПа	Fg2, %	t2, °C	m2, т				P2 МПа
26.10.2020	24,00		65,91	35,830	0,500		41,44	36,050	0,490	24,47	-0,220	0,758
27.10.2020	24,00		64,87	27,010	0,510		39,57	27,340	0,490	25,30	-0,330	0,637
28.10.2020	24,00		68,00	24,740	0,520		39,22	25,110	0,490	28,78	-0,370	0,561
29.10.2020	24,00		66,08	45,410	0,510		42,77	45,460	0,490	23,31	-0,050	0,867
30.10.2020	24,00		67,24	60,810	0,500		45,56	61,500	0,490	21,68	-0,690	1,288
31.10.2020	24,00		67,76	57,670	0,500		45,75	57,900	0,490	22,01	-0,230	1,218
01.11.2020	24,00		68,00	56,270	0,510		45,76	56,380	0,490	22,24	-0,110	1,164
02.11.2020	24,00		68,61	48,280	0,510		44,56	48,570	0,490	24,05	-0,290	1,149
03.11.2020	24,00		69,24	49,230	0,510		44,55	49,750	0,500	24,69	-0,520	1,114
04.11.2020	24,00		70,27	48,480	0,510		45,37	48,720	0,500	24,90	-0,240	0,953
05.11.2020	24,00		70,05	51,270	0,510		45,64	51,430	0,500	24,41	-0,160	1,000
06.11.2020	24,00		70,18	54,480	0,510		45,92	55,290	0,500	24,26	-0,810	1,205
07.11.2020	24,00		69,15	50,720	0,510		45,24	51,010	0,500	23,91	-0,290	1,200
08.11.2020	24,00		64,41	43,940	0,500		43,66	44,130	0,490	20,75	-0,190	0,903
09.11.2020	24,00		61,96	40,840	0,510		40,87	40,990	0,500	21,09	-0,150	0,855
10.11.2020	24,00		65,33	45,720	0,510		43,24	45,940	0,500	22,09	-0,220	1,000
11.11.2020	24,00		65,78	46,980	0,520		43,11	47,210	0,500	22,67	-0,230	1,054
12.11.2020	24,00		65,79	47,580	0,520		43,44	47,810	0,500	22,35	-0,230	1,053
13.11.2020	24,00		67,15	56,390	0,510		45,08	56,660	0,500	22,07	-0,270	1,231
14.11.2020	24,00		69,93	53,720	0,520		45,02	54,050	0,510	24,91	-0,330	1,324
15.11.2020	24,00		77,35	56,810	0,520		47,14	56,720	0,510	30,21	0,090	1,720
16.11.2020	24,00		85,10	48,250	0,530		47,07	48,600	0,500	38,03	-0,350	1,820
17.11.2020	24,00		87,57	42,130	0,530		46,42	42,470	0,500	41,15	-0,340	1,721
18.11.2020	24,00		86,61	45,940	0,520		47,20	46,300	0,500	39,41	-0,360	1,795
19.11.2020	24,00		84,50	47,440	0,520		46,67	47,810	0,500	37,83	-0,370	1,780
20.11.2020	24,00		84,77	42,430	0,530		46,16	42,750	0,500	38,61	-0,320	1,625
21.11.2020	24,00		81,81	39,130	0,530		45,58	39,420	0,500	36,23	-0,290	1,406
22.11.2020	24,00		76,15	43,750	0,520		45,98	44,040	0,510	30,17	-0,290	1,307
23.11.2020	24,00		77,36	45,330	0,520		46,37	45,620	0,510	30,99	-0,290	1,391
24.11.2020	24,00		80,16	44,060	0,520		46,50	44,390	0,510	33,66	-0,330	1,470
25.11.2020	24,00		81,73	43,420	0,520		46,76	43,750	0,500	34,97	-0,330	1,504
<b>Среднее</b>			72,54	46,583	0,515		44,76	46,876	0,499	27,78	-0,294	1,228
<b>Итого</b>	744,00			1444,060	15,960			1453,170	15,460		-9,110	38,070

**Показания счетчиков**

Дата и время	m1,т	m2,т	W31,Гкал	Время н.с.1, ч
--------------	------	------	----------	----------------

25.10.2020 23:00:00	65609,800	66469,450	2041,998	0,00
25.11.2020 23:00:00	67053,860	67954,620	2080,069	0,00

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч : 0,00

Ответственный за учет тепловой энергии : \_\_\_\_\_ / Поверка до 01.12.2021г /

Отчет принят «    » \_\_\_\_\_ 200 г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

®

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". [www.vzljot.ru](http://www.vzljot.ru)