

Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ -1, ТВ -2 за Ноябрь 2020г.

Абонент : магазин "Перекресток"
Адрес : ул.Толстого 14а
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 138736

Договор :
Тип расходомера :

Формулы : $Q_0=M1(h1-h2)$
Формулы : $Q_{гвс}=M1(h1-h_{хв})$ $Q_{общ}=Q_0+Q_{гвс}$
Поверка : 2023-10

Дата	Тхв, °С=	Система отопления (ТВ-1)						Q ₀ , Гкал	НС, Тв1
		ВНР, час	M1, т	t1, °С	M2, т	t2, °С	M1-M2, т		
26.10.2020	0	24,00	16,470	62,99	16,470	42,02	0,000	0,346	
27.10.2020		24,00	17,080	62,04	17,080	42,28	0,000	0,336	
28.10.2020		24,00	17,700	62,60	17,700	43,40	0,000	0,336	
29.10.2020		24,00	17,710	61,51	17,710	42,88	0,000	0,335	
30.10.2020		23,00	17,070	61,50	17,070	42,55	0,000	0,322	
31.10.2020		24,00	17,820	61,79	17,820	42,27	0,000	0,348	
01.11.2020		24,00	17,290	62,10	17,290	41,83	0,000	0,347	
02.11.2020		24,00	17,350	64,02	17,350	42,87	0,000	0,363	
03.11.2020		24,00	17,340	64,18	17,340	42,93	0,000	0,365	
04.11.2020		24,00	17,320	63,49	17,320	42,48	0,000	0,360	
05.11.2020		24,00	17,340	63,24	17,340	42,17	0,000	0,360	
06.11.2020		24,00	17,350	63,27	17,350	41,90	0,000	0,368	
07.11.2020		24,00	17,480	64,59	17,480	42,70	0,000	0,384	
08.11.2020		24,00	17,580	63,10	17,580	42,68	0,000	0,357	
09.11.2020		24,00	17,720	65,02	17,720	44,19	0,000	0,367	
10.11.2020		24,00	17,630	64,65	17,630	44,18	0,000	0,360	
11.11.2020		24,00	17,630	64,28	17,630	43,65	0,000	0,362	
12.11.2020		24,00	17,600	64,93	17,600	43,96	0,000	0,368	
13.11.2020		24,00	17,590	63,69	17,590	42,88	0,000	0,361	
14.11.2020		24,00	17,410	63,58	17,410	42,10	0,000	0,376	
15.11.2020		24,00	17,300	63,45	17,300	41,42	0,000	0,384	
16.11.2020		24,00	17,290	63,97	17,290	41,19	0,000	0,394	
17.11.2020		24,00	17,310	64,65	17,310	41,17	0,000	0,408	
18.11.2020		24,00	17,220	64,82	17,220	40,88	0,000	0,408	
19.11.2020		24,00	17,010	64,05	17,010	40,24	0,000	0,406	
20.11.2020		24,00	16,900	62,96	16,900	39,80	0,000	0,386	
21.11.2020		24,00	16,930	63,80	16,930	40,38	0,000	0,397	
22.11.2020		24,00	16,890	64,01	16,890	40,74	0,000	0,385	
23.11.2020		24,00	16,920	64,44	16,920	41,11	0,000	0,390	
24.11.2020		24,00	16,890	64,08	16,890	40,89	0,000	0,386	
25.11.2020		24,00	16,930	63,73	16,930	40,58	0,000	0,385	

Дата	Тхв, °С=	Система ГВС (ТВ-2)				Q _{гвс} , Гкал	Итого: Q _{общ} , Гкал	НС, Тв2
		ВНР, час	V1, ГВС (м3)	M1, ГВС (т)	t1, °С			
26.10.2020	0	24,00	0,050	0,050	58,54	0,003	0,349	
27.10.2020		24,00	0,110	0,110	60,38	0,007	0,343	
28.10.2020		24,00	0,060	0,060	57,40	0,003	0,339	
29.10.2020		24,00	0,120	0,120	59,10	0,007	0,342	
30.10.2020		24,00	0,110	0,110	59,33	0,007	0,329	
31.10.2020		24,00	0,030	0,030	57,13	0,003	0,351	
01.11.2020		24,00	0,020	0,020	56,42	0,001	0,348	
02.11.2020		24,00	0,070	0,070	62,45	0,005	0,368	
03.11.2020		24,00	0,060	0,060	62,07	0,003	0,368	
04.11.2020		24,00	0,050	0,050	60,88	0,004	0,364	
05.11.2020		24,00	0,070	0,070	58,60	0,005	0,365	
06.11.2020		24,00	0,040	0,040	61,43	0,004	0,372	
07.11.2020		24,00	0,080	0,080	62,43	0,006	0,390	
08.11.2020		24,00	0,020	0,020	52,96	0,001	0,358	
09.11.2020		24,00	0,160	0,160	63,51	0,011	0,378	
10.11.2020		24,00	0,070	0,070	62,02	0,005	0,365	
11.11.2020		24,00	0,060	0,060	60,53	0,006	0,368	
12.11.2020		24,00	0,080	0,080	62,70	0,007	0,375	
13.11.2020		24,00	0,100	0,100	61,45	0,008	0,369	
14.11.2020		24,00	0,110	0,110	61,55	0,008	0,384	
15.11.2020		24,00	0,080	0,080	60,51	0,007	0,391	
16.11.2020		24,00	0,060	0,060	60,15	0,006	0,400	
17.11.2020		24,00	0,070	0,070	62,20	0,006	0,414	
18.11.2020		24,00	0,060	0,060	62,60	0,004	0,412	
19.11.2020		24,00	0,080	0,080	60,66	0,007	0,413	
20.11.2020		24,00	0,050	0,050	60,01	0,005	0,391	
21.11.2020		24,00	0,120	0,120	60,99	0,008	0,405	
22.11.2020		24,00	0,070	0,070	61,92	0,004	0,389	
23.11.2020		24,00	0,060	0,060	61,94	0,005	0,395	
24.11.2020		24,00	0,070	0,070	61,83	0,006	0,392	
25.11.2020		24,00	0,050	0,050	59,48	0,005	0,390	

Среднее	17,293	63,57	17,293	42,07	0,369
Итого	743,00	536,070	536,070	0,000	11,450

Дата печати отчета : 29.11.2020

Период нормальной работы системы отопления,ч : 743

Период отсутств. счета тепловой энергии сист. отопления,ч: 1

Ответственный за учет : _____

Подпись

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". ww.vzljot.ru

Среднее	0,072	0,072	60,42	0,005	
Итого	744,00	2,240	2,240	0,167	11,617

Период нормальной работы ГВС,ч : 744

Период отсутств. счета тепловой энергии ГВС,ч : 0

Отчет принял : _____

Подпись и дата