

за июль 2020г.

Кировская, 13

ВВОД 1		ВВОД 2		ВВОД 3	
t 1 =	58,8 град.	t 1 =	62,2 град.	t 1 =	63,1 град. 0,0638
пл.воды =	983,85 кг/м3	пл.воды =	982,09 кг/м3	пл.воды =	981,62 кг/м3
M г =	50,240 т.	M г =	53,650 т.	M г =	80,772 т.
V г =	51,065 м3/мес.	V г =	54,628 м3/мес.	V г =	82,284 м3/мес.
Qгвс =	3,258 Гкал	Qгвс =	3,485 Гкал	Qгвс =	5,250 Гкал
Qпотр =	2,828 Гкал	Qпотр =	4,317 Гкал	Qпотр =	5,565 Гкал
Q отопл. =	0,000 Гкал	Q отопл. =	0,000 Гкал	Q отопл. =	0,000 Гкал
Всего: V г = 187,977 м3;		Qгвс = 11,993 Гкал			
Qпотр = 12,710 Гкал.		Q отопл. = 0,000 Гкал			

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: _____

Договор №: _____

Адрес: Кировская 13 в 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 062

Пределы измерений:

Заводской номер 00260047

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС-0хD065

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС	DI м3
23/06/2020	58,8	27,44	31,36	1,59	1,59	0	0	1,59	5,64	4,87	0,085	0,034	24	0	*	0
24/06/2020	59,41	27,77	31,64	1,54	1,54	0	0	1,54	5,63	4,86	0,084	0,034	24	0	*	0
25/06/2020	56,69	28,33	28,36	7,8	7,72	4	3,99	3,73	5,63	4,88	0,305	0,087	24	0	*	0
26/06/2020	58,91	28,24	30,67	1,84	1,84	0	0	1,84	5,54	4,91	0,099	0,043	24	0	*	0
27/06/2020	60,05	28,3	31,75	1,88	1,88	0	0	1,88	5,59	4,91	0,105	0,044	24	0	*	0
28/06/2020	59,95	28,65	31,3	1,63	1,62	0	0	1,62	5,64	4,91	0,089	0,038	24	0	*	0
29/06/2020	59,27	28,83	30,44	1,6	1,6	0	0	1,6	5,71	4,92	0,087	0,037	24	0	*	0
30/06/2020	59,31	28,44	30,87	1,38	1,38	0	0	1,38	5,65	4,91	0,075	0,032	24	0	*	0
01/07/2020	59,4	28,52	30,88	1,7	1,7	0	0	1,7	5,65	4,91	0,092	0,04	24	0	*	0
02/07/2020	57,93	28,92	29,01	1,51	1,51	0	0	1,51	5,65	4,91	0,078	0,034	24	0	*	0
03/07/2020	58,63	29,49	29,14	1,38	1,38	0	0	1,38	5,67	4,9	0,074	0,032	24	0	*	0
04/07/2020	59,17	29,83	29,34	1,33	1,33	0	0	1,33	5,7	4,9	0,071	0,034	24	0	*	0
05/07/2020	60,17	30,01	30,16	1,5	1,5	0	0	1,5	5,75	4,89	0,084	0,037	24	0	*	0
06/07/2020	59,71	30,23	29,48	1,56	1,56	0	0	1,56	5,75	4,89	0,085	0,041	24	0	*	0
07/07/2020	59,83	33,88	25,95	2,27	2,25	0,7	0,7	1,55	5,79	4,89	0,104	0,04	24	0	*	0
08/07/2020	59,61	29,85	29,76	1,79	1,79	0	0	1,79	5,83	4,9	0,099	0,043	24	0	*	0
09/07/2020	58,42	29,82	28,6	1,76	1,76	0	0	1,76	5,85	4,9	0,094	0,042	24	0	*	0
10/07/2020	58,22	29,24	28,98	1,39	1,39	0	0	1,39	5,78	4,9	0,075	0,033	24	0	*	0
11/07/2020	58,09	28,62	29,47	1,32	1,32	0	0	1,32	5,73	4,91	0,07	0,033	24	0	*	0
12/07/2020	60,14	28,47	31,67	1,84	1,84	0	0	1,84	5,75	4,91	0,103	0,041	24	0	*	0
13/07/2020	58,73	28,39	30,34	1,76	1,76	0	0	1,76	5,75	4,91	0,095	0,04	24	0	*	0
14/07/2020	58,29	28,67	29,62	1,24	1,24	0	0	1,24	5,76	4,9	0,068	0,027	24	0	*	0
15/07/2020	59,78	28,41	31,37	2,04	2,02	0	0	2,02	5,67	4,91	0,111	0,045	24	0	*	0
16/07/2020	59,39	28,08	31,31	2	1,99	0	0	1,99	5,66	4,92	0,108	0,046	24	0	*	0
17/07/2020	56,85	27,88	28,97	1,4	1,4	0	0	1,4	5,64	4,91	0,071	0,031	24	0	*	0
18/07/2020	56,95	27,71	29,24	1,49	1,49	0	0	1,49	5,64	4,92	0,074	0,033	24	0	*	0
19/07/2020	59,05	27,53	31,52	2,04	2,03	0	0	2,03	5,63	4,92	0,109	0,045	24	0	*	0
20/07/2020	57,78	27,61	30,17	1,67	1,67	0	0	1,67	5,64	4,92	0,086	0,038	24	0	*	0
21/07/2020	56,93	27,74	29,19	1,45	1,45	0	0	1,45	5,66	4,92	0,074	0,033	24	0	*	0
22/07/2020	58,62	27,64	30,98	1,38	1,38	0	0	1,38	5,68	4,91	0,074	0,032	24	0	*	0
Итого:				55,08	54,93	4,7	4,69	50,24			2,828	1,169	720	0		0
Средние:	58,8	28,75	30,05						5,68	4,9						

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13841ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Кировская 13 в 1

Тип расходомера: _____

Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 062

Пределы измерений: _____

Заводской номер 00260047

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0хD065

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС	DI м3
23/06/2020	56,61	0,171	0,171	5,52	0,009	24	0	*	0
24/06/2020	57,46	0,163	0,163	5,51	0,009	24	0	*	0
25/06/2020	58,73	0,204	0,204	5,5	0,011	24	0	*	0
26/06/2020	57,21	0,199	0,199	5,42	0,01	24	0	*	0
27/06/2020	58,36	0,201	0,201	5,46	0,011	24	0	*	0
28/06/2020	58,05	0,175	0,174	5,51	0,009	24	0	*	0
29/06/2020	57,56	0,173	0,173	5,59	0,009	24	0	*	0
30/06/2020	57,27	0,15	0,15	5,53	0,008	24	0	*	0
01/07/2020	57,77	0,181	0,181	5,53	0,01	24	0	*	0
02/07/2020	56,19	0,162	0,162	5,53	0,008	24	0	*	0
03/07/2020	56,63	0,148	0,148	5,54	0,008	24	0	*	0
04/07/2020	57,03	0,142	0,142	5,58	0,007	24	0	*	0
05/07/2020	58,1	0,164	0,164	5,63	0,009	24	0	*	0
06/07/2020	57,82	0,171	0,171	5,62	0,009	24	0	*	0
07/07/2020	57,19	0,159	0,159	5,66	0,008	24	0	*	0
08/07/2020	57,85	0,191	0,191	5,71	0,01	24	0	*	0
09/07/2020	56,68	0,19	0,19	5,72	0,01	24	0	*	0
10/07/2020	56,36	0,152	0,152	5,65	0,008	24	0	*	0
11/07/2020	56,01	0,145	0,145	5,61	0,007	24	0	*	0
12/07/2020	58,25	0,197	0,197	5,62	0,01	24	0	*	0
13/07/2020	56,95	0,188	0,188	5,62	0,01	24	0	*	0
14/07/2020	56,22	0,136	0,136	5,63	0,007	24	0	*	0
15/07/2020	58,13	0,217	0,215	5,54	0,011	24	0	*	0
16/07/2020	57,72	0,216	0,214	5,53	0,011	24	0	*	0
17/07/2020	54,98	0,153	0,153	5,52	0,008	24	0	*	0
18/07/2020	54,98	0,162	0,162	5,51	0,008	24	0	*	0
19/07/2020	57,51	0,219	0,218	5,5	0,012	24	0	*	0
20/07/2020	55,92	0,182	0,182	5,51	0,009	24	0	*	0
21/07/2020	54,99	0,155	0,155	5,53	0,008	24	0	*	0
22/07/2020	56,61	0,148	0,148	5,55	0,007	24	0	*	0
Итого:		5,214	5,208		0,267	720	0		0
Средние:	57,03			5,56					

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13841ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/2020г.-22/07/2020г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Кировская 13 в 2 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 063 Пределы измерений: _____
 Заводской номер 00259565 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0х1С47 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23/06/2020	62,49	57,4	5,09	10,66	10,42	8,65	8,41	2,01	5,5	4,68	0,158	0,107	24	0	
24/06/2020	63,58	58,48	5,1	10,38	10,14	8,57	8,33	1,81	5,49	4,68	0,149	0,096	24	0	
25/06/2020	62,31	57,33	4,98	15,83	15,5	12,07	11,8	3,7	5,49	4,71	0,27	0,193	24	0	*
26/06/2020	62,31	57,12	5,19	9,41	9,17	7,79	7,72	1,45	5,4	4,73	0,123	0,078	24	0	
27/06/2020	62,93	57,72	5,21	10,09	9,85	8,06	7,89	1,96	5,45	4,73	0,157	0,103	24	0	
28/06/2020	62,78	57,83	4,95	10,5	10,26	8,36	8,11	2,15	5,5	4,72	0,164	0,116	24	0	
29/06/2020	62,71	57,94	4,77	10,6	10,36	8,77	8,54	1,82	5,57	4,73	0,146	0,098	24	0	
30/06/2020	63,03	58,03	5	10,23	9,99	8,43	8,19	1,8	5,51	4,73	0,145	0,1	24	0	
01/07/2020	62,75	57,82	4,93	10,33	10,09	8,43	8,19	1,9	5,51	4,73	0,151	0,102	24	0	
02/07/2020	60,93	56,4	4,53	9,83	9,59	8,53	8,3	1,29	5,52	4,72	0,114	0,067	24	0	
03/07/2020	62,24	57,61	4,63	10,29	10,05	8,67	8,42	1,63	5,54	4,72	0,131	0,087	24	0	
04/07/2020	63,07	58,44	4,63	10,22	9,98	8,85	8,59	1,39	5,56	4,71	0,12	0,075	24	0	
05/07/2020	62,51	57,89	4,62	10,51	10,27	9,14	8,9	1,37	5,61	4,71	0,12	0,075	24	0	
06/07/2020	63,57	59	4,57	10,8	10,56	9,14	8,89	1,67	5,61	4,7	0,14	0,092	24	0	
07/07/2020	62,18	56,67	5,51	11,33	11,09	9,68	9,43	1,66	5,65	4,71	0,148	0,09	24	0	
08/07/2020	62,76	58,47	4,29	11,09	10,85	9,59	9,35	1,5	5,7	4,71	0,123	0,082	24	0	
09/07/2020	61,52	57,32	4,2	11,06	10,82	9,6	9,34	1,48	5,71	4,72	0,124	0,078	24	0	
10/07/2020	61,86	57,42	4,44	10,68	10,44	9,24	8,98	1,46	5,64	4,73	0,124	0,08	24	0	
11/07/2020	62,09	57,45	4,64	10,39	10,15	8,94	8,7	1,45	5,59	4,72	0,124	0,079	24	0	
12/07/2020	63,06	58,19	4,87	10,5	10,26	8,99	8,75	1,51	5,6	4,72	0,131	0,082	24	0	
13/07/2020	61,53	56,98	4,55	10,65	10,41	9	8,76	1,65	5,61	4,73	0,135	0,088	24	0	
14/07/2020	62,71	58,12	4,59	10,93	10,69	9,16	8,92	1,77	5,62	4,71	0,146	0,096	24	0	
15/07/2020	61,99	57,23	4,76	10,43	10,19	8,53	8,28	1,91	5,52	4,72	0,148	0,103	24	0	
16/07/2020	61,66	56,86	4,8	10,56	10,32	8,45	8,23	2,09	5,52	4,72	0,157	0,108	24	0	
17/07/2020	60,42	55,72	4,7	10,27	10,03	8,35	8,21	1,82	5,49	4,73	0,14	0,096	24	0	
18/07/2020	61	56,16	4,84	10	9,76	8,3	8,12	1,64	5,49	4,72	0,132	0,087	24	0	
19/07/2020	60,82	56	4,82	9,83	9,59	8,29	8,13	1,46	5,49	4,73	0,124	0,077	24	0	
20/07/2020	61,1	56,27	4,83	10,4	10,16	8,31	8,12	2,04	5,49	4,73	0,155	0,105	24	0	
21/07/2020	60,54	55,96	4,58	10,82	10,58	8,45	8,26	2,32	5,51	4,73	0,167	0,117	24	0	
22/07/2020	62,1	57,26	4,84	10,55	10,31	8,61	8,37	1,94	5,53	4,72	0,151	0,105	24	0	
Итого:				319,17	311,88	264,95	258,23	53,65			4,317	2,862	720	0	
Средние:	62,15	57,36	4,78						5,54	4,71					

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13840ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Кировская 13 в 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 063

Пределы измерений: _____

Заводской номер 00259565

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=0

КС=0х1С47

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23/06/2020	62,14	58,36	3,78	10,663	10,501	9,048	8,871	1,63	5,46	5,35	0,1263	0,0943	24	0	
24/06/2020	63,22	59,45	3,77	10,382	10,21	8,971	8,812	1,398	5,44	5,34	0,1144	0,0813	24	0	
25/06/2020	62,32	58,47	3,85	10,297	10,141	8,831	8,665	1,476	5,46	5,35	0,1175	0,086	24	0	
26/06/2020	61,94	58,09	3,85	9,437	9,286	8,154	8,012	1,274	5,37	5,28	0,103	0,0727	24	0	
27/06/2020	62,57	58,7	3,87	10,098	9,944	8,434	8,268	1,676	5,41	5,31	0,1281	0,0972	24	0	
28/06/2020	62,44	58,75	3,69	10,518	10,357	8,748	8,576	1,781	5,45	5,35	0,1336	0,103	24	0	
29/06/2020	62,37	58,84	3,53	10,615	10,459	9,159	8,978	1,481	5,53	5,42	0,1166	0,0856	24	0	
30/06/2020	62,69	58,96	3,73	10,243	10,083	8,833	8,663	1,42	5,47	5,37	0,1141	0,0823	24	0	
01/07/2020	62,41	58,75	3,66	10,337	10,186	8,804	8,623	1,563	5,47	5,37	0,1214	0,0899	24	0	
02/07/2020	60,6	57,24	3,36	9,869	9,727	8,927	8,759	0,968	5,48	5,38	0,0832	0,0535	24	0	
03/07/2020	61,91	58,47	3,44	10,315	10,163	9,067	8,888	1,275	5,51	5,4	0,1031	0,0724	24	0	
04/07/2020	62,75	59,29	3,46	10,247	10,102	9,259	9,068	1,034	5,52	5,42	0,0908	0,0595	24	0	
05/07/2020	62,19	58,73	3,46	10,544	10,397	9,555	9,36	1,037	5,57	5,46	0,0915	0,0607	24	0	
06/07/2020	63,24	59,86	3,38	10,819	10,658	9,561	9,359	1,299	5,57	5,46	0,1071	0,0758	24	0	
07/07/2020	61,89	58,59	3,3	11,009	10,843	9,755	9,57	1,273	5,6	5,49	0,1038	0,0732	24	0	
08/07/2020	62,46	59,28	3,18	11,121	10,942	10,028	9,837	1,105	5,66	5,54	0,0945	0,0636	24	0	
09/07/2020	61,21	58,11	3,1	11,099	10,95	10,038	9,833	1,117	5,66	5,55	0,0933	0,0632	24	0	
10/07/2020	61,54	58,27	3,27	10,712	10,569	9,659	9,463	1,106	5,61	5,5	0,0933	0,0628	24	0	
11/07/2020	61,75	58,35	3,4	10,415	10,268	9,351	9,168	1,1	5,56	5,45	0,0936	0,0624	24	0	
12/07/2020	62,71	59,1	3,61	10,529	10,357	9,401	9,231	1,126	5,56	5,45	0,0981	0,0657	24	0	
13/07/2020	61,21	57,83	3,38	10,677	10,527	9,421	9,239	1,288	5,57	5,46	0,1032	0,0725	24	0	
14/07/2020	62,39	58,99	3,4	10,947	10,779	9,574	9,392	1,387	5,58	5,47	0,1112	0,0799	24	0	
15/07/2020	61,66	58,13	3,53	10,448	10,294	8,926	8,756	1,538	5,48	5,38	0,1176	0,0877	24	0	
16/07/2020	61,33	57,74	3,59	10,54	10,392	8,848	8,674	1,718	5,47	5,37	0,1277	0,0973	24	0	
17/07/2020	60,09	56,6	3,49	10,283	10,141	8,734	8,578	1,563	5,46	5,36	0,1159	0,0872	24	0	
18/07/2020	60,65	57,07	3,58	10,004	9,86	8,675	8,514	1,346	5,45	5,35	0,1054	0,0752	24	0	
19/07/2020	60,47	56,9	3,57	9,848	9,715	8,677	8,516	1,199	5,45	5,35	0,0966	0,0668	24	0	
20/07/2020	60,77	57,17	3,6	10,417	10,261	8,686	8,529	1,732	5,45	5,35	0,127	0,097	24	0	
21/07/2020	60,23	56,83	3,4	10,844	10,682	8,845	8,689	1,993	5,47	5,37	0,1396	0,1109	24	0	
22/07/2020	61,75	58,19	3,56	10,556	10,392	9	8,833	1,559	5,49	5,39	0,1199	0,0893	24	0	
Итого:				313,83	309,186	272,96	267,72	41,462			3,2914	2,3689	720	0	
Средние:	61,83	58,3	3,52						5,5	5,4					

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13840ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/2020г.-22/07/2020г.

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: Кировская 13 в 3 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 064 Пределы измерений: _____
 Заводской номер 00259622 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0х9361 ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/06/2020	63,4	62,97	0,43	68,99	67,75	66,41	65,2	2,55	5,38	4,59	0,177	0,148	24	0	*
24/06/2020	64,65	64,24	0,41	68,8	67,51	65,77	64,55	2,96	5,36	4,58	0,203	0,176	24	0	*
25/06/2020	63,58	63,14	0,44	64,87	63,67	62,06	60,87	2,8	5,37	4,61	0,193	0,168	23	1	*
26/06/2020	63,4	62,95	0,45	62,44	61,24	60,13	59,03	2,21	5,28	4,63	0,158	0,128	24	0	*
27/06/2020	63,9	63,42	0,48	64,74	63,54	62,09	60,95	2,59	5,33	4,63	0,182	0,153	24	0	*
28/06/2020	63,73	63,31	0,42	67,56	66,35	64,29	63,09	3,26	5,38	4,63	0,217	0,191	24	0	*
29/06/2020	63,66	63,24	0,42	69,63	68,33	67,01	65,77	2,56	5,45	4,63	0,179	0,153	24	0	*
30/06/2020	64,08	63,63	0,45	67,79	66,55	64,78	63,58	2,97	5,39	4,63	0,205	0,174	24	0	*
01/07/2020	63,78	63,35	0,43	67,29	66,09	64,65	63,45	2,64	5,38	4,62	0,184	0,156	24	0	*
02/07/2020	61,94	61,59	0,35	68,32	67,1	65,29	64,1	3	5,4	4,63	0,194	0,17	24	0	*
03/07/2020	63,23	62,91	0,32	68,93	67,72	66,29	65,09	2,63	5,42	4,62	0,177	0,152	24	0	*
04/07/2020	64,09	63,71	0,38	70,43	69,1	67,51	66,25	2,85	5,44	4,62	0,197	0,169	24	0	*
05/07/2020	63,31	62,92	0,39	72,21	70,89	69,61	68,33	2,56	5,49	4,61	0,176	0,154	24	0	*
06/07/2020	64,56	64,19	0,37	72,64	71,2	69,67	68,41	2,79	5,49	4,61	0,193	0,164	24	0	*
07/07/2020	62,97	62,29	0,68	72,79	71,45	70,08	68,84	2,61	5,53	4,62	0,201	0,151	24	0	*
08/07/2020	63,69	63,34	0,35	74,15	72,72	71,42	70,17	2,55	5,58	4,62	0,177	0,149	24	0	*
09/07/2020	62,36	61,99	0,37	74,05	72,73	71,4	70,19	2,54	5,58	4,62	0,177	0,146	24	0	*
10/07/2020	62,79	62,4	0,39	71,25	70	68,98	67,77	2,23	5,52	4,62	0,159	0,128	24	0	*
11/07/2020	63,07	62,65	0,42	69,68	68,47	66,9	65,7	2,77	5,47	4,63	0,19	0,161	24	0	*
12/07/2020	64	63,53	0,47	69,9	68,58	67,3	66,1	2,48	5,48	4,63	0,179	0,15	24	0	*
13/07/2020	62,45	62,05	0,4	69,86	68,61	67,51	66,33	2,28	5,49	4,63	0,16	0,129	24	0	*
14/07/2020	63,65	63,23	0,42	71,4	70,1	68,48	67,24	2,86	5,49	4,62	0,196	0,17	24	0	*
15/07/2020	62,93	62,48	0,45	67,17	65,97	64,37	63,17	2,8	5,4	4,62	0,19	0,161	24	0	*
16/07/2020	62,57	62,12	0,45	66,72	65,51	63,93	62,75	2,76	5,39	4,63	0,187	0,158	24	0	*
17/07/2020	61,29	60,87	0,42	65,46	64,3	63,16	62,07	2,23	5,37	4,62	0,153	0,127	24	0	*
18/07/2020	61,94	61,49	0,45	65,65	64,5	62,66	61,56	2,94	5,37	4,63	0,195	0,166	24	0	*
19/07/2020	61,79	61,33	0,46	65,44	64,28	62,62	61,51	2,77	5,37	4,63	0,185	0,158	24	0	*
20/07/2020	62,01	61,53	0,48	66,22	65,06	62,76	61,62	3,44	5,37	4,63	0,227	0,198	24	0	*
21/07/2020	61,39	60,96	0,43	66,43	65,28	63,93	62,82	2,46	5,39	4,63	0,167	0,138	24	0	*
22/07/2020	63,05	62,57	0,48	67,42	66,2	64,84	63,63	2,57	5,41	4,62	0,179	0,151	24	0	*
Итого:				2058,2	2020,8	1975,9	1940,14	80,66			5,557	4,697	719	1	
Средние:	63,1	62,68	0,42						5,42	4,62					

Период нормальной работы 719ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 13840ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: _____

Договор №: _____

Адрес: Кировская 13 в 3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. № 064

Пределы измерений: _____

Заводской номер 00259622

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х9361

ПО 2.7

	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
Дата	°С	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/06/2020	62,08	2,549	2,503	5,25	0,1427	24	0	*
24/06/2020	62,9	3,006	2,952	5,23	0,1707	24	0	*
25/06/2020	62,93	2,868	2,819	5,24	0,163	24	0	*
26/06/2020	61,59	2,358	2,318	5,15	0,1312	24	0	*
27/06/2020	62,9	2,609	2,56	5,2	0,1483	24	0	*
28/06/2020	62,48	3,243	3,186	5,24	0,183	24	0	*
29/06/2020	62,24	2,599	2,552	5,31	0,1458	24	0	*
30/06/2020	62,8	2,972	2,919	5,26	0,1686	24	0	*
01/07/2020	62,29	2,617	2,57	5,25	0,147	24	0	*
02/07/2020	60,78	3,017	2,965	5,26	0,1652	24	0	*
03/07/2020	61,34	2,62	2,575	5,29	0,1448	24	0	*
04/07/2020	63,02	2,908	2,856	5,31	0,1655	24	0	*
05/07/2020	62,94	2,578	2,531	5,35	0,1465	24	0	*
06/07/2020	62,84	2,946	2,894	5,36	0,1669	24	0	*
07/07/2020	61,56	2,638	2,593	5,39	0,1465	24	0	*
08/07/2020	61,82	2,633	2,589	5,44	0,1469	24	0	*
09/07/2020	61,03	2,611	2,569	5,45	0,1435	24	0	*
10/07/2020	60,94	2,213	2,175	5,39	0,1216	24	0	*
11/07/2020	61,53	2,704	2,656	5,33	0,1498	24	0	*
12/07/2020	62,94	2,52	2,474	5,35	0,1431	24	0	*
13/07/2020	60,94	2,273	2,232	5,35	0,1247	24	0	*
14/07/2020	61,95	2,89	2,838	5,36	0,1615	24	0	*
15/07/2020	61,35	2,78	2,732	5,27	0,1537	24	0	*
16/07/2020	61,01	2,776	2,732	5,26	0,1529	24	0	*
17/07/2020	59,84	2,283	2,246	5,24	0,1229	24	0	*
18/07/2020	60,84	2,964	2,912	5,23	0,162	24	0	*
19/07/2020	60,66	2,839	2,791	5,23	0,155	24	0	*
20/07/2020	61,15	3,472	3,413	5,23	0,1912	24	0	*
21/07/2020	59,96	2,512	2,471	5,26	0,136	24	0	*
22/07/2020	61,86	2,596	2,549	5,27	0,1447	24	0	*
Итого:		81,594	80,172		4,5452	720	0	
Средние:	61,75			5,29				

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13840ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации