

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г. - 22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Курчатова, 68 в 1

Тепловычислитель ВКГ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. вода = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258343

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=ОЖАВО9

по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/06/20	24.34	0.00	0.00	1.00	60.10	0.00	0.00	5.38	61.17	12.67	12.90	-35.76	0.00	0.000	0.712	24	0
24/06/20	25.17	0.00	0.00	1.01	61.05	0.00	0.00	5.41	61.70	14.47	14.72	-35.88	0.00	0.000	0.820	24	0
25/06/20	25.44	0.00	0.00	1.01	60.26	0.00	0.00	5.40	60.91	11.14	11.35	-34.82	0.00	0.000	0.623	24	0
26/06/20	25.83	0.00	0.00	1.01	61.87	0.00	0.00	5.40	62.56	11.59	11.80	-36.04	0.00	0.000	0.556	24	0
27/06/20	25.81	0.00	0.00	1.00	60.15	0.00	0.00	5.42	61.07	12.65	12.87	-34.34	0.00	0.000	0.708	24	0
28/06/20	26.16	0.00	0.00	1.00	60.58	0.00	0.00	5.39	61.73	13.37	13.59	-34.42	0.00	0.000	0.760	24	0
29/06/20	26.14	0.00	0.00	1.01	61.27	0.02	0.02	5.40	61.87	11.82	12.03	-25.13	-0.02	0.000	0.669	24	0
30/06/20	25.77	0.00	0.00	1.00	61.16	0.00	0.00	5.40	61.89	13.04	13.28	-35.39	0.00	0.000	0.741	24	0
01/07/20	26.22	0.00	0.00	1.00	61.09	0.00	0.00	5.41	61.92	13.62	13.86	-34.87	0.00	0.000	0.774	24	0
02/07/20	27.47	0.00	0.00	1.00	62.36	0.00	0.00	5.40	62.73	11.13	11.33	-34.89	0.00	0.000	0.640	22	2
03/07/20	28.16	0.00	0.00	1.01	62.04	0.00	0.00	5.40	62.34	11.57	11.77	-33.88	0.00	0.000	0.661	24	0
04/07/20	27.94	0.00	0.00	1.00	61.12	0.00	0.00	5.43	62.15	12.04	12.25	-33.18	0.00	0.000	0.687	24	0
05/07/20	27.63	0.00	0.00	1.00	60.96	0.00	0.00	5.42	62.02	12.69	12.90	-33.33	0.00	0.000	0.723	24	0
06/07/20	27.45	0.00	0.00	1.00	61.96	0.00	0.00	5.40	62.52	10.88	11.08	-34.51	0.00	0.000	0.627	24	0
07/07/20	27.21	0.00	0.00	1.01	61.44	0.00	0.00	5.39	62.40	13.05	13.28	-34.23	0.00	0.000	0.749	24	0
08/07/20	27.40	0.00	0.00	1.01	61.84	0.00	0.00	5.38	62.53	13.40	13.64	-34.44	0.00	0.000	0.771	24	0
09/07/20	27.12	0.00	0.00	1.01	61.62	0.00	0.00	5.40	62.01	11.44	11.65	-34.50	0.00	0.000	0.651	24	0
10/07/20	26.71	0.00	0.00	1.01	61.16	0.00	0.00	5.39	61.71	12.51	12.73	-34.45	0.00	0.000	0.707	24	0
11/07/20	25.62	0.00	0.00	1.00	58.23	0.00	0.00	5.42	59.13	14.24	14.46	-32.61	0.00	0.000	0.769	24	0
12/07/20	25.71	0.00	0.00	1.00	60.48	0.00	0.00	5.39	61.42	13.59	13.83	-34.77	0.00	0.000	0.765	24	0
13/07/20	26.18	0.00	0.00	1.01	60.95	0.00	0.00	5.40	61.56	12.10	12.34	-34.77	0.00	0.000	0.684	24	0
14/07/20	26.60	0.00	0.00	1.01	60.30	0.00	0.00	5.40	60.91	10.96	11.15	-33.70	0.00	0.000	0.613	23	1
15/07/20	26.47	0.00	0.00	1.01	61.55	0.00	0.00	5.42	61.92	11.45	11.64	-35.08	0.00	0.000	0.650	24	0
16/07/20	26.17	0.00	0.00	1.01	61.62	0.00	0.00	5.40	62.14	11.28	11.47	-35.45	0.00	0.000	0.643	24	0
17/07/20	26.42	0.00	0.00	1.01	61.56	0.00	0.00	5.40	62.05	10.71	10.90	-35.14	0.00	0.000	0.609	24	0
18/07/20	25.82	0.00	0.00	1.00	61.06	0.00	0.00	5.43	61.54	10.34	10.53	-35.24	0.00	0.000	0.583	24	0
19/07/20	25.47	0.00	0.00	1.01	61.10	0.00	0.00	5.41	62.47	11.95	12.15	-35.63	0.00	0.000	0.696	24	0
20/07/20	25.95	0.00	0.00	1.01	61.75	0.00	0.00	5.40	62.88	11.74	11.94	-35.80	0.00	0.000	0.678	24	0
21/07/20	26.43	0.00	0.00	1.01	62.68	0.00	0.00	5.40	63.34	13.07	13.32	-36.25	0.00	0.000	0.762	24	0
22/07/20	26.41	0.00	0.00	1.01	61.70	0.00	0.00	5.38	62.10	11.16	11.34	-35.29	0.00	0.000	0.634	24	0
Итого:		0.00	0.00			0.02	0.02			365.67	372.10		-0.02	0.000	20.765	717	3
Средние:	26.37			1.00	60.83			5.40	61.88			-34.45					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/20 24:00	33176.28	34027.61	29576.31	29910.52	1243.00	1263.42	3599.97	1015.338	67.956	9075	295
22/07/20 24:00	33176.28	34027.61	29576.33	29910.54	1608.67	1635.52	3599.95	1015.338	88.721	9792	298
Итого:	0.00	0.00	0.02	0.02	365.67	372.10	-0.02	0.000	20.765	717	3

Период нормальной работы 717ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 10100ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Исполнитель: ООО "КРАСНО-ЭЛЕКТРО" (ИНН 2802083433, ОГРН 1022803433) пр. Курчатова, 68

ВВОД 1

Vгр = 379.857 м3/мес.

Qгр = 25.748 Гкал

реверс = 0 м3/мес

ВВОД 2

Vгр = 427.138 м3/мес.

Qгр = 29.430 Гкал

реверс = 0 м3/мес

ВВОД 3

Vгр = 388.840 м3/мес.

Qгр = 26.791 Гкал

реверс = 0 м3/мес

Итого 20

Всего:

Vгр = 1189.635 м3/мес. ✓

Qгр = 81.966 Гкал ✓

Qфакт = 81.966 Гкал

Qфакт = 0.000 Гкал

Q факт = 88.381447 Гкал

ООО "КРАСНО-ЭЛЕКТРО"

27.07.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Курчатова, 68 в 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001

Договорные расколы:

М сэт. вода = т.сут Итос = т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258343

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0хав09 по 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/06/20	11.550	0.000	13.900	24	0
24/06/20	13.130	0.010	17.500	24	0
25/06/20	10.090	0.000	17.400	24	0
26/06/20	10.470	0.010	10.000	24	0
27/06/20	11.480	0.010	10.000	24	0
28/06/20	12.090	0.000	10.000	24	0
29/06/20	10.600	0.010	10.000	24	0
30/06/20	11.860	0.010	10.000	24	0
01/07/20	12.350	0.000	10.000	24	0
02/07/20	10.440	0.010	10.000	24	0
03/07/20	10.430	0.010	10.000	24	0
04/07/20	10.910	0.000	10.000	24	0
05/07/20	11.490	0.010	10.000	24	0
06/07/20	9.870	0.010	10.000	24	0
07/07/20	11.880	0.000	10.000	24	0
08/07/20	12.250	0.010	10.000	24	0
09/07/20	10.460	0.010	10.000	24	0
10/07/20	11.420	0.010	10.000	24	0
11/07/20	13.080	0.000	10.000	24	0
12/07/20	12.460	0.010	10.000	24	0
13/07/20	11.140	0.010	10.000	24	0
14/07/20	10.404	0.008	10.000	24	0
15/07/20	10.560	0.000	10.000	24	0
16/07/20	10.408	0.008	10.000	24	0
17/07/20	9.872	0.008	10.000	24	0
18/07/20	9.584	0.000	10.000	24	0
19/07/20	11.064	0.008	10.000	24	0
20/07/20	10.424	0.008	10.000	24	0
21/07/20	12.184	0.000	10.000	24	0
22/07/20	10.352	0.008	10.000	24	0
Итого:	334.29	0.188	38.800	720	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/06/20 24:00	9241.080	5496.630	7150.100	9370	0
22/07/20 24:00	9575.372	5496.818	7188.900	10090	0
Итого:	334.292	0.188	38.800	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10100ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
10/07/20г.-22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Курчатова, 68 в 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгас = т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258335

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=2

KC=0хD965

по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
10/07/20	28.65	0.00	0.00	5.41	62.78	0.00	0.00	3.80	62.67	13.61	13.87	-34.13	0.00	0.000	0.787	24	0
11/07/20	26.95	0.00	0.00	5.42	60.11	0.00	0.00	3.80	61.06	13.17	13.39	-33.16	0.00	0.000	0.736	24	0
12/07/20	27.30	0.00	0.00	5.40	62.21	0.00	0.00	3.80	62.97	14.07	14.32	-34.91	0.00	0.000	0.814	24	0
13/07/20	28.27	0.00	0.00	5.41	62.94	0.00	0.00	3.80	63.04	14.35	14.61	-34.67	0.00	0.000	0.830	24	0
14/07/20	29.11	0.00	0.00	5.41	62.68	0.00	0.00	3.80	63.21	13.50	13.75	-33.57	0.00	0.000	0.785	23	1
15/07/20	28.75	0.00	0.00	5.43	63.34	0.00	0.00	3.80	63.44	13.42	13.66	-34.59	0.00	0.000	0.785	24	0
16/07/20	27.99	0.00	0.00	5.41	63.27	0.00	0.00	3.80	63.63	13.24	13.48	-35.28	0.00	0.000	0.774	24	0
17/07/20	28.69	0.00	0.00	5.41	63.09	0.00	0.00	3.80	63.42	13.15	13.39	-34.40	0.00	0.000	0.766	24	0
18/07/20	27.38	0.00	0.00	5.43	62.72	0.00	0.00	3.80	63.09	12.08	12.29	-35.34	0.00	0.000	0.701	24	0
19/07/20	26.97	0.00	0.00	5.40	63.18	0.00	0.00	3.80	64.46	15.70	16.00	-36.21	0.00	0.000	0.933	24	0
20/07/20	28.22	0.00	0.00	5.41	64.14	0.00	0.00	3.80	64.36	14.39	14.65	-35.92	0.00	0.000	0.852	24	0
21/07/20	28.66	0.00	0.00	5.40	64.22	0.00	0.00	3.80	64.93	16.33	16.66	-35.56	0.00	0.000	0.979	24	0
22/07/20	28.24	0.00	0.00	5.39	63.32	0.00	0.00	3.80	64.15	14.16	14.43	-35.08	0.00	0.000	0.837	24	0
Итого:		0.00	0.00			0.00	0.00			181.17	184.50		0.00	0.000	10.579	311	1
Средние:	28.09			5.41	62.92			3.80	63.43			-34.83					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
09/07/20 24:00	170.43	173.26	157.94	159.48	6.33	6.46	12.49	3.074	0.382	33	1
22/07/20 24:00	170.43	173.26	157.94	159.48	187.50	190.96	12.49	3.074	10.961	344	2
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	181.17	184.50	0.00	0.000	10.579	311	1

Период нормальной работы 311ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 332ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
10/07/20г.-22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Курчатова, 68 а 2

Теплоучетчик ВКТ-7 сат. N 001

Договорные расходы:

М сат. подм = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258335

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

ВД 1

ТЗ=0

КС=0хD985

ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч

10/07/20	12.410	0.000	24	0
11/07/20	11.980	0.000	24	0
12/07/20	12.880	0.000	24	0
13/07/20	13.150	0.000	24	0
14/07/20	13.080	0.010	24	0
15/07/20	12.290	0.000	24	0
16/07/20	12.050	0.000	24	0
17/07/20	12.030	0.000	24	0
18/07/20	11.040	0.000	24	0
19/07/20	14.500	0.000	24	0
20/07/20	13.160	0.000	24	0
21/07/20	15.050	0.010	24	0
22/07/20	13.080	0.000	24	0

Итого: 166.70 | 0.020 | 312 | 0

Средняя: | | | | |

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч

09/07/20 24:00	41.110	22.830	34	0
22/07/20 24:00	207.810	22.850	346	0
Итого:	166.700	0.020	312	0

Период нормальной работы 312ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 332ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Курчатова, 68 в 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сст. N 001

Договорные расходы:

И сст. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

Тхе = 5.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258341

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0x58D2

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qt	ВНР	ВOC
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/06/20	26.53	0.00	0.00	4.10	64.07	0.00	0.00	4.39	64.85	14.95	15.25	-37.54	0.00	0.000	0.893	24	0
24/06/20	27.02	0.00	0.00	4.10	64.34	0.00	0.00	4.83	64.85	15.00	15.27	-37.32	0.00	0.000	0.896	24	0
25/06/20	27.41	0.00	0.00	4.10	64.40	0.00	0.00	7.37	64.89	13.60	13.85	-36.99	0.00	0.000	0.814	24	0
26/06/20	27.72	0.00	0.00	4.10	65.38	0.00	0.00	6.28	66.39	13.48	13.75	-37.66	0.00	0.000	0.827	24	0
27/06/20	27.75	0.00	0.00	4.10	63.74	0.00	0.00	8.15	64.47	12.37	12.62	-35.99	0.00	0.000	0.736	24	0
28/06/20	27.77	0.00	0.00	4.10	64.07	0.00	0.00	8.62	65.66	14.93	15.20	-36.30	0.00	0.000	0.905	24	0
29/06/20	28.05	0.00	0.00	4.10	65.13	0.00	0.00	3.01	65.83	13.61	13.89	-37.08	0.00	0.000	0.828	24	0
30/06/20	27.93	0.00	0.00	4.10	64.62	0.00	0.00	2.73	65.18	12.31	12.55	-36.69	0.00	0.000	0.739	24	0
01/07/20	27.92	0.00	0.00	4.10	64.29	0.00	0.00	9.87	65.49	13.38	13.63	-36.37	0.00	0.000	0.810	24	0
02/07/20	28.73	0.00	0.00	4.10	65.90	0.00	0.00	3.74	67.04	11.64	11.88	-37.17	0.00	0.000	0.722	21	3
03/07/20	29.31	0.00	0.00	4.10	62.49	0.05	0.05	3.71	66.03	13.91	14.18	-33.18	-0.05	0.000	0.847	24	0
04/07/20	29.06	0.00	0.00	4.10	59.11	0.12	0.12	4.10	65.22	11.86	12.06	-30.05	-0.12	-0.001	0.714	24	0
05/07/20	28.87	0.00	0.00	4.10	65.02	0.00	0.00	3.80	66.24	14.15	14.44	-36.15	0.00	0.000	0.864	24	0
06/07/20	28.80	0.00	0.00	4.10	59.80	0.03	0.03	3.80	66.37	13.63	13.90	-31.00	-0.03	0.000	0.834	24	0
07/07/20	28.55	0.00	0.00	4.10	61.80	0.01	0.01	3.80	65.83	13.32	13.61	-33.25	-0.01	0.000	0.811	24	0
08/07/20	28.53	0.00	0.00	4.10	62.62	0.05	0.05	3.70	66.03	12.07	12.30	-34.09	-0.05	0.000	0.735	24	0
09/07/20	28.30	0.00	0.00	4.10	65.58	0.00	0.00	3.81	66.10	12.53	12.80	-37.28	0.00	0.000	0.762	24	0
10/07/20	27.66	0.00	0.00	4.10	63.89	0.00	0.00	3.80	64.11	13.52	13.79	-36.23	0.00	0.000	0.797	24	0
11/07/20	26.73	0.00	0.00	4.10	61.87	0.00	0.00	3.32	63.19	14.02	14.29	-35.14	0.00	0.000	0.815	24	0
12/07/20	26.73	0.00	0.00	4.10	63.91	0.00	0.00	3.80	65.25	13.66	13.92	-37.18	0.00	0.000	0.820	24	0
13/07/20	27.30	0.00	0.00	4.10	64.65	0.00	0.00	3.80	65.15	13.38	13.61	-37.35	0.00	0.000	0.803	24	0
14/07/20	27.68	0.00	0.00	4.10	64.40	0.00	0.00	3.80	64.67	11.70	11.91	-36.52	0.00	0.000	0.698	23	1
15/07/20	27.65	0.00	0.00	4.10	65.11	0.00	0.00	3.22	65.55	11.74	11.98	-37.46	0.00	0.000	0.706	24	0
16/07/20	27.44	0.00	0.00	4.10	65.19	0.00	0.00	12.01	65.64	10.97	11.18	-37.75	0.00	0.000	0.663	24	0
17/07/20	27.48	0.00	0.00	4.10	64.66	0.00	0.00	7.03	65.70	10.86	11.07	-37.18	0.00	0.000	0.657	24	0
18/07/20	26.88	0.00	0.00	4.10	64.38	0.00	0.00	10.14	65.50	9.28	9.48	-37.50	0.00	0.000	0.561	24	0
19/07/20	26.41	0.00	0.00	4.10	64.72	0.00	0.00	3.44	66.51	11.39	11.59	-38.31	0.00	0.000	0.700	24	0
20/07/20	26.94	0.00	0.00	4.10	65.44	0.00	0.00	3.80	66.05	11.19	11.42	-38.50	0.00	0.000	0.681	24	0
21/07/20	27.20	0.00	0.00	4.10	65.44	0.00	0.00	3.80	66.29	9.85	10.06	-38.24	0.00	0.000	0.604	24	0
22/07/20	27.39	0.00	0.00	4.10	65.23	0.00	0.00	2.09	66.03	10.96	11.20	-37.84	0.00	0.000	0.668	24	0
Итого:		0.00	0.00			0.26	0.26			379.26	386.68		-0.26	-0.001	22.910	716	4
Средние:	27.73			4.10	64.04			4.99	65.53			-36.31					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qt	ВНР	ВOC
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/20 24:00	32932.46	33770.72	29317.67	29627.24	1362.17	1385.50	3614.79	1044.386	76.167	9864	369
22/07/20 24:00	32932.46	33770.72	29317.93	29627.50	1741.43	1772.18	3614.53	1044.385	99.077	10580	373
Итого:	0.00	0.00	0.26	0.26	379.26	386.68	-0.26	-0.001	22.910	716	4

Период нормальной работы 716ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 10963ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Курчатова, 68 в 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

N сет. воды _____ т.сут Mгвс _____ т.сут

T_{кв} = 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258241

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x58D2 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/06/20	13.390	0.010	41.500	24	0
24/06/20	13.180	0.010	38.500	24	0
25/06/20	11.820	0.020	36.900	24	0
26/06/20	12.120	0.010	38.600	24	0
27/06/20	10.970	0.010	38.000	24	0
28/06/20	13.410	0.030	40.300	24	0
29/06/20	12.190	0.010	35.500	24	0
30/06/20	10.940	0.010	36.100	24	0
01/07/20	12.050	0.020	40.900	24	0
02/07/20	10.780	0.020	39.300	24	0
03/07/20	12.500	0.000	38.200	24	0
04/07/20	10.490	0.020	36.600	24	0
05/07/20	12.940	0.000	42.300	24	0
06/07/20	12.300	0.020	39.700	24	0
07/07/20	12.130	0.020	38.700	24	0
08/07/20	10.850	0.010	37.400	24	0
09/07/20	11.410	0.030	38.700	24	0
10/07/20	12.300	0.010	36.000	24	0
11/07/20	12.810	0.010	38.100	24	0
12/07/20	12.470	0.020	37.400	24	0
13/07/20	12.190	0.030	37.900	24	0
14/07/20	11.044	0.008	35.800	24	0
15/07/20	10.736	0.016	36.100	24	0
16/07/20	9.976	0.008	36.800	24	0
17/07/20	9.944	0.008	38.100	24	0
18/07/20	8.456	0.008	34.200	24	0
19/07/20	10.448	0.008	40.900	24	0
20/07/20	10.216	0.008	39.100	24	0
21/07/20	9.008	0.016	38.200	24	0
22/07/20	10.024	0.000	35.500	24	0

Итого: 342.99 | 0.400 | 1141.3 | 720 | 0 |

Средние: | | | | | |

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/06/20 24:00	10331.330	5975.690	19318.000	10233	0
22/07/20 24:00	10674.322	5976.090	20459.300	10953	0
Итого:	342.992	0.400	1141.300	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10963ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации