

Ленинградский пр., 101

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Q гвс Гкал. по т/с
				м3	Гкал. 0,0689	прим. -норматив	
	Данные РКЦ		0,000	671,421	46,261		
4956	ООО УО "Железногорская" СОН			64,979	4,477		
	Всего:		0,000	736,400	50,738		47,720
	отопление и гвс по т/с:		0,000	736,400	50,738		

Отчет о теплоснабжении

с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожный, пр. Ленинградский, 101

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 1902

Дата	Теплоснабжение (летний период, по обратному трубопроводу)												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2 (реверс), м3	ΔV, м3	M1, т	M2 (реверс), т	ΔM, т	Q2 (реверс), Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.06.20	31,3	68,6	-37,4	0,00	25,78	0,00	0,00	25,21	0,00	1,647	5,81	4,22	24,00
24.06.20	31,7	68,4	-36,8	0,00	27,73	0,00	0,00	27,11	0,00	1,778	5,81	4,22	24,00
25.06.20	32,9	69,6	-36,6	0,01	25,64	0,01	0,01	25,06	0,01	1,651	5,81	4,22	23,52
26.06.20	32,8	69,7	-36,9	0,00	23,84	0,00	0,00	23,29	0,00	1,551	5,81	4,23	24,00
27.06.20	32,8	69,1	-36,4	0,00	24,53	0,00	0,00	23,98	0,00	1,582	5,81	4,23	24,00
28.06.20	32,7	69,0	-36,3	0,00	26,82	0,00	0,00	26,21	0,00	1,736	5,81	4,22	24,00
29.06.20	33,0	70,1	-37,1	0,00	24,58	0,00	0,00	24,02	0,00	1,597	5,81	4,22	24,00
30.06.20	32,3	68,2	-35,9	0,00	25,58	0,00	0,00	25,01	0,00	1,635	5,81	4,22	24,00
01.07.20	33,0	69,2	-36,3	0,00	25,68	0,00	0,00	25,10	0,00	1,656	5,81	4,22	24,00
02.07.20	34,7	71,0	-36,3	0,00	25,42	0,00	0,00	24,83	0,00	1,669	5,81	4,22	24,00
03.07.20	34,7	70,1	-35,3	0,00	23,07	0,00	0,00	22,54	0,00	1,506	5,81	4,23	24,00
04.07.20	34,5	69,2	-34,7	0,00	21,51	0,00	0,00	21,03	0,00	1,387	5,81	4,23	24,00
05.07.20	34,2	69,7	-35,5	0,00	23,46	0,00	0,00	22,92	0,00	1,539	5,81	4,23	24,00
06.07.20	34,3	70,1	-35,8	0,00	24,39	0,00	0,00	23,83	0,00	1,597	5,81	4,23	24,00
07.07.20	34,1	70,2	-36,2	0,00	21,89	0,00	0,00	21,39	0,00	1,430	5,81	4,23	24,00
08.07.20	34,1	69,3	-35,1	0,12	23,91	0,12	0,12	23,36	0,12	1,557	5,81	4,24	22,97
09.07.20	33,7	71,1	-37,5	0,00	23,25	0,00	0,00	22,70	0,00	1,549	5,81	4,23	24,00
10.07.20	33,2	69,7	-36,5	0,00	24,64	0,00	0,00	24,09	0,00	1,585	5,81	4,22	24,00
11.07.20	31,8	67,3	-35,4	0,00	23,10	0,00	0,00	22,60	0,00	1,455	5,81	4,23	24,00
12.07.20	32,2	69,2	-37,0	0,00	25,95	0,00	0,00	25,36	0,00	1,685	5,81	4,22	24,00
13.07.20	32,5	68,7	-36,1	0,00	24,88	0,00	0,00	24,32	0,00	1,599	5,81	4,22	24,00
14.07.20	32,8	68,9	-36,1	0,00	26,56	0,00	0,00	25,96	0,00	1,713	5,81	4,22	24,00
15.07.20	32,7	69,8	-37,1	0,00	22,49	0,00	0,00	21,98	0,00	1,458	5,81	4,23	24,00
16.07.20	32,3	69,2	-36,9	0,00	23,72	0,00	0,00	23,19	0,00	1,532	5,81	4,22	24,00
17.07.20	32,3	70,1	-37,8	0,00	24,45	0,00	0,00	23,89	0,00	1,589	5,81	4,22	24,00
18.07.20	31,9	69,4	-37,5	0,00	23,42	0,00	0,00	22,89	0,00	1,520	5,81	4,23	24,00
19.07.20	31,8	69,6	-37,8	0,00	25,78	0,00	0,00	25,18	0,00	1,691	5,81	4,21	24,00
20.07.20	32,4	70,5	-38,1	0,00	24,29	0,00	0,00	23,74	0,00	1,581	5,81	4,22	24,00
21.07.20	32,2	70,2	-38,0	0,01	21,31	0,01	0,01	20,82	0,01	1,388	5,81	4,30	21,38
22.07.20	32,3	69,3	-37,0	0,00	24,48	0,00	0,00	23,92	0,00	1,587	5,81	4,22	24,00
Итого	---	---	---	0,14	732,15	0,14	0,14	715,53	0,14	47,449	---	---	715,87
Средние	32,9	69,5	-36,6	---	---	---	---	---	---	---	5,81	4,23	---

Дата	V1, м3	V2 (рев.), м3	ΔV, м3	M1, т	M2 (рев.), т	ΔM, т	Q2 (рев.), Гкал	ВНР, ч
23.06.20 00:00:00	303121,06	7660,06	4584,63	294429,09	7537,77	360,59	380,252	33690,03
23.07.20 00:00:00	303121,22	8392,21	4584,78	294429,25	8253,29	360,75	427,701	34405,90
Итого:	0,16	732,15	0,16	0,16	715,53	0,16	47,449	715,87

Всего по теплоснабжению: Q = 47,449 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожная" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.06.2020 по 22.07.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 101

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 1902

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.06.20	68,5	31,9	36,7	22,40	0,03	22,37	21,93	0,03	21,90	1,394	4,19	4,17	24,00
24.06.20	69,1	34,1	35,0	23,80	0,11	23,69	23,29	0,11	23,18	1,492	4,19	4,18	24,00
25.06.20	68,9	35,6	33,3	22,40	0,11	22,29	21,92	0,11	21,81	1,401	4,19	4,17	24,00
26.06.20	69,9	32,7	37,2	20,50	0,16	20,34	20,05	0,16	19,89	1,300	4,19	4,18	24,00
27.06.20	68,7	37,4	31,3	21,50	0,30	21,20	21,04	0,30	20,74	1,334	4,20	4,18	24,00
28.06.20	69,2	37,8	31,4	23,90	0,48	23,42	23,38	0,48	22,91	1,487	4,19	4,18	24,00
29.06.20	69,1	38,2	30,9	22,00	0,47	21,53	21,53	0,47	21,06	1,366	4,19	4,18	24,00
30.06.20	68,7	36,9	31,9	22,30	0,30	22,00	21,82	0,30	21,53	1,384	4,19	4,17	24,00
01.07.20	68,6	37,3	31,3	23,00	0,40	22,60	22,51	0,40	22,11	1,421	4,19	4,18	24,00
02.07.20	70,0	38,0	31,9	23,10	0,25	22,85	22,59	0,25	22,34	1,461	4,19	4,18	24,00
03.07.20	69,5	39,8	29,8	20,90	0,35	20,55	20,44	0,35	20,10	1,309	4,20	4,18	24,00
04.07.20	68,5	38,1	30,4	19,40	0,40	19,00	18,99	0,40	18,59	1,193	4,20	4,19	24,00
05.07.20	70,0	38,5	31,5	21,20	0,28	20,92	20,73	0,28	20,45	1,340	4,20	4,18	24,00
06.07.20	70,0	39,7	30,4	22,30	0,32	21,98	21,81	0,32	21,49	1,411	4,20	4,18	24,00
07.07.20	69,4	40,4	28,9	20,00	0,31	19,69	19,57	0,31	19,26	1,252	4,20	4,18	24,00
08.07.20	69,8	37,0	32,9	21,60	0,35	21,25	21,13	0,35	20,78	1,360	4,21	4,19	24,00
09.07.20	70,9	35,3	35,6	21,30	0,29	21,01	20,82	0,29	20,53	1,366	4,20	4,18	24,00
10.07.20	68,6	35,6	33,0	22,60	0,26	22,34	22,12	0,26	21,86	1,401	4,18	4,17	24,00
11.07.20	67,6	33,1	34,5	20,60	0,27	20,33	20,17	0,27	19,91	1,257	4,20	4,19	24,00
12.07.20	69,4	33,4	36,0	23,80	0,21	23,59	23,28	0,21	23,07	1,495	4,18	4,17	24,00
13.07.20	69,1	32,6	36,5	22,30	0,25	22,05	21,82	0,25	21,57	1,394	4,19	4,18	24,00
14.07.20	69,4	32,9	36,5	23,60	0,18	23,42	23,09	0,18	22,91	1,484	4,19	4,18	24,00
15.07.20	69,0	34,3	34,7	20,60	0,05	20,55	20,16	0,05	20,11	1,290	4,20	4,19	24,00
16.07.20	69,0	33,4	35,6	21,50	0,13	21,37	21,04	0,13	20,91	1,345	4,19	4,18	24,00
17.07.20	69,2	35,8	33,4	22,50	0,12	22,38	22,01	0,12	21,89	1,413	4,19	4,18	24,00
18.07.20	69,1	34,0	35,1	21,50	0,09	21,41	21,04	0,09	20,95	1,348	4,20	4,19	24,00
19.07.20	70,2	31,7	38,5	23,70	0,03	23,67	23,17	0,03	23,15	1,512	4,18	4,17	24,00
20.07.20	69,2	34,5	34,7	22,70	0,13	22,57	22,21	0,13	22,08	1,423	4,19	4,18	24,00
21.07.20	69,4	34,3	35,2	21,40	0,11	21,29	20,94	0,11	20,83	1,348	4,27	4,22	24,00
22.07.20	69,7	30,0	39,8	22,00	0,13	21,87	21,52	0,13	21,39	1,393	4,18	4,17	24,00
Итого	---	---	---	660,40	6,87	653,53	646,12	6,83	639,29	41,373	---	---	720,00
Средние	69,3	35,5	33,8	---	---	---	---	---	---	---	4,19	4,18	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.06.20 00:00:00	93347,23	67066,82	26280,41	90826,34	65799,34	25027,00	2965,879	37015,03
23.07.20 00:00:00	94007,63	67073,69	26933,95	91472,46	65806,17	25666,29	3007,253	37735,03
Итого:	660,40	6,87	653,53	646,12	6,83	639,29	41,373	720,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 41,373 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 653,53 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____