

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: м/ра 11

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 084

Пределы измерений: _____

Заводской номер 00261684

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х107А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23/06/2020	60,65	0,826	0,814	4,61	0,045	24	0	*
24/06/2020	61,72	0,893	0,879	4,58	0,0498	24	0	*
25/06/2020	61,89	0,817	0,804	4,55	0,0455	24	0	*
26/06/2020	61,04	0,871	0,858	4,51	0,048	24	0	*
27/06/2020	61,58	1,169	1,149	4,55	0,0648	24	0	*
28/06/2020	61,52	0,972	0,955	4,59	0,054	24	0	*
29/06/2020	61,65	0,925	0,91	4,66	0,0512	24	0	*
30/06/2020	61,75	0,916	0,902	4,61	0,051	24	0	*
01/07/2020	61,65	0,84	0,828	4,61	0,0467	24	0	*
02/07/2020	60,55	0,955	0,939	4,61	0,0521	24	0	*
03/07/2020	61,08	1,041	1,024	4,63	0,0572	24	0	*
04/07/2020	62,86	1,347	1,323	4,65	0,0763	24	0	*
05/07/2020	61,91	1,05	1,033	4,69	0,0588	24	0	*
06/07/2020	62,17	1,037	1,019	4,69	0,0581	24	0	*
07/07/2020	62,08	0,892	0,877	4,72	0,0499	24	0	*
08/07/2020	60,77	0,704	0,693	4,78	0,0384	24	0	*
09/07/2020	60,53	0,903	0,886	4,78	0,0492	24	0	*
10/07/2020	59,92	0,855	0,842	4,72	0,0462	24	0	*
11/07/2020	60,59	0,772	0,758	4,67	0,0419	24	0	*
12/07/2020	63,13	1,063	1,044	4,69	0,0605	24	0	*
13/07/2020	60,66	0,992	0,975	4,69	0,0542	24	0	*
14/07/2020	61,09	0,747	0,735	4,7	0,0413	24	0	*
15/07/2020	61,56	1,043	1,026	4,61	0,0578	24	0	*
16/07/2020	60,17	0,666	0,654	4,61	0,036	24	0	*
17/07/2020	60,02	0,935	0,919	4,59	0,0506	24	0	*
18/07/2020	60,76	1,017	1	4,58	0,0557	24	0	*
19/07/2020	60,74	1,129	1,107	4,58	0,0614	24	0	*
20/07/2020	60,07	1,036	1,019	4,58	0,0559	24	0	*
21/07/2020	60,43	1,163	1,144	4,6	0,0633	24	0	*
22/07/2020	61,77	1,228	1,208	4,62	0,0685	24	0	*
Итого:		28,804	28,324		1,5893	720	0	
Средние:	61,21			4,63				

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10122ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации

Июль 2020г.					
Шифр	ул.Мира, 11 Потребитель	ГВС	норматив Гкал	факт по т/сч	
		м3/мес.		Гкал	
927	МП ЖКХ	28,804	1,838	1,5893	
		Всего:		ВКТ на ГВС	
0,0633	по Т/сч	ГВС	1,838	1,5893	

ООО "КРАСЖО - ЭЛЕКТРО"

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

23/06/20г.-22/07/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес:мира 11

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 084

Пределы измерений:

Заводской номер 00261684

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х107А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23/06/2020	46,43	63,32	-16,89	0	0	0	0	0	4,54	3,84	0	0	24	0	*
24/06/2020	47,39	64,52	-17,13	0	0	0	0	0	4,52	3,83	0	0	24	0	*
25/06/2020	46,45	63,59	-17,14	0	0	0	0	0	4,48	3,88	0	0	24	0	*
26/06/2020	46,34	63,23	-16,89	0	0	0	0	0	4,45	3,86	0	0	24	0	*
27/06/2020	46,31	62,96	-16,65	0	0	0	0	0	4,49	3,88	0	0	24	0	*
28/06/2020	46,98	63,52	-16,54	0	0	0	0	0	4,53	3,87	0	0	24	0	*
29/06/2020	47,19	63,54	-16,35	0	0	0	0	0	4,6	3,88	0	0	24	0	*
30/06/2020	47,31	64,07	-16,76	0	0	0	0	0	4,55	3,88	0	0	24	0	*
01/07/2020	47,26	63,71	-16,45	0	0	0	0	0	4,54	3,88	0	0	24	0	*
02/07/2020	46,29	61,93	-15,64	0	0	0	0	0	4,55	3,87	0	0	24	0	*
03/07/2020	47,3	63,2	-15,9	0	0	0	0	0	4,57	3,87	0	0	24	0	*
04/07/2020	47,97	63,98	-16,01	0	0	0	0	0	4,59	3,86	0	0	24	0	*
05/07/2020	47,12	62,98	-15,86	0	0	0	0	0	4,64	3,86	0	0	24	0	*
06/07/2020	48,27	64,43	-16,16	0	0	0	0	0	4,64	3,86	0	0	24	0	*
07/07/2020	47,39	62,98	-15,59	0	0	0	0	0	4,67	3,86	0	0	24	0	*
08/07/2020	48,07	63,68	-15,61	0	0	0	0	0	4,72	3,88	0	0	24	0	*
09/07/2020	47,06	62,27	-15,21	0	0	0	0	0	4,72	3,88	0	0	24	0	*
10/07/2020	46,55	62,02	-15,47	0	0	0	0	0	4,66	3,88	0	0	24	0	*
11/07/2020	46,9	62,71	-15,81	0	0	0	0	0	4,62	3,87	0	0	24	0	*
12/07/2020	47,74	63,95	-16,21	0	0	0	0	0	4,63	3,88	0	0	24	0	*
13/07/2020	46,79	62,45	-15,66	0	0	0	0	0	4,63	3,88	0	0	24	0	*
14/07/2020	47,67	63,55	-15,88	0	0	0	0	0	4,64	3,87	0	0	24	0	*
15/07/2020	46,69	62,89	-16,2	0	0	0	0	0	4,55	3,87	0	0	24	0	*
16/07/2020	46,35	62,69	-16,34	0	0	0	0	0	4,55	3,87	0	0	24	0	*
17/07/2020	45,35	61,44	-16,09	0	0	0	0	0	4,53	3,87	0	0	24	0	*
18/07/2020	45,57	62,04	-16,47	0	0	0	0	0	4,52	3,87	0	0	24	0	*
19/07/2020	45,42	61,86	-16,44	0	0	0	0	0	4,52	3,87	0	0	24	0	*
20/07/2020	45,7	62,06	-16,36	0	0	0	0	0	4,52	3,87	0	0	24	0	*
21/07/2020	45,48	61,44	-15,96	0	0	0	0	0	4,54	3,87	0	0	24	0	*
22/07/2020	46,58	63,12	-16,54	0	0	0	0	0	4,56	3,87	0	0	24	0	*
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	720	0	
Средние:	46,79	63	-16,2						4,57	3,86					

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10122ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации